

## RESPUESTAS A OBSERVACIONES

Proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma de oficina.

Emplazamiento: calle Hermanos Machado, 4, 4ª planta, Almería.

Promotor: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería.

### OBSERVACIONES AL PROYECTO

- La instalación de saneamiento proyectada para la evacuación de aguas debe adaptarse al CTE, en concreto:
  - El bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en dónde esté instalado.  
+ **R:** *Se ha conectado el fregadero del office directamente al colector principal*
- Los cierres hidráulicos no deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual.  
+ **R:** *Se ha modificado de tal forma que los cierres hidráulicos no se conectan directamente al colector general.*
- Se debe justificar en la Memoria la solución adoptada para dar cumplimiento a la normativa de protección contra incendios tras la modificación introducida en la redacción del proyecto.  
+ **R:** *Se han modificado las tablas del apartado Justificación CTE DB SI en memoria reflejando las modificaciones introducidas en proyecto*
- Existe un error de cálculo en el PEM indicado en el resumen del presupuesto antes de sumar el presupuesto de ejecución material de seguridad y salud. En lugar de 117.084,08 euros es de 117.074,08 euros.  
+ **R:** *Se ha modificado el PEM de resumen de presupuesto*

Almería, 2 de mayo de 2018

Por la Oficina de Supervisión

José Manuel Fernández Mariscal  
Raúl Illanes Ruiz  
José Javier Martos López

