

EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA C

2ª CONVOCATORIA 2018 (10/11/2018)

INSTRUCCIONES

- 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento.
- 2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
- 3.- El presente cuestionario consta de 40 preguntas; todas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta o la más correcta.
- 4.- Deberá marcar la respuesta correcta o más correcta sobre el cuestionario tachando con un aspa la casilla de la opción escogida.

Tiene 3 oportunidades para marcar la respuesta correcta:

1. 1ª Oportunidad: Elige una respuesta correcta. (CASO 1)
2. 2ª Oportunidad: Si cambia de opinión, puede sombrear la casilla marcada y elegir una nueva respuesta. (CASO 2)
3. 3ª Oportunidad: Si vuelve a cambiar de opinión, puede sombrear la segunda respuesta y volver a elegir una nueva respuesta. (CASO 3) y si escoge una opción que ya estaba tachada, debe marcar la nueva respuesta en la casilla correspondiente de la fila inferior de respuestas. (CASO 4).

CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4
RESPUESTA MARCADA : A	RESPUESTA MARCADA : C	RESPUESTA MARCADA : B	RESPUESTA MARCADA : A

- 5.- Cada pregunta correcta supone 1 punto, mientras que cada respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. En caso de no marcar ninguna respuesta, supondrá 0 puntos.
- 6.- El tiempo máximo para la realización de la prueba será de: 60 minutos.
- 7.- Material que puede usarse en el examen: BOLIGRAFO Y CALCULADORA SIN MEMORIA ALFANUMÉRICA, NO SE PERMITE LA CONSULTA DE NINGUNA DOCUMENTACIÓN.
- 8.- La puntuación mínima necesaria para ser APTO es de 20 puntos.

1. Si una superficie de ventilación de 250 cm^2 ha de incrementarse un 50%, atendiendo a lo establecido en la normativa de aplicación, ¿cuál sería el valor de la superficie incrementada en ese porcentaje?:
 - A. $251,25 \text{ cm}^2$.
 - B. $262,5 \text{ cm}^2$.
 - C. 375 cm^2 .
 - D. Ninguna de las anteriores es correcta.
2. ¿Qué es la densidad relativa de un gas?:
 - A. Es la relación entre la densidad absoluta del gas y la densidad absoluta del aire en las mismas condiciones de presión y temperatura.
 - B. Es la masa de ese gas contenida en un determinado volumen.
 - C. Es la masa molecular del gas.
 - D. Ninguna de las anteriores es correcta.
3. Si 5 cm de un plano representan 10 m en la realidad, y en dicho plano una tubería mide 8 cm, ¿cuál será la longitud de dicha tubería en la realidad?:
 - A. Dependerá de la escala que se utilice.
 - B. 12 m.
 - C. 14 m.
 - D. 16 m.
4. Transformar las siguientes unidades de potencia de 103.200 kcal/h y caudal de $3.600 \text{ m}^3/\text{h}$ a kW y l/s respetivamente:
 - A. 120 kW y 500 l/s.
 - B. 88,752 kW y 1000 l/s.
 - C. 120 kW y 1000 l/s.
 - D. Ninguna de las anteriores es correcta.
5. ¿Cuál es la afirmación incorrecta?:
 - A. En la soldadura blanda la temperatura de fusión del material de aportación es inferior a 450°C , e igual o superior a 220°C .
 - B. La soldadura blanda podrá emplearse en los tramos que discurren por aparcamientos cerrados si la presión máxima de operación (MOP) es inferior o igual a 0,05 bar.
 - C. La soldadura blanda podrá utilizarse en tuberías con MOP inferior o igual a 0,05 bar de instalaciones que suministren a locales destinados a usos domésticos.
 - D. La soldadura blanda podrá utilizarse en tuberías con MOP inferior o igual a 0,05 bar de instalaciones que suministren a locales de uso colectivo, comercial o industrial en los que la suma de la potencia de los aparatos de cocción de tipo A no sea superior a 30 kW.
6. Un aparato que toma el aire necesario para la combustión de la atmósfera del local en el que se encuentra instalado es:
 - A. Un aparato de tipo A
 - B. Un aparato de tipo B
 - C. Un aparato de tipo C
 - D. Las respuestas A y B son correctas

7. Un dispositivo de control de la evacuación de los productos de la combustión:

- A. Es un dispositivo que origina, al menos, una parada del quemador principal por mal funcionamiento cuando se produce un desbordamiento inaceptable de los productos de la combustión al nivel del cortatiro antirretorno.
- B. Es un dispositivo que se incorpora en los aparatos tipo A.
- C. Es un dispositivo diseñado para interrumpir la alimentación de gas al quemador cuando el índice de dióxido de carbono en la atmósfera ambiente sobrepasa un nivel establecido.
- D. Es un dispositivo que detecta la presencia de gas en el aire y, a una determinada concentración, emite una señal de aviso.

8. La norma UNE 60670 considera primer sótano o semisótano:

- A. La planta del edificio cuyo suelo se encuentra, en todo su contorno, por debajo del suelo exterior del edificio o del de un patio de ventilación contiguo en más de 60 cm.
- B. La planta del edificio cuyo suelo se encuentra en al menos una de sus fachadas, por debajo del suelo exterior del edificio o del de un patio de ventilación contiguo en más de 60 cm.
- C. La planta del edificio cuyo suelo se encuentra en al menos una de sus fachadas, por debajo del suelo exterior del edificio o del de un patio de ventilación contiguo en más de 60 cm.
- D. Ninguna de las anteriores es correcta.

9. Según la norma UNE 60670, los elementos de sujeción de tuberías vistas deberán:

- A. Quedar convenientemente aislados de la conducción.
- B. Estar protegidos contra la acción de los rayos ultravioleta si están situados en el exterior.
- C. Las opciones A y B son correctas.
- D. Ninguna de las anteriores es correcta.

10. El diámetro de una tubería para conducción de gas se escoge en función de:

- A. La densidad del gas.
- B. La caída de presión admisible.
- C. La velocidad máxima de circulación de gas.
- D. Todas las anteriores son correctas.

11. Según la norma UNE 60670, el grado de gasificación de los locales:

- A. La norma no define grados de gasificación de los locales, tan solo tipos de locales según su uso.
- B. Es la previsión de potencia de diseño de la instalación individual, referida al poder calorífico superior.
- C. Podrá ser grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4.
- D. Las opciones B y C son correctas.

12. Conforme a la norma UNE 60670, el diseño de aquellas instalaciones de potencia superior a 70 kW:

- A. Debe individualizarse y no deben conectarse a la instalación comunitaria, sino que debe ser una instalación receptora individual independiente.
- B. Debe incluirse su potencia de diseño en el cálculo de la potencia de diseño de la instalación común o de la acometida interior, aplicándole un factor de simultaneidad justificado.
- C. Debe incluirse su potencia de diseño en el cálculo de la potencia de diseño de la instalación común o de la acometida interior sin aplicarle factor de simultaneidad.
- D. Ninguna de las anteriores es correcta.

13. La norma UNE 60670 establece como criterios de diseño de la instalación receptora de gas:

- A. La velocidad del gas en el interior de la tubería no debe superar los 20 m/s.
- B. La velocidad del gas en el interior de la tubería no debe superar los 30 m/s.
- C. En la conexión de entrada de gas al aparato, la presión del gas natural no debe ser inferior a 17 mbar.
- D. Las opciones A y C son correctas.

14. Señale la opción incorrecta, atendiendo a lo dispuesto en la norma UNE 60670, las tuberías de la instalación individual:

- A. Deben discurrir por el interior de la vivienda o local de uso no doméstico al que suministran.
- B. Deben discurrir por zonas comunitarias.
- C. Deben discurrir por zonas comunitarias siempre alojadas en vainas o conductos.
- D. Deben discurrir alojadas en vainas o conductos cuando no se cumplan las condiciones A y B.

15. Según la norma UNE 60670, las tuberías vistas:

- A. Deberán guardar una distancia mínima de 3 cm a conducciones eléctricas, de agua, de vapor; y de la tubería al suelo.
- B. Podrán ser de acero, cobre o polietileno.
- C. Podrá haber contacto entre tuberías y estructuras metálicas del edificio, salvo casos concretos.
- D. Los elementos de sujeción de las tuberías deben estar en contacto con ésta.

16. Señale la opción incorrecta, conforme a lo establecido en la norma UNE 60670; las tuberías de gas precisan alojarse en el interior de una vaina o conducto:

- A. Cuando no sean de acero y discurran por fachadas exteriores a la propiedad (que no sean de acceso exclusivo al titular), hasta una altura de 1,80 m, respecto al nivel del suelo.
- B. Por falsos techos.
- C. Siempre en los locales en los que estén ubicados los aparatos de gas a los que suministran.
- D. En caso de tuberías de polietileno empotradas, de entrada a armario de regulación y medida empotrado en muros de fachada o límites de propiedad.

17. Según la norma UNE 60670, los conjuntos de regulación podrán instalarse:

- A. En cualquier local siempre que su grado de accesibilidad sea 3.
- B. En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes exteriores de la edificación.
- C. En el interior de armarios o nichos situados en cualquier ubicación interior de la edificación, siempre que ninguna de sus paredes sea colindante con el exterior.
- D. En el interior de salas de máquinas, siempre que no sea para el suministro de gas a las mismas.

18. La combustión incompleta de hidrocarburos:

- A. Puede dar lugar a intoxicación por monóxido de carbono.
- B. En ella el aporte de oxígeno para la combustión no es suficiente.
- C. Evita intoxicaciones a causa de los productos de la combustión.
- D. Las opciones A y B son correctas.

19. Según la norma UNE 60670, en toda instalación receptora se deben instalar, al menos, las siguientes tomas de presión:

- A. A la entrada y a la salida de los reguladores de instalaciones suministradas desde redes de distribución.
- B. A la entrada de la centralización de contadores.
- C. A la salida del contador y si éste está centralizado o situado en el exterior de la vivienda o local no doméstico, otra toma en el tramo de instalación interior de la vivienda o local de uso no doméstico.
- D. Todas las anteriores son correctas.

20. Según la ITC-ICG 07 del R.D. 919/2006, el certificado de instalación individual de gas habrá de suscribirse:

- A. Solo en caso de que la ejecución de la instalación haya requerido proyecto y tras la realización de las pruebas de estanqueidad.
- B. En todo caso, se requiera o no proyecto, tras la realización de las pruebas de estanqueidad.
- C. Solo en caso de que se requiera comunicación de la puesta en servicio a la Administración.
- D. Las opciones A y C son correctas.

21. Según la ITC-ICG 07 del R.D. 919/2006, ¿quién es responsable de suscribir el certificado de instalación individual de gas?:

- A. La empresa instaladora tras realizar las pruebas de estanqueidad en la instalación.
- B. El director de obra para aquellas instalaciones que precisen proyecto.
- C. Un organismo de control.
- D. Ninguna de las anteriores es correcta.

22. El certificado de instalación individual de gas, según la ITC-ICG 07 del R.D. 919/2006 incluirá:

- A. Croquis de la instalación especificando el trazado, tipo de material, longitudes de tubería, diámetros, elementos o sistemas de regulación, medida y control, accesorios, aparatos de consumo conectados o previstos, indicando su consumo calorífico nominal y esquemas necesarios para definir la instalación.
- B. Croquis de la instalación especificando el trazado, tipo de material, diámetros, y aparatos de consumo conectados o previstos, indicando su consumo calorífico nominal.
- C. Croquis de la instalación especificando el trazado, tipo de material, diámetros, y aparatos de consumo conectados o previstos.
- D. No hay que adjuntar ningún tipo de croquis por tratarse de una instalación individual.

23. Según la norma UNE 60670, en instalaciones suministradas por un único envase de GLP de contenido inferior a 15 kg, acoplado directamente a un solo aparato, ¿forma el regulador acoplado al envase, parte de la conexión de aparato?:

- A. Sí, en cualquier caso, siempre que el consumo calorífico del aparato sea inferior a 24,4 kW.
- B. Sí, en cualquier caso, siempre que el consumo calorífico del aparato sea inferior a 70 kW.
- C. Solo en caso de que el aparato sea móvil.
- D. En ningún caso.

24. Según la norma UNE 60670, ¿pueden los operarios especialistas llevar a cabo reparaciones en las instalaciones individuales domésticas de gas?:

- A. Sí, siempre que posteriormente el instalador suscriba el certificado correspondiente.
- B. Sí, si la instalación es de grado 1.
- C. Sí, si el titular acredita previamente su conformidad.
- D. No, ha de ser el instalador habilitado de gas, atendiendo a su categoría, el que las lleve a cabo.

25. Según la norma UNE 60670, la revisión de una instalación receptora no alimentada desde redes de distribución:

- A. Comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos éstos, cuando la potencia instalada sea inferior o igual a 70 kW.
- B. Comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, excluidos éstos, cuando la potencia instalada sea superior a 70 kW.
- C. Se hará coincidir con la de la instalación que la alimenta.
- D. Todas las anteriores son correctas.

26. La empresa instaladora o instalador que realiza la inspección periódica y emite un informe de anomalías, ¿puede proceder a la reparación de dichas anomalías, según el R.D. 919/2006?:

- A. Sí y una vez resueltas emitirá el correspondiente certificado y lo entregará al titular y a la empresa distribuidora.
- B. Si y una vez resueltas emitirá el correspondiente certificado, manteniendo una copia en su poder.
- C. No.
- D. Las opciones A y B son correctas.

27. ¿Qué se entiende por modificación de una instalación receptora en el R.D. 919/2006?:

- A. La que conlleve un cambio de material o de trazado en una longitud igual o superior a 0,5 m.
- B. La que conlleve un cambio de material o de trazado en una longitud igual o superior a 0,8 m.
- C. Cualquier ampliación de consumo o sustitución de aparato por otro de diferentes características técnicas.
- D. Todas las anteriores son correctas.

28. ¿Puede un instalador habilitado de gas reparar un aparato tipo B de potencia útil superior a 24,4 kW, adaptado al tipo de gas suministrado, atendiendo a lo dispuesto en el R.D. 919/2006?:

- A. Sí, independientemente de su categoría, siempre que cumpla y pueda acreditar los requisitos adicionales necesarios para la puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos, contemplados en el Anexo 2 del R.D. 919/2006.
- B. Sí, siempre que sea de categoría A y cumpla los requisitos adicionales necesarios para la puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos, contemplados en el Anexo 2 del R.D. 919/2006.
- C. Sí, siempre que sea de categoría A o B y cumpla los requisitos adicionales necesarios para la puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos, contemplados en el Anexo 2 del R.D. 919/2006.
- D. Ninguna de las anteriores es correcta.

- 29. ¿Según la norma UNE 60670, la conexión de un solo aparato fijo a un envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg, ¿podrá hacerse con conexión flexible de elastómero según la norma UNE 53539?:**
- A. Sí, no debiendo ser la longitud del tubo flexible superior a 1,5 m en ningún caso.
 - B. Sí, no debiendo ser la longitud del tubo flexible superior a 0,8 m en ningún caso.
 - C. Sí, no debiendo ser la longitud del tubo flexible superior a 0,6 m en ningún caso.
 - D. No.
- 30. Según la norma UNE 60670, la conexión de un aparato de gas fijo a la instalación receptora podrá ser:**
- A. Conexión flexible de elastómero según la norma UNE 53539.
 - B. Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa según la norma UNE 60712.
 - C. Conexión flexible metálica corrugada según la norma UNE-EN 14800.
 - D. Todas las anteriores son correctas.
- 31. La norma UNE 60670 establece que la conexión flexible de acero inoxidable, conforme a la norma UNE 60713-1, de un aparato de gas fijo a la instalación receptora, tendrá una longitud mínima necesaria y en ningún caso será superior a:**
- A. 1,5 m.
 - B. 2 m.
 - C. 2,5 m.
 - D. 2,8 m.
- 32. Según la norma UNE 60670, un aparato móvil alimentado por un único envase de GLP de contenido inferior a 15 kg, conectado por tubería flexible:**
- A. Tendrá la consideración de instalación receptora
 - B. No tendrá la consideración de instalación receptora, pero si le serán de aplicación las disposiciones de la norma UNE 60670, en lo concerniente a su conexión, ubicación, ventilación y puesta en marcha.
 - C. No tendrá la consideración de instalación receptora y, por tanto, no le serán de aplicación las disposiciones de la norma UNE 60670, en lo concerniente a su conexión, ubicación, ventilación y puesta en marcha
 - D. Ninguna de las anteriores es correcta.
- 33. Según la norma UNE 60670, ¿cuál sería la potencia de diseño de la instalación individual de una vivienda en la que existen tres aparatos de gas, de consumos caloríficos (referidos al poder calorífico inferior) 4 kW, 5 kW y 20 kW, respectivamente?:**
- A. 27 kW.
 - B. 29 kW.
 - C. 29,7 kW.
 - D. 30 kW.
- 34. Según la norma UNE 60670, ¿cuál sería el caudal de diseño de una instalación individual de gas, cuya potencia de diseño, referida al poder calorífico superior, es de 60 kW, si el gas suministrado tiene un poder calorífico superior de 11,98 kWh/m³?:**
- A. 4,54 m³/h.
 - B. 5 m³/h.
 - C. 5,5 m³/h.
 - D. Ninguna de las anteriores es correcta.

35. Según la norma UNE 60670, para una tubería vista podrá emplearse:

- A. Cobre conforme a la norma UNE-EN- 1057.
- B. Polietileno conforme a la norma UNE-EN 1555.
- C. Sistemas de tubo multicapa del tipo polímero-Acero-polímero, conforme a la norma UNE 53008-1.
- D. Todas las anteriores son correctas.

36. Según la norma UNE 60670 ¿la llave de conexión de un aparato de cocción para uso doméstico debe disponer de un limitador de exceso de flujo conforme a la norma UNE 60719?:

- A. Solo es obligatorio si el consumo calorífico del aparato (referido al poder calorífico inferior) es superior a 20 kW.
- B. No es obligatorio por tratarse de un aparato de uso doméstico.
- C. Si y en caso de no incorporarlo la llave de conexión de aparato, se debe instalar uno externo sellado a la salida de dicha llave.
- D. Sí, no pudiendo instalarse el mismo externo a dicha llave.

37. Respecto a la zona exterior, la norma UNE 60670 considera:

- A. Un local como zona exterior si dispone de una abertura permanente abierta al exterior con superficie libre igual o superior a 1,5 m² y con borde superior a una distancia inferior o igual a 0,50 m del techo del local.
- B. Un local como zona exterior si dispone de una abertura permanente abierta al exterior con superficie libre igual o superior a 1 m² y con borde superior a una distancia inferior o igual a 0,50 m del techo del local.
- C. Ningún local puede ser considerado zona exterior.
- D. Ninguna de las anteriores es correcta.

38. Según la norma UNE 60670, un patio de ventilación de un edificio nuevo:

- A. Tendrá una superficie mínima en planta de 3 m², siendo la dimensión del lado menor de la planta igual o superior a 1 m.
- B. Puede contar en su parte superior de un techado, debiendo éste dejar libre una superficie permanente de comunicación con el exterior de 2 m².
- C. Los patios de ventilación no pueden contar en su parte superior de un techado en ningún caso.
- D. Las opciones A y B son correctas.

39. Un local que dispone de dos aparatos tipo A de consumo calorífico 10 y 15 kW, respectivamente, y un aparato tipo B de consumo calorífico 22 kW; ha de tener, según la norma UNE 60670, un volumen mínimo igual a:

- A. 17 m³.
- B. 39 m³.
- C. 47 m³.
- D. No requiere volumen mínimo por ser el consumo calorífico total inferior a 70 kW.

40. Si la cocina de una vivienda alberga solo 2 aparatos tipo A, con consumo calorífico total inferior a 30 kW, ¿debe disponer según la norma UNE 60670 de ventilación rápida?:

- A. Sí, salvo que todos los aparatos dispongan de dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama.
- B. Sí, salvo que el gas que suministra a los aparatos sea menos denso que el aire.
- C. No, por ser el consumo calorífico total inferior a 30 kW.
- D. No, por tratarse de una vivienda.

Apellidos: _____

Nombre: _____ DNI/NIE _____

Firma

1	A	B	C	D	16	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
2	A	B	C	D	17	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
3	A	B	C	D	18	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
4	A	B	C	D	19	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
5	A	B	C	D	20	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
6	A	B	C	D	21	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
7	A	B	C	D	22	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
8	A	B	C	D	23	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
9	A	B	C	D	24	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
10	A	B	C	D	25	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
11	A	B	C	D	26	A	B	C	D					
	A	B	C	D		A	B	C	D					
12	A	B	C	D	27	A	B	C	D					
	A	B	C	D		A	B	C	D					
13	A	B	C	D	28	A	B	C	D					
	A	B	C	D		A	B	C	D					
14	A	B	C	D	29	A	B	C	D					
	A	B	C	D		A	B	C	D					
15	A	B	C	D	30	A	B	C	D					
	A	B	C	D		A	B	C	D					