

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO (MÁLAGA)

EDICTO sobre subasta (PP. 511/86).

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria del pasado día 4 acordó sacar a pública subasta la contratación del Servicio de Recogida de Basura a domicilio y transporte a vertedero:

- a) Duración del contrato y años.
- b) Precio 1.900.000 ptas.
- c) Garantía provisional 57.000 ptas. definitiva 5%.
- d) Admisión proposiciones 20 días a partir de su publicación en el BOE.
- e) Pliego condiciones aprobado 26.4.85, o disposición Secretaría General del Ayuntamiento.

Villanueva del Rosario, 14 de julio de 1986.- El Alcalde.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (Ref.: 3719/A.T.) (PP. 65/86).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Don Juan García Ruiz.
Domicilio: Caniles, Queipa de Llano, 19.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea 25 KV Derivación Caniles y a Tejar San Sebastián.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Caniles.
Tipo: aérea.
Longitud en Km.: 0,521.
Tensión de Servicio: 25-20 KV.
Conductores: Al.Ac. de 54,59 mm².
Apoyos: metálicos.
Aisladores: Cadena 3-ESA-1503.
Potencia a transportar: 160 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Cuevas de San Sebastián «Parque».
Tipo: Interior.
Potencia: 160 KVA.
Relación de transformación: 25-20 KV+-5%/220-127 Voltios.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 4.465.000 pesetas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona de Cuevas de San Sebastián, Porque y c/ San Sebastián, etc. de la localidad de Caniles.
Referencia: 3719/A.T.

Lo que se hace público para que pueda examinarse la documentación presentada en este Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 5 de febrero de 1986.- El Delegado, Juan José Nieves Aranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (Ref.: 3782/A.T.) (PP. 494/86).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de

utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada Escuda del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo en línea Circunvalación Huéscar-Aguas del Ayuntamiento.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Huéscar.
Tipo: subterránea.
Longitud en Km.: 0,084.
Tensión de Servicio: 15-20 KV.
Conductores: Al 3(1 x 150 mm²) aislamiento 18/30 KV.
Apoyos: metálicos.
Potencia a transportar: 250 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Barriada Victoria.
Tipo: Interior.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 15-20 KV+-5%/380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 3.619.278 pesetas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio de los abonados de la Barriada Victoria.
Referencia: 3782/A.T.

Lo que se hace público para que pueda examinarse la documentación presentada en este Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 5 de junio de 1986.- El Delegado, Juan José Nieves Aranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (Ref.: 3797/A.T.) (PP. 495/86).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n° 2 línea que alimenta a C.T. Escuelas.
Final: Último apoyo de la línea o variar.
Término municipal afectado: Montilana.
Tipo: aérea.
Longitud en Km.: 0,780.
Tensión de Servicio: 20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm².

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cadena 3 elementos.

Potencia a transportar: 630 KVA.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 1.770.170 pesetas.

Finalidad: Modificar el trazado de la línea que alimenta al C.T. Escuelas.

Referencia: 3797/A.T.

Lo que se hace público para que pueda examinarse la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1986.— El Delegado, Juan José Nieves Aranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (Ref.: 3798/A.T.) (PP. 496/86).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Pedro Martínez.

Final: Salida de Torrecárdela, de Pedro Martínez I y II, de Alamedilla, doble circuito a Torrecárdela y Pedro Martínez I y a Alamedilla y Pedro Martínez II.

Término municipal afectado: Pedro Martínez.

Tipo: aérea y subterránea.

Longitud en Km.: 1,429 y 0,292.

Tensión de Servicio: 15/20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm² y 1x150 mm², aislamiento 12/20 KV.

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cadena 3 elementos.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 5.927.312 pesetas.

Finalidad: Construir líneas a 20 KV para evacuar la energía de la nueva Subestación de Pedro Martínez.

Referencia: 3798/A.T.

Lo que se hace público para que pueda examinarse la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1986.— El Delegado, Juan José Nieves Aranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (Ref.: 3799/A.T.) (PP. 497/86).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Carretera de Jaén II.

Final: Apoyo s/n. línea entre CC.TT. Espadafor y Veyresa.

Término municipal afectado: Granada.

Tipo: subterránea.

Longitud en Km.: 0,232.

Tensión de Servicio: 8/20 KV.

Conductores: Al. 1x150 mm², aislamiento seco 12/20 KV.

Potencia a transportar: 3.000 KVA.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 1.692.526 pesetas.

Finalidad: Mejora del servicio eléctrico.

Referencia: 3799/A.T.

Lo que se hace público para que pueda examinarse la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1986.— El Delegado, Juan José Nieves Aranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (Ref.: 3800/A.T.) (PP. 498/86).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a C.T. Aguas Potables de Algarinejo.

Final: C.T. n° 2.

Término municipal afectado: Montefrío.

Tipo: aérea.

Longitud en Km.: 3,426.

Tensión de Servicio: 20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm².

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cadena 3 elementos.

Potencia a transportar: 100 KVA.

Red de Baja tensión en La Pililla:

Longitud en Km.: 0,446; 1,155 y 3,165.

Conductores: 3,5x95; 3, 5x50 y 3,5x25 mm².

Apoyos: Madera.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: La Pililla y La Turca.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 2 x 50 KVA.

Relación de transformación: 20 KV. +5%/3x380-220 Voltios.

Procedencia de los materiales: nacionales.

Presupuesto: 18.523.235 pesetas.

Finalidad: Dotar de suministro de energía eléctrica a viviendas rurales en los parajes La Pililla y La Turca.

Referencia: 3800/A.T.

Lo que se hace público para que pueda examinarse la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1986.— El Delegado, Juan José Nieves Aranda.