

y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable a 20 Kv. Chinasol-Epsilón.
Final: Centro de transformación (entrada y salida).
Término municipal afectado: Almuñécar.
Tipo: Subterráneas.
Longitud en Km.: 2 x 0,303.
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 630 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Los Ramos.
Tipo: Interior.
Potencia: 630 Kva.
Relación de transformación: 20 kv. +5%/3x380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 6.051.365 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4247/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4248/AT) (PP. 1341/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. intemperie en Paligona Asegra.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Peligros.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 0,060.
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 400 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: C.T. n° 7 Asegra.
Tipo: Interior.
Potencia: 400 Kva.
Relación de transformación: 20 kv. +5%/3x380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 2.681.990 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4248/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4249/AT) (PP. 1342/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable a 20 Kv. Pilar-Ambulatorio (SOE).
Final: Centro de transformación (entrada y salida).
Término municipal afectado: Matril.
Tipo: Subterráneas.
Longitud en Km.: 2 x 0,077.
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 400 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Mogarlla.
Tipo: Interior.
Potencia: 400 Kva.
Relación de transformación: 20 kv. +5%/3x380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 4.064.772 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4249/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4250/AT) (PP. 1343/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de transformación Olmos.
 Final: Centro de transformación Forjados.
 Término municipal afectado: Purullena.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en Km.: 0,400.
 Tensión de Servicio: 6/20 Kv.
 Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 Kv.
 Potencia a transportar: 1.890 Kva.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Presupuesto: 2.793.650 pesetas.
 Finalidad: Pasar o subterránea línea aérea que une los CC.TT. Olmos y Forjados y acondicionamiento de los mismos.
 Referencia: 4250/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junto de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4251/AT) (PP. 1344/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública, de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo línea La Zubia-Huétor Vega.
 Final: Centra de transformación.
 Término municipal afectado: Monachil.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en Km.: 0,235.
 Tensión de Servicio: 20 Kv.
 Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 Kv.
 Potencia a transportar: 400 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Pozo Urbanización El Romeral.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 400 Kva.
 Relación de transformación: 20 kv. +5%/ 3 x 380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Presupuesto: 4.037.840 pesetas.
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica a pozo.
 Referencia: 4251/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto

de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4252/AT) (PP. 1345/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo línea aérea.
 Final: Centro de transformación.
 Término municipal afectado: Albolote.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en Km.: 0,200.
 Tensión de Servicio: 20 Kv.
 Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 Kv.
 Potencia a transportar: 400 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Campo de Fútbol.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 400 Kva.
 Relación de transformación: 20 kv. +5%/ 3 x 380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Presupuesto: 3.245.056 pesetas.
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica a polideportivo y recinto ferial.
 Referencia: 4252/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sito en Granada, calle Dr. Guirao Geo, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 1988.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (RAT. 12.986-151.543) (PP. 1416/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización y declaración, en concreto, de su utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Avda. de la Barboolla, 5. Sevilla.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo nº 6 de la línea a 220 Kv. Santiponce-Mérida.
 Final: Subestación S-1 de la Exposición Universal de 1992.
 Términos municipales afectados: Sevilla, Salteras, Santiponce y Camas.
 Tipo: Aéreo simple circuito.
 Longitud en Km.: 4,650.
 Tensión de Servicio: 220 Kv.
 Conductores: Al-oc. de 454,5 mm².
 Apoyos: Vidrio templado E-120/146 de Cadenas.
 Aisladores: Metálicos Galvanizados.
 Finalidad de la instalación: Suministrar energía eléctrica al recinto de la Exposición Universal de 1992.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Presupuesto: 93.000.000 pesetas.
 Referencia R.A.T.: 12.986 - Expediente: 151.543.