

## LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Salomor 2000  
 Final: C.T. Inonsa, con entrada y salida en C.T. Comofeso  
 Término municipal afectado: Solobreña  
 Tipo: subterránea  
 Longitud en km.: 0,939  
 Tensión de Servicio: 20 KV  
 Conductores: Al 1x150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV  
 Potencia o transportar: 630 KVA

proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4180/AT) (PP. 777/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: COMOFESA  
 Tipo: Interior  
 Potencia: 630 KVA  
 Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 Voltios  
 Procedencia de los materiales: nacionales  
 Presupuesto: 12.044.440 pesetas  
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro  
 Referencia: 4178/AT.

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada – Escudo del Carmen 31

## LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo a C.T. Barranco  
 Final: Centro de transformación (entrada y salida)  
 Término municipal afectado: Huetor Vega  
 Tipo: subterránea  
 Longitud en km.: 2x0,135  
 Tensión de Servicio: 20 KV  
 Conductores: Al 1x150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV  
 Potencia a transportar: 630 KVA

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Pozo Cañadilla  
 Tipo: Interior  
 Potencia: 630 KVA  
 Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 Voltios  
 Procedencia de los materiales: nacionales  
 Presupuesto: 4.835.138 pesetas  
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro y Pozo Cañadilla  
 Referencia: 4180/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 30 de junio de 1988.— El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4179/AT) (PP. 776/88).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada – Escudo del Carmen 31

## LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a 25 KV Baza-Chirivel  
 Final: C. de transformación Matían  
 Término municipal afectado: Cullar  
 Tipo: aérea  
 Longitud en km.: 4,212  
 Tensión de Servicio: 25 KV  
 Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup>  
 Apoyos: metálicos  
 Aisladores: Cadena 3 elementos  
 Potencia a transportar: 6.990 KVA  
 Procedencia de los materiales: nacionales  
 Presupuesto: 9.562.269 pesetas  
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica a la Aldea de Matían.  
 (Planer 87)  
 Referencia: 4179/AT.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4181/AT) (PP. 778/88).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada – Escudo del Carmen 31

## LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Subestación Cherín-Jubar y Subestación Ugijar-Mairena  
 Final: En la misma línea y C.T. Mairena  
 Término municipal afectado: Nevada  
 Tipo: aérea  
 Longitud en km.: 1,524 y 0,125  
 Tensión de Servicio: 20 KV  
 Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup>  
 Apoyos: metálicos  
 Aisladores: Cadena 3 elementos  
 Potencia a transportar: 5.591 KVA  
 Procedencia de los materiales: nacionales  
 Presupuesto: 4.404.275 pesetas  
 Finalidad: Interconectar las líneas actualmente existentes  
 Referencia: 4181/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 30 de junio de 1988.— El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del*

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 1 de julio de 1988. - El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

**ANUNCIO** de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4182/AT) (PP. 779/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cable Subterráneo procedente de C.T. nº 2 de Manteluz.

Final: Centro de transformación.  
Término municipal afectado: Peligros.  
Tipo: subterránea.  
Longitud en km.: 0,248.  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 630 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Manteluz 2ª FASE.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 630 KVA.  
Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 5.197.592 pesetas.  
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
Referencia: 4182/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 1 de julio de 1988. - El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

**ANUNCIO** de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4183/AT) (PP. 780/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo C.T. Atolaya.

Final: Centro de transformación (entrada y salida).  
Término municipal afectado: Almuñécar.  
Tipo: Subterráneas.  
Longitud en km.: 2 x 0,025.  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 630 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Urbanización Cotobro (C.T. nº 4).  
Tipo: Interior.  
Potencia: 630 KVA.  
Relación de transformación: 20.KV+5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 4.140.061 pesetas.  
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.  
Referencia: 4183/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 4 de julio de 1988. - El Jefe del Servicio de Industria y Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

**ANUNCIO** de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4201/AT) (PP. 887/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea aérea a C.T. Mayorazgo.  
Final: Centro de transformación.  
Término municipal afectado: Salobreña.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en km.: 0,075.  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al de 1 x 150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 400 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: La Frogata.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 400 KVA.  
Relación de transformación: 20 KV+5%/380-220 Voltios.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 3.459.941 pesetas.  
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro en la zona.  
Referencia: 4201/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 19 de julio de 1988. - El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

**ANUNCIO** de la Delegación Provincial de Granada sobre