

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Salomor 2000
 Final: C.T. Inonsa, con entrada y salida en C.T. Comofeso
 Término municipal afectado: Solobreña
 Tipo: subterránea
 Longitud en km.: 0,939
 Tensión de Servicio: 20 KV
 Conductores: Al 1x150 mm² aislamiento 12/20 KV
 Potencia o transportar: 630 KVA

proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4180/AT) (PP. 777/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: COMOFESA
 Tipo: Interior
 Potencia: 630 KVA
 Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 Voltios
 Procedencia de los materiales: nacionales
 Presupuesto: 12.044.440 pesetas
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro
 Referencia: 4178/AT.

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada – Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo a C.T. Barranco
 Final: Centro de transformación (entrada y salida)
 Término municipal afectado: Huetor Vega
 Tipo: subterránea
 Longitud en km.: 2x0,135
 Tensión de Servicio: 20 KV
 Conductores: Al 1x150 mm² aislamiento 12/20 KV
 Potencia a transportar: 630 KVA

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Pozo Cañadilla
 Tipo: Interior
 Potencia: 630 KVA
 Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 Voltios
 Procedencia de los materiales: nacionales
 Presupuesto: 4.835.138 pesetas
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro y Pozo Cañadilla
 Referencia: 4180/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 30 de junio de 1988.— El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4179/AT) (PP. 776/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada – Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a 25 KV Baza-Chirivel
 Final: C. de transformación Matían
 Término municipal afectado: Cullar
 Tipo: aérea
 Longitud en km.: 4,212
 Tensión de Servicio: 25 KV
 Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm²
 Apoyos: metálicos
 Aisladores: Cadena 3 elementos
 Potencia a transportar: 6.990 KVA
 Procedencia de los materiales: nacionales
 Presupuesto: 9.562.269 pesetas
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica a la Aldea de Matían.
 (Planer 87)
 Referencia: 4179/AT.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4181/AT) (PP. 778/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada – Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Subestación Cherín-Jubar y Subestación Ugijar-Mairena
 Final: En la misma línea y C.T. Mairena
 Término municipal afectado: Nevada
 Tipo: aérea
 Longitud en km.: 1,524 y 0,125
 Tensión de Servicio: 20 KV
 Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm²
 Apoyos: metálicos
 Aisladores: Cadena 3 elementos
 Potencia a transportar: 5.591 KVA
 Procedencia de los materiales: nacionales
 Presupuesto: 4.404.275 pesetas
 Finalidad: Interconectar las líneas actualmente existentes
 Referencia: 4181/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 30 de junio de 1988.— El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 1 de julio de 1988. - El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4182/AT) (PP. 779/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable Subterráneo procedente de C.T. nº 2 de Manteluz.

Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Peligros.
Tipo: subterránea.
Longitud en km.: 0,248.
Tensión de Servicio: 20 KV.
Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
Potencia a transportar: 630 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Manteluz 2ª FASE.
Tipo: Interior.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 5.197.592 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4182/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 1 de julio de 1988. - El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4183/AT) (PP. 780/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo C.T. Atolaya.

Final: Centro de transformación (entrada y salida).
Término municipal afectado: Almuñécar.
Tipo: Subterráneas.
Longitud en km.: 2 x 0,025.
Tensión de Servicio: 20 KV.
Conductores: Al 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
Potencia a transportar: 630 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Urbanización Cotobro (C.T. nº 4).
Tipo: Interior.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 20.KV+5%/380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 4.140.061 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4183/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 4 de julio de 1988. - El Jefe del Servicio de Industria y Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4201/AT) (PP. 887/88).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea aérea a C.T. Mayorazgo.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Salobreña.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km.: 0,075.
Tensión de Servicio: 20 KV.
Conductores: Al de 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
Potencia a transportar: 400 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: La Frogata.
Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 20 KV+5%/380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 3.459.941 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro en la zona.
Referencia: 4201/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 19 de julio de 1988. - El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre