

Tipo: Interior.
 Potencia: 400 KVA.
 Relación de transformación: 20 KV + 5%/380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Presupuesto: 7.197.830 pesetas.
 Finalidad: Alimentación a Polígono Industrial de nueva creación en Tiena (Planer 87).
 Referencia: 4297/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de febrero de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4298/AT) (PP. 172/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada. Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea de A.T. Alomartes-Illora.
 Final: C.T. Fuente.
 Término municipal afectado: Alomartes (Illora).
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en Km.: 0,250.
 Tensión de servicio: 20 KV.
 Conductores: Al. 3,5 x (1 x 150) mm² aislamiento 12/20 KV.
 Potencia a transportar: 400 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Red de baja tensión:
 Longitud: 0,615; 0,330; 0,510 y 0,460 Km.
 Conductores: 3,5 x 150; 3,5 x 95; 4 x 50 y 4 x 25 mm².
 Apoyos: Hormigón.
 Subterránea: 0,210 km. y Al 3 x 150 + 95 mm².
 Emplazamiento: Las Fuentes.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 400 KVA.
 Relación de transformación: 20 KV + 5%/380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Presupuesto: 11.979.303 pesetas.
 Finalidad: Sustituir parte de la red de B.T. por trezada para mejorar el servicio en la zona (Planer 87).
 Referencia: 4298/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de febrero de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4306/AT) (PP. 184/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66

y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada. Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a CC.TT. Avda. Cervantes II y Genil Capital.
 Final: Centro de transformación (entrada y salida).
 Término municipal afectado: Granada.
 Tipo: Subterráneo.
 Longitud en Km.: 2 x 0,035.
 Tensión de servicio: 20 KV.
 Conductores: Al. de 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
 Potencia o transportar: 630 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Quinta Alegre.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 630 KVA.
 Relación de transformación: 20 KV + 5%/380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Presupuesto: 3.159.551 pesetas.
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
 Referencia: 4306/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contadas a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de febrero de 1989.- El Delegada, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4307/AT) (PP. 185/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada. Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a C.T. Hidalgo.
 Final: C.T. Los Girasoles (entrada y salida) u línea a C.T. Accisoll.
 Término municipal afectado: Guadix.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en Km.: 0,040.
 Tensión de servicio: 20 KV.
 Conductores: Al. de 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
 Potencia a transportar: 400 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Los Girasoles.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 400 KVA.
 Relación de transformación: 20 KV + 5%/380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Presupuesto: 2.693.060 pesetas.
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
 Referencia: 4307/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada,

calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de febrero de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4308/AT) (PP. 186/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Cormen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a CC.TT. Bohía-Alvarez.
Final: Centro de transformación (entrada y salida).
Término municipal afectado: La Herradura (Almuñécor).
Tipo: Subterráneas.
Longitud en Km.: 2 x 0,110.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al. de 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
Potencia a transportar: 400 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: La Caleta.
Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 20 KV + 5%/380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 3.839.265 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4308/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados o partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de febrero de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4309/AT) (PP. 187/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Subestación Mondújar-Talará.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Lecrín.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0,100.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm².

Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 630 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Red de bajo tensión:
Conductor: Al de 0,6 KV y 240 mm².
Longitud: 0,216 Km.
Clase: Subterráneo.
Emplazamiento: Mondújar.
Tipo: Interior.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 2.964.000 pesetas.
Finalidad: Sustituir C.T. Intemperie (Expte. 1208/A.T.).
Referencia: 4309/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de febrero de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4310/AT) (PP. 188/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Cormen 31.

LINEAS ELECTRICAS

Origen: Apoyo línea a Monjas y final línea a Diesel.
Origen: Cobre subterráneo a Puerto de Motril y final C.T. Diesel.
Origen: C.T. Santa Adelo y final C.T. Refinería (entrada y salida).
Origen: Cable subterráneo al Puerto y final C.T. Proas (entrada y salida).
Término municipal afectado: Motril.
Tipo: Aérea y subterráneas.
Longitud en Km.: 0,190-0,740-2 x 0,180 y 2 x 0,120
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al. Ac. de 116,2 mm² y Al de 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 2 elementos.
Potencia a transportar: 3.000 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 21.726.700 pesetas.
Finalidad: paso a 20 KV. Puerto de Motril (1ª Fase).
Referencia: 4310/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo. Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados o partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de febrero de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.