

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Campotejar-Domingo Pérez.
Final: Línea Iznalloz-Terre.
Término municipal afectado: Domingo Pérez (Iznalloz).
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 3,512.
Tensión de servicio: 20 kv.
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm².
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 6.990 kva.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 7.313.664 pesetas.
Finalidad: Disponer de la posibilidad de unión de las líneas citadas (Planer 87).
Referencia: 4399/A.T.

La que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 2 de junio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4414/A.T.) (PP. 814/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo en línea Poqueira-Pomponera.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectada: Capileira.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0,170 y 0,161.
Tensión de servicio: 20 kv.
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm².
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 400 kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Carretera.
Tipo: Interior.
Red de baja tensión.
Longitud: 300 y 100 m.
Conductor: Al de 3,5 x 150 y 4 x 25 mm².
Apoyos: Hormigón.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 7.058.652 pesetas.
Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en dicha zona (Planer 89).
Referencia: 4414/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 22 de junio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4415/A.T.) (PP. 815/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoya número 17 línea Piñar-Moreda.
Final: C.T. Bogarre.
Término municipal afectado: Morelabor y Piñar.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 4,776.
Tensión de servicio: 20 kv.
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm².
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 160 kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Bogarre. (T.M. Piñar).
Tipo: Intemperie.
Relación de transformación: 20 kv. + 5%/380-220 voltios.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 11.993.742 pesetas.
Finalidad: Alimentar eléctricamente al núcleo de Bogarre (Planer 89).
Referencia: 4415/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Geo, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicada, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 23 de junio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4416/A.T.) (PP. 816/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de seccionamiento.
Final: Líneas Busquistar-Trévez, Busquistar-Conjuro-Cástaras

y Busquistar-Conjuero-Notáez.

Término municipal afectado: Busquistar.

Tipo: Aéreas.

Longitud en km.: 0,336.

Tensión de Servicio: 20 kv.

Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm².

Apoyos: Metálicos.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Emplazamiento: Espaldas Consultorio Médico.

Tipo: Interior.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto: 5.086.186 pesetas.

Finalidad: Establecer un punto de maniobra y seccionamiento de las líneas que alimentan a distintos núcleos de población (Planer 89).

Referencia: 4416/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentado en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sito en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 26 de junio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (347/89/BT) (PP. 817/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de transformación.

Final: Red de Baja Tensión.

Término municipal afectado: Lecrín.

Tipo: Aérea y subterránea.

Longitud en km.: 0,890; 0,428; 0,202 y 0,750 y 0,618.

Tensión de Servicio: 380 kv.

Conductores: Al de 3,5 x 150; 3,5 x 95; 4 x 50; 4 x 25 y 3 x 240 + 150 mm².

Apoyos: Hormigón.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto: 12.468.693 pesetas.

Finalidad: Mejora en la calidad del servicio eléctrico en la localidad de Mondújor (Ploner 89).

Referencia: 347/89/BT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentado en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sito en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 26 de junio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4417/A.T.) (PP. 836/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, apro-

bación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo Sub. Almuñécar - C.T. Los Carrascos.

Final: Centro de transformación (entrada y salida).

Término municipal afectado: Almuñécar.

Tipo: Subterráneo.

Longitud en km.: 0,042.

Tensión de Servicio: 20 kv.

Conductores: Al de 1 x 150 mm². aislamiento 12/20 kv.

Potencia a transportar: 400 kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Guodix.

Tipo: Interior.

Potencia: 400 kva.

Relación de transformación: 20 kv. + 5%/ 380-220 voltios.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto: 2.601.412 pesetas.

Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.

Referencia: 4417/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentado en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sito en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 30 de junio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4211/A.T., AA/AG.) (PP. 900/89).

En el diario «Ideal» de Granada de 24.6.89, y en el B.O. de la Provincia de Granada de 3.7.89, se publica el detalle de las afectaciones y datos de los interesados de los términos municipales de Guadix, Freila, Zújar y Baza, respecto a los que, por no haber llegado a un acuerdo, Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., ha solicitado la declaración por el Consejo de Gobierno de la necesidad de ocupación urgente a efectos de imposición de servidumbre forzosa de paso a favor de la línea a 66 Kv., con origen en Central Negratín y finol en la Sub. de Baza, de la que es titular la citada Empresa eléctrica, y cuya declaración de utilidad pública fue concedida por resolución de esta Delegación Provincial de Fomento de 11.1.89.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos previstos en el art. 31º y complementarios del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre (por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas); por lo que cualquier persona, dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y los interesados en igual plazo contado desde el día siguiente al de la notificación singularizada que se les ha practicado, podrán aportar por escrito triplicado ante esta Delegación Provincial (Secretaría General, c/ Dr. Guirao Gea, s/n. Edificio Fleming, 2º Planta. Granada) los datos oportunos para rectificar posibles errores, así como formular las alegaciones que puedan ser pertinentes.

Granada, 19 de julio de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4437/A.T.) (PP. 960/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66