

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Castillo de Carchuna
 Tipo: Interior.
 Potencia: 200 KVA.
 Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 V.
 Procedencia de los materiales: nacionales.
 Presupuesto: 4.929.545 pesetas.
 Finalidad: Electrificación piscifactoría, viviendas y pozos en la zona (Planer 87).
 Referencia: 4499/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 29 de septiembre de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4500/A.T.) (PP. 1321/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo o CC.TT. Izquierdo Valle y Fábrica Nueva.
 Final: C.T. Corvián (entrada y salida).
 Término municipal afectado: Salobreña.
 Tipo: subterránea.
 Longitud en km.: 2 x 0,125.
 Tensión de Servicio: 20 KV.
 Conductores: Al. de 1 x 150 mm², aislamiento 12/20 KV
 Potencia a transportar: 1.890 KVA.
 Procedencia de los materiales: nacionales.
 Presupuesto: 2.946.940 pesetas.
 Finalidad: Atender la petición de nuevos suministros eléctricos a viviendas del M.O.P.U.
 Referencia: 4500/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 29 de septiembre de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4509/A.T.) (PP. 1375/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Era Perdida.
 Final: C.T. Santa Amalia.
 Término municipal afectado: Atarfe.
 Tipo: subterránea.
 Longitud en km.: 0,344.
 Tensión de Servicio: 20 KV.
 Conductores: Al. de 1 x 150 mm², aislamiento 12/20 KV
 Potencia a transportar: 1.890 KVA.
 Procedencia de los materiales: nacionales.
 Presupuesto: 4.716.746 pesetas.
 Finalidad: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.
 Referencia: 4509/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de octubre de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4510/A.T.) (PP. 1376/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Santa Amalia
 Final: C.T. San Pablo.
 Término municipal afectado: Atarfe.
 Tipo: subterránea.
 Longitud en km.: 0,413.
 Tensión de Servicio: 20 KV.
 Conductores: Al. de 1 x 150 mm², aislamiento 12/20 KV
 Potencia a transportar: 1.890 KVA.
 Procedencia de los materiales: nacionales.
 Presupuesto: 7.243.610 pesetas.
 Finalidad: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.
 Referencia: 4510/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de octubre de 1989.— El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4511/A.T.) (PP. 1377/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa,

aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo de Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo entre CC.TT. Zaidín I-Carmelo y línea aérea Chalet de Armilla.
Final: Centro de transformación conjunto Galicia.
Término municipal afectado: Granada.
Tipo: subterráneas.
Longitud en km.: 2 x 0,165 y 0,205.
Tensión de Servicio: 20 KV.
Conductores: Al. de 1 x 150 mm². aislamiento 12/20 KV
Potencia a transportar: 630 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Avd. de Cádiz y Dr. Félix Rodríguez de la Fuente.
Tipo: Interior.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 V.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 8.140.390 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4511/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de octubre de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4512/A.T.) (PP. 1378/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo de Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Líneas subterráneas CC.TT. Tarres Zaidín-Cortijo Palomar.
Final: Centro de transformación Las Palmas.
Término municipal afectado: Granada.
Tipo: subterráneas.
Longitud en km.: 2 x 0,104.
Tensión de Servicio: 20 KV.
Conductores: Al. de 1 x 150 mm². aislamiento 12/20 KV
Potencia a transportar: 630 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: C/ Alayos.
Tipo: Interior.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 20 KV.+5%/380-220 V.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 6.102.100 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4512/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de octubre de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4513/A.T.) (PP. 1379/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Olamar.
Final: C.T. Viansa.
Término municipal afectado: Almuñécar.
Tipo: subterránea.
Longitud en km.: 0,155.
Tensión de Servicio: 5/20 KV.
Conductores: Al. de 1 x 150 mm². aislamiento 12/20 KV
Potencia a transportar: 400 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Junto al Paseo Marítimo de La Herradura.
Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 5/20 KV.+5%/380-220 V.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 4.016.568 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 4513/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de octubre de 1989.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (4514/A.T.) (PP. 1380/89).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características se señalan a continuación:

Peticionario: Cía Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.