

aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Albuñiel - Montejícar.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Montejícar.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en Km.: 0,708 y 0,050.
Tensión de Servicio: 20 kv.
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm² y Al de 150 mm² aislamiento 12/20 kv.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 250 kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Barrio Alto.
Tipo: Interior.
Potencia: 250 Kva.
Relación de transformación: 20 Kv. \pm 5%/380-220 V.
Red trenzada B.T.
Longitud: 0,720; 0,300 y 0,375 km.
Conductores: 3x5x150; 4x50 y 4x25 mm² de Al.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 12.325.765 pesetas.
Finalidad: Cambiar la red B.T. de dicha Barriada mejorando la calidad del servicio (Planer 89).
Referencia 4578/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 7 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4579/A.T.) (PP. 342/90).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de seccionamiento.
Final: Líneas a Laroles y Ugijar.
Término municipal afectado: Cherín.
Tipo: Aéreas.
Longitud en Km.: 0,460 (D.C.) y 0,587 (S.C.).
Tensión de Servicio: 20 kv.
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm².
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 6.990 kva.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Emplazamiento: Cherín.
Tipo: Interior.
Red trenzada de B.T.
Longitud en km: 0,320.
Conductores: Al de 3x150/95+21,6 mm².
Apoyos: Hormigón.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 6.641.416 pesetas.
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en la zona (Planer 89).
Referencia 4579/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 7 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4580/A.T.) (PP. 343/90).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Loja-Algarinejo.
Final: Apoyo en Línea a Las Rozuelas y derivaciones a Ventorros de San José y Zagra.
Término municipal afectado: Loja.
Tipo: Aéreas.
Longitud en Km.: 2,124; 0,154 (D.C.) y 0,685 (S.C.).
Tensión de Servicio: 20 kv.
Conductores: Al. Ac. de 54,6 mm².
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 6.990 kva.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 6.680.448 pesetas.
Finalidad: Cambiar la parte en mal estado de la línea Loja-Algarinejo y de las derivaciones mencionadas, consiguiendo con ello la mejora en la calidad del servicio en la zona (Planer 89).
Referencia 4580/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 7 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (120/90/B.T.) (PP. 344/90).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION

Origen: CC.TT. de Illora números 1, 2, 3 y 4.
Final: Redes de Baja Tensión.
Término municipal afectado: Illora.
Tipo: Trenzada.
Longitud en Km.: 3,400; 0,800; 1,150; 0,170; 0,800 y 1,350.
Tensión de Servicio: 380/220 kv.
Conductores: Al. de 3x25/54,6 y 3x50/54,6 mm².
Apoyos: Madera y hormigón.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 14.991.362 pesetas.
Finalidad: Electrificación paraje Cañada del Gallego (1º Fase) - Planer 89.
Referencia 120/90/B.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 7 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4581/A.T.) (PP. 352/90).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Derivación subterránea de línea Otura-Ogijares-Armilla que alimenta a C.T. Cuesta Colorado.
Final: Centro de transformación (entrada y salida).
Término municipal afectado: Ogijares.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 0,055.
Tensión de Servicio: 20 kv.
Conductores: Al de 3(1x150) mm².
Potencia a transportar: 630 kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Camino de las cruces.
Tipo: Interior.
Potencia: 630 Kva.
Relación de transformación: 20 Kv. \pm 5%/380-220 V.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 3.812.820 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia 4581/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4582/A.T.) (PP. 353/90).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cables subterráneos a CC.TT. Obra Social, Parque y Huerta del Pina.
Final: Centro de transformación.
Término municipal afectado: Baza.
Tipo: Subterráneas.
Longitud en Km.: 0,135.
Tensión de Servicio: 20 kv.
Conductores: Al de 3(1x150) mm². aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 250 kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Urbanización en Paso a Nivel.
Tipo: Interior.
Potencia: 250 Kva.
Relación de transformación: 20 Kv. \pm 5%/380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 3.469.560 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro en la referida barriada.
Referencia 4582/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Fomento de la Consejería de Fomento y Trabajo, Junta de Andalucía, sita en Granada calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de marzo de 1990.- El Delegado, José A. Pérez de Rueda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4583/A.T.) (PP. 354/90).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto,