

HE RESUELTO:

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 596/90

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que los interesados puedan comparecer ante la Sala con Abogado y Procurador, en el plazo de nueve días.

Sevilla, 22 de octubre de 1990.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

CORRECCION de errores de lo Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se concede un equipamiento por valor de veintidós millones quinientas mil pesetas, para el parque de bomberos de Huelva del Servicio Contraincendios y Salvamento de la Diputación de Huelva (BOJA núm. 81, de 28.9.90).

Vista la Orden de esta Consejería de fecha 20 de septiembre de 1990 (BOJA del 28 de septiembre), se observan las siguientes errores que han de ser corregidos:

1°. En la pág. 7.634, primera columna, en el enunciado de la Orden, línea 4 y 5, donde dice «del Servicios Contraincendios y Salvamentos de la Diputación de Huelva», debe decir: «del Servicio Contraincendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Huelva».

2°. En la pag. 7.634, primera columna, en el Art. 1°, línea 3, donde dice «de la Excmo. Diputación Provincial de Huelva, por valor de...», debe decir: «del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, por valor...».

3°. En la pág. 7.634, primero columna, en el Artículo 3°, línea 1 y 2, donde dice «Una vez recepcionado el equipamiento en el Parque de Bomberos, lo Excmo. Diputación de Huelva deberá...» debe decir: «Una vez recepcionado el equipamiento en el Parque de Bomberos, el Excmo. Ayuntamiento de Huelva deberá...».

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de octubre de 1990, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2° del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5° del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente, y aprobar el Proyecto de Ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea de A.T. a Válor.
Final: Línea de A.T. a Yegen y derivación a C.T. Cuesta Viñas.
Términos municipales afectados: Válor y Alpujarra de la Sierra.
Tipo: aérea.
Longitud en Kms.: 1,638.

Tensión de servicio: 6/20 KV.
Conductores: Al. ac. de 54,6 mm².
Apayos: metálicos.
Aisladores: cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 100 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Cuesta Viñas.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 6-20 KV. $\pm 5\%$ /380-220 Voltios.

Red Trenzada de Baja Tensión.
Longitud en Km.: 0,215; 0,245 y 0,463.
Conductores: Al de 3 x 95/54,6; 3 x 50/54,6 y 3 x 25/54,6 mm².
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 8.842.136 pesetas.
Finalidad: Electrificar dicho paraje y mejorar la calidad del servicio en la zona (Planer 89).
Referencia: 4577/A.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecta presentada, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por el Ayuntamiento de Válor.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del octo de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Granada, 5 de octubre de 1990.- El Delegado, P.A. La Secretaria General, Matilde Sánchez Robles.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1990, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28.11.68, de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2° del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5° del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente, y aprobar el Proyecto de Ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Albuñiel-Montejaicor.
Final: Centro de transformación.
Términos municipales afectados: Montejaicor.
Tipo: aérea y subterránea.
Longitud en Kms.: 0,708 y 0,050.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al. ac. de 54,6 mm² y Al de 1x150 mm² aislamiento 12/20 KV.
Apayos: metálicos.

Aisladores: cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 250 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Barrio Alto.
Tipo: Interior.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 20 KV. \pm 5%/280-220 Voltios.

Red Trenzada de Baja Tensión.
Longitud en Km.: 0,720; 0,300 y 0,375.
Conductores: Al de 3,5x150; 4x50 y 4x25 mm².
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 12.325.765 pesetas.
Finalidad: Cambiar la red de B.T. de dicha Barriada mejorando la calidad de servicio (Planer 89).
Referencia: 4578/A.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución a por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre.

Granada, 5 de octubre de 1990.— El Delegado, P.A. La Secretaria General, Matilde Sánchez Robles.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1990, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, de acuerdo con lo ordenada en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2º del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5º del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente, y aprobar el Proyecto de Ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de Seccionamiento.
Final: Líneas Laroles y Ugijar.
Términos municipales afectados: Cherín.
Tipo: aérea.
Longitud en Kms.: 0,460 (D.C) y 0,587 (S.C)
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al. oc. de 54,6 mm².
Apoyos: metálicos.
Aisladores: cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 6990 KVA.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Emplazamiento: Cherín.

Tipo: Interior.

Red Trenzada de Baja Tensión.
Longitud en Km.: 0,320.
Conductores: Al de 3 x 150/95+21,6 mm².
Apoyos: Hormigón.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 6.641.416 pesetas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona (Planer 89).
Referencia: 4579/A.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos que determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento aprobada por Decreto 2619/66, de 20 de octubre.

Granada, 5 de octubre de 1990.— El Delegado, P.A. La Secretaria General, Matilde Sánchez Robles.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1990, de la Delegación Provincial de Granada, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capítulos III, del Decreto 2617/66, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y vistas las funciones que nos competen, según el apartado 9 del artículo 2º del R.D. 1091/81, de 24 de abril (BOE de 11.6.81), sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía; y el artículo 5º del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía de 3.8.81 (BOE de 2.12.81), sobre distribución de tales competencias.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar administrativamente, y aprobar el Proyecto de Ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada - Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Derivación de Aguas Potables.
Final: Centro de transformación.
Términos municipales afectados: Maclín.
Tipo: subterránea.
Longitud en Kms.: 0,473.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al de 1 x 150 mm² aislamiento 12/20 KV.
Apoyos: metálicos.
Aisladores: cadena 3 elementos.
Potencia a transportar: 400 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: El Parque-Puerto Lope.
Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación: 20 KV. \pm 5%/380-220 Voltios.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 4.588.500 pesetas.
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en la zona (Planer 89).
Referencia: 4588/A.T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por lo