

proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4835/AT). (PP. 384/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C. T. Telefónica.  
Final: C. T. Gracia.  
Término municipal afectado: Maracena.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 0,638  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al.de 1x150 m<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 1.890 KVA.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 9.979.418 pesetas.  
Finalidad: Establecer un cierre para alimentar la distribución en Maracena. (PROFINE 91).  
Referencia: 4835/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de marzo de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

**ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4836/AT). (PP. 385/91).**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo C.T. Aranda a línea derivación Viñuelo.  
Final: C. T. Quijote, con entrada y salida en C.T. Escuelas.  
Término municipal afectado: Atarfe.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 0,520  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al.de 1x150 m<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 1.890 KVA.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 7.402.846 pesetas.  
Finalidad: Unir los mencionados CC.TT. (PROFINE 91).  
Referencia: 4836/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el

plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de marzo de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

**ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4837/AT). (PP. 386/91).**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo fin de línea que alimenta a C.T. Garach correspondiente a la línea aérea Sub. Pulianas a línea Pueblos Norte.  
Final: C. T. Minimármol, con entrada y salida en CC.TT. Santa Eulalia, Las Viñas y San Nicolás.  
Término municipal afectado: Maracena.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 1,465  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al.de 1x150 m<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 1.890 KVA.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto: 22.735.820 pesetas.  
Finalidad: Enlazar mediante cable subterráneo los CC.TT. indicados y modificaciones en los mismos (PROFINE 91).  
Referencia: 4837/AT.

Lo que se hace pública para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de marzo de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

**ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4838/AT). (PP. 387/91).**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo CC.TT. Carretera de Jaén II y Parada Tranvías.  
Final: C. T. Blos Infante (entrada y salida).  
Término municipal afectado: Maracena.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 0,252  
Tensión de Servicio: 20 KV.  
Conductores: Al.de 1x150 mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 KV.  
Potencia a transportar: 400 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: C. T. Blas Infante.  
 Tipo: Interior.  
 Potencia: 400 KVA.  
 Relación de transformación: 20 KV.  $\pm$  5%/380-220 Voltios.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 7.339.341 pesetas.  
 Finalidad: Es ser punto de alimentación y reparto de las cargas que en baja tensión existen en la zona (PROFINE 91).  
 Referencia: 4838/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de marzo de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

**ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4540/AT). (PP. 391/91).**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

## LINEA ELECTRICA

Origen: Línea La Herraduro-Cerro Gordo.  
 Final: Centro de Transformación.  
 Término municipal afectado: Almuñécar.  
 Tipo: Aérea.  
 Longitud en Km.: 2,048  
 Tensión de Servicio: 20 KV.  
 Conductores: Al.Ac. de 54,6 mm<sup>2</sup>.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Aisladores: Cadena 3 elementos.  
 Potencia a transportar: 6.990 KVA.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 6.590.293 pesetas.  
 Finalidad: Variación del trazado inicialmente proyectado por discurrir por parajes incluidos en el Inventario de Espacios Naturales de Andalucía.  
 Referencia: 4540/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 20 de marzo de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

**ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4843/AT). (PP. 392/91).**

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización adminis-

trativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

## LINEA ELECTRICA

Origen: Línea circunvalación Loja.  
 Final: Centro de Transformación.  
 Término municipal afectado: Loja.  
 Tipo: Aérea D.C.  
 Longitud en Km.: 0,320  
 Tensión de Servicio: 20 KV.  
 Conductores: Al.Ac. de 116,6 mm<sup>2</sup>.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Aisladores: Cadena 3 elementos.  
 Potencia a transportar: 400 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Aérea de Servicio Autovía A-92.  
 Tipo: Interior.  
 Potencia: 400 KVA.  
 Relación de transformación: 20 KV.  $\pm$  5%/380-220 Voltios.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto: 4.896.720 pesetas.  
 Finalidad: Atender la alimentación eléctrica de una nueva área de servicio de la Autovía A-92.  
 Referencia: 4843/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n., y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 20 de marzo de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

## CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

**RESOLUCION de 6 de febrero de 1990, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a información pública solicitud de sustitución que se cita. (V-358-JA-39-SE) (EC-JA-173) (PP. 325/90).**

Solicitud de información de S.P.R.T.V. por carretera de la concesión: V-368-JA-39-SE, y EC-JA-173, entre Benacazón-Sevilla por Umbrete.

Peticionario: Comunidad Herederos Manuel Martínez Rodríguez.

Plazo de información pública: 20 días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOJA.

Se convoca a esta Información Pública a cuantos tengan interés en el asunto (Artículo 87 L.P.A.), y en concreto a los Ayuntamientos y Concesionarios siguientes:

Ayuntamientos: Sevilla, Castilleja de la Cuesta, Gines, Espartinas, Umbrete y Benacazón.

Concesionarios: Empresa Damas, S.A. Autocares Jiménez, S.L. Díaz Quirós, S.L. Jiménez Alvarez, S.R.C. y Bético de Transportes.

El expediente puede ser examinado por los interesados, en el plazo citado y durante horas de oficina, en esta Delegación Provincial, Departamento de Transportes, calle Itálica, nº 1.

Sevilla, 22 de febrero de 1990.- El Delegado, Amador López Muñoz.

**RESOLUCION de 13 de marzo de 1990, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a información pública solicitud de sustitución que se cita. (V-4009-JA-358-SE) (PP. 450/90).**