

Peticionario: Cía Sevillano de Electricidad, S.A.  
Domicilio: En Joén, Poseo de la Estación, 27.

#### LINEA ELECTRICA

Finalidad de la instalación: Atender la demanda de energía 132 KV., 66 KV., y 20 KV., en la zona de distrucción.  
Emplazamiento: Subestación Los Olivares-Camino Vecinal Joén-Villar de Cuevos, km. 3, en Joén.

Instalación eléctrica: Ampliación subestación Los Olivares.  
Tipo: Exterior-Interior.

##### En 1º FASE

Potencia: 1 Transformador de 30 MVA 132/66 KV.  
1 Transformador de 20 MVA 66/20 KV.

En 132 KV. 1 celda de transformador (30 MVA.)

En 66 KV. 1 celda salida de línea.  
2 celdas de transformador (30 MVA. y 20 MVA.)

En 20 KV. 1 celda de transformador (20 MVA.).

##### En 2º FASE

Potencia: 2 Transformadores de 150 MVA. 220/132 KV.  
1 transformador de 120 MVA. 220/66 KV.

En 220 KV. 2 celdas salida de línea.  
2 celdas de autotransformadores (150 MVA. y 150 MVA.)  
1 celda de transformador (120 MVA.)

En 132 KV. 2 celdas de autotransformador (150 MVA. y 150 MVA.)

En 66 KV. 1 celda de salida de línea.  
1 celda de transformador (120 MVA.)

Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto en Pesetas. 1.186.800

Lo que se hace pública para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sito en Paseo de la Estación, 42, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Jaén, 11 de abril de 1991.- El Delegado, Angel G. Menéndez Pérez.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 549/91).*

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966 y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre Información Pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Provincial, con objeto de:

Autorizar y declarar de utilidad pública la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: En Jaén, Paseo de la Estación, 27.

#### LINEA ELECTRICA

Finalidad de la instalación: Adecuar las condiciones de suministro eléctrico en la zona, a los estándares que se den en el resto del territorio nacional.

Características de la instalación: Red de baja tensión compuesta de cuatro circuitos desde el Centro de Transformación «Mercado», existente en Beas de Segura.

Término municipal: Beas de Segura.  
Conductores: Aluminio trenzado con aislamiento de polietileno reticulado.

Procedencia de los materiales: Nacional.  
Presupuesto en pesetas: 11.081.146

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sito en Poseo de la Estación, 42, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Jaén, 9 de abril de 1991.- El Delegado, Angel G. Menéndez Pérez.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería, de admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación. (PP. 570/91).*

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda,

#### HACE SABER :

Que ha sido definitivamente admitido la solicitud de Permiso de Investigación que a continuación se indica; Nombre: «Benahadux»; número de expediente: 40.220; recurso solicitado: Azufre de la Sección CI, de la Ley de Minas; superficie solicitada: 70 cuadrículas; términos municipales afectados: Benahadux, Gádor, Pechina, Rioja, solicitante: MINELFA, S.A.; domicilio: Paseo de la Castellana, 89-28.046 Madrid.

Lo que hace público o fin de que todos aquellos que tengan la condición de interesados puedan personarse en el expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Almería, 22 de abril de 1991.- El Delegado, Manuel Requena García.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (RAT: 13.457) (163.179) (PP. 497/91).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 y el artículo 10º del Decreto 2619/1966, ambas de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización y declaración en concreto, de su utilidad pública, de una instalación eléctrica cuyos características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Medina Garvey, S.A.  
Domicilio: Párraca Vicente Moya, 14 (Pilas).

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: L.M.T. Vereda Pilas-Lerena  
Final: Finca Santillán  
Términos municipales afectados: Pilas  
Tipo: Aérea  
Longitud en Km.: 1,158

Tensión de servicio: 15 KV.  
Conductores: Al-Ac. 31,10 mm<sup>2</sup>.  
Apoyos: Metálicas Galvanizadas

Aisladores: Cadena  
Finalidad de la instalación: Sustituir un tramo de línea antigua en mal estado.

Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto en Ptas. 2.173.772  
Referencia R.A.T.: 13.457-Exp.: 163.179

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial, sito en Sevilla, Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de abril de 1991.- El Delegado, Fco. Javier de Soto Chazarri.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (RAT: 13.469) (163.202) (PP. 536/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 y el artículo 10º del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización y declaración en concreto, de su utilidad pública, de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Medina Garvey, S.A.  
Domicilio: Párroco Vicente Moya, 14 (Pilos).

#### LINEA ELÉCTRICA:

Origen: C.T. Polígono Industrial Los Ventolines.  
Final: Cortijo de Chilla  
Términos municipales afectados: Pilas  
Tipo: Aerea  
Longitud en Km.: 2,630  
Tensión de servicio: 15 KV.  
Conductores: Al-Ac. 54,6 mm<sup>2</sup>.  
Apoyos: Metálicos  
Aisladores: Codeña dos elementos.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: El Boldio  
Finalidad de la instalación: Mejora suministro a Villamanrique de la Condesa.  
Tipo: Interior  
Potencia: 100 KVA  
Relación de transformación: 15.000<sup>+</sup>5%/230-133 V.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto en Ptas. 8.919.289  
Referencia R.A.T.: 13.469-Exp.: 163.202

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla, Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de abril de 1991.- El Delegado, Fco. Javier de Soto Chazarri.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (RAT: 13.483) (163.676) (PP. 631/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/1966 y en el artículo 10º del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización y declaración, en concreto, de su utilidad pública, de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Avdo. de la Borbolla, 5.

#### LINEA ELÉCTRICA

Términos municipales afectados: Ecija.  
Subestación de Ecija.  
Emplazamiento: Villanueva del Rey (Ecija).  
Finalidad de la instalación: Atender demanda de energía a la zona.  
Tipo: Interior y exterior.  
En 220 KV.  
Una celda de salida de línea.  
Una celda para transformador.  
Un transformador de 120 MVA. 220/66 KV.  
En 66 KV.  
Dos celdas de salida de línea.  
Una celda de transformador.  
Servicios auxiliares.

Un transformador 250 KVA. (10.500/230-133 V).  
Un cargador de Batería 125 V. corriente continua 250 AH para protecciónes.  
Dos cargadores de Baterías 48 V. corriente continua para control y telémando.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuestos Ptas.: 449.650.000.  
Referencia: R.A.T.: 13.483 - Exp.: 163.676.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla, Plaza de España, Puerta de Navarra, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de mayo de 1991.- El Delegado, Fco. Javier de Soto Chazarri.

### CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de abril de 1990, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia información pública sobre expediente de sustitución. (EC-JA-152) (PP. 607/90).

Don Lorenzo Bayona Raya, en nombre y representación de Hermanos Bayona, S.L., ha solicitado de la Dirección General de Transportes la tramitación del expediente de sustitución, de la concesión de su titularidad, V-2209:JA-197-J al que se le ha asignado la referencia EC-JA-152.

De conformidad con lo establecido en el Art. 6º de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 6 de febrero de 1989 (BOJA de 10 de febrero), se somete el expediente incoado a información pública, a la que se convoca expresamente a los Ayuntamientos de Huelva, Cádiz y Jaén y a Daniel Orihuela Linde y a todos aquellos que se consideren interesados o afectados por el expediente de sustitución de referencia.

Por todo ello y de acuerdo con lo previsto en el Art. 87 de la L.P.A., se concede un plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de esta publicación, a fin de que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente y realizar las observaciones que estimen oportunas, en la sede del Departamento de Transportes de la Delegación Provincial de Jaén, sita en Arquitecto Berge, nº 7.

Jaén, 24 de abril de 1990.- El Delegado, Miguel Mateo Ocaña Torrès.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1990, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a información pública solicitud de sustitución que se cita. (F-JA-077) (PP. 963/90).

Solicitud de sustitución de S.P.R.T.V. por carretera de las concesiones: V-4030:JA-379-ca-SE entre Sevilla-Algeciras y Sevilla-Albaida del Aljarafe, con hijuelas; y V-4025:JA-374-SE entre Sevilla-Guadalcanal, y Sevilla-Ecija con hijuelas, que se unifican. (EC-JA-077).

Peticionario: Transportes Bética, S.A.  
Plazo de Información Pública: 20 días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOJA.

Se convoca a esta Información Pública a cuantos tengan interés en el asunto (Art. 87 L.P.A.) y en concreto a los Ayuntamientos y Concesionarios siguientes:

Ayuntamientos: Sevilla, La Algaba, La Rinconada, Alcalá del Río, Brnès, Villaverde del Río, Cantillana, Villanueva del Río, Lora del Río, Alcolea del Río, Constantina, Las Navas de la Concepción, El Pedrosó, Cazalla de la Sierra, San Nicolás del Puerto, Alanís, Guadalcanal, Castilleja de Guzmán, Gines, Valencina de la Concepción, Salteras, Albaida del Aljarafe, Olivares, Algeciras, Los Barrios, Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, Los Polacios, Lebrija, Ecija, Cañada del Rosal, La Luisiana, Carmona y El Campillo.

Concesionarios: Cer, S.A.; Cosal, S.A.; Autocares Cruz, S.A.; R. Díaz Paz, S.A.; Jiménes Álvarez, S.R.C.; Cdad. Heros. de Manuel Martínez; Victoriana Pérez Pérez; Auto Ttes. San Se-