

Peticionario: Cía. Sevillano de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

## LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo en línea Víznar-Nívar-Huétor Santillán  
Final: Centro de transformación  
Término municipal afectado: Víznar  
Tipo: Subterránea  
Longitud en Km.: 0,045  
Tensión de servicio: 20 Kv.  
Conductores: Al de 3 (1x150) mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 Kv.  
Potencia a transportar: 160 Kva.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Barrio de la Alhambra  
Tipo: Interior  
Potencia: 160 Kva.  
Relación de transformación: 20 Kv  $\pm$ 5%/380-220 Voltios.  
Red de baja tensión  
Tipo: aérea y subterránea  
Longitud: 350, 500, 80 y 291 m.  
Conductor: Al 4x50, 4x25 y 3x150+95 mm<sup>2</sup>  
Apoyos: Hormigón  
Procedencia de los materiales: Nacionales  
Presupuesto: 6.565.050 ptas.  
Finalidad: Dotar de alimentación al Barrio de la Alhambra (PAER 91)  
Referencia: 4915/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4916/A.T.) (PP. 1040/91).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

## LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación de Orgiva  
Final: Líneas Lanjarón, Circunvalación Orgiva Oeste, Cáñar, Circunvalación Orgiva Este, Tijola y Tablones  
Término municipal afectado: Orgiva  
Tipo: Aérea (D.C.), aérea (S.C.) y subterránea  
Longitud en Km.: 0,912 y 0,280 y 0,224  
Tensión de servicio: 20 Kv.  
Conductores: Al. Ac. de 6/54,6; 3/54,6 y Al 3(1x150) mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 Kv.  
Apoyos: metálicos  
Aisladores: cadena 3 elementos  
Potencia a transportar: 6.990 Kva.  
Procedencia de los materiales: Nacionales  
Presupuesto: 8.574.760 ptas.  
Finalidad: Establecer un plan de mejora en la zona de influencia de la Subestación de Orgiva (PAER 91).  
Referencia: 4916/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr.

Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4917/A.T.) (PP. 1041/91).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

## LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Las Gabias  
Final: Líneas D.C. Ambrós-Purchil-Belicena, con derivaciones a C.T. Híjar, Línea Belicena y Cullar Vega, C.T. Cortija de San Antón y línea que alimenta a CC.TT. Cortijo La Viña y Mesón J.R.  
Término municipal afectado: Las Gabias-Cullar Vega y Vegas del Genil  
Tipo: Subterránea y aérea  
Longitud en Km.: 0,060 y 3,124  
Tensión de servicio: 20 Kv.  
Conductores: Al. Ac. de 116,6 y 54,6 mm<sup>2</sup> y Al de 3(1x150) mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 Kv.  
Apoyos: metálicos  
Aisladores: cadena 3 elementos  
Potencia a transportar: 11.590 Kva.  
Procedencia de los materiales: Nacionales  
Presupuesto: 22.755.635 ptas.  
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en la zona  
Referencia: 4917/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4918/A.T.) (PP. 1042/91).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

## LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Las Gabias  
Final: Subestación Santa Fe y salida centro seccionamiento Belicena  
Término municipal afectado: Las Gabias-Vegas del Genil y Santa Fe

Tipo: Subterránea y aérea  
 Longitud en Km.: 0,060 y 11,669  
 Tensión de servicio: 20 Kv.  
 Conductores: Al. 3(1x150) mm<sup>2</sup> 12/20 Kv. y Al. Ac. 116,6 mm<sup>2</sup>  
 Apoyos: metálicos  
 Aisladores: cadena 3 elementos  
 Potencia a transportar: 11.590 Kva.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales  
 Presupuesto: 67.353.400 ptas.  
 Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en las municipios citados (PAER 91)  
 Referencia: 4918/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4919/A.T.) (PP. 1043/91).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. República Argentina  
 Final: C.T. Centro de Salud  
 Término municipal afectada: Maracena  
 Tipo: Subterránea  
 Longitud en Km.: 0,479  
 Tensión de servicio: 20 Kv.  
 Conductores: Al de 3 (1x150) mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 Kv.  
 Potencia a transportar: 630 Kva.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Centro de Salud  
 Tipo: Interior  
 Procedencia de los materiales: Nacionales  
 Presupuesto: 6.236.700 ptas.  
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica a C.T. Centro de Salud de Maracena  
 Referencia: 4919/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4920/A.T.) (PP. 1044/91).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se

somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo a CC.TT. Los Girasoles y Asisol  
 Final: Centro de transformación entrada y salida  
 Término municipal afectado: Guadix  
 Tipo: Subterránea  
 Longitud en Km.: 0,476  
 Tensión de servicio: 20 Kv.  
 Conductores: Al de 3 (1x150) mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 Kv.  
 Potencia a transportar: 250 Kva.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Carretera de Granada (Urbanización Sierra Nevada)  
 Tipo: Interior  
 Potencia: 250 Kva.  
 Relación de transformación: 20 Kv  $\pm$ 5%/380-220 Voltios.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales  
 Presupuesto: 4.482.650 ptas.  
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro  
 Referencia: 4920/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4921/A.T.) (PP. 1045/91).*

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.  
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. El Pelaillo  
 Final: C.T. Villa Astrida  
 Término municipal afectado: Motril  
 Tipo: Subterránea  
 Longitud en Km.: 1,490  
 Tensión de servicio: 20 Kv.  
 Conductores: Al de 3 (1x150) mm<sup>2</sup> aislamiento 12/20 Kv.  
 Potencia a transportar: 3.000 Kva.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: El Pelaillo  
 Tipo: Interior  
 Procedencia de los materiales: Nacionales  
 Presupuesto: 9.258.800 ptas.  
 Finalidad: Unir los CC.TT. Villa Astrida y El Pelaillo, reforma de este último y mejorar la calidad del servicio en la zona  
 Referencia: 4921/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Eco-