

Peticionario: Cía. Sevillano de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo en línea Víznar-Nívar-Huétor Santillán
Final: Centro de transformación
Término municipal afectado: Víznar
Tipo: Subterránea
Longitud en Km.: 0,045
Tensión de servicio: 20 Kv.
Conductores: Al de 3 (1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 160 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Barrio de la Alhambra
Tipo: Interior
Potencia: 160 Kva.
Relación de transformación: 20 Kv \pm 5%/380-220 Voltios.
Red de baja tensión
Tipo: aérea y subterránea
Longitud: 350, 500, 80 y 291 m.
Conductor: Al 4x50, 4x25 y 3x150+95 mm²
Apoyos: Hormigón
Procedencia de los materiales: Nacionales
Presupuesto: 6.565.050 ptas.
Finalidad: Dotar de alimentación al Barrio de la Alhambra (PAER 91)
Referencia: 4915/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4916/A.T.) (PP. 1040/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación de Orgiva
Final: Líneas Lanjarón, Circunvalación Orgiva Oeste, Cáñar, Circunvalación Orgiva Este, Tijola y Tablones
Término municipal afectado: Orgiva
Tipo: Aérea (D.C.), aérea (S.C.) y subterránea
Longitud en Km.: 0,912 y 0,280 y 0,224
Tensión de servicio: 20 Kv.
Conductores: Al. Ac. de 6/54,6; 3/54,6 y Al 3(1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
Apoyos: metálicos
Aisladores: cadena 3 elementos
Potencia a transportar: 6.990 Kva.
Procedencia de los materiales: Nacionales
Presupuesto: 8.574.760 ptas.
Finalidad: Establecer un plan de mejora en la zona de influencia de la Subestación de Orgiva (PAER 91).
Referencia: 4916/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr.

Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4917/A.T.) (PP. 1041/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Las Gabias
Final: Líneas D.C. Ambrós-Purchil-Belicena, con derivaciones a C.T. Híjar, Línea Belicena y Cullar Vega, C.T. Cortija de San Antón y línea que alimenta a CC.TT. Cortijo La Viña y Mesón J.R.
Término municipal afectado: Las Gabias-Cullar Vega y Vegas del Genil
Tipo: Subterránea y aérea
Longitud en Km.: 0,060 y 3,124
Tensión de servicio: 20 Kv.
Conductores: Al. Ac. de 116,6 y 54,6 mm² y Al de 3(1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
Apoyos: metálicos
Aisladores: cadena 3 elementos
Potencia a transportar: 11.590 Kva.
Procedencia de los materiales: Nacionales
Presupuesto: 22.755.635 ptas.
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en la zona
Referencia: 4917/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4918/A.T.) (PP. 1042/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Las Gabias
Final: Subestación Santa Fe y salida centro seccionamiento Belicena
Término municipal afectado: Las Gabias-Vegas del Genil y Santa Fe

Tipo: Subterránea y aérea
 Longitud en Km.: 0,060 y 11,669
 Tensión de servicio: 20 Kv.
 Conductores: Al. 3(1x150) mm² 12/20 Kv. y Al. Ac. 116,6 mm²
 Apoyos: metálicos
 Aisladores: cadena 3 elementos
 Potencia a transportar: 11.590 Kva.
 Procedencia de los materiales: Nacionales
 Presupuesto: 67.353.400 ptas.
 Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en las municipios citados (PAER 91)
 Referencia: 4918/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4919/A.T.) (PP. 1043/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. República Argentina
 Final: C.T. Centro de Salud
 Término municipal afectada: Maracena
 Tipo: Subterránea
 Longitud en Km.: 0,479
 Tensión de servicio: 20 Kv.
 Conductores: Al de 3 (1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
 Potencia a transportar: 630 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Centro de Salud
 Tipo: Interior
 Procedencia de los materiales: Nacionales
 Presupuesto: 6.236.700 ptas.
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica a C.T. Centro de Salud de Maracena
 Referencia: 4919/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4920/A.T.) (PP. 1044/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se

somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo a CC.TT. Los Girasoles y Asisol
 Final: Centro de transformación entrada y salida
 Término municipal afectado: Guadix
 Tipo: Subterránea
 Longitud en Km.: 0,476
 Tensión de servicio: 20 Kv.
 Conductores: Al de 3 (1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
 Potencia a transportar: 250 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Carretera de Granada (Urbanización Sierra Nevada)
 Tipo: Interior
 Potencia: 250 Kva.
 Relación de transformación: 20 Kv \pm 5%/380-220 Voltios.
 Procedencia de los materiales: Nacionales
 Presupuesto: 4.482.650 ptas.
 Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro
 Referencia: 4920/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de julio de 1991.- El Delegado, Pedro M. Serrano León.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4921/A.T.) (PP. 1045/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
 Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. El Pelaillo
 Final: C.T. Villa Astrida
 Término municipal afectado: Motril
 Tipo: Subterránea
 Longitud en Km.: 1,490
 Tensión de servicio: 20 Kv.
 Conductores: Al de 3 (1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
 Potencia a transportar: 3.000 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: El Pelaillo
 Tipo: Interior
 Procedencia de los materiales: Nacionales
 Presupuesto: 9.258.800 ptas.
 Finalidad: Unir los CC.TT. Villa Astrida y El Pelaillo, reforma de este último y mejorar la calidad del servicio en la zona
 Referencia: 4921/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Eco-