

RESOLUCION de 31 de enero de 1992, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la adjudicación de las obras de restauración de la portada y acceso de la iglesia de Santa María Magdalena de Jaén (A.1.A.0.008.23/PC).

En cumplimiento del artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación directa de los obras que se relacionan:

Título: Restauración de la portada y acceso de la iglesia de Santa María Magdalena de Jaén.
Expediente: A.1.A.0.008.23/PC
Adjudicatario: Dicoresa: Diseños, Construcciones y Remodelaciones, S.A.
Baja: 5.353 (Cinco mil trescientas cincuenta y tres pesetas)
Presupuesto de adjudicación: 5.347.284 (Cinco millones trescientas cuarenta y siete mil doscientas ochenta y cuatro pesetas)

Jaén, 31 de enero de 1992.— El Delegado, Agustín Colodro Ortuño.

RESOLUCION de 31 de enero de 1992, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la adjudicación de las obras de restauración de las antiguas carnicerías de Jaén. (A.1.A.0.009.23/PC).

En cumplimiento del artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación directa de las obras que se relacionan:

Título: Restauración de las antiguas carnicerías de Jaén.
Expediente: A.1.A.0.009.23/PC
Adjudicatario: Dicoresa: Diseños, Construcciones y Remodelaciones, S.A.
Baja: 16.829 (Dieciséis mil ochocientos veintinueve pesetas).
Presupuesto de adjudicación: 16.813.081 (Dieciséis millones ochocientos trece mil ochenta y una pesetas)

Jaén, 31 de enero de 1992.— El Delegado, Agustín Colodro Ortuño.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (4999/AT). (PP. 1587/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Darrón.
Final: Centro de Transformación.
Término municipal afectado: Dúrcal.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 0,510
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al de 3(1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 400 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Iglesia.
Tipo: Interior.
Potencia: 400 Kva.
Relación de transformación: 20 Kv. \pm 5%/380-220 voltios.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 8.205.000 pesetas.
Finalidad: Mejora en la calidad del suministro en la zona.
Referencia: 4999/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sito en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de noviembre de 1991.— El Delegado, P.D. El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (5000/AT). (PP. 1588/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a CC.TT. Fyma y Parque Avenidas.
Final: Centro de Transformación (entrada y salida)
Término municipal afectado: Granada
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 0,180
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al de 3(1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 400 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Camino de Ronda, 187
Tipo: Interior.
Potencia: 400 Kva.
Relación de transformación: 20 Kv. \pm 5%/380-220 voltios.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 4.476.800 pesetas.
Finalidad: Dotar de energía eléctrica a nuevo edificio.
Referencia: 5000/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sito en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de noviembre de 1991.— El Delegado, P.D. El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (5001/AT). (PP. 1589/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. San Francisco
Final: Centro de Transformación.
Término municipal afectado: Loja.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 0,010
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al de 3(1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 250 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Calle Pareja (C.T. Huerta del Convento)
Tipo: Interior.
Potencia: 250 Kva.
Relación de transformación: 20 Kv. ±5%/380-220 voltios.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 2.489.500 pesetas.
Finalidad: Alimentación eléctrica a promoción de viviendas en la zona Huerta del Convento.
Referencia: 5001/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado que se estimen oportunos, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de noviembre de 1991.- El Delegado, P.D. El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (5002/AT). (PP. 1590/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea D/C Pinos Genil-Subestación Bomba
Final: Centro de Transformación.
Término municipal afectado: Cenes Vega
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 0,260
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al de 3(1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 160 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Paraje Soto Blanco
Tipo: Interior.
Potencia: 160 Kva.
Relación de transformación: 20 Kv. ±5%/380-220 voltios.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 3.599.000 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 5002/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de noviembre de 1991.- El Delegado, P.D. El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (5014/AT). (PP. 1598/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. La Colmena
Final: Centro de Transformación.
Término municipal afectado: Loja.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 0,285
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al de 3(1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 400 Kva.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Avda. Pérez del Alamo C.T. Carmen de los Angeles
Tipo: Interior.
Potencia: 400 Kva.
Relación de transformación: 20 Kv. ±5%/380-220 voltios.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 5.816.400 pesetas.
Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro.
Referencia: 5014/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 19 de noviembre de 1991.- El Delegado, P.D. El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la Rosa Rojas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (5015/AT). (PP. 1599/91).

A los efectos prevenidos en el artículo 9º del Decreto 2617/66 y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo procedente de Sub. Bomba y del que une los CC.TT. Príncipe y Jardines del Violón.
Final: Centro de Transformación Palacio de Congresos.
Término municipal afectado: Granada
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 1,165
Tensión de Servicio: 20 Kv.
Conductores: Al de 3(1x150) mm² aislamiento 12/20 Kv.
Potencia a transportar: 1.890 Kva.
Procedencia de los materiales: nacionales.
Presupuesto: 15.032.380 pesetas.
Finalidad: Dotar de alimentación principal y auxiliar al Palacio de Congresos de Granada.
Referencia: 5015/A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la