

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: L.M.T. para alimentación al nuevo Centro Penitenciario, 3979 m. línea aérea de M.T. con cable de 3 Al-Ac de 54,6 mm<sup>2</sup> de sección, apoyos metálicos, aislamiento por cadenas de 3 elementos U40BS, situado en los TT.MM. de Albolote y Colomera (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.  
Presupuesto: 10.448.325 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (Expte. núm. 6026/AT.). (PP. 2462/96).*

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.S.M.T. de 30 m. línea subterránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV 3 (1x150) mm<sup>2</sup>. Centro de transformación tipo interior, con 1 celda de transformador, 2 celdas de línea, 1 celda de protección, 1 cuadro B.T. de 4 salidas, 1 cuadro de B.T. de 2 salidas y un transformador de 100 KVA, 20 KV B2, situado en T.M. de Otura (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.  
Presupuesto: 3.680.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (Expte. núm. 6027/AT.). (PP. 2463/96).*

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,

se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: L.M.T. y R.S.M.T. Cerrillo-Santa Eulalia-Las Viñas-San Nicolás-Minimármol, 1300 m. línea subterránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV. 3 (1x150) mm<sup>2</sup>, 83 m. Línea aérea de M.T. con cable de 3 Al-Ac de 54,6 mm<sup>2</sup>, 1 apoyo metálico, situado en T.M. Maracena (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.  
Presupuesto: 20.938.825 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (Expte. núm. 6028/AT.). (PP. 2464/96).*

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.S.M.T. de Centro de Reparto en Armilla a Centro de Transformación Triana, con 750 m. de línea subterránea, M.T. con cable de Al de 12/20 KV 3 (1x150) mm<sup>2</sup>, situada en T.M. de Armilla (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.  
Presupuesto: 11.083.400 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (Expte. núm. 6029/AT.). (PP. 2465/96).*

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de Red Subterránea de M.T. y C.T. Divina Pastora 270 m. de línea subterránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV 3(1x150) mm<sup>2</sup>, Centro de Transformación tipo interior, con 1 celda de transformador, 2 celdas de línea, 1 celda de protección, 1 cuadro B.T. de 4 salidas, 1 cuadro d3e B.T. de 2 salidas y un transformador de 250 KVA, 20 KV BH2, situado en T.M. de Gojar, (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.  
Presupuesto: 5.378.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (Expte. núm. 6085/AT.). (PP. 2466/96).*

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.S.M.T. de C.T. Las Viñas a C.T. Núm. 1 en Cájar, 1005m. 12/20 KV 3(1x150) mm<sup>2</sup>, conductor Al, aislamiento polietileno reticulado. Centro de transformación con dos celdas de línea y dos de protección, un trafo de 630 KVA 20KV/B1, situada en t.m. de Cájar.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.  
Presupuesto: 28.684.300 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (Expte. núm. 6087/AT.). (PP. 2467/96).*

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.B.T., Red de Baja Tensión formada por: 197 m. de línea conductor Al 0.6/KV 3x240+1x150 mm<sup>2</sup>, 40 m. de 3x150+1x95 mm<sup>2</sup>, 357 m. 3x95+1x50 mm<sup>2</sup>, situado en T.M. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.  
Presupuesto: 4.862.634 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (Expte. núm. 6088/AT.). (PP. 2468/96).*

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, SA., con domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de Línea Aérea de MT 20 KV Alicún de Ortega-Dehesa de Guadix, 3450 m. de línea subterránea MT. con cable de LA-56, apoyos metálicos galvanizados, aislamiento por cadenas de aisladores 3 elementos U40BS, situado en TT. MM. de Alicún de Ortega y Dehesas de Guadix.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.  
Presupuesto: 8.862.235 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita. (Expte. núm. 6089/AT.). (PP. 2469/96).*

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966, se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, SA., con domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto Reforma de CT. Calderería con instalación de dos celdas de línea y una celda de protección de transformador. Red de BT. formada por: 913 m. de línea Al 0,6/1 KV 4x50 mm<sup>2</sup>, 320 de