

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta las modificaciones de las solicitudes de la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la autorización ambiental unificada de la modificación que se cita en los términos municipales de Lubrín y Antas (Almería). (PP. 2438/2022).

De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se somete a información pública conjunta la documentación de la modificación de la subestación FV El Tranco 30/132 kV (LAT 6856) y de la línea de evacuación 132 kV (LAT 6857) referente a los expedientes: PERE-1661, LAT-6856, LAT-6857 y AAU/AL/0001/21 al objeto de resolver la autorización administrativa previa de las instalaciones proyectadas.

Dicho periodo de información pública será común para todas aquellas autorizaciones y pronunciamientos ambientales competencia de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, y que resulten necesarias con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de la actuación (Espacios protegidos, montes públicos, vías pecuarias, cauces públicos, etc.). En caso de ser favorable dicha autorización supondrá una ocupación de las vías pecuarias: Cordel del Pilarico, 04016002, Cordel del Campico, 04016003, en el término municipal de Antas. Durante este plazo los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes. (sic)

Solicitante: Greenalia Solar Power el Tranco, S.L.

Finalidad: Producción de energía eléctrica fotovoltaica (Grupo b.1.1 del R.D. 661/2007).

Características principales:

Denominación: PSFV El Tranco.

Punto de conexión: En posición de la subestación La Ribina gestionada por REE a 400 kV.

1. Subestación elevadora. (LAT 6856).

Ubicación: Parcela 11 del polígono 3, del catastro del t.m. de Lubrín. Coordenadas UTM HUSO 30 X: 585.864 Y: 4.126.012

Parque de 132 kV:

Tipo: Intemperie.

Configuración: Una posición de línea, dos posiciones de transformador y un sistema de embarrado mediante tubo rígido.

Transformador 1:

Potencia nominal: 40/50 MVA.

Relación de transformación: 30/132 kV.

Grupo de conexión: (YNd11).

Aislamiento y refrigeración: Aceite ONAN/ONAF.

00269301

Transformador 2:

Potencia nominal: 15/20 MVA.

Relación de transformación: 30/132 kV.

Grupo de conexión: (YNd11).

Aislamiento y refrigeración: Aceite ONAN/ONAF

Edificio de control-Parque de 30 kV.

Sistema 1 del celdas de 30 kV.

Configuración: Cinco celdas de protección motorizadas de línea, una celda de protección motorizada de transformador, celda de medida, una celda banco condensadores, una celda de protección transformador de servicios auxiliares y una celda de protección de línea de reserva.

Sistema 2 del celdas de 30 kV.

Configuración: Una celda de protección motorizadas de línea ,una celda de protección motorizada de transformador, celda de medida, una celda banco condensadores y una celda de protección de línea de reserva.

Servicios auxiliares: Transformador de potencia nominal de 150 kVA y relación de transformación de 30/0,4 kV, grupo conexión Dyn11.

2. Línea de evacuación a 132 kV. (LAT 6857).

Origen: En pórtico de la subestación FV El Tranco.

Final: Apoyo entronque Enel.

T.m. afectado: Lubrín y Antas.

Tipo: Aérea.

Tensión nominal: 132 kV (1.ª Cat).

Núm. de circuitos: 1.

Núm. de apoyos: 29.

Aisladores: Vidrio U160BSP.

Longitud: 7,181 km.

Conductores: LA-380 GULL-OPGW tipo II-25kA.

Apoyos: Apoyos metálicos de celosía.

Presupuesto:

- Subestación elevadora 30/132 kV: 2.414.084,69 €.

- Línea evacuación 132 kV: 940.848,33 €.

Lo que se hace público para se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asimismo, solo para aquellas personas que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, se le facilita los siguientes teléfonos 600 159 508, 950 002 112, para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente.

Almería, 28 de septiembre de 2022.- El Secretario General, P.D. (Resolución de 11.3.2022, BOJA núm. 52 de 17.3.2022), el Delegado, Guillermo Casquet Fernández.