RESUMEN DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DE LA LICITACIÓN DE LA OBRA: "AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE HUETOR TAJAR Y VILLANUEVA MESÍA. (GRANADA) (CLAVE:A5.318.869/2111)" CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2018 EN LA SEDE DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SITA EN AVDA. JOAQUINA EGUARAS EN GRANADA.

A continuación se relacionan las preguntas y cuestiones planteadas sobre temas generales de la licitación por los asistentes a la reunión y otras presentadas a través del correo electrónico habilitado, y las respuestas a las mismas al objeto de que todos los posibles licitadores,presentes o no en la reunión,tengan acceso a la misma información, todo ello basado en los principios de claridad y transparencia que deben presidir toda licitación,su libre concurrencia en igualdad de condiciones y facilitar en la medida de lo posible la preparación de sus ofertas con las aclaraciones que a continuación se indican.

1.- **PREGUNTA**: ¿podrían suministrar los presupuestos y planos en formato editable?

RESPUESTA:

En la Plataforma de Contratación ya se ha subido el enlace para descargar en consigna en formato editable tanto los planos como los presupuestos. De la EDAR al tratarse de un anteproyecto no existe más presupuesto desglosado que el presupuesto parcial resumen que aparece en la última página de dicho anteproyecto. En cualquier caso se debe entender que la documentación en abierto es complementaria de apoyo y la realmente valida es la subida en formato PDF.

Indicar que detectado un pequeño error en los planos de la EDAR ,en formato editable, se han subido los correctos ya a la Plataforma de Contratación.

2.- **PREGUNTA**. Formato de presentación del Proyecto de Licitación y de la Programación de los Trabajos.

RESPUESTA. Se deben presentar en tomos separados en formato A-3.

En cuanto al Proyecto :

- Documento en papel: TOMO ÚNICO en formato A3, incluyendo Memoria (Anejo 1 Ficha Técnica y 4 Justificación de mejoras), Planos, Presupuesto y Cumplimiento de prescripciones. Los distintos documentos separados con cartulinas de colores

-Documentación en CD: Proyecto en formato PDF (se separá en archivos al menos por documentos)
Nota : Ni en la Programación de los Trabajos ni en el Presupuesto del Proyecto de Licitación se podrá deducir la oferta económica.

2.- ACLARACIONES AL PROYECTO Y ANTEPROYECTO

APARTADO:

Proyecto de colectores. Presupuesto. Cap 7 Servicios afectados. La última unidad es un colector de pluviales valorado en 201.794 €.Hay varias preguntas al respecto

ACLARACIÓN:

Se trata de una recogida de aguas pluviales para evitar sobrecargar el colector la cual viene explicada en el Anejo 18. Urbanización y obras complementarias. Aunque el Ayuntamiento de Huetor Tajar tiene intención de urbanizar esa zona ,en un futuro más o menos cercano, es correcto estudiar esa previsiones pero la oferta debe hacerse con la realidad actual y no sobre espectatívas futuras.

3.- ACLARACIONES AL PCAP

APARTADO:

ANEXO V: SOBRE 2. 2 PROYECTO DE LICITACIÓN. , se pregunta :
"Anexo n°4. Justificación de mejoras: En este anejo, el licitador justificará detalladamente tanto técnica como económicamente, cualquier valoración efectuada, ... "

Código:64oxu937BV7I8Wy+Bt0iuCxkvikXxB.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR	ENRIQUE MARTINEZ APARICIO	FECHA	02/03/2018
	JUAN ANTONIO GARCIA MOLINA		
ID. FIRMA	64oxu937BV7I8Wy+Bt0iuCxkvikXxB	PÁGINA	1/2

ACLARACIÓN:

Se aclara que, como se sabe y se especifica claramente al final de este Anexo V de este sobre n.° 2 no se puede deducir la oferta económica. Por tanto la mencionada justificación económica no puede hacer referencia a valores concretos sino solo a apreciaciones económicas subjetivas y relativas del licitador.

APARTADO:

ANEXO V: SOBRE 2. 2 PROYECTO DE LICITACIÓN. Documento n°4. Mediciones:.

ANEXO VI-B: SOBRE 3: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

ACLARACIÓN:

Dado que en el proyecto de licitación el Documento 4 solo incluye las mediciones, se debe entender que en la proposición económica del Sobre 3 (Anexo VI-B) debe venir un presupuesto completo desglosado a nivel de unidades de obra incluyendo, como se indica en el epígrafe c) En su caso :Unidad de obra, su denominación completa y su importe total.

Este presupuesto seguirá, como se indicó para las mediciones, atendiendo a numerosas consultas al respecto, la estructuras de Capítulos y Subcapítulos del Proyecto de Agrupación de Vertidos y del Anteproyecto de la EDAR, separando,p. ej, el I para Colectores y el II para la EDAR. Esto se debe entender sin perjuicio de que los números III y IV relativos a Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos respectivamente deben incluir las dos partes de esta actuación: Colectores + EDAR.

OTRAS ACLARACIONES AL PCAP

- página. 20 epigrafe c) Propuestas de mejoras

Donde dice Anexo VII-A, debe decir VII-B.

- pagina 20

Donde dice c) Propuestas de mejora,debe decir b) Propuestas de mejora

El Asesor Técnico
Fdo.: Juan Antonio García Molina

V°B°
EL GERENTE PROVINCIAL
Fdo. Enrique Martínez Aparicio

C/ Joaquina Eguarás nº2.- 18013 Granada. Teléf. 958 02 51 00. Fax: 958 025110

Código:64oxu937BV7I8Wy+Bt0iuCxkvikXxB.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR	ENRIQUE MARTINEZ APARICIO	FECHA	02/03/2018
	JUAN ANTONIO GARCIA MOLINA		
ID. FIRMA	64oxu937BV7I8Wy+Bt0iuCxkvikXxB	PÁGINA	2/2