Exp. MC.: 005/19

ANEXO Nº 2 PPT

AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

Los trabajos se ajustarán a lo dispuesto en el Anexo n° 3, Sección B: "Limpieza y desinfección", del **Real Decreto de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis**.

Como parámetros se determinan los siguientes:

1. Las muestras se tomarán preferiblemente en aquellas habitaciones que lleven tiempo sin utilizarse (Punto más cercano y Punto más alejado).

2. En caso de no existir grifo en la tubería de retorno, la muestra se tomará en la habitación o grifo más cercano al punto de retorno.

3. Para garantizar la efectividad, la desinfección térmica se realizará si el Albergue y la caldera se encuentran en funcionamiento; y la desinfección química se realizará si el Albergue y la caldera aún están inactivos.

Las características de los depósitos y número de muestras a realizar, se detallan en el siguiente Cuadro:

ALBERGUES	Nº DE DEPÓSITOS Y CARACTERÍSTICAS	MUESTRAS POR ALBERGUE	Nº TOTAL DE MUESTRAS
ALGECIRAS	2 DEPÓSITOS Con acceso reducido, boca de brazo.	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	5
JAEN	3 DEPÓSITOS Todos con acceso, boca de hombre.	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	6
VIZNAR	3 DEPÓSITOS Todos sin acceso. (Se prevé cambiar con acceso)	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	6
AGUADULCE	3 DEPÓSITOS Un termo eléctrico y 2 acumuladores (uno con acceso y otro sin acceso).	Una muestra por depósito (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	6
ALMERIA	2 DEPÓSITOS Ambos con acceso.	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	5
MALAGA	6 DEPÓSITOS Los tres últimos con acceso	Una muestra primer depósito de placas, y otra en el inmediatamente posterior a la conexión de calderas (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	5
GRANADA	1 DEPÓSITO Sin acceso	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	4
CAZORLA	4 DEPÓSITOS 1 termo eléctrico en cocina y 3 acumuladores con acceso reducido, boca de brazo	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	7
MARBELLA	4 DEPÓSITOS 2 con acceso y 2 termos eléctricos en baños piscina	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	7
S. NEVADA	6 DEPÓSITOS Todos con acceso, algunos reducido, boca de brazo	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	9
TORREMOLINOS	4 DEPÓSITOS Con acceso en todos	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	7

SEVILLA	3 DEPÓSITOS Todos con acceso	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	6
CONSTANTINA	2 DEPÓSITOS Con acceso reducido, boca de brazo	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	5
EL BOSQUE	UN DEPÓSITO Sin acceso	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	4
CÓRDOBA	6 DEPÓSITOS Sin acceso en ninguno	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	9
HUELVA	3 DEPÓSITOS Con acceso en todos, alguno reducido	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	6
CHIPIONA	4 DEPÓSITOS Todos con acceso	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	7
CORTES FRA.	NO EXISTE DEPÓSITO ACUMULADOR SOLO TERMOS ELÉCTRICOS ACUMULADORES POR CADA HABITACIÓN/CABAÑA + 1 EN COCINA Cloración de la red interna con recirculación en cada termo	4 muestras aleatorias en diferentes puntos del Albergue + 1 en cocina (termo).	4
JEREZ	3 DEPÓSITOS Todos con acceso	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	6
PUNTA UMBRIA	3 DEPÓSITOS Dos con acceso, y uno con acceso reducido (boca de brazo)	Una muestra por depósito acumulador (preferiblemente parte baja), punto más cercano, punto más alejado y retorno.	6