ANEXO Nº 3 PPT

SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SPI)

ALBERGUE	ACTIVIDADES A REALIZAR	Nº DE MUESTRAS POR ALBERGUE
ALGECIRAS	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
JAEN	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
VIZNAR	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En aljibe (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
AGUADULCE	Sin depósito- Desinfección de la red interna	2 MUESTRAS En BIE más cercana y BIE más alejada al suministro.
ALMERIA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
MÁLAGA	Al ser el mismo depósito que el de agua potable, la actividad programada será la realizada con la L+D del depósito de AFCH.	2 MUESTRAS En BIE más cercana y BIE más alejada.
GRANADA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE mas cercana y BIE más alejada.
CAZORLA	Sin deposito- Desinfección de la red interna	2 MUESTRAS En BIE más cercana y BIE más alejada al suministro.
MARBELLA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En aljibe (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
S. NEVADA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
TORREMOLINOS	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En aljibe (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
SEVILLA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
CONSTANTINA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
EL BOSQUE	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En aljibe (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
CÓRDOBA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
HUELVA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En aljibe (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.

CHIPIONA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En aljibe (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
CORTES	Sin depósito- Desinfección de la red interna.	2 MUESTRAS En BIE más cercana y BIE más alejada al suministro.
JEREZ	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO pero INACCESIBLE.	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.
PUNTA UMBRIA	Hipercloración y limpieza general convencional que podrá realizarse mediante sistemas de limpiafondos aplicando estos también a las paredes y restablecimiento de condiciones normales. CON ACCESO	3 MUESTRAS En depósito (preferiblemente parte baja), BIE más cercana y BIE más alejada.