EMPRESA	Fecha consulta	PREGUNTA
JAVIER HARO GREPPI	15/11/2021	1ª. En relación con el Apartado 7 del Plan Funcional anexo al PPT (Servicio de urgencias de atención primaria) número de dormitorios destinados al personal
		2ª. En relación con el apartado indicado en la anterior consulta: se pregunta si cada unidad en concreto consta de dos dormitorios individuales con una superficie total de 11 m2 (tal como viene dibujado en la Guía de Diseño de Centros de Atención Primaria), o si por el contrario cada unidad consta de un solo dormitorio (en este caso nos parece demasiado 11m2 para un dormitorio individual).
		2ª. En relación con el apartado indicado en las preguntas 1ª y 2ª se realiza la siguiente consulta: "En caso de que la unidad constara de dos dormitorios, el total de las camas solicitadas en el programa funcional sería de 12 o 16 camas (dependiendo de la respuesta a la primera pregunta realizada), mientras que si la unidad constara de un único dormitorio, entonces las camas totales serían 6 u 8"
TOMÁS MILFORD SUÁREZ	18/11/2021	La zona de urgencias ¿Se plantea con un horario de apertura de 24 horas o su horario es complementario al del centro de salud (abre cuando cierra este y viceversa)?
		En la tabla del programa funcional disponible, en la zona de urgencias, se piden 8 dormitorios de 11m2 cada uno. Por las dimensiones del resto de la zona de urgencias nos parecía bastante grande. ¿Es correcto lo que se pide en el programa o existe una errata?

EMPRESA	Fecha consulta	PREGUNTA

EMPRESA	Fecha consulta	PREGUNTA

RESPUESTAS
Se indica en el Anexo I del Plan Funcional, que va a ser objeto de nueva publicación, por si el publicado no es suficientemente legiblle. El número de dormitorios individuales es 8
Como se ha indicado al responder a la 1ª pregunta, el número de dormitorios es 8. Se trata de dormitorios individuales. Se ha establecido la superficie indicada por razones de humanización del espacio.
Como se ha hecho constar al responder a las preguntas 1ª y 2ª, se contemplan 8 dormitorios individuales
Si, en el diseño de todos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria debe contemplarse su uso durante 24 h.
No existe ninguna errata en la indicación de la superficie. Se ha establecido aquélla por razones de humanización del espacio, teniendo en cuena que la expresada en la Guía de diseño tiene el carácter de mínimo

RESPUESTAS

RESPUESTAS