



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2026-0001913529

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: IFAPA Centro Agua del Pino

NIF: Q4100689A

Dirección web: <https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web>

Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma

Principal actividad ejercida: Investigación y formación acuicultura y recursos marinos

Dirección: Ctra. El Rompido-Punta Umbría, km. 3,8

El poder adjudicador es una central de compras: No

Tipo de contrato: Suministros

Denominación del contrato: A.PINO/SUMINISTRO/FILTRO AUTOMATIZADO PARA CONSUMO DE AGUA SALDAA

Lugar de ejecución: Huelva (ES615)

Duración del contrato: 1 meses

Número de expediente: CONTR 2026 0000239440

Enlace a la licitación: <https://www.juntadeandalucia.es/licitacion-electronica/externalAccess?code=5FLKZ7RS5OM4MWRQLPBR3NLJF2T7SCL5I5D2EFXIN435PFRQY6JP2GPHVG23PMCHYZ54HP3GC3I3HSOLY2J7WF54MSOLGP6F3YN2OJA>

División por lotes: No

Clasificación CPV
42912300-5 - Maquinaria y aparatos para filtrar o depurar agua

Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP): No

Descripción: A.PINO/SUMINISTRO/FILTRO AUTOMATIZADO PARA CONSUMO DE AGUA SALADA

Contrato restringido a talleres protegidos: No

Contrato ejecutado marco de programas de empleo protegido: No

Reservado a una profesión determinada: No

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Sistema de racionalización:

Procedimiento: Menor

Tramitación: Ordinario

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes: Castellano

Presentación de la oferta o solicitudes: Electrónica

JUNTA DE ANDALUCIA		25/06/2026 14:22:40	PÁGINA: 1 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MODBkZGY0MjQwMDdhZGZSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Presupuesto base de licitación

Importe de licitación (con IVA): 12.393,07 €
Importe de licitación (sin IVA): 10.242,20 €
Valor estimado: 12.300,00 €
Admite variantes: No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso Especial

Obtención de documentación e información

Fecha límite de obtención: 30/06/2026 14:00

Lugar:
IFAPA Agua del Pino
Ctra. Punta Umbría-El Rompido
Km
21450 CARTAYA

Puntos de contacto:

Persona: JOSÉ CARLOS GARCIA ANDRES
Teléfono: 677905962
Email: josec.garcia.andres@juntadeandalucia.es

Criterios relativos a la situación personal de los operadores económicos

Capacidad de obrar con la administración según normativa vigente. Presentación de una oferta técnica económica conforme a las necesidades del centro. Visita instalaciones y comprobación in situ de las dimensiones del filtro y su ubicación

Presentación de ofertas

Fecha límite de presentación de ofertas: 01/07/2026 09:00

Lugar de presentación:
IFAPA Agua del Pino
Ctra. Punta Umbría-El Rompido Km 3,8
21450 CARTAYA

Plazo durante el cuál el licitador estará obligado a mantener su oferta (en meses): 3

Apertura de ofertas

Lugar:
IFAPA Agua del Pino

JUNTA DE ANDALUCIA		25/06/2026 14:22:40	PÁGINA: 2 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MODBkZGY0MjQwMDdhZGZSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Ctra. Punta Umbría-El Rompido
Km 3,8
21450 CARTAYA

Criterios objetivos para la selección de candidatos en el procedimiento

Propuesto técnico económica más óptima y eficiente con los requisitos exigidos

Criterios de adjudicación

1) Las características de este sistema deben ser las expuestas en el presente pliego, aunque podrán ser modificadas a propuesta del licitante siempre que se consiga la misma o superior eficiencia de filtrado y automatización del sistema. La eficiencia de filtrado debe reflejarse en la reducción de los sólidos en suspensión del agua de entrada en al menos un 90%. 2) Precio 3) Mejoras sobre las propuestas. 4) Otros extras: garantías, mantenimiento, etc..

Condiciones particulares de ejecución del contrato

Sistema automatizado de filtrado consistente en un filtro de lecho autolimpiable, bomba asociada, acoplado en serie/paralelo a un filtro ya existente. Instalación de todo el sistema, incluyendo la automatización del mismo, cuadro, conexiones eléctricas, válvulas, sensores, conducciones de agua, funcionamiento óptimo de todo el sistema de filtrado y su puesta en marcha, incluyendo la legalización de la instalación e inscripción en los registros necesarios. El material del tanque y elementos auxiliares deben ser resistentes a la cloración, ozono y cualquier tipo de corrosión. Los parámetros de interés del agua de entrada al sistema son: a) Sólidos en suspensión: 15-50 FTU, 10-40 mg/L. b) Conductividad: 39500-60000 μ S/cm c) salinidad: 26-40 PSU (‰) d) Dureza entre 5000-7500 mg/L de CaCO_3 e) Caudal mínimo de 25 m³/h f) Rango de partículas tras la filtración 3-10 μ m g) Presión máxima de trabajo: 6-8 bares Carga filtrante (primera carga), bomba asociada y bomba de emergencia, inclu

Se utilizarán pedidos electrónicos: Sí

Se aceptará facturación electrónica: Sí

Se utilizará el pago electrónico: Sí

JUNTA DE ANDALUCIA		25/06/2026 14:22:40	PÁGINA: 3 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MODBkZGY0MjQwMDdhZGZSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	