

NOTA INFORMATIVA

EXPEDIENTE: CONTR 2023 / 635663

TÍTULO: SERVICIO DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

Se modifica específicamente la redacción del párrafo del Pliego de Prescripciones Técnicas :

Donde dice :

"El Software que debe ser desarrollado debe poder instalarse en otras plataformas, o al menos ser portable a otros PLC de otros fabricantes al mínimo coste, por ello se requiere el uso de lenguajes de programación de alto nivel como es C/C++, descartando el uso de IEC 61131, de esta manera cuando los adquisidores no son propiedad de la Consejería, pero dichas estaciones están cedidas, no será necesario incorporar un segundo PLC, sino solo la instalación de la aplicación. Esto evitará duplicidad en equipos, aisladores, duplicadores de señal, cableado, etc."

Debe decir:

"El Software desarrollado debe ser portable a PLC de otros fabricantes o nuevas versiones al mínimo coste, por ello se requiere el uso de lenguajes de programación de alto nivel como es C/C++ y IEC 61131-3".

El plazo de presentación de ofertas se amplía hasta el día 23 de octubre de 2023 a las 12:00 h

La Subdirección de Contratación y Recursos Materiales