INFORME DE VALORACION DE LAS MEMORIAS TECNICAS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL EXPEDIENTE 0001118/2023 +6.+1QHX+X CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, GASES PRODUCTOS SANITARIOS E INDUSTRIALES, ASÍ COMO DEL ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE GASES Y VACÍO, Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE MÁLAGA

EXPEDIENTE NÚMERO 0001118/2023 +6.+1QHX+X

1 Ofertas recibidas

- **AIR LIQUIDE HEALTHCARE**

2 Objeto del informe

Evaluación de las Memorias Técnicas presentadas por las empresas licitadoras, en relación con los Criterios de Adjudicación, Evaluables de forma No Automática, publicados en el Expediente 0001118/2023

3 Datos del expediente

Número de expediente: CONTR 2023 0001107287

Título de expediente: 0001118/2023 +6.+1QHX+X CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, GASES PRODUCTOS SANITARIOS E INDUSTRIALES, ASÍ COMO DEL ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE GASES Y VACÍO, Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE MÁLAGA, MEDIANTE ACUERDO MARCO CON UN ÚNICO EMPRESARIO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Descripción: CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, GASES PRODUCTOS SANITARIOS E INDUSTRIALES, ASÍ COMO DEL ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE GASES Y VACÍO, Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE MÁLAGA, MEDIANTE ACUERDO MARCO CON UN ÚNICO EMPRESARIO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Órgano de contratación: Servicio Andaluz de Salud

Tipo de contrato: Suministros

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinario

Forma de presentación: Electrónica

Clasificación CPV:
24100000-5 Gases
45500000-2 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista
50530000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria.

Duración del contrato: Ver Lotes

Importe de licitación (SIN IVA): 11.420.685,03€

Importe de licitación (CON IVA): 12.383.018,07€

Valor estimado: 17.638.061,15€

4 Criterios de evaluación del Informe de valoración de Memorias Técnicas.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA (0 a 30 PUNTOS): Estos criterios son los siguientes:

4.1 Plan de Mantenimiento (de 0 a 10 puntos)

Se ha valorado, tratándose de una única empresa a evaluar, el plan ofertado de mantenimiento para garantizar la prestación objeto de contratación. Para ello, se ha atendido a los aspectos destacables que mejoran lo exigido en el PPT, según los siguientes subcriterios:

- Programa de Mantenimiento, preventivo y técnico legal (hasta 3 puntos).
- Generación o actualización de planos de las instalaciones (hasta 3 puntos)
- Sistema de supervisión, control de las instalaciones, trazabilidad y control de la caducidad de las botellas (hasta 2 puntos).
- Plan de formación para el personal de los centros (hasta 1 puntos).
- Generación automática de informes de consumo, costes y rotación de botellas con acceso vía web (hasta 1 punto).

4.2 Garantía del Suministro (de 0 a 10 puntos)

Se valorará, comparativamente entre las ofertas presentadas, la adecuación de la infraestructura y logística disponible para la realización del objeto del contrato. Para ello, se atenderá a las propuestas que aporten aspectos destacables que mejoren lo exigido en el PPT, según los siguientes subcriterios:

- Estructura empresarial, capacidad de producción y almacenamiento, indicando sus ubicaciones, e infraestructura de distribución para la realización del contrato (camiones cisterna y de reparto) (hasta 5 puntos)
- Mejora sobre tiempos de respuesta exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (hasta 3 puntos).
- Respuesta ante contingencias y emergencias. Se valorará cualquier medida propuesta en este apartado con objeto de garantizar la ausencia de contingencia y su resolución (hasta 2 puntos).

4.3 Características de los equipos a poner a disposición de la administración para la realización del objeto contractual (de 0 a 10 puntos)

Se valorará, comparativamente entre las ofertas presentadas, el equipamiento ofertado para la realización del objeto contractual. Para ello, se atenderá a las propuestas que aporten aspectos destacables que mejoren lo exigido en el PPT, según los siguientes subcriterios:

- Propuestas de mejora sin cargo al contrato, como por ejemplo, propuestas para reducir consumo de botellas B5 de oxígeno (hasta 3 puntos).
- Medios materiales y humanos puestos a disposición del contrato (hasta 3 puntos).
- Características de las instalaciones de gases y vacío ofertadas: capacidades, modelo y característica de los equipos, que justifiquen que dicha dotación garantiza las necesidades de los centros. (hasta 2 puntos).
- Plan de implantación y cronograma (hasta 2 puntos).

5 VALORACION

Se realiza la valoración de las ofertas de las empresas admitidas.

5.1 Empresa licitadora: AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA. (PUNTUACION TOTAL DE LA EMPRESA 26 PUNTOS)

5.1.1 Plan de Mantenimiento (de 0 a 10 puntos). PUNTUACION TOTAL APARTADO 8 PUNTOS.

- **Programa de Mantenimiento, preventivo y técnico legal (hasta 3 puntos).** 3 puntos

  Detallan exhaustivamente el programa de mantenimiento preventivo y se ajustan a la norma en vigor respecto al mantenimiento técnico legal. Aportan servicios de asesoramiento en ingeniería para la regularización a norma de los almacenes de gases medicinales de los centros licitados.
  Aportan una mejora de mantenimiento preventivo con un sistema novedoso de lavado de tuberías de vacío en quirófanos. Incluyen una limpieza de prueba gratuita en cada hospital de referencia.

- **Generación o actualización de planos de las instalaciones (hasta 3 puntos)** 2 puntos

  La empresa oferta la realización de los planos en cad pero no en formato BIN.
  Para la realización de planos de instalaciones de GM solicitan previamente los planos de planta del hospital, sin apoyar en este sentido a los centros. Se comprometen como mejora a mantener actualizados los planos registrando en ellos las posibles modificaciones que sufran sus instalaciones a lo largo de la ejecución del contrato.

- **Sistema de supervisión, control de las instalaciones, trazabilidad y control de la caducidad de las botellas (hasta 2 puntos).** 1 punto.

  Para el sistema de supervisión y control de instalaciones proponen un sistema de supervisión con acceso al SCADA de la empresa, llamado MYinstalation, el cual cumple las especificaciones para la producción de gases, además de poder supervisar las operaciones de mantenimiento que se realizan sobre las instalaciones.

Respecto a la trazabilidad proponen el sistema STELIO que es una aplicación web para controlar las entradas y salidas de botellas, así como el control de caducidad de estas.
Air Liquide Healthcare se compromete a registrar en el GMAO corporativo de los centros toda la información y documentación que le requiera el órgano gestor, luego asumen los registros en MANSIS de las necesidades de los centros.

- **Plan de formación para el personal de los centros (hasta 1 puntos).** 1 PUNTO

  Ofrecen formación con un plan completo presencial Bianual y además un plan de formación para personal del hospital ONLINE con 300 licencias.

- **Generación automática de informes de consumo, costes y rotación de botellas con acceso vía web (hasta 1 punto).** 1 PUNTO.

  Ofertan el ya comentado anteriormente programa informático STELIO vía web que permite la realización de informes. Aportan modelo de capacidades del Software donde se aprecia que satisface las posibles necesidades de los centros.

5.1.2 Garantía del Suministro (de 0 a 10 puntos). PUNTUACION TOTAL APARTADO 8 PUNTOS.

Se valora, al haber una sola oferta, la adecuación de la infraestructura y logística disponible para la realización del objeto del contrato. Para ello, se atienden los aspectos destacables que mejoran lo exigido en el PPT, según los siguientes subcriterios:

- **Estructura empresarial, capacidad de producción y almacenamiento, indicando sus ubicaciones, e infraestructura de distribución para la realización del contrato (camiones cisterna y de reparto) (hasta 5 puntos).** 4 PUNTOS
  La oferta presenta una información destacable y ampliada de la organización de recursos humanos e infraestructura para la producción de gases medicinales. Describen justificadamente su capacidad producción y distribución. La descripción de los medios y recursos aportada justifica suficientemente su capacidad en este aspecto.
- **Mejora sobre tiempos de respuesta exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (hasta 3 puntos).** 3 PUNTOS.
  Detalla exhaustivamente los plazos y tiempos de respuesta diferenciando estos tiempos para cada uno de los centros y mejorando significativamente los planos de entrega.
- **Respuesta ante contingencias y emergencias. Se valorará cualquier medida propuesta en este apartado con objeto de garantizar la ausencia de contingencia y su resolución (hasta 2 puntos).** 1 PUNTO.
  Se valora positivamente la infraestructura puesta a disposición del contrato para resolver o atender con seguridad cualquier contingencia o emergencia, pero no se evidencia que aporten medidas o propuestas para garantizar los sistemas propios de forma que se aminoren las posibilidades de sufrir una contingencia. No se evidencia que justifiquen medidas de mejora a las instalaciones de los centros, como duplicidades o medios adicionales que mejoren la probabilidad de ausencia de contingencia.

5.1.3 Características de los equipos a poner a disposición de la administración para la realización del objeto contractual (de 0 a 10 puntos) PUNTUACION TOTAL APARTADO 10 PUNTOS.

Se valora, al haber una sola oferta, el equipamiento ofertado por esta empresa para la realización del objeto contractual. Para ello, se atiende a los aporten aspectos destacables que mejoran lo exigido en el PPT, según los siguientes subcriterios:

- **Propuestas de mejora sin cargo al contrato, como, por ejemplo, propuestas para reducir consumo de botellas B5 de oxígeno (hasta 3 puntos).** 3 PUNTOS.
  Aportan como mejora para reducir el consumo de botellas B5 de Oxígeno, el servicio del Ecosistema Smart hospital el cual permite conocer el contenido de oxígeno en las botellas y con esto estudiar la evolución de consumos.
  Proponen como mejora adicional el Piping Connect para la monitorización en tiempo real la red interior de GM en el que instalarán caudalímetros en puntos estratégicos de los diferentes hospitales de referencia.
- **Medios materiales y humanos puestos a disposición del contrato (hasta 3 puntos).** 3 PUNTOS.
  Proponen la gestión integral de GM mediante la aportación de 2 técnicos con función de técnico coral para llevar a cabo dichos trabajos de reducción de consumos.
  Además, proponen el VIGI Connect consistente en la integración de alarmas locales en una monitorización centralizada.
  Por los medios descritos a lo largo de toda la oferta se considera que ofrecen unos medios suficientes que justifican el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en el PPT sobradamente.
- **Características de las instalaciones de gases y vacío ofertadas: capacidades, modelo y característica de los equipos, que justifiquen que dicha dotación garantiza las necesidades de los centros. (hasta 2 puntos).** 2 PUNTOS.
  La empresa Aporta diferentes tablas resumen y descripción de características de los diferentes equipos que proponen ampliar o sustituir en función de la necesidad de ampliación de capacidad o sustitución por obsolescencia. Se identifica que estas propuestas y dotaciones de equipos se ajustan a las necesidades de mejora de infraestructura de los diferentes centros.
- **Plan de implantación y cronograma (hasta 2 puntos). (2 PUNTOS)** 2 PUNTOS.
  Aportan un plan de implantación con cronograma semanal de ejecución de los trabajos

En Antequera a 16 de febrero de 2024

Jesús Ariza Borrego
Ingeniero Técnico Industrial del
Area Sanitaria Norte de Málaga

Jose Manuel Henares Prados
Jefe de Servicio de Mantenimiento
del Area Sanitaria Norte de Málaga

Salvador Rueda Robles
Ingeniero Técnico Industrial del
Hospital Regional Universitario