

FE DE ERRATAS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Se comunica a los licitadores que se ha detectado una errata en el Pliego de Prescripciones Técnicas respecto a la características del producto:

En la página 13, en el apartado correspondiente a la "Viscosidad" del producto retardante de fuego, donde dice

"Viscosidad Estática del producto concentrado a $25 \pm 1^\circ \text{C}$ (cP): $150 < X < 400$ Demostrable"

debe decir

"Viscosidad Estática del producto **diluido** a $25 \pm 1^\circ \text{C}$ (cP): $150 < X < 400$ Demostrable"

Lo que se informa a los efectos oportunos

Subdirección de Contratación y Recursos Materiales

