

NOTA DE CONTESTACIÓN A LA CONSULTA FORMULADA EN REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA”

Expediente: CONTR/2024/1153309

Recibida la consulta realizada por la empresa INGESES S.L. referente a las instalaciones y características técnicas de los ascensores, elementos de agua caliente y aljibes, y potencia del centro de transformación, se comunica lo siguiente:

1. CARACTERÍSTICAS INSTALACIONES SEDE ALBERTO LISTA

1.1. Centro de Transformación




1.2. Grupo Electrónico




| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| MARIA ANGELES PORRES SANTAMARIA | | 11/02/2025 12:13:31 | PÁGINA: 1 / 4 |
| VERIFICACIÓN | NjyGwgn9AT64W1L68m5OQwxllz53bh | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

1.3. Termo Eléctrico 1



1.4. Termo Eléctrico 2



1.5. Ascensores (4)

1.5.1. Ascensor 1

- Instalador/Fabricante: ORONA
- Fecha puesta en marcha: 2012
- Tipo aparato: Electromecánico
- Capacidad pers.: 8
- Velocidad (m/s): 1
- Carga nominal (kg): 630
- N^o de paradas: 5
- Recorrido (m): 12.0

1.5.2. Ascensor 2

- Instalador/Fabricante: ORONA
- Fecha puesta en marcha: 2012
- Tipo aparato: Electromecánico
- Capacidad pers.: 6

Plaza Nueva, n.º 4 (41001 Sevilla)



| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| MARIA ANGELES PORRES SANTAMARIA | | 11/02/2025 12:13:31 | PÁGINA: 2 / 4 |
| VERIFICACIÓN | NjyGwgn9AT64W1L68m5OQwxllz53bh | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

- Velocidad (m/s): 1
- Carga nominal (kg): 450
- Nª de paradas: 4
- Recorrido (m): 9.0

1.5.3. Ascensor 3

- Instalador/Fabricante: ORONA
- Fecha puesta en marcha: 2012
- Tipo aparato: Electromecánico
- Capacidad pers.: 6
- Velocidad (m/s): 1
- Carga nominal (kg): 450
- Nª de paradas: 3
- Recorrido (m): 6.0

1.5.4. Ascensor 4

- Instalador/Fabricante: ORONA
- Fecha puesta en marcha: 2012
- Tipo aparato: Electromecánico
- Capacidad pers.: 8
- Velocidad (m/s): 1
- Carga nominal (kg): 630
- Nª de paradas: 4
- Recorrido (m): 9.0

2. CARACTERÍSTICAS INSTALACIONES SEDE PLAZA DE LA GAVIDIA

2.1. Ascensores (2)

2.1.1. Ascensor Izquierdo

- Instalador/Fabricante: SCHINDLER
- Fecha puesta en marcha: 2001
- Tipo aparato: Electromecánico
- Capacidad pers.: 6
- Velocidad (m/s): 1
- Carga nominal (kg): 450
- Nª de paradas: 4
- Recorrido (m): 9

2.1.2. Ascensor Derecho

- Instalador/Fabricante: SCHINDLER
- Fecha puesta en marcha: 2001
- Tipo aparato: Electromecánico
- Capacidad pers.: 6
- Velocidad (m/s): 1
- Carga nominal (kg): 450
- Nª de paradas: 3
- Recorrido (m): 6

Plaza Nueva, n.º 4 (41001 Sevilla)



| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| MARIA ANGELES PORRES SANTAMARIA | | 11/02/2025 12:13:31 | PÁGINA: 3 / 4 |
| VERIFICACIÓN | NjyGwgn9AT64W1L68m5OQwxllz53bh | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

2.2. Aljibe 10.000L con las siguientes bombas:



3. CARACTERÍSTICAS INSTALACIONES SEDE C/ BARCELONA

3.1. Ascensor

- Instalador/Fabricante: ORONA
- Fecha puesta en marcha: 2005
- Tipo aparato: Electromecánico
- Capacidad pers.: 6
- Velocidad (m/s): 1
- Carga nominal (kg): 450
- N^o de paradas: 4
- Recorrido (m): 9

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fdo. M.^a Ángeles Porres Santamaría

Plaza Nueva, n.º 4 (41001 Sevilla)



| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| MARIA ANGELES PORRES SANTAMARIA | | 11/02/2025 12:13:31 | PÁGINA: 4 / 4 |
| VERIFICACIÓN | NjyGwgn9AT64W1L68m5OQwxllz53bh | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |