

**NOTA DE CONTESTACIÓN A LA CONSULTA FORMULADA EN REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN DEL
“SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA”**

Expediente: CONTR/2024/1153309

Recibida la consulta realizada por la empresa INGESES referente al número de puntos de consumo de agua disponibles en cada edificio, se comunica lo siguiente:

- **En la sede sita en C/ Alberto Lista, existen 39 puntos de agua potable y 23 BIES.**
- **En la sede sita en C/ Barcelona, existen 8 puntos de agua potable.**
- **En la sede sita en Plaza de la Gavidia, existen 40 puntos de agua potable, 14 BIES y el aljibe.**

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fdo. M.ª Ángeles Porres Santamaría

Plaza Nueva, n.º 4 (41001 Sevilla)



MARIA ANGELES PORRES SANTAMARIA		20/02/2025 09:03:42	PÁGINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGwde9KkLE7dOnv323y635Y363pi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	