

RESPUESTAS A CONSULTAS PLANTEADAS SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LOS PLIEGOS.

PREGUNTA: En cuanto al capítulo de ADECUACIÓN SUSTITUCIÓN REDES DE DATOS TIC, no vemos por ningún lado el cableado de red para las conexiones RJ45, solo vemos los conectores, pero no el cableado. El único cableado que vemos es de fibra óptica. ¿Se va a reutilizar el cable de este tipo de red o hay que echarlo nuevo? ¿En este último caso, cuantos metros había que meter? ¿Faltaría esos precios en las mediciones de proyecto?

Respuesta: El cableado no está contemplado en mediciones porque se reutiliza el existente.