

RESPUESTAS A CONSULTAS PLANTEADAS SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LOS PLIEGOS.

PREGUNTA: Salvo error por nuestra parte no se indican medidas de la pantalla acústica. ¿Se podría aportar plano o medidas?

Respuesta: Tal y como se indica en los documentos del proyecto, cada una de las máquinas que conforman la producción de climatización (2 Ud. Bombas de Calor y 1 Ud. de Enfriadora) se rodearán mediante pantallas acústicas de alto rendimiento siempre diseñadas para mitigar y atenuar el ruido producido por dichos equipos en su fase de producción. Sus dimensiones serán las necesarias para rodear los elementos indicados.