



Junta de Andalucía

Consejería de Cultura y Deporte

Delegación Territorial en Málaga

INFORMACIÓN ADICIONAL, RESPUESTA A UNA CONSULTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA BIBLIOTECA DEL ESTADO-BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MÁLAGA (BPE-BP Málaga)(EXPTE. DE REFERENCIA: CONTR 2025 / 179054)

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Material Contra Incendios MCI escribió:

Buenos días,

Pueden informar la fecha de la última inspección periódica por parte de una OCA.

RESPUESTA DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LA ACTUAL EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA BPE-BP Málaga:

Las inspecciones OCA deben realizarse cada 10 años, última OCA realizada 10/01/2019.

