

NOTA ACLARATORIA N.º 5

En referencia a la siguiente consulta informativa recibida por correo electrónico :

“Desde mi departamento de higiénico Sanitario nos amplian las cuestiones a plantearles:

Residencia Escolar EE.MM. La Rosaleda:

1º Depósitos de agua (Si. 3 de agua caliente y 1 de agua fría), acumuladores con retorno en paralelo (Si. 1). Capacidad de los acumuladores y del depósito de agua fría, cuando dice que si hay 1 acumulador con retorno y en paralelo no entiendo muy bien a que se refiere ya que anteriormente dice que hay 3 acumuladores

Residencia Escolar Andalucía:

- 4 depósitos de agua - 4 acumuladores con retorno en paralelo - 8 cuartos húmedos - Ningún depósito de riego con aspersores, Necesitaría saber capacidad de acumulador y de depósito

- Red de riego con aspersores. Necesito conocer aproximadamente número de puntos terminales

- 2 Aljibes. Estos dos aljibes no se de que son, anteriormente dice que hay 4 depósitos de agua, que no hay depósito de riego ni de contra incendios.

Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta:

Necesito conocer la capacidad de los acumuladores y del aljibe.”

La **Residencia Escolar EEMM Lar Rosaleda**, informa lo siguiente:

“Tenemos tres depósitos de agua caliente, pero solo uno de ellos tiene instalación de retorno, los otros dos no.

Tenemos un depósito de agua fría que no tiene instalación de retorno.

Pueden visitarnos cuando quieran de 9:00 a 14:00 horas para más información”.

Y a través del correo 29700448.edu@juntadeandalucia.es

La **Residencia Escolar Andalucía**, nos traslada la siguiente información:

“- La capacidad de los acumuladores es de 3000 litros y los depósitos de 2000 litros cada uno (son de ACS por energía solar).

- El número de puntos terminales del riego con aspersores será aproximadamente de 100.

- Los Aljibes: el instituto y nosotros compartimos un pozo legalizado. Este agua, se distribuye primero a un pequeño aljibe (600 litros aprox.) y después se bombea al aljibe grande (7000 litros).

- Este agua se utiliza para riego, llenado de piscina y cisternas.

- Este centro tiene una parcela de 270000 metros cuadrados.

Para poder venir a visitarnos, concertar cita llamando al 951 55 11 81.”

Finalmente, la **Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta**, comunica lo que sigue:

“Los acumuladores tienen un total de 16000 litros (3 de 4000 litros y otros 3 de unos mil y algo).

Respecto al aljibe nunca hemos calculado la capacidad pero si las empresas vienen a mirar las instalaciones podrían hacer un cálculo.”

Facilita su teléfono para acordar una cita. 951268539.