



Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y
DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructuras del Agua

EXPEDIENTE: **CONTR 2023 1040050.**

DENOMINACIÓN: **OBRA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DESDE EL CERRILLO A CERRO MURIANO (CÓRDOBA)**

Se ha recibido la siguiente consulta:

-Observamos una discrepancia entre el precio unitario de la partida IEH020 que aparece en el BC3 facilitado y en el PDF del proyecto.

Código	NalC*	Resumen	CanPres	Ud	Pres	ImpPres*
03.05.01		MEDIA TENSIÓN	1,000		342.145.890,71	342.145.890,71
1 IEH020_CE	■	Trabajos a realizar por empresa suministradora	1,000	ud	3.902,00	4.136,12
2 IEH020	■	Cable eléctrico para media tensión 150x1x3	...	45,000 m	7.172.985,17	342.136.128,60
3 A010302006	■	Excavación zanja o pozo, medios mecánicos, terreno duro	165,563	m3	17,73	3.110,74
4 A020103002	■	HM-20/P/20/X0 o HM-20/P/40/X0 en ellos horizontales vertido camión	20,037	m3	76,88	1.632,82
5 A010601001	■	Arena silicea en zanjas	13,378	m3	26,01	348,63
6 A010601004	■	Relleno zanjas excavación suelos adecuados. T max 150 mm	61,171	m3	6,60	374,06
7 A080203004	■	Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 4 cm	9,340	m2	5,27	52,21
8 A080203005	■	Mezcla bituminosa en caliente AC 16/22 surf D/S, rodadura 6 cm	9,340	m2	7,88	77,99
9 A080203003	■	Riego adherencia tipo C80BS ADH	9,340	m2	0,20	2,60
10 A080203002	■	Riego imprimación tipo C80BF-4 IMP	9,340	m2	0,65	6,44

3.33	m	Cable eléctrico unipolar, Al Eprotenax H Compact "PRYSMIAN", normalizado por Iberdrola, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y capa semiconductor externa extraíble en frío, tipo AL HEPRZ1 12/20 kV, tensión nominal 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (clase 2), de 1x150/16 mm² de sección, capa interna extrusionada de material semiconductor, aislamiento de etileno propileno reticulado de alto módulo de formulación Prysmian (HEPR), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo, y con las siguientes características: reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. Incluye: Tendido del cable. Conexión. Comprobación de su correcto funcionamiento. (IEH020)	45,000	11,98	539,10
------	---	---	--------	-------	--------

Entendemos, por los importes, que el BC3 contiene un error.

¿Podrían volver a publicar este fichero con el importe que debemos considerar para esta partida?

-En relación a la cuestión planteada cabe significar lo siguiente:

El precio vinculante es el del cuadro de precios del documento en pdf Diligenciado. El archivo en bc3 es un documento de apoyo no vinculante. Esta DG entiende que no es necesario modificar el BC3, **se debe de ofertar sobre el proyecto en pdf diligenciado.**

EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN

