

ANEXO I PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS Y DE CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS DE INCENDIOS DE LAS CENTRALITAS CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

Índice

1. Lote 1. Equipos e instalaciones de los centros ubicados en andalucia occidental..... 1
2. Lote 2. Equipos e instalaciones de los centros ubicados en andalucia oriental 6
3. Lote 3. Centralitas contra incendios para conectar a CRI 9

1. LOTE 1. EQUIPOS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS UBICADOS EN ANDALUCIA OCCIDENTAL

1.1 Listado de centros de Trabajo

Centro Descripción	Dirección	Población	Provincia	Cód. Postal	Zona
E.A. Teatro Romano de Cádiz	Calle Mesón, 11-13	Cádiz	CÁDIZ	11005	And. Occidental
E.A. Castillo Doña Blanca	Carretera El Portal, Km.3,2	El Puerto de Santa María	CÁDIZ	11500	And. Occidental
E.A. Factoría de Salazones	Calle Sacramento, 16	Cádiz	CÁDIZ	11001	And. Occidental
E.A. Columbarios	Calle General Ricardos, 5	Cádiz	CÁDIZ	11007	And. Occidental
E.A. Carteia	Avda. del Puerto, s/n. Guadarranque	San Roque	CÁDIZ	11369	And. Occidental
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Calle Santa Lucía. 10	Sevilla	SEVILLA	41003	And. Occidental
Instituto Andaluz del Flamenco	Calle Santa Teresa, 8	Sevilla	SEVILLA	41004	And. Occidental
Sede Central AAIC	Ed. Estadio Cartuja, Puerta 13	Sevilla	SEVILLA	41092	And. Occidental
Plató. Centro Formación Escénica Andalucía (Sevilla)	Ed. Estadio Cartuja, Puerta 9	Sevilla	SEVILLA	41092	And. Occidental
Centro Creación Coreográfica Andalucía	Ed. Estadio Cartuja, Puerta 1 (Sótano)	Sevilla	SEVILLA	41092	And. Occidental
Teatro Central	Calle José Gálvez, 6	Sevilla	SEVILLA	41092	And. Occidental
Almacén General	Ctra. Esclusa, 15. Polígono ZAL, mod. 2.4.5	Sevilla	SEVILLA	41011	And. Occidental

1.2 Listado de equipos e instalaciones

Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/ Tipo	Fabricación/Último timbre
E.A. Teatro Romano de Cádiz	Recepción	Central de detección	1	Honeywell	VSN8-LT	
E.A. Teatro Romano de Cádiz	Sala	Detector óptico	6	Teletek	Sensomag S30	
E.A. Teatro Romano de Cádiz	Sala	Pulsador analógico	4			
E.A. Teatro Romano de Cádiz	Sala	Sirena exterior	1			
E.A. Teatro Romano de Cádiz	Sala	Extintor	4		21A 113B C	Último timbre 2020
E.A. Teatro Romano de Cádiz	Sala	Extintor	1		89B	Último timbre 2021



Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/ Tipo	Fabricación/Último timbre
E.A. Castillo Doña Blanca	Recepción Visitantes	Extintor	2		21A 113B C	Fabricación 2018
E.A. Castillo Doña Blanca	Almacén restos ar- queológi- cos	Extintor	1		21A 113B C	Fabricación 2018
E.A. Castillo Doña Blanca	Almacén restos ar- queológi- cos	Extintor	1		89B	Fabricación 2019
E.A. Castillo Doña Blanca	Taller	Extintor	2		21A 113B C	Fabricación 2018
E.A. Castillo Doña Blanca	Torre	Extintor	1		21A 113B C	Fabricación 2018
E.A. Castillo Doña Blanca	Sala ma- queta	Extintor	1		21A 113B C	Fabricación 2022
E.A. Columbarios	Exposi- ción	Extintor	2		21A 113B C	Fabricación 2018
E.A. Columbarios	Exposi- ción	Extintor	1		89B	Fabricación 2019
E.A. Columbarios	Exposi- ción	Detector óptico	3	Climax Te- chnology	SD-29- HME	
E.A. Factoría de Salazones	Exposi- ción	Extintor	3		21A 113B C	Fabricación 2018
E.A. Carteia	Oficina	Extintor	2		21A 113B C	Fabricación 2018
E.A. Carteia	Taller	Extintor	1		21A 113B C	Fabricación 2022
E.A. Carteia	Búnker	Extintor	1		21A 113B C	Fabricación 2018
E.A. Carteia	Búnker	Extintor	1		34B	Fabricación 2018
E.A. Carteia	Manteni- miento	Extintor	3		21A 113B C	Fabricación 2023
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Recepción	Central de detección	1	Honeywell	EN 54-254- 4	
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Nave prin- cipal	Detector Óptico	7			
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Planta 1	Detector Óptico	3			
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Coro	Detector Óptico	1			
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Nave prin- cipal	Pulsador analógico	5			
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Nave prin- cipal	Sirena Algorítmica in- terior	3			
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Nave prin- cipal	Boca de Incendio Equipada	2		25mm	
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Nave prin- cipal	Extintor	4		21A 113B C	2022
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Recepción	Extintor	1		21A 113B C	2022



Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/ Tipo	Fabricación/Último timbre
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Coro	Extintor	1		21A 113B C	2022
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Planero	Extintor	1		21A 113B C	2022
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Grupo Pre- sión	Extintor	1		21A 113B C	2022
Centro Investigación y Recursos Artes Escénicas	Bajo esca- lera	Extintor	1		89B	2022
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta Baja	Extintor	8		21A 113B C	
Instituto Andaluz del Flamenco	Entre- planta	Extintor	1		21A 113B C	
Instituto Andaluz del Flamenco	Entre- planta	Extintor	1		34B	
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta 1	Extintor	6		21A 113B C	
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta 2	Extintor	2		21A 113B C	
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta Baja	Central de detección	1	Kilsen	FKP-AF1-S	
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta Baja	Detector Óptico	7	Kilsen	KL731	
Instituto Andaluz del Flamenco	Entre- planta	Detector Óptico	1	Kilsen	KL731	
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta 1	Detector Óptico	9	Kilsen	KL731	
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta 2	Detector Óptico	2	Kilsen	KL731	
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta Baja	Pulsador analógico	1	General electric		
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta 1	Pulsador analógico	1	General electric		
Instituto Andaluz del Flamenco	Planta 2	Pulsador analógico	1	General electric		
Sede Central AAIC	CDP	Central de detección	1	Aguilera	AE/SA-PX2	
Sede Central AAIC	CDP	Extintor	1		89B	
Sede Central AAIC	CDP	Sistema extinción au- tomática	4	Aguilera	IG-55 - 39,9 m³	
Teatro Central	Recepción	Central de detección	1	Aguilera	AE/C- SAC8FA	
Teatro Central	Planta -1 (Cuadro eléctrico)	Central de detección	1	Aguilera	AE/MX1	
Teatro Central	Planta -1 (C.T.)	Central de detección	1	Aguilera	AE/MX1	
Teatro Central	Planta -1 (Grupo electró- geno)	Central de detección	1	Aguilera	AE/MX1	
Teatro Central	Planta -1 (dimmer)	Central de detección	1	Aguilera	AE/MX1	
Teatro Central	Sala de re- gulación B	Central de detección	2	Aguilera	AE/MX1	
Teatro Central	Planta -1	Avisador	7	Aguilera		



Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/ Tipo	Fabricación/Último timbre
Teatro Central	Planta Baja	Avisador	6	Aguilera		
Teatro Central	Planta 1	Avisador	3	Aguilera		
Teatro Central	Planta -1	Detector	58	Aguilera	AE/SAOPI	
Teatro Central	Planta Baja	Detector	30	Aguilera	AE/SAOPI	
Teatro Central	Planta 0,5	Detector	30	Aguilera	AE/SAOPI	
Teatro Central	Planta 1	Detector	57	Aguilera	AE/SAOPI	
Teatro Central	Telar Sala A	Detector	14	Aguilera	AE/SAOPI	
Teatro Central	Galería 1	Detector	11	Aguilera	AE/SAOPI	
Teatro Central	Galería 2	Detector	5	Aguilera	AE/SAOPI	
Teatro Central	Galería 3	Detector	8	Aguilera	AE/SAOPI	
Teatro Central	Planta -1	Pulsador analógico	7	Aguilera		
Teatro Central	Planta Baja	Pulsador analógico	12	Aguilera		
Teatro Central	Planta 0,5	Pulsador analógico	10	Aguilera		
Teatro Central	Planta 1	Pulsador analógico	5	Aguilera		
Teatro Central	Telar Sala A	Pulsador analógico	2	Aguilera		
Teatro Central	Galería 1	Pulsador analógico	3	Aguilera		
Teatro Central	Galería 2	Pulsador analógico	2	Aguilera		
Teatro Central	Galería 3	Pulsador analógico	3	Aguilera		
Teatro Central	Planta -1 (Cuadro eléctrico)	Sistema extinción automática	1		Gas CO2 - 20kg	
Teatro Central	Planta -1 (C.T.)	Sistema extinción automática	3		Gas CO2 - 44kg	
Teatro Central	Planta -1 (Grupo electrógeno)	Sistema extinción automática	1		Gas HFC-23 - 25kg	
Teatro Central	Planta -1 (dimmer)	Sistema extinción automática	1		Gas HFC-23 - 50kg	
Teatro Central	Sala de regulación B	Sistema extinción automática	1		Gas HFC-23 - 83,1kg	
Teatro Central	Planta Baja	Rociador	7			
Teatro Central	Planta -1	Boca de Incendio Equipada	2		25mm	
Teatro Central	Planta Baja	Boca de Incendio Equipada	8		25mm	
Teatro Central	Planta 0,5	Boca de Incendio Equipada	4		25mm	
Teatro Central	Planta 1	Boca de Incendio Equipada	3		25mm	
Teatro Central	Telar Sala A (Galería)	Boca de Incendio Equipada	3		25mm	



Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/ Tipo	Fabricación/Último timbre
Teatro Central	Galería 1	Boca de Incendio Equipada	3		25mm	
Teatro Central	Galería 2	Boca de Incendio Equipada	3		25mm	
Teatro Central	Galería 3	Boca de Incendio Equipada	4		25mm	
Teatro Central	Planta -1	Extintor	9		89B	Fabricación 2023
Teatro Central	Planta -1	Extintor	13		21A 113B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta -1	Extintor	6		33A 144B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta Baja	Extintor	3		89B	Fabricación 2023
Teatro Central	Planta Baja	Extintor	14		21A 113B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta Baja	Extintor	2		33A 144B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 0,5	Extintor	7		21A 113B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 0,5	Extintor	1		33A 144B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 1	Extintor	15		21A 113B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 1	Extintor	1		89B	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 2	Extintor	3		21A 113B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 2	Extintor	1		89B	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 3	Extintor	2		89B	Fabricación 2023
Teatro Central	Planta 3	Extintor	7		21A 113B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 3	Extintor	1		33A 144B C	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 3	Extintor	1		89B	Fabricación 2022
Teatro Central	Planta 4	Extintor	4		21A 113B C	Fabricación 2022
Almacén General	Planta Baja	Central de detección	1	ESSE	IQ8CEN-TRAL	
Almacén General	Planta Baja	Detector	12			
Almacén General	Planta Baja	Sistema de Rociado-res	1		Tubería húmeda	
Almacén General	Planta Baja	Grupo de Presión principal				
Almacén General	Planta Baja	Extintor	1		89B	Retimbrado 2021
Almacén General	Planta Baja	Extintor	9		34A 144B C	Retimbrado 2021
Almacén General	Planta Baja	Extintor	2		A-B-C (25kg)	Retimbrado 2024
Almacén General	Planta Baja	Boca de Incendio Equipada	6	GISA	25 mm	Retimbrado 2021
Almacén General	Planta Baja	Exutorios - SCTEH	6			
Almacén General	Planta Baja	Grupo de Presión principal	2	IVECO	diésel 80 E I 400S	
			1	MEB	eléctrica-280 M-2	



Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/ Tipo	Fabricación/Último timbre
Almacén General	Planta Baja	Grupo Jockey	2	ITUS SI- LENT	400 T2	

2. LOTE 2. EQUIPOS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS UBICADOS EN ANDALUCIA ORIENTAL

2.1 Listado de centros de Trabajo

Centro Descripción	Dirección	Población	Provincia	Cód. Postal	Zona
Centro Andaluz Fotografía - Almacén	P.I. San Rafael. Calle Urci 5	Huércal de Almería	ALMERIA	04230	And. Oriental
Castillo de Vélez Blanco	Calle Castillo, s/n	Vélez-Blanco	ALMERIA	04830	And. Oriental
E.A. Puerta de Almería	Parque Nicolás Salmerón, 27	Almería	ALMERIA	04002	And. Oriental
E.A. Los Millares	Carretera Venta Los Millares, AL-3411	Santa Fe de Mondújar	ALMERIA	04420	And. Oriental
Teatro Alhambra	Calle Molinos, 56	Granada	GRANADA	18009	And. Oriental
Centro Formación Escénica Andalucía	Ed. Rey Chico, Paseo de los Tristes, S/N	Granada	GRANADA	18010	And. Oriental
Baños Árabes de Baza	Calle Acequita, 7-9-11	Baza	GRANADA	18800	And. Oriental
Centro Andaluz Letras	Calle Álamos, 24	Málaga	MÁLAGA	29012	And. Oriental
Teatro Cánovas	Plaza de El Ejido, 5	Málaga	MÁLAGA	29013	And. Oriental
E.A. Teatro Romano de Málaga	Calle Alcazabilla, S/N	Málaga	MÁLAGA	29015	And. Oriental

2.2 Listado de equipos e instalaciones

Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/Tipo	Fabricación/Último timbre
Baños Árabes de Baza	Planta Baja	Centralita	1	Urano		
Baños Árabes de Baza	Planta Baja	Detector óptico	1	HPO	FD3030	
Baños Árabes de Baza	Planta -1	Detector óptico	2	HPO	FD3030	
Baños Árabes de Baza	Planta Baja	Extintor	1		27A 183B	Fabricación 2023
Baños Árabes de Baza	Planta -1	Extintor	2		27A 183B	Último timbre 2023
Centro Andaluz Letras	Planta Baja	Extintor	1		27A 183B C	Fabricación 2020
Centro Andaluz Letras	Planta Baja	Extintor	2		89B	Fabricación 2019
Centro Andaluz Letras	Planta 1	Extintor	2		27A 183B C	Fabricación 2020
Centro Andaluz Letras	Planta 1	Extintor	1		89B	Fabricación 2019
Centro Andaluz Letras	Planta 2	Extintor	1		27A 183B C	Fabricación 2020
Centro Andaluz Letras	Planta 2	Extintor	1		89B	Fabricación 2019
Centro Andaluz Fotografía - Almacén	Planta Baja	Extintor	1		27A 183B	Fabricación 2019
Centro Andaluz Fotografía - Almacén	Planta 1	Extintor	1		27A 183B	Fabricación 2019
Centro Andaluz Fotografía - Almacén	Planta Baja	Extintor	3		34A 223B	Fabricación 2016
Castillo de Vélez Blanco	Planta Baja	Extintor	4		34A 223B	Fabricación 2020
Castillo de Vélez Blanco	Planta 1	Extintor	2		34A 223B	Fabricación 2020
E.A. Puerta de Almería	Planta 0	Extintor	1		27A 183B	Último timbre 2023
E.A. Puerta de Almería	Planta 0	Extintor	1		89B	Último timbre 2023
E.A. Puerta de Almería	Planta -1	Extintor	5		27A 183B	Último timbre 2023
E.A. Puerta de Almería	Planta -1	Extintor	1		89B	Último timbre 2023
E.A. Los Millares	Planta Baja	Extintor	3		27A 183B	Último timbre 2023



Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/Tipo	Fabricación/Último timbre
E.A. Los Millares	Planta Baja	Extintor	1		89B	Último timbre 2023
Teatro Cánovas	Planta Baja	Central de de- tección	1	COFEM	ZAFIR	
Teatro Cánovas	Planta Baja	Módulo de co- municación a CRI	1	F-COM		
Teatro Cánovas	Planta Baja	Sistema de co- municación inalámbrico	1	COFEM	CONTACT ID	
Teatro Cánovas	Planta Baja	Pulsador analó- gico	9	COFEM	PUCAY	
Teatro Cánovas	Planta Baja	Sirena Algorít- mica interior	9			
Teatro Cánovas	Planta Baja	Sirena exterior	1			
Teatro Cánovas	Planta Baja	Detector óptico	49	COFEM	A30XHAS	
Teatro Cánovas	Planta Baja	Extintor	18		27A 183B C	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Planta Baja	Extintor	1		89B	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Planta Baja	Extintor	2		13A 70B	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Planta 1	Extintor	4		27A 183B C	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Planta 1	Extintor	1		89B	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Planta -1	Extintor	12		27A 183B C	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Planta -1	Extintor	1		89B	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Exterior	Extintor	2		89B	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Planta Baja	Boca de Incen- dio Equipada	4		25mm	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Planta 1	Boca de Incen- dio Equipada	1		25mm	Último timbre 2022
Teatro Cánovas	Exterior	Grupo de Pre- sión principal	1	ESPA	MULTI 55 6N	
Teatro Cánovas	Exterior	Grupo Jockey	1	BOMBAS HASA	BARI 5,5T	
Teatro Cánovas	Exterior	Depósito CI	1		12000 L	
Teatro Cánovas	Exterior	Toma bomberos	1			
Centro Formación Escé- nica Andalucía	Planta -2 (Ves- tuarios)	Detector óp- tico/térmico	3	SENSO- MAG	R20/S30	
Centro Formación Escé- nica Andalucía	Planta -1	Detector óp- tico/térmico	19	SENSO- MAG	R20/S30	
Centro Formación Escé- nica Andalucía	Planta Baja	Detector óp- tico/térmico	12	SENSO- MAG	R20/S30	
Centro Formación Escé- nica Andalucía	Planta 1	Detector óp- tico/térmico	12	SENSO- MAG	R20/S30	
Centro Formación Escé- nica Andalucía	Ascensor	Detector óp- tico/térmico	1	SENSO- MAG	R20/S30	
Centro Formación Escé- nica Andalucía	Caldera (Pasillo)	Detector óp- tico/térmico	6	SENSO- MAG	R20/S30	
Centro Formación Escé- nica Andalucía	Conserjería	Detector óp- tico/térmico	1	SENSO- MAG	R20/S30	
Centro Formación Escé- nica Andalucía	CPD	Detector óp- tico/térmico	1	SENSO- MAG	R20/S30	



Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/Tipo	Fabricación/Último timbre
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta 1	Boca de Incendio Equipada	3		45mm	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta Baja	Boca de Incendio Equipada	4		45mm	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta -1	Boca de Incendio Equipada	4		45mm	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta -2 (Vestuarios)	Boca de Incendio Equipada	1		45mm	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta 1	Extintor	5		27A 183B	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta 1	Extintor	1		89B	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta Baja	Extintor	10		27A 183B	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta Baja	Extintor	1		89B	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta Baja (Galería calderas)	Extintor	1		89B	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta -1	Extintor	12		27A 183B	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta -1	Extintor	1		89B	Último timbre 2019
Centro Formación Escénica Andalucía	Planta -2 (Vestuarios)	Extintor	1		27A 183B	Último timbre 2019
Teatro Alhambra	Planta Baja (Área gestión)	Detector óptico	19	KILSEN	KL731	
Teatro Alhambra	Planta Baja (Sala)	Detector óptico	23	KILSEN	KL732	
Teatro Alhambra	Planta Baja (Área gestión)	Central de detección	1	IBERCRA		
Teatro Alhambra	Planta Baja (Área gestión)	Pulsador analógico	1			
Teatro Alhambra	Planta Baja (Sala)	Pulsador analógico	9			
Teatro Alhambra	Planta Baja (Área gestión)	Grupo de Presión principal	1	IDEAL	VIPV-10-55T	
Teatro Alhambra	Planta Baja (Área gestión)	Grupo Jockey	1	IDEAL	VIPH-122T	
Teatro Alhambra	Planta Baja (Sala)	Boca de Incendio Equipada	2		25mm	Último timbre 2024
Teatro Alhambra	Planta Baja (Área gestión)	Extintor	2		27A 183B C	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Planta Baja (Sala)	Extintor	6		27A 183B C	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Planta Baja (Área gestión)	Extintor	1		21A 113B C	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Planta Baja (Sala)	Extintor	4		21A 113B C	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Planta 1 (Cabinas)	Extintor	1		89B	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Peine (tramoya)	Extintor	2		21A 113B C	Sustituido/timbre 2025



Centro	Ubicación	Equipo	Ud.	Marca	Modelo/Tipo	Fabricación/Último timbre
Teatro Alhambra	Planta -1 (Camerinos)	Extintor	2		21A 113B C	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Planta -1 (Taller)	Extintor	1		89B	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Planta -1 (Grupo electrógeno)	Extintor	1		89B	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Planta -1 (Taller)	Extintor	1		34A 233B	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Planta -1 (Taller)	Extintor	1		34A 144B C	Sustituido/timbre 2025
Teatro Alhambra	Cubbierta (Unidad Enfriadora)	Extintor	2		89B	Sustituido/timbre 2025
E.A. Teatro Romano de Málaga	Sala	Extintor	2		34B	
E.A. Teatro Romano de Málaga	Sala	Extintor	1		21A 113B	
E.A. Teatro Romano de Málaga	Oficina	Extintor	1		27A 183B	

3. LOTE 3. CENTRALITAS CONTRA INCENDIOS PARA CONECTAR A CRI

3.1 Listado de centralitas objeto de conexión a CRI

Centro	Dirección	Población	Tipo De Comunicador	Características Centralitas C.I.	Tipo
Teatro Central	C/ José Gálvez s/n 41092	Sevilla	MÓDULO CONTACT-ID AE/SA-GPIP para centrales Aguilera	AGUILERA Electrónica Mod. AE/C-SAC8FA	Algorítmica
Casa Murillo	C/ Santa Teresa, 8, 41004	Sevilla	Comunicador telefónico universal F-COM	KILSEN Mod. FKP-AF1-S	Analógica
Centro de Investigación y recursos de las Artes Escénicas	C/ Sta. Lucía, 10, 41003	Sevilla	Comunicador telefónico universal F-COM	HONEYWELL Mod. EN54-2; 54-4	Convencional
Teatro Alhambra	C/ Molinos, 56, 18009	Granada	Comunicador telefónico universal F-COM	FC-C104	Convencional
Edificio Rey Chico	Pº de los Tristes s/n, 18010	Granada	Comunicador telefónico universal F-COM	ALARCOM Mod. FC 320C	Convencional
Teatro Cánovas	Plza. de El Ejido, 5, 29013	Málaga	Comunicador telefónico universal F-COM	COFEM Mod. Zafiro 1B	Analógica
Almacén General	Ctra. Esclusa, 15. Polígono ZAL, mod. 2.4.5	Sevilla	Comunicador telefónico universal F-COM	ESSE IQ8CENTRAL	Analógica



EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Fdo.: Oscar Mauricio Ruiz Garriga