

## Respuesta a consultas planteadas por persona o empresa licitadora en el procedimiento de adjudicación del contrato que se indica.

**Expediente:** CONTR 2025 403793.

**Título:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO KEPLER Y ARCHIVO TORRICELLI.

**Tipo:** Contrato de servicios.

**Procedimiento de adjudicación:** Abierto simplificado abreviado conforme a lo establecido en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1

### Consulta:

«Con respecto al expediente indicado en el asunto "Título: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO KEPLER Y ARCHIVO TORRICELLI.", disponéis de algún listado de equipos aunque sea no exhaustivo»

### Respuesta:

En respuesta a su consulta se anexan los siguientes documentos:

- "INSTALACIONES DE CONTRAINCENDIOS", Con la relación de los elementos PCI del Edificio KEPLER".
- "RELACIÓN ELEMENTOS PCI", con la relación de elemento PCI del Edificio en Torricelli.



### **INSTALACIONES DE CONTRAINCENDIOS**

| <b>SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS</b> |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CANTIDAD</b>                       | <b>COMPONENTE</b>                                                                                  |
| 1                                     | CENTRAL ANALOGICA 8 LAZOS CON 1 TARJETA INTERFAZ MICROPOCESADA DE AMPLIACIÓN DE 2 LAZOS ANALOGICO. |
| 457                                   | DETECTORES OPTICOS DE HUMO DE TECNOLOGÍA ANALOGICA                                                 |
| 38                                    | PULSADORES DE DISPARO MANUAL DE ALARMA DE TECNOLOGÍA ANALOGICA.                                    |
| 16                                    | SIRENAS ELECTRONICA BITONAL DE ALARMA, DE TECNOLOGÍA ANALOGICA CON INDICADOR ACUSTICO DE 24 V.     |
| 1                                     | ALARMA OPTICO-ACUSTICA EXTERIOR DE 115 db. PROVISTA DE FLAH.                                       |
| 1                                     | UD. INSTALACION ELECTRICA DE INTERCONEXIONADO.                                                     |

| <b>BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS</b> |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39                                 | BOCAS DE INCENDIO DE DIÁMETRO 25 Y 20 MTS. DE MANGUERA, CON ARMARIO DE CHAPA GALVANIZADA. |
| 2                                  | TOMAS DE FACHADA TIPO IPF-41                                                              |
| 1                                  | UD. RED DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CON IMPRIMACION.                                        |
| 1                                  | GRUPO DE PRESION CAUDAL 12 M3/H.                                                          |

| <b>EXTINTORES</b> |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 79                | EXTINTORES DE POLVO ABC 6 KG.                      |
| 7                 | EXTINTORES DE ANHÍDRIDO CARBONICO 5 KG.            |
| 1                 | UD. RED DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CON IMPRIMACION. |

| <b>INSTALACION EXTINCIÓN AUTOMATICA</b> |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                         | <u>SALA SB -14</u>                                         |
| 1                                       | CILINDRO MODULAR 67 L Y 55 KG. DE FE-13TM                  |
| 1                                       | CABEZAL DISPARO ELECTRICO REARMABLE.                       |
| 1                                       | CABEZA DISPARO MANUAL.                                     |
| 1                                       | DIFUSOR RADIAL DIÁMETRO 1”                                 |
| 2                                       | DETECTORES OPTICOS DE HUMO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL      |
| 1                                       | PULSADOR PARA DISPARO MANUAL                               |
| 1                                       | PANEL LUMINOSO SEÑALIZACIÓN DISPARO                        |
| 1                                       | PULSADOR DE PARO                                           |
| 1                                       | CENTRAL DE EXTINCIÓN 2 ZONAS DETECCION 1 ZONA DE EXTINCIÓN |
|                                         | <u>SALA OSS-1</u>                                          |
| 4                                       | CILINDRO MODULAR 67 L Y 55 KG. DE FE-13TM                  |
| 4                                       | CABEZAL DISPARO ELECTRICO REARMABLE.                       |
| 4                                       | CABEZA DISPARO MANUAL.                                     |
| 4                                       | DIFUSOR RADIAL DIÁMETRO 1”                                 |
| 6                                       | DETECTORES OPTICOS DE HUMO DE TECNOLOGÍA                   |

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
|   | CONVENCIONAL                                               |
| 1 | PULSADOR PARA DISPARO MANUAL                               |
| 1 | PANEL LUMINOSO SEÑALIZACIÓN DISPARO                        |
| 1 | PULSADOR DE PARO                                           |
| 1 | CENTRAL DE EXTINCIÓN 2 ZONAS DETECCION 1 ZONA DE EXTINCIÓN |
|   | <u>SALA OSS-2</u>                                          |
| 4 | CILINDRO MODULAR 40 L Y 32 KG. DE FE-13TM                  |
| 4 | CABEZAL DISPARO ELECTRICO REARMABLE.                       |
| 4 | CABEZA DISPARO MANUAL.                                     |
| 4 | DIFUSOR RADIAL DIÁMETRO 1”                                 |
| 4 | DETECTORES OPTICOS DE HUMO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL      |
| 1 | PULSADOR PARA DISPARO MANUAL                               |
| 1 | PANEL LUMINOSO SEÑALIZACIÓN DISPARO                        |
| 1 | PULSADOR DE PARO                                           |
| 1 | CENTRAL DE EXTINCIÓN 2 ZONAS DETECCION 1 ZONA DE EXTINCIÓN |
|   | <u>SALA OSS-4</u>                                          |
| 4 | CILINDRO MODULAR 40 L Y 32 KG. DE FE-13TM                  |
| 4 | CABEZAL DISPARO ELECTRICO REARMABLE.                       |
| 4 | CABEZA DISPARO MANUAL.                                     |
| 4 | DIFUSOR RADIAL DIÁMETRO 1”                                 |
| 4 | DETECTORES OPTICOS DE HUMO DE TECNOLOGÍA CONVENCIONAL      |
| 1 | PULSADOR PARA DISPARO MANUAL                               |
| 1 | PANEL LUMINOSO SEÑALIZACIÓN DISPARO                        |
| 1 | PULSADOR DE PARO                                           |
| 1 | CENTRAL DE EXTINCIÓN 2 ZONAS DETECCION 1 ZONA DE EXTINCIÓN |

# RELACIÓN ELEMENTOS PCI

## ARCHIVO EN CALLE TORRICELLI

| BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS BIE                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 BOCAS DE INCENDIO DE 45 MM. Y DE MANGUERA DE 20 MM., CON ARMARIO DE CHAPA GALVANIZADA. 1 UD. RED DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CON IMPRIMACION. |
| 1 Ud. CENTRAL DE DETECCION Y SEÑALIZACIÓN CONVENCIONAL                                                                                        |
| 3 Ud. DETECTOR CONVENCIONAL                                                                                                                   |
| 2 Ud. DETECTOR BARRERA LINEAL                                                                                                                 |
| 3 UD. PULSADOR DE ALARMA                                                                                                                      |
| 2 UD. SIRENA BITONAL INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                        |
| 4 UD. EXTINTOR DE POLVO ABC 6 KG                                                                                                              |
| 1 UD. EXTINTOR CO 5 KG.                                                                                                                       |