



**Málaga  
TechPark;**

Parque Tecnológico  
de Andalucía

### ACLARACIÓN CONSULTA RECIBIDA

#### Expediente OC-INF-2025-03: OBRAS DE REFORMA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO I+D6 NORTE DE PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA S.A.

Se ha recibido consulta en relación con la siguiente partida que aparece en las mediciones del presupuesto, para la cual está a 0 la cantidad, y se ha consultado si no hay que instalar este equipo:

01.02.31	u	ROOFTOP 100KW-16.000M3/H-300PA	1,00	64.760,57	64.760,57
		Ud suministro e instalación de unidad de climatización autónoma con bomba de calor reversible, tipo ROOF-TOP, de la marca CIAT o fabricante similar, serie VECTIOS IPJde 100KW para frío. Caudal de aire de impulsión y retorno de 16.000m3/h y presión disponible de 300Pa. R410A. Montaje en horizontal, en intemperie. Montaje en cubierta del edificio. Con free-cooling termo-entálpico y recuperador de alta eficiencia entálpico de 77% . Compuertas motorizadas. Sondas de temperatura y humedad ambiente y exterior, incluidas . Sonda de calidad del aire CO2. Ventiladores con motores EC plugfan. Filtros en impulsión F9. Conexión trifásica 400Vac. Apoyos elásticos. Incluye embocaduras flexibles a conductos. Transporte, hizado e instalado en planta cubierta. Conexiones eléctricas y de control. Puesta en marcha. Totalmente instalado.			
		MUSEO			
			0,00	64.760,57	0,00

➔ **Se aclara que no hay que instalar el equipo rooftop que aparece a 0,00 en las mediciones. En esta licitación la unidad está a cero porque no se instala.**