

RESPUESTA A CONSULTA RECIBIDA

Expediente: CONTR 2025/459313

Contrato: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SEDE JUDICIAL EN ALGECIRAS (CÁDIZ).

CONSULTA RECIBIDA:

CONSULTA:

En relación a la partida F1_14_04 cuyo importe en el presupuesto es de 204.990,16 €.

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
INTCONTRF1	Partida	u	Sistema de control centralizado Fase1	1,00	204.990,16	204.990,16

Y a la partida F2_14_04 cuyo importe en el presupuesto es de 180.151,98 €.

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
INTCONTRF2	Partida	u	Sistema de control centralizado Fase2	1,00	180.151,98	180.151,98

En toda la documentación aportada en la licitación no se ha incluido el detalle del “Listado de puntos de control”. Lo más común es una hoja de cálculo con el detalle de cada uno de los puntos de control y su distribución dentro de cada uno de los cuadros de control previstos en la instalación.

Tampoco se ha incluido la memoria del “Sistema de control centralizado” en la que se describa el funcionamiento previsto de la programación a incluir en cada uno de los autómatas de control, la descripción de las pantallas gráficas del ordenador para la gestión del control centralizado y la planimetría con la ubicación de todos los elementos del sistema de control centralizado.

Le ruego que, por favor, nos hagan llegar ambos documentos, y cuantos documentos adicionales consideren oportunos, con la finalidad de valorar de manera adecuada las partidas relativas al control centralizado.

Adicionalmente, solicitamos el desglose detallado de las partidas con F1_14_04 y F2_14_04 que deberían contener, como mínimo, los siguientes ítems: cuadros de control, controladores, sondas, actuadores, instalación, programación, puesta en marcha y documentación fin de obra.

RESPUESTA:

El Proyecto Básico y de Ejecución contiene en sus documentos la información necesaria y suficiente para la definición de las obras a ejecutar, sin menoscabo de que pueda ser implementada con mayor detalle durante la ejecución de las obras en el ejercicio de las labores de dirección y de dirección de ejecución de obra por sus responsables.

El documento de memoria “CJALFP_CA_SJAVC_PBE_INS_XX_MEM_INST 01_R3.pdf” contiene el listado de puntos de control en la pág. 1.098.

Los documentos de medición contienen la descripción y medición de los elementos de campo y gestión. Los documentos y páginas son los siguientes:

- Documento “CJALFP_CA_SJAVC_PBE_INS_XX_MEM_MED 02_R3.pdf”, páginas 126, que corresponde con el control centralizado de la Fase 1 de obra, y 366, que corresponde con el control centralizado de la Fase 2.



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAFAEL CANO MONTES	04/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2P9LL293KQ74U4LGPBUJZTHE	PÁG. 1/2	



- Documento "CJALFP_CA_SJAVC_PBE_INS_XX_MEM_MED_01_R3.pdf", páginas 177, que corresponde con el control centralizado de la Fase 1, y 482, que corresponde con el control centralizado de la Fase 2.

No obstante, en atención a la petición expresa de planimetría con ubicación de los puntos de control, se pone a disposición de las personas licitadoras el plano F2.I13 denominado "CLIMATIZACIÓN. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN", correspondiente al documento "CJALFP_CA_SJAVC_PBE_GEN_ZZ_PLA_08_INS_R3.pdf" del proyecto, en el que se ha incluido la ubicación de los elementos de control.

Firmado en Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.

EL COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL,

Rafael Cano Montes

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAFAEL CANO MONTES	04/09/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm2P9LL293KQ74U4LGPHBUJZTHE	PÁG. 2/2	