



Estimado/a Sr/Sra.;

Me complace invitar a su empresa para que, si así lo estima, oferte la contratación menor para la “Material para la reparación Unidad de control CPU”

Nº Expediente: SP10033783

Para ello se adjuntan Especificaciones Técnicas que rigen dicha contratación.

Para cualquier duda o consulta del expediente, se ruega contacte con:

FRANCISCO SÁNCHEZ MIGENZ
JEFATURA DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
fsanchezm@rtva.es;
670940441

Si es de su interés, ruego adjunte su oferta en la plataforma SIREC, siendo el plazo de fin de presentación de ofertas el próximo día 8 de octubre de 2025 a las 10:00 horas.

Atte. Saludos

DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE RTVA

ALFONSECA CRUZ
MARINA -
27287730R

Firmado digitalmente por
ALFONSECA CRUZ MARINA -
27287730R
Fecha: 2025.09.30 14:33:33
+02'00'

**MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
UNIDAD CPU PARA PLC SALA DE MÁQUINAS EN LA
AGPE RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA**

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	Objeto	2
2	Características Técnicas.	2
3	Plazo y Lugar de Entrega.....	2
4	Precio Máximo y Forma de Pago.....	3

Dirección Técnica. Jefatura de Ingeniería de RTVA. Dpto Explot. y Mto.	Suministro CPU OMRON		
Pliego de Condiciones Técnicas Expediente: Suministro CPU OMRON	versión	fecha	VºBº
	1	30/09/2025	

1 OBJETO

El sistema de supervisión de instalaciones en todos los edificios de RTVA está soportado por unidades de control y programas alojados en autómatas programables, compuestos por unidades CPU y tarjetas de entradas y salidas.

En la actualidad tenemos unos componentes que necesitan ser sustituidos.

Los elementos necesarios son:

1 Unidad OMRON CJ2H-CPU66

1 Unidad OMRON CJ1W-EIP21S

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

<p>CPU, 150K steps program, 32K words data memory, 32K words x 10 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USBprogramming port, 3expansion racks max. OMRON CJ2H-CPU66"</p>
<p>EtherNet/IP unit for CJseries, 100Base-TX, 1 x RJ45 socket, supports CIP, FINS/UDP and FINS/TCP EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3expansion racks max. OMRON CJ1W-EIP21S"</p>

3 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

El plazo máximo para el suministro será de 90 días a contar desde el pedido formal por parte de la AGPE RTVA.

El lugar de suministro será:

Dirección Técnica. Jefatura de Ingeniería de RTVA. Dpto Explot. y Mto.	Suministro CPU OMRON		
Pliego de Condiciones Técnicas Expediente: Suministro CPU OMRON	versión	fecha	VºBº
	1	30/09/2025	

- Edificio San Juan, Sevilla.

4 PRECIO MÁXIMO Y FORMA DE PAGO.

Se establece un precio máximo de 3900 € excluido IVA. El pago se realizará a los 30 días de la fecha de entrega del software solicitado y las pasarelas con los accesorios, y tras la emisión de la factura correspondiente.

Dirección Técnica. Jefatura de Ingeniería de RTVA. Dpto Explot. y Mto.	Suministro CPU OMRON		
Pliego de Condiciones Técnicas Expediente: Suministro CPU OMRON	versión	fecha	VºBº
	1	30/09/2025	