

RESPUESTA A CONSULTA PLANTEADA

EXPEDIENTE: CONTR 2025 608247.

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

DENOMINACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "Andalucía Junta".

TRAMITACIÓN: ORDINARIA.

CONSULTA: Solicitamos información de algunas instalaciones como son:

- PCI: Listado de equipos (extintores, BIES, pulsadores, alarmas, centralitas, etc.), con unidades, fecha de fabricación/instalación y último retimbrado.
- Legionela: número de puntos terminales (grifos y duchas) y número de Termos ACS.
- Sistema de gestión y control de instalaciones: SCADA que utilizan.

RESPUESTA:

1.- PCI: Listado de equipos (extintores, BIES, pulsadores, alarmas, centralitas, etc.), con unidades, fecha de fabricación/instalación y último retimbrado:

EXTINTORES MANUALES

AÑO FABRICACIÓN	AÑO RETIMBRADO	NÚMERO DE UNIDADES
-----------------	----------------	--------------------

2.005	2.024	4
2.007	2.021	1
2.007	2.024	4
2.008	2.024	9
2.011	2.021	22
2.013	2.024	2
2.014	2.024	2
2.017	2.023	1
2.019	2.024	3
2.020		3
2.021		17
2.022		37
2.024		43

148





BIES

FECHA FABRICACIÓN	ULTIMA PRUEBA HIDROSTÁTICA	FECHA MANGUERA	NÚMERO UNIDADES
1-2.009	2.024	2.009	31
4-2.008	2.024	2.008	1
5-2.008	2.024	2.008	6
2.021	2.024	2.021	1
			39

CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA: 1 unidad.

CENTRAL DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS: 10 unidades. Fecha instalación 2.021.

SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA – CILINDROS

NÚMERO CILINDROS	ÚLTIMO RETIMBRADO
12	2024
7	2021
1	2021 FABRICACIÓN

2. Legionela: número de puntos terminales (grifos y duchas) y número de Termos ACS:

En la última actuación de legionella aparecen 102 puntos terminales.

No existen termos ACS, la instalación es de AFCH.

3. Sistema de gestión y control de instalaciones:

No se dispone de ningún sistema.