

## RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS

**N.º de expediente:** CONTR 2025 373819

**Objeto:** CONTRATO SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GESTIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SITUADO EN LA PLAZA ASDRÚBAL N.º 6 DE CÁDIZ

En relación al expediente indicado, se da respuestas a las consultas planteadas, y de conformidad en el apartado 7 del PCAP se procede a su publicación.

1) PREGUNTA: Calendario de las distintas inspecciones por OCA.

RESPUESTA: El calendario es el siguiente:

INSTALACIÓN	ULTIMA INSPECCIÓN	PERIODICIDAD	PROXIMA INSPECCION
Instalaciones de Baja tensión	2024	5 años	2029
Instalaciones de Alta Tensión	2024	3 años	2027
Ascensores	2025	2 años	2027
Contraincendios (PCI)	2020	10 años	2030
RITE Eficiencia Energética	2025	4 años	2029

2) PREGUNTA: Cuándo será el próximo retimbrado de las botellas de extinción automática, y si la misma corre a cuenta del contratista.

RESPUESTA: el próximo retimbrado será el 2030 (fecha de fabricación 2020 y periodicidad de 10 años). Este retimbrado no corre a cuenta del contratista

3) PREGUNTA: Inventariado de elementos de PCI: Extintores y bies

RESPUESTA: Se adjuntan al final de este documento sendas hojas de cálculo con los listados de ambos tipos de elementos y sus fechas de timbrado.

4) PREGUNTA: ¿podrían detallarnos el Turno y Horarios del personal de mantenimiento?

RESPUESTA: Para establecer los turnos y horarios deberá tenerse en cuenta los horarios del edificio administrativo indicados en el PPT. En la actualidad el personal tiene establecido los siguientes turnos:

MARIA INMACULADA OLIVERO CORRAL		15/12/2025 14:18:42	PÁGINA: 1 / 8
VERIFICACIÓN	NJyGwFO69rpc6d3n2yW3d05KsY69Vy	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



Ingeniero técnico. Presencial de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes

Técnicos. En dos turnos:

Mañanas: de 7:00 a 15:00 h de lunes a viernes

Tardes:

L, M y J de 12:00 a 20:00

X y V de 10:00 a 18:00

5) PREGUNTA: En la clausula 4.4.4. del PPT indican “ No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, correrá a cargo de la Administración el abono o suministro del material sustitutivo que sea susceptible de ser inventariado por considerarse que conforma un elemento completo dentro del listado de instalaciones y sistemas que se relaciona en el Anexo II de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 4/1986 de 5 de mayo del Patrimonio de la Comunidad Autónoma y la Resolución de la Dirección General de Patrimonio de 25 de mayo de 2021, así como los bienes fungibles necesarios para la reparación de un elemento de los listados de instalaciones y sistemas (anexo II) cuyo importe total sea igual o superior a 1.500 euros (IVA Incluido), previa presentación de tres presupuestos a precio de mercado. En todo caso, correrán a cargo de la empresa adjudicataria el gas refrigerante, los downlights, los tubos fluorescentes, extintores, detectores y módulos fotovoltaicos.”

¿independientemente del coste de los módulos fotovoltaicos, lo asume la empresa?

RESPUESTA: Sí, independientemente

6) PREGUNTA: En cuanto a las limitaciones de la oferta técnica, indican “*La documentación deberá cumplimentarse con los subapartados que se determinan a continuación y en el orden estricto que se expresan, no pudiendo exceder de 150 hojas A4. El tamaño de la fuente a emplear en la escritura será como mínimo de 10 puntos DTP (altura “hp” mínima de 3,53 mm).*”¿podrían confirmarnos que valdría cualquier tipografía, arial, times new roman..., siempre y cuando sea tamaño 10?

RESPUESTA: Sí, la tipografía es indiferente.

7) PREGUNTA:En el apartado 6.4 del PPT indican “*CAMBIOS DE PERSONAL:El adjudicatario en su oferta proporcionará a la Administración toda la información curricular necesaria que permita evaluar la solvencia técnica de las personas que van a prestar sus servicios, así como justificación documental de su relación contractual. Detallará, también, las subcontratas o profesionales ajenos que intervengan en el mantenimiento ofertado, desglosando detalladamente las parcelas de mantenimiento encomendadas a cada uno.*” ¿Quién debe presentar la información curricular del personal, los licitadores o únicamente el adjudicatario?

RESPUESTA: Una cosa es el cumplimiento para la solvencia técnica que deben acreditar todos los licitadores y otra los cambios que se produzcan durante la ejecución del contrato que deberá acreditar el adjudicatario.

En Cádiz, a fecha de la firma electrónica

**LA DELEGADA TERRITORIAL**  
**FDO. :Inmaculada Olivero Corral**

MARIA INMACULADA OLIVERO CORRAL		15/12/2025 14:18:42	PÁGINA: 2 / 8
VERIFICACIÓN	NJyGwFO69rpc6d3n2yW3d05KsY69Vy	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

NUMERO	SERIE	SITUACION	MODELO	FECHA DE TIMBRADO
1	0	ATICO A PASILLO	BIE 45 MM	01/02/2021
2	0	ATICO B ZONA 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
3	0	PLANTA 5B ZONA 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
4	0	PLANTA 5A ZONA CARGA	BIE 25 MM	01/02/2021
5	0	PLANTA 5B PASILLO	BIE 45 MM	01/02/2021
6	0	PLANTA 5B ZONA NOBLE	BIE 25 MM	01/02/2021
7	0	PLANTA 4B HALL 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
8	0	PLANTA 4A PASILLO	BIE 45 MM	01/02/2021
9	0	PLANTA 4B ZONA NOBLE	BIE 25 MM	01/02/2021
10	0	PLANTA 3B HALL 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
11	0	PLANTA 3A ZONA CARGA	BIE 25 MM	01/02/2021
12	0	PLANTA 3A PASILLO	BIE 45 MM	01/02/2021
13	0	PLANTA 3B ZONA NOBLE	BIE 25 MM	01/02/2021
14	0	PLANTA 2 ZONA 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
15	0	PLANTA 2 ZONA DE CARGA	BIE 25 MM	01/02/2021
16	0	PLANTA 2 PASILLO	BIE 45 MM	01/02/2021
17	0	PLANTA 2 ZONA NOBLE	BIE 25 MM	01/02/2021
18	0	PLANTA 1 ZONA PASILLO	BIE 45 MM	01/02/2021
19	0	PLANTA 1 ZONA 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
20	0	PLANTA 1 ZONA CARGA	BIE 25 MM	01/02/2021
21	0	PLANTA 4A ZONA CARGA	BIE 25 MM	01/02/2021
22	0	PLANTA 1 ZONA NOBLE	BIE 25 MM	01/02/2021
23	0	PLANTA 0 ZONA CARGA	BIE 25 MM	01/02/2021
24	0	PLANTA 0 PASILLO ZONA A	BIE 45 MM	01/02/2021
25	0	PLANTA 0 ZONA 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
26	0	PLANTA 0 INFORMACIÓN AL CIUDADANO	BIE 25 MM	01/02/2021
27	0	PLANTA SS HALL TRES ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
28	0	PLANTA SS PASILLO ZONA A	BIE 45 MM	01/02/2021
29	0	PLANTA SS PASILLO ENTRADA ZONA NOBLE	BIE 25 MM	01/02/2021
30	0	PLANTA SS DESPACHO ACCION E INSPECCION SOCIAL	BIE 25 MM	01/02/2021
31	0	S-1 ZONA 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
32	0	S-1 ENTRADA A HALL 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
33	0	S-1 FRENTE ESTACIONAMIENTO MINUSVALIDO	BIE 25 MM	01/02/2021
34	0	S-1 JUNTO VEHICULOS ELECTRICOS	BIE 25 MM	01/02/2021
35	0	S-1 FRENTE ASCENSOR DE CARGA	BIE 25 MM	01/02/2021
36	0	S-1 JUNTO ARCHIVO MEDIO AMBIENTE	BIE 25 MM	01/02/2021
37	0	S-1 FRENTE ARCHIVO EMPLEO	BIE 25 MM	01/02/2021
38	0	S-2 FRENTE ARCHIVO BIENESTAR SOCIAL	BIE 25 MM	01/02/2021
39	0	S-2 JUNTO ARCHIVO OBRAS PUBLICAS	BIE 25 MM	01/02/2021
40	0	S2 JUNTO ASCENSOR DE CARGA	BIE 25 MM	01/02/2021
41	0	S-2 APARCAMIENTO	BIE 25 MM	01/02/2021
42	0	S-2 ENTRADA A HALL 3 ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
43	0	S-2 GARAJE	BIE 25 MM	01/02/2021
44	0	S-2 HALL TRES ASCENSORES	BIE 25 MM	01/02/2021
45	0	PLANTA SS ZONA DE CARGA	BIE 25 MM	01/02/2021

NUMERO	TIPO	EFICACIA	SERIE	SITUACION	FECHA TIMBRADO	FECHA FABRICACION
1	POLVO ABC	27A-183B	601085	PLANTA S2 GARAJE FRENTE ARCHIVO OP	28/02/2021	28-feb-21
2	POLVO ABC	27A-183B	601084	PLANTA S2 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
3	POLVO ABC	27A-183B	601083	PLANTA S2 GARAJE JUNTO ARCHIVO SALUD	28/02/2021	28-feb-21
5	CO2 10 KG	89B	2144	PLANTA S2 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
6	CO2 10 KG	89B	167	PLANTA S2 GARAJE	28/03/2021	28-feb-21
7	CO2 10 KG	89B	2148	PLANTA S1 GARAJE, JUNTO RECICLADO	28/03/2021	28-feb-21
8	CO2 10 KG	89B	168	PLANTA S1 GARAJE JUNTO ZONA RECICLADO	28/02/2021	28-feb-21
9	POLVO ABC	27A-183B	601082	PLANTA S2 ENTRADA HALL ASC. 4	28/02/2021	28-feb-21
10	POLVO ABC	27A-183B	601081	PLANTA S2 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
11	POLVO ABC	27A-183B	601080	PLANTA S2 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
12	POLVO ABC	27A-183B	601079	PLANTA S2 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
13	POLVO ABC	27A-183B	601078	PLANTA S2 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
14	POLVO ABC	27A-183B	601077	PLANTA S2 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
15	POLVO ABC	27A-183B	601076	PLANTA S2 ENTRADA A HALL 3 ASCENSORES	28/02/2021	28-feb-21
16	POLVO ABC	27A-183B	601075	PLANTA S2 GARAJE FRENTE ARCHIVO BS	28/02/2021	28-feb-21
17	CO2 10 KG	89B	148	PLANTA S2 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
18	CO2 10 KG	89B	2124	PLANTA S2 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
19	POLVO ABC	27A-183B	601097	ATICO COMEDOR (A)	28/02/2021	28-feb-21
20	POLVO ABC	27A-183B	601074	PLANTA S2 ARCHIVO SALUD	28/02/2021	28-feb-21
21	POLVO ABC	27A-183B	601073	PLANTA S2 ARCHIVO OP	28/02/2021	28-feb-21
22	POLVO ABC	27A-183B	210055	CPD BIENESTAR SOCIAL	28/03/2021	28-feb-21
23	POLVO ABC	27A-183B	601072	PLANTA S2 FRENTE MONTACARGAS	28/02/2021	28-feb-21
24	CO2 5 KG	89B	3068	PLANTA S2 PASILLO CUADRO ELECTRICO	31/12/2025	31-dic-20
25	CO2 5 KG	89B	3286	PLANTA 1B (CBT)	31/12/2025	31-ene-20
26	CO2 5 KG	89B	3077	PLANTA S2 CENTRALITA	31/12/2025	31-ene-20
27	CO2 5 KG	89B	3090	PLANTA S2 CENTRALITA	31/12/2025	31-ene-20
28	CO2 10 KG	89B	2145	PLANTA S1 GARAJE	28/03/2021	28-feb-21
29	CO2 10 KG	89B	166	PLANTA S1 GARAJE	28/03/2021	28-feb-21
30	POLVO ABC	27A-183B	601071	PLANTA S1 ENTRADA A HALL ASCENSOR POR GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
31	POLVO ABC	27A-183B	601070	PLANTA S1 ARCHIVO OP	28/02/2021	28-feb-21
32	POLVO ABC	27A-183B	601069	PLANTA SS B ACCION E INSERCIÓN SOCIAL	28/02/2021	28-feb-21

MARIA INMACULADA OLIVERO CORRAL		15/12/2025 14:18:42	PÁGINA: 4 / 8
VERIFICACIÓN	NjyGwFO69rpc6d3n2yW3d05KsY69Vy	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

33	POLVO ABC	27A-183B	601068	PLANTA S1 ARCHIVO EMPLEO	28/02/2021	28-feb-21
34	POLVO ABC	27A-183B	601067	PLANTA S1 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
35	POLVO ABC	27A-183B	601066	PLANTA S1 ARCHIVO MA	28/02/2021	28-feb-21
36	POLVO ABC	27A-183B	601065	PLANTA S1 GARAJE, JUNTO ARCHIVO DE MA	28/02/2021	28-feb-21
37	POLVO ABC	27A-183B	601064	PLANTA S1 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
38	POLVO ABC	27A-183B	601063	PLANTA S1 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
39	POLVO ABC	27A-183B	601062	PLANTA S1 GARAJE JUNTO VEHICULO ELECTRICOS	28/02/2021	28-feb-21
40	POLVO ABC	27A-183B	601061	PLANTA S1 GARAJE	28/02/2021	28-feb-21
41	POLVO ABC	27A-183B	601060	PLANTA S1 GARAJE, JUNTO ARCHIVO DE EMPLEO	28/02/2021	28-feb-21
42	POLVO ABC	27A-183B	601059	PLANTA S1 GARAJE, FRENTE PLAZA MINUSVALIDO	28/02/2021	28-feb-21
43	2	89B	4609	PLANTA S1 PASILLO CUARTO CONDUCTOS	31/12/2025	28-feb-20
44	POLVO ABC	27A-183B	601058	PLANTA S1 FRENTE MONTACARGAS	28/02/2021	28-feb-21
45	CO2 5 KG	89B	4619	PLANTA S1 SALA CONTROL CENTRAL	31/12/2025	31-dic-20
46	CO2 5 KG	89B	4610	PLANTA S1 SALA CONTROL CENTRAL	31/12/2025	31-dic-20
47	POLVO ABC	27A-183B	601092	ATICO B ZONA 3 ASCENSORES	28/02/2021	28-feb-21
48	POLVO ABC	27A-183B	601090	ATICO A 1ER MODULO	28/02/2021	28-feb-21
49	POLVO ABC	27A-183B	601093	ATICO A PASILLO	28/02/2021	28-feb-21
50	POLVO ABC	27A-183B	601091	ATICO A 5º MODULO	28/02/2021	28-feb-21
51	POLVO ABC	27A-183B	242	ATICO ZONA A CARGA	30/03/2021	30-mar-21
52	POLVO ABC	27A-183B	601095	PLANTA 5 ZONA 3 ASCENSORES	28/02/2021	28-feb-21
53	CO2 5 KG	89B	2504	PLANTA 5 B HALL 3 ASCENSORES MOD ELECTRICOS	31/07/2024	31-dic-16
54	POLVO ABC	27A-183B	601101	PLANTA 5 1ER MODULO	28/02/2021	28-feb-21
55	POLVO ABC	27A-183B	601098	PLANTA 5 PASILLO	28/02/2021	28-feb-21
56	POLVO ABC	27A-183B	601086	PLANTA 5 A ZONA CARGA	28/02/2021	28-feb-21
57	CO2 5 KG	89B	4327	PLANTA 5 PASILLO INSTALACIONES	31/12/2025	31-ene-20
58	POLVO ABC	27A-183B	601088	PLANTA 5 B ZONA NOBLE	28/02/2021	28-feb-21
59	POLVO ABC	27A-183B	601087	PLANTA 5 B SECRETARIA DELEGADO	28/02/2021	28-feb-21
60	POLVO ABC	27A-183B	601099	PLANTA 5 B PASILLO ZONA NOBLE	28/02/2021	28-feb-21
61	POLVO ABC	27A-183B	601106	PLANTA 4 B HALL 3 ASCENSORES	28/02/2021	31-ene-20
62	CO2 5 KG	89B	4137	PLANTA 4 ZONA B HALL 3 ASCENSORES MOD ELECTRICO	31/12/2025	28-feb-21
63	POLVO ABC	27A-183B	601102	PLANTA 4 A 1ER MODULO	28/02/2021	28-feb-21
64	POLVO ABC	27A-183B	601110	PLANTA 4 A PASILLO	28/02/2021	28-feb-21

65	POLVO ABC	27A-183B	601108	PLANTA 4 A 5º MODULO	28/02/2021	28-feb-21
66	POLVO ABC	27A-183B	601094	PLANTA 4 A ZONA CARGA	28/02/2021	28-feb-21
67	CO2 5 KG	89B	4172	PLANTA 4 A PASILLO INSTALACIONES	31/12/2025	31-ene-20
68	POLVO ABC	27A-183B	601096	PLANTA 4 B DELEGADA	28/02/2021	28-feb-21
69	POLVO ABC	27A-183B	601100	PLANTA 4 B PASILLO NOBLE	28/02/2021	28-feb-21
70	POLVO ABC	27A-183B	7215	PLANTA 4 B ZONA NOBLE	31/07/2024	31-dic-11
71	POLVO ABC	27A-183B	601103	PLANTA 3 B HALL 3 ASCENSORES	28/02/2021	28-feb-21
72	CO2 5 KG	89B	14585	PLANTA 3 B HALL ASC. CUADROS ELECTRICOS	31/07/2024	31-dic-18
73	POLVO ABC	27A-183B	601104	PLANTA 3 A 1ER MODULO	28/02/2021	28-feb-21
74	POLVO ABC	27A-183B	601105	PLANTA 3 A PASILLO	28/02/2021	28-feb-21
75	POLVO ABC	27A-183B	601107	PLANTA 3 A ZONA CARGA	28/02/2021	28-feb-21
76	CO2 5 KG	89B	149	PLANTA 3 A ZONA CARGA PASILLO INSTALACIONES	31/07/2024	31-dic-15
77	POLVO ABC	27A-183B	601109	PLANTA 3A 5º MODULO	28/02/2021	28-feb-21
78	POLVO ABC	27A-183B	601111	PLANTA 3 B ZONA NOBLE, DELEGADA	28/02/2021	28-feb-21
79	POLVO ABC	27A-183B	601112	PLANTA 3 B PASILLO NOBLE	28/02/2021	28-feb-21
80	POLVO ABC	27A-183B	601113	PLANTA 3B ZONA NOBLE	28/02/2021	28-feb-21
81	POLVO ABC	27A-183B	601114	PLANTA 2 B HALL 3 ASCENSORES	28/02/2021	28-feb-21
82	CO2 5 KG	89B	3740	PLANTA 2B HALL ASCENSORES CUADROS ELECTRICOS	31/12/2025	31-ene-20
83	POLVO ABC	27A-183B	601115	PLANTA 2A 1ER MODULO	28/02/2021	28-feb-21
84	POLVO ABC	27A-183B	601116	PLANTA 2A PASILLO	28/02/2021	28-feb-21
85	POLVO ABC	27A-183B	601117	PLANTA 2A 5º MODULO	28/02/2021	28-feb-21
86	POLVO ABC	27A-183B	601118	PLANTA 2A ZONA CARGA	28/02/2021	28-feb-21
87	CO2 5 KG	89B	14606	PLANTA 2A ZONA CARGA PASILLO INSTALACIONES	31/07/2024	31-dic-18
88	POLVO ABC	27A-183B	601119	PLANTA 2 B DELEGADA	28/02/2021	28-feb-21
89	POLVO ABC	27A-183B	601120	PLANTA 2B SALA DE REUNIONES	28/02/2021	28-feb-21
90	POLVO ABC	27A-183B	1531	PLANTA 2 B ZONA NOBLE	31/07/2024	31-dic-11
91	POLVO ABC		7025	PLANTA 1B HALL ASCENSORES	31/07/2024	31-dic-11
92	POLVO ABC		601121	PLANTA 1A 1ER MODULO	28/02/2021	28-feb-21
93	POLVO ABC		601122	PLANTA 1 PASILLO	28/02/2021	28-feb-21
94	POLVO ABC	27A-183B	601123	PLANTA 1 A MODULO 5º	28/02/2021	28-feb-21
95	POLVO ABC	27A-183B	601124	PLANTA 1 ZONA CARGA	28/02/2021	28-feb-21
96	POLVO ABC	27A-183B	601125	PLANTA 1 ARCHIVO PERSONAL EMPLEO	28/02/2021	31-ene-20

97	CO2 5 KG	89B	3314	PLANTA 1 ZONA CARGA PASILLO INSTALACIONES	30/01/2021	28-feb-21
98	POLVO ABC		601035	PLANTA 1B PERSONAL (ZONA NOBLE)	28/02/2021	28-feb-21
99	POLVO ABC		601036	PLANTA 1B PASILLO ZONA NOBLE (RINCON)	28/02/2021	31-dic-11
100	POLVO ABC		1327	PLANTA 1 B PASILLO ZONA NOBLE	31/07/2024	31-dic-11
101	CO2 5 KG	89B	4128	PLANTA 3 B INFORMATICA	31/12/2025	31-ene-20
102	CO2 5 KG	89B	3904	ATICO A CUADROS ELECTRICOS	19/04/2024	19-abr-24
103	CO2 5 KG	89B	3663	ATICO A CUARTO ASCENSORES	19/04/2024	19-abr-24
104	CO2 5 KG	89B	4331	ATICO B ASCENSORES	31/12/2025	31-ene-21
105	POLVO ABC	27A-183B	4082	PLANTA SS B HALL ASCENSORES	31/07/2024	31-dic-11
106	POLVO ABC		601037	PLANTA SS A 1ER MODULO	28/02/2021	28-feb-21
107	POLVO ABC		601038	PLANTA SS A PASILLO	28/02/2021	28-feb-21
108	POLVO ABC		601039	PLANTA SS A 4 MODULO	28/02/2021	28-feb-21
109	POLVO ABC		601040	PLANTA SS A ZONA CARGA	28/02/2021	28-feb-21
110	POLVO ABC		601041	PLANTA SS A PASILLO INSTALACIONES	28/02/2021	28-feb-21
111	CO2 5 KG	89B	4600	PLANTA SS B INFORMATICA	31/12/2025	31-dic-20
112	POLVO ABC	27A-183B	7058	PLANTA SS B ZONA ORDENADOR PICAR	31/07/2024	31-dic-11
113	CO2 5 KG		4607	PLANTA SS B CUADROS ELECTRICOS	31/12/2025	31-dic-20
114	POLVO ABC	27A-183B	601042	PLANTA SS B ENTRADA	28/02/2021	28-feb-21
115	POLVO ABC	27A-183B	1347	PLANTA SS B INFORMACION AL CIUDADANO	31/07/2024	31-dic-11
116	POLVO ABC	27A-183B	601043	PLANTA SS B JUNTO A INSERION PROFESIONAL	28/02/2021	28-feb-21
117	POLVO ABC	27A-183B	601044	PLANTA SS B INSERION PROFESIONAL	28/02/2021	28-feb-21
118	POLVO ABC	27A-183B	601045	PLANTA SS B CUEVA	28/02/2021	28-feb-21
119	POLVO ABC	27A-183B	601046	PLANTA SS B PASILLO ENTRADA	28/02/2021	28-feb-21
120	POLVO ABC		601047	TALLER DE MANTENIMIENTO	28/02/2021	28-feb-21
121	CO2 10 KG	89B	2161	PLANTA SS A CENTRO TRANSFORMACION	31/12/2021	31-dic-21
122	CO2 10 KG	89B	169	PLANTA SS A CENTRO DE TRANSFORMACION	31/12/2021	31-dic-21
123	CO2 10 KG	89B	133	PLANTA SS A CUADRO BAJA	31/12/2021	31-dic-21
124	CO2 10 KG	89B	2133	PLANTA SS A CUADRO BAJA	28/02/2021	28-feb-21
125	POLVO ABC		601048	PLANTA BAJA B INFORMACION CIUDADANO (JUNTO BIE)	28/02/2021	28-feb-21
126	POLVO ABC		601049	PLANTA BAJA B ENTRADA PRINCIPAL JUNTO SEGURIDAD	28/02/2021	28-feb-21
127	CO2 5 KG	89B	4583	PLANTA BAJA B HALL ASCENSORES CUADRO ELECTRICO	31/12/2025	31-ene-20
128	POLVO ABC		601050	PLANTA BAJA HALL ASCENSORES	28/02/2021	28-feb-21

129	POLVO ABC		601051	PLANTA BAJA 1ER MODULO	28/02/2021	28-feb-21
130	POLVO ABC		601052	PLANTA BAJA A PASILLO	28/02/2021	28-feb-21
131	POLVO ABC		601053	PLANTA BAJA A 5º MODULO	28/02/2021	28-feb-21
132	POLVO ABC		601054	PLANTA BAJA A ZONA CARGA	28/02/2021	28-feb-21
133	CO2 5 KG	89B	14974	PLANTA BAJA A CARGA PASILLO INSTALACIONES	31/07/2024	31-dic-18
134	POLVO ABC		601055	PLANTA BAJA B INFORMACION CIUDADANO (INTERIOR)	28/02/2021	28-feb-21
135	CO2 5 KG	89B	3074	PLANTA S2 SALA BOMBAS	31/12/2025	31-ene-20
136	POLVO ABC	27A-183B	601089	PLANTA 5 A 5º MODULO	28/02/2021	28-feb-21
137	CO2 5 KG	89B	4338	PLANTA 5B INFORMATICA	31/12/2025	31-ene-20
138	POLVO ABC	27A-183B	601056	PLANTA SS B CUEVA (INTERIOR)	28/02/2021	28-feb-21
139	POLVO ABC	27A-183B	601057	PLANTA SS B CUEVA (INTERIOR)	28/02/2021	28-feb-21
140	CO2 2 KG		348236	PLANTA ATICO CPD TURISMO	31/07/2024	30-abr-10
141	POLVO ABC	27A-183B	837	TALLER MANTENIMIENTO RESERVA	31/07/2024	31-dic-15
142	CO2 5 KG	89B	142	TALLER MANTENIMIENTO	31/12/2025	31-jul-20
143	POLVO ABC	27A-183B	13389	OBRA	31/12/2025	31-dic-23
145	CO2 2 KG		1332	TALLER MANTENIMIENTO - TRABAJOS MOVILES	31/07/2024	31-dic-11