



**Málaga
TechPark;**

Parque Tecnológico
de Andalucía

ACLARACIÓN CONSULTA RECIBIDA

Expediente OC-INF-2026-01: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS NORTE Y SUR SITUADOS EN EL COMPLEJO I+D6 DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA

Se ha recibido consulta de un licitador en relación con el servicio de legionela incluido en el objeto del contrato. A continuación se expone la consulta recibida y la respuesta a las cuestiones:

- Los diarios, semanales y mensuales, se consideran operaciones menores que pueden realizar el personal del centro y a partir de los trimestrales, que llevan analíticas, y anuales puede realizarlo la empresa adjudicataria, por ello necesitamos saber, ¿qué operaciones son las que realiza la empresa adjudicataria y cuales el personal del centro?

Respuesta: **Todas las lecturas que marquen las normas las debe realizar el adjudicatario.**

¿Las redes de agua fría de consumo humano tiene una acometida diferente para cada edificio o todo se abastece desde el aljibe de agua fría?.

Cada uno de los dos edificios tiene una acometida diferente y su aljibe.

¿Qué capacidad tiene el aljibe aproximadamente?

2 aljibes de agua potable de 58 metros cúbicos

¿Qué capacidad tiene el aljibe del sistema contra incendios?

2 Aljibes de contraincendios 12 metros cúbicos cada uno.

¿Disponen de agua caliente? Son termos eléctricos o acumuladores de agua caliente? ¿Cuántos hay? **No hay agua caliente**

¿Cuántos aseos y puntos donde exista un grifo de agua hay en cada edificio?
Consultar página 9 del PPT

¿Disponen de riego con aspersores? **No**

- Para el tema de la analítica de control de calidad del agua, depende de si los edificios se abastecen de forma individual o desde el aljibe o si hay dos aljibes para cada edificio, por ello necesitamos saber, ¿cuántas analíticas necesitan, una por cada edificio o solamente una en conjunto? **Una por cada edificio.**