

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA, “ANDALUCÍA EMPRENDE”, PARA LA REVISION DE CENTRALES DE ALARMA CONTRA INCENDIOS, REVISION DE BIES, REVISIÓN, RECARGA Y TIMBRADO DE EXTINTORES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE LOS EXTINTORES CUYA VIDA EFECTIVA HAYA FINALIZADO (20 AÑOS), ADEMÁS DE LA SUSTITUCIÓN O NUEVA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y LA MODIFICACIÓN DE LA ALTURA DE LOS EXTINTORES INSTALADOS EN ALGUNOS CADES DE ANDALUCIA EMPRENDE FPA. MP**

---

**Expediente:** 2026/053

**Título:** Mantenimiento de extintores de Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, MP

---

**Código NUTS del lugar principal de ejecución:** ES611-ALMERÍA

ES612-CÁDIZ

ES613-CÓRDOBA

ES614-GRANADA

ES615-HUELVA


ES616-JAÉN

ES617-MÁLAGA

ES618-SEVILLA


**Código CPV:** 50413200-5 | Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios

---

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 1/51	

**INDICE**

<b>1. Antecedentes.....</b>	<b>¡Error!</b>
Marcador no definido.	
<b>2. Objeto y Alcance del Pliego.....</b>	<b>3-4</b>
<b>3. Programa de trabajo.....</b>	<b>4-5</b>
<b>4. Uniformidad e Identificación.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Elementos de protección.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Plan de Prevención.....</b>	<b>6-7</b>
<b>7. CADEs, Centrales de alarma contra incendios, BIES y extintores sobre los que hay que realizar la actuación.....</b>	<b>7-51</b>

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 2/51	

## 1. Antecedentes.

Andalucía Emprende, FPA, MP es una Fundación del Sector Público Andaluz adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, que tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional. Su objetivo general es fomentar y apoyar la creación y la consolidación de empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad.

Dentro de las competencias de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP se encuentra la gestión, el mantenimiento y la conservación de edificios y locales, repartidos por toda la Comunidad Autónoma de Andalucía.

## 2. Objeto y Alcance del Pliego

El presente documento corresponde al conjunto de prescripciones técnicas que regirán la contratación del servicio de revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, recarga y timbrado de extintores, así como el suministro y sustitución de aquellos extintores cuya vida efectiva haya finalizado (20 años), además de la sustitución o nueva instalación de señalización y modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requiera.

El objeto del presente Pliego es determinar en virtud del **Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios** las especificaciones técnicas en cuyo marco el adjudicatario deberá desarrollarse teniendo lugar la revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, recarga y timbrado de extintores, así como el suministro y sustitución de aquellos extintores cuya vida efectiva haya finalizado (20 años), además de la sustitución o nueva instalación de señalización y modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requiera.

El contrato se divide en 8 lotes atendiendo al criterio territorial.

**Lote 1. Mantenimiento de extintores provincia de Almería.** Revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, timbrado, recarga o sustitución de extintores, así como la sustitución o nueva instalación de señalización y la modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requieran.

**Lote 2. Mantenimiento de extintores provincia de Cádiz.** Revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, timbrado, recarga o sustitución de extintores, así como la sustitución o nueva instalación de señalización y la modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requieran.

**Lote 3. Mantenimiento de extintores provincia de Córdoba.** Revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, timbrado, recarga o sustitución de extintores, así como la sustitución o nueva instalación de señalización y la modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requieran.

**Lote 4. Mantenimiento de extintores provincia de Granada.** Revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, timbrado, recarga o sustitución de extintores, así como la sustitución o nueva instalación de señalización y la modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requieran.

**Lote 5. Mantenimiento de extintores provincia de Huelva.** Revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, timbrado, recarga o sustitución de extintores, así como la sustitución o nueva instalación de señalización y la modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requieran.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 3/51	

**Lote 6. Mantenimiento de extintores provincia de Jaén.** Revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, timbrado, recarga o sustitución de extintores, así como la sustitución o nueva instalación de señalización y la modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requieran.

**Lote 7. Mantenimiento de extintores provincia de Málaga.** Revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, timbrado, recarga o sustitución de extintores, así como la sustitución o nueva instalación de señalización y la modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requieran.

**Lote 8. Mantenimiento de extintores provincia de Sevilla.** Revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, timbrado, recarga o sustitución de extintores, así como la sustitución o nueva instalación de señalización y la modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requieran.

La empresa que resulte adjudicataria, será responsable de los trabajos y servicios prestados por su personal; así como, de las consecuencias para Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP o para terceros de las omisiones, errores, procedimientos inadecuados o anomalías de funcionamiento en la ejecución del contrato.

El servicio conlleva por parte de la empresa adjudicataria del contrato la revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión BIES, revisión, recarga y retimbrado de extintores, así como el suministro y sustitución de aquellos extintores cuya vida efectiva haya finalizado (20 años) además de la sustitución o nueva instalación de señalización y modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requiera.

Para proceder al pago de las facturas deben aportar al Área de Infraestructuras de Andalucía Emprende, FPA, MP los siguientes documentos:

- Certificado de revisión (PDF mediante correo electrónico), independientemente de que los originales se lo hagan llegar a cada uno de los CADE para que estos los tengan en depósito.
- Partes de trabajo firmados por el personal de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP.
- En caso de emisión en papel, los originales se podrán hacer llegar a cada uno de los CADE para que estos los tengan en depósito.

Tras la revisión anual, el adjudicatario entregará un listado completo de las incidencias que se den en cada revisión.


Para realizar los trabajos recogidos en el presente Pliego, la empresa adjudicataria del servicio deberá ponerse en contacto con el CADE para acordar día y hora de la visita. El servicio debe prestarse de lunes a viernes en horario de mañana (9:15-13:45).

El contrato tendrá una duración de un año, No prorrogable.

### 3. Programa de Trabajo.

El adjudicatario en los primeros quince días contados a partir del día siguiente al de la firma del contrato, presentará un **Programa de Trabajo**, donde quedará recogido el plan de actuación que tiene previsto desarrollar para cumplir con las prescripciones técnicas recogidas en este Pliego.

En todo caso, al menos, el Programa de Trabajo debe hacer mención a los siguientes aspectos, y referenciarlos temporalmente al año de duración del contrato:

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 4/51	

- Revisión de centrales de alarma contra incendios. Anual
- Revisión de extintores. Anual
- Timbrado de extintores. Quinquenal
- Sustitución por caducidad de extintores. A los 20 años
- Recarga de extintores después de su uso, de una inspección que establezca la necesidad de recarga, o anualmente durante el mantenimiento. Al no conocer de antemano las necesidades en cuanto a este punto, se hace una previsión de unas 2 recargas anuales y Lote, las cuales se facturarán en función de su necesidad y ejecución.
- Modificación de la posición de extintores que así lo requieran. (solo previstas para 2026).
- Nueva señalización o sustitución de la misma por caducidad (solo previstas para 2026).
- En la oferta que presenten deben estar incluidos todos los gastos de desplazamiento y transporte necesarios para realizar la prestación del servicio.

La Revisión de centrales de alarma contra incendios, revisión de BIES, revisión, timbrado, recarga o sustitución de extintores, así como la sustitución o nueva instalación de señalización y la modificación de la altura de los extintores que así lo requieran además de la sustitución o nueva instalación de señalización y modificación de la altura de los extintores de aquellos CADE de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP que así lo requiera., **debe realizarse en el plazo máximo de un mes posterior al vencimiento de la anterior revisión**, siempre que se haya firmado el contrato y se entregara el plan de trabajo.

Este Programa deberá ser elaborado/supervisado y firmado por el Jefe de Seguridad de la empresa y entregado, en el período indicado, a la persona designada por el organismo como responsable del contrato, para su conocimiento y aprobación, si procede.

Todos los trabajos a realizar deben estar comprendidos dentro de los 12 meses de vigencia del contrato, es decir, si la revisión de un extintor debe realizarse, por ejemplo, en marzo de 2026 y el timbrado en octubre de 2026 estas actuaciones deben ejecutarse conforme a estas fechas, y correrá a cargo de la empresa adjudicataria del servicio. No se podrá justificar el no timbrado de un extintor alegando que la revisión se realizó en marzo 2026 y que al corresponder el timbrado a octubre de 2026 la empresa adjudicataria no está obligada a prestar este el servicio.


La empresa adjudicataria se encontrará convenientemente autorizada, en virtud de lo que establece el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

#### 4. Uniformidad e Identificación.

El adjudicatario tendrá la obligación de uniformar al personal de acuerdo a las condiciones recogidas en el Convenio Colectivo correspondiente y sustituir en caso de deterioro.

El personal de la empresa adjudicataria del servicio deberá identificarse adecuadamente cada vez que vaya a prestar el servicio a los CADE

#### 5. Elementos de protección.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 5/51	

Será obligación del adjudicatario dotar al personal de todos los elementos de protección necesarios para la realización de los trabajos, de conformidad con lo que establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa complementaria. Igualmente estará obligado a la colocación de los elementos precisos de protección y señalización, con el fin de evitar accidentes de personas ajenas durante la ejecución de los trabajos.

## 6. Plan de Prevención

**Antes de la entrada en vigor del contrato la empresa adjudicataria del servicio tendrá que hacer entrega de la documentación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se le solicite por parte de Andalucía Emprende, FPA, MP.**

En caso de subcontratación del servicio, las personas licitadoras deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando el nombre o perfil empresarial.

Si la empresa adjudicataria del servicio no informa de la subcontratación de todo o parte del servicio a Andalucía Emprende FPA, MP, la responsabilidad ante un accidente y/o incidente laboral de la/s persona/s subcontratada/s recaerá en la adjudicataria del servicio.

El subcontratista deberá acreditar que cumple con las exigencias de carácter profesional que corresponden al contratista.

Antes de realizar la actuación el subcontratista tendrá que hacer entrega de la documentación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se le solicite por parte de Andalucía Emprende, FPA, MP.

La empresa adjudicataria, en su caso, estará obligada a cumplir los requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud Laboral establecidos en la normativa vigente de prevención de riesgos laborales y, en especial, en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

### Obligaciones del empresario

El empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en el trabajo. Para ello, debe llevar a cabo una evaluación de los riesgos laborales a los que están expuestos sus trabajadores y adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir dichos riesgos.

Las medidas preventivas que debe adoptar el empresario deben incluir, entre otras:

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 6/51	

- **Formación e información:** Los trabajadores deben recibir formación e información sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y sobre las medidas preventivas que deben adoptar.
- **Vigilancia de la salud:** El empresario debe realizar una vigilancia de la salud de sus trabajadores para detectar precozmente los efectos de los riesgos laborales.
- **Equipos de protección individual:** El empresario debe proporcionar a sus trabajadores los EPI necesarios para protegerse de los riesgos laborales.
- **Organización del trabajo:** El empresario debe organizar el trabajo de forma que se minimicen los riesgos laborales.
- **Medidas de coordinación de actividades empresariales** según artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y RD 171/2004 por el que se desarrolla dicho artículo.

#### Obligaciones de los trabajadores


Los trabajadores también tienen la obligación de colaborar en la prevención de riesgos laborales.

Para ello, deben:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales establecidas por la empresa.
- Utilizar correctamente los EPI.
- Informar a la empresa de los riesgos laborales que detecten.”

**Nota:** “El artículo 16 punto 2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que “la Evaluación de Riesgos de un centro de trabajo deberá ser actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo, y en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido”.

#### **7. CADES, centrales de alarma contra incendios, BIES y extintores sobre los que realizar la actuación.**

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 7/51	

A continuación se detallan los CADE donde hay que realizar los trabajos. Las direcciones postales son las que nos constan en el momento de publicar la Licitación.

También se indican los equipos, fechas de fabricación, fecha de último timbrado y de última revisión, así como otros trabajos a realizar.

Leyenda:

**Centrales de alarma contra incendios.**

- Provincia.
- CADE.
- Dirección.
- Tipo.
- Central.
- Detectores.
- Pulsadores.
- Alarmas.
- Sirenas.
- Observaciones.

**Extintores, cartelерías y cambios de altura.**


- Provincia.
- CADE. Denominación del centro.
- Dirección. Dirección del punto de suministro.
- Equipo. Tipo de elemento y denominación.
- N.º Registro.
- Fecha fabricación.
- Último timbrado. Conocido de la anterior inspección.
- Última revisión. Conocido de la anterior inspección.
- Cartelería a colocar. Sustitución de caducada o instalación de nueva por inexistencia.
- Cambio altura extintor. Modificación de la posición del equipo para adaptarla a nueva normativa.
- Observaciones.

**\*Nota de especial interés para el adjudicatario:** aquellas casillas cuya Fuente aparezca en **rojo**, hará mención a las centrales de alarma contra incendios, BIES y extintores, cuya revisión (en el caso de extintores se hace referencia también a los timbrados) ha de realizarse de manera **URGENTE**.

Una vez que se adjudique el servicio se le enviará a la empresa adjudicataria un **listado ACTUALIZADO** de los extintores de los CADEs que deban ser revisados de manera **URGENTE**

Estos trabajos prioritarios **no deben superar el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de firma del contrato.** Caso de no seguir esta importante directriz hará que Andalucía Emprende, FPA, MP inicie el procedimiento de extinción del contrato, depurándose las acciones legales que Andalucía Emprende, FPA, MP tenga a bien articular.

La información facilitada en este Pliego de Prescripciones Técnicas es la que posee Andalucía Emprende,

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 8/51	


Fundación Pública Andaluza, MP en el momento de publicar el presente Pliego. Esta información está basada en la documentación facilitada por la anterior empresa adjudicataria del servicio.

En los cuadros que se aportan a continuación se facilitan una serie de datos, entre ellos, los de la fecha del último timbrado de extintores y la fecha de fabricación. Esto último deben tenerlo muy en cuenta el adjudicatario ya a que si el extintor ha finalizado su vida efectiva (20 años), el mismo debe ser sustituido.

Los casos de CADEs en los que aparecen como “Cerrados temporalmente”, la adjudicataria debe contactar con el Área de Infraestructuras de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP para que esta le confirme tal extremo.

El pago de los servicios será abonado en función de los trabajos ejecutados cada año, siendo el total de los servicios abonados a la finalización del contrato no superior a la oferta presentada por el adjudicatario, tanto en el momento de presentar la oferta a la Licitación, como en la posibles Adendas.

Todo servicio detectado por el adjudicatario en el momento de realizar los trabajos que no esté recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas no podrá ser realizado sin la previa autorización del Área de Infraestructuras de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, MP. Estos servicios sobrevenidos serán tramitados mediante Adendas, hasta agotar el +/- 20%.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 9/51	



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

**LOTE 1. Mantenimiento de extintores Provincia de Almería**

**Extintores, cartelería y cambios de altura**

REVISIÓN EXTINTORES									
CADES PROVINCIA	Dirección	Cantidad	Nº de Registro	Fecha de Fabricación	Última Revisión	Última fecha timbrado	Colocar Altura reglamentaria	Señalización actualizada	Observaciones
ALMERIA	Pol. Ind. Azucarera, C/N 340 s/n. Planta Alta , Edif. CIMFE	2 CO2 (2 kgf)	910/179711	2023	may-24	2023			Cerrado temporalmente
			910/179707	2023					
Laujar de Andarax	Cra. De Paterna, s/n	4 ABC ( 6 Kgr)	1186	2024	dic-25	2024			Cerrado temporalmente
			D04262	2009		2024			
			D02428	2009		2024			
			D02399	2009		2024			
			2076	2024		2024			
			340	2012		2022			
			797	2012		2022			
			3 CO2 (2/5 Kgr)						
Serón	Pol. Ind. La Zalea de Serón. C/ Mina de Marro, s/n	1 ABC ( 9 kgf)	649181	2012	dic-25	2023			
			1 ABC ( 2 Kgr)	51271		2012	2023		
Alhama de Almería	C/Fuentes, s/n	2 ABC (6kgf)	932212	2019	dic-25	2024			
			355240	2019		2024			
			L 0375 (5 kgf)	2013		2023			
			2 CO2	1693 ( 2 kgf)		2019	2024		


Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 10/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Albox	C/ Monterroel, 40	6 ABC (6 kgf)	133084	2011	Jun-24	2022					
			133075	2011		2022					
			138073	2011		2022					
			133071	2011		2022					
			133074	2011		2022					
			133072	2011		2022					
			2900 (2 Kgfr)	2011		2023					
			26189 (5 Kgfr)	2012		2023					
			2893 (2 kgfr)	2013		2023					
		3 CO2									
Purchena	Plaza de Gustavo Villapalos, 3	2 ABC (6 Kgfr)	1269021	2023	dic-25	2023				clase b extintor	
			1269022	2023							
		1 CO2 (2 Kgfr)	310734	2009			2024				clase b extintor
Huércal Overa	Edif: Plaza de Abastos, calle Carretera, 47	2 ABC (6 kgf)	60396	2011	may-24	2022				Al centro no se puede acceder en estos momentos por obras	
			60638	2011							
		1 CO2 (5 Kgfr)	1176	2020			2020				
Vélez Rubio	C/ Acequia Grande, 18	5 ABC (6 Kgfr)	11620	2017	dic-25	2023					
			11621	2017		2023					
			11622	2017		2023					
			11623	2017		2023					
		2 CO2 (2 kgf)	881033	2019			2024				
				483	2017		2023				
				31665	2010		2025				

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 11/51





Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Turre	C/ Palmera, 2, 2ª planta	1 ABC (6 Kgr.)	2612	2024	dic-25	2024					
		1 CO2 (5 Kgr.)	R0080	2014		2024					
Vera	C/ Republica Argentina, 4	6 ABC (6 Kgr.)	1204	2024	dic-25	2024					
			1203	2024		2024					
			1184	2024		2024					
			1160	2024		2024					
			1193	2024		2024					
		1020	2024	2024							
		1 CO2 (5 Kgr.)	8714	2014		2023					
		Níjar	Avda. de la Constitución, 50, bajo	1 ABC (6 Kgr.)		586494		2010	dic-25	2024	
				1 CO2 (2/5 Kgr)		8879		2014		2024	
Vicar	C/ Zabalata, 5, Pol. Ind. La Gangosa	2 ABC (6 kgr)	5727	2013	may-24	2023					
			10152	2013		2023					
		1 CO2 (2/5 Kgr)	910/180555	2023		2023					
El Ejido	Bulevar Ciudad de Eljido, 164, local 4	2 ABC (6 Kgr.)	447427	2010	dic-25	2025					
			447430	2010		2025					
		1 CO2 (2 Kgr)	910/180568	2023		2023					

<p>Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN</p>		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 13/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Berja	Plaza de la Constitución, 21	894		2025	dic-25	2025		
		2 ABC (6 Kgr)	L38-01085	2025		2025	2023	2023
		2 CO2 (2/5 Kgr)	910/180570	2023		2023		
			910/180566	2023		2023		
Pechina	Avda. de Andalucía, s/n. bajo Casa de la Cultura	1201		2024	dic-25	2024		
		1 ABC (6 Kgr)		2024		2024	2023	2023
		1 CO2 (2 Kgr)	7496	2007		2023		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 14/51	



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

**LOTE 2. Mantenimiento de extintores Provincia de Cádiz**

**Extintores, cartelería y cambios de altura**

**REVISIÓN EXTINTORES**

CADES PROVINCIA CADIZ	Dirección	Cantidad	Nº de Registro	Fecha de Fabricación	Última Revisión	Última fecha retirado	Colocar Altura reglamentaria	Señalización actualizada	Observaciones							
San Fernando	Pol. Ind. Fábricas, C/ Ferrocaril, 19, naves 8 y 9	3 ABC (6 kgf)	924710	2019	nov-25	2024										
			66	2010		2024										
			1299	2009		2024										
		4 CO2 (5kgf)	847	2024	nov-25	2024										
			1444922	2009		2024										
			23732	2010		2024										
			2070	2024		2024										
			Protección Avda. Virgen del Carmen, nº 64			0551890					2023	2023				
			7 ABC (6 Kgf)			0551891					2023	2023				
						0551892					2023	2023				
0551893	2023	2023														
0551894	2023	2023														
0551895	2023	2023														
0551896	2023	2023														
3 CO2 ( 5 kgf)						61614	2023	dic-25	2023							
			61648	2023	2023											
			61649	2023	2023											

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 15/51	







Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

La Barca de la Florida	Plaza del Ayuntamiento, s/n. Edif. CREAR Planta Baja	1 ABC (6 kgj)	968	2024	nov-25	2024	clase b extintor	
		1 CO2 (2 kgj)	8370602	2006		2024		clase b extintor
Villamarín	Plaza Alameda Diputación, 2 Edif. Centro de Desarrollo Empresaria Sierra de Cádiz	3 ABC (6 kgj)	268	2008	may-25	2023	Recolocar	clase b extintor
			631	2008		2023	Recolocar	clase b extintor
			717	2008		2023	Recolocar	clase b extintor
		1 CO2 (2 kgj)	27	2013		2023	Recolocar	clase b extintor
El Bosque	Pol. Ind. Huerto Blanquillo	2 ABC (6kgj)	1394028	2021	nov-25	2021		
			1394025	2021				
		1 CO2 (2 kgj)	2076596	2021				
Olvera	Complejo Residencial San José. Avda. Julián Besteiro, 61, bajo	1 ABC (6 kgj)	325015	2011	nov-25	2023	clase b extintor	
		1 CO2 (2 kgj)	29936	2011				
		3 ABC (6 kgj)	0551881	2023				
			0551883	2023				
Rota	C/ San Juan de Puerto Rico, 21	1 CO2 (5 Kgj)	61609	2023	nov-25	2023		
		3 ABC (6 kgj)	0551884	2023				
Alcalá de los Gazules	Plaza El Compás, Edif. Santo	1 ABC (6 Kgj)	1322	2009	may-24	2024		
Barbato	Calle Alvarez Quintero, 23	1 ABC (6 Kgj)	22-00024-PV	2022	feb-25	2022		
		1 CO2 (2 kgj)	22-448144-PV	2022				

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR

MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN

23/04/2026

VERIFICACIÓN

Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8

PÁG. 18/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Sanlúcar de Barrameda	La Dehesilla-Plaza de los Mayores	6 ABC (6 Kgr)	1141580	2022	nov-25	2022	clase b extintor
			1141577	2022		2022	clase b extintor
		1141579 (en la etiqueta a)	2022	2022	clase b extintor		
		1141581	2022	2022	clase b extintor		
		1141578	2022	2022	clase b extintor		
		1141568	2022	2022	clase b extintor		
		1 CO2 (5 Kgr)	31134	2022		clase b extintor	
Tarifa	Calle Ciguena Negra, nº 9, local 11	4 ABC (6 Kgr)	1329747-SA	2021	dic-25	2021	
			1329742-SA	2021		2021	
		1329748-SA	2021	2021			
		1329741-SA	2021	2021			
		1 CO2 (5 Kgr)	2063772-SA	2021		2021	
Arcos de la Fra.	Alda. Duque de Arcos, s/n - 1ª planta. Edificio de Emprendedores	5 ABC (6 Kgr)	1125481	2021	nov-25	2021	
			1721	2022		2022	
			1125466	2021		2021	
			1728	2022		2022	
			2910793	2008		2024	
		4 CO2 (2 Kgr)	5793	2022	2022		
			6031	2022	2022		
			5963	2022	2022		
			5967	2022	2022		

<p>Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN</p>		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 19/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

**LOTE 3. Mantenimiento de extintores Provincia de Córdoba**

**Extintores, cartelería y cambios de altura**

REVISIÓN EXTINTORES											
CADES PROVINCIA	Dirección	Cantidad	Nº de Registro	Fecha de Fabricación	Última Revisión	Última fecha reintegrado	Colocar Altura reglamentaria	Señalización actualizada	Observaciones		
CORDOBA	Francisco Jiménez Carmona, nave 20, Pol. Ind. Huero del Francés	2 ABC (6 kg)	532	2010	dic-25	2024	Recolocar	clase b extintor			
			3121527	2009				Recolocar		clase b extintor	
			24663	2008				Recolocar		clase b extintor	
Montoro	Camino de Morante, s/n- alojamientos	1 ABC (6 kg)	335212	2013	abr-24	2023	Recolocar				
			36225	2013				Recolocar		clase b extintor	
			920	2022				Recolocar			
Lucena	C/ Vera Cruz, 19, bajo, esq. C/ Ancha	3 ABC (6 kg)	956	2022	dic-25	2022	Recolocar				
			106	2022				Recolocar			
								Recolocar			
			2854	2022				Recolocar			
			1010	2022				Recolocar			
								Recolocar			
Villaviciosa de Córdoba	C/ Sevilla, 22, 1ª Planta Módulo dicha. Edif. Mercado de Abastos	1 ABC (6 kg)	3471290	2011	abr-24	2023	Recolocar	clase b extintor			

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR

MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN

23/04/2026

VERIFICACIÓN

Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8

PÁG. 20/51





Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

<b>Puego de Córdoba</b>	C/ Antonio de la Barrena, nº17 esquina C/ Morales, nº27	1 ABC (6 kg)	220	2022	may-24	2022	Recolocar				
		1 CO2 (5 kg)	513	2022		2022	Recolocar				
<b>Pedarraya-Pueblonuevo</b>	Pol. Ind. La Papelera. Ctra. De la estación, s/n	2 ABC (6 kg)	3863319	2012	dic-12	2023		clase b extintor			
			3863558	2012		2023		clase b extintor			
		2 CO2 (5 kg)	12	2024		2024		clase b extintor			
			1338	2023		2023		clase b extintor			
		<b>Benamejí</b>	C/ Antonio Martínez Victoria,	1 ABC (6 kg)		1761	2022	dic-12	2022	Recolocar	
		<b>Santaella</b>	C/ Villalgallegos, 27, 1ª planta	1 ABC (6 kg)		901	2022	dic-25	2022	Recolocar	
<b>Cabra</b>	Urbanización Maestro	3 ABC (6 kg)	1109	2010	dic-25	2024	Recolocar	clase b extintor			
			3122018	2009			Recolocar	clase b extintor			
		3121633	2009	Recolocar			clase b extintor				
		1 CO2 (5 kg)	12090905	2009			Recolocar	clase b extintor			
<b>La Cartoja</b>	Avda. Campo de fútbol, s/n	1 ABC (6 kg)	1162	2013	dic-25	2023	Recolocar	clase b extintor			
		1 CO2 (5 kg)	46	2013			Recolocar	clase b extintor			
							Recolocar	clase b extintor			

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR

MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN

23/04/2026

VERIFICACIÓN

Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8

PÁG. 22/51





Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

**LOTE 4. Mantenimiento de extintores Provincia de Granada****Extintores, cartelería y cambios de altura**

REVISIÓN EXTINTORES														
CABES PROVINCIA GRANADA	Dirección	Cantidad	Nº de Registro	Fecha de Fabricación	Ultima Revisión	Ultima fecha timbrado	Colocar Altura reglamentaria	Señalización actualizada	Observaciones					
Albolote	Avda. Jacobo Camarero, s/n	2 ABC ( 6 Kgr)	878282	2019	oct.-25	2024								
			878295	2019										
		2 CO2 (2 Kgr)	1989	2017						2022				
			21926	2017										
Gádiz	(C/ Obrador, 6)	1 ABC (6 Kgr)	2659	2007	oct.-25	2025			clase b extintor					
			1 CO2 (5 Kgr)	L04-0435						2016	2025	clase b extintor		
Dúral	Comandante Lázaro, 48, 3ª planta. Edif. Escuelas de Balina	1 ABC (6 Kgr)	L59-00270	2012	oct.-25	2022								
Alhama de Granada I	Pol. Ind. Nave 11-14	3 ABC (6 Kgr)	360944	2014	oct.-25	2024								
			360946	2014										
			6764697	2014										
		2 CO2 (2 Kgr)	L0-9328	2013						clase b extintor				
			L02-0246	2013							clase b extintor			
												clase b extintor		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR

MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN

23/04/2026

VERIFICACIÓN

Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8

PÁG. 24/51





Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Padul	C/ La Cruz, 102	1 ABC (6 kgjr)	1778	2010	oct.-25	2024	clase b extintor
		1 CO2 (2 kgjr)	5100323	2010			
Armilla	C/ Extremadura, s/n (esp. C/ Real	1 ABC (6 kgjr)	1035329	2011	oct.-25	2023	
			133	2011			
		2 CO2 (2 kgjr)	300	2012			
Huéscar	Edif. Cervantes, C/ Mayor, 2, 1ª planta	1 ABC (6 kgjr)	1075	2011	ago.-25	2025	
			2440	2011			
		2 CO2 (2 kgjr)	2448	2011			
Salobreña	Casa de la Cultura, sala informática, sita en Avda. del Mediterráneo s/n	2 ABC (6 kgjr)	L58-00413	2012	oct.-25	2022	
			L58-00923	2012			
			1227	2012			
		2 CO2 (2 kgjr)	36	2012			
Baza	C/ Rubén Darío, Edif. Al-Andalus, 5	3 ABC (6 kgjr.)	106394	2010	oct.-25	2025	
			106317	2010			
			10677	2010			
		1 CO2 (2 kgjr)	24842	2015			
Cuevas del Campo	Pol. Ind. Cuevas del Campo, manzana 1, parcelas 4 y 15	2 ABC (6 kgjr)	82620	2008	oct.-25	2024	
			62383	2008			
		1 CO2 (2 kgjr)	33340	2008			

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 26/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Municipio	C/ Ronda exterior, 3. Pol. Ind. La rosa. Centro de Iniciativa Empresarial, planta baja	1 ABC (6 Kgr)		1698	2024	oct.-25	2024			
Chauchina		1 CO2 ( 2 Kgr)		857	2012		2023			
Granada	Avda. Innovación, 1- Edificio plantas 1-3 Módulo 4 (oficinas 411-413, 421-423 y 434-436) Edificio BIC, Parque Tecnológico Ciencias de la Salud	4 CO2 (2 Kgr)		913	2012	oct.-25	2023			
La Zubia II	C/ Matadero, 2	1 ABC (6 Kgr)		L60-00199	2023	oct.-25	2023			
La Zubia I	C/ Zacatín, 1, bajo. Local 10	1 ABC ( 9 Kgr)		2860	2009	oct.-25	2023			
Pinos Puente	Edif. Usos Múltiples EI Alambique, C/ Birones, planta baja	1 ABC (6 Kgr)		7331278	2024	oct.-25	2024			clase b extintor
Pinos Puente		1 CO2 (2Kgr)		5	2008		2021			clase b extintor
Santa Fe	C/ Pablo Iglesias, s/n	2 CO2 (Kgr)		1127	2019	oct.-25	2024			
Santa Fe		4 ABC (6 Kgr)		3023	2009		2024			
Santa Fe		2 CO2 (Kgr)		1128	2019					

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR

MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN

23/04/2026

VERIFICACIÓN

Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8

PÁG. 27/51




Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Alfácar	C/ Molinillo, 23	2013			oct.-25	2023					
		2343	2013	2025		2025	2021				
Alfácar	C/ Molinillo, 23	3 ABC (6 Kgr)	L10-01546	2025	oct.-25	2023					
			L10-00881	2025							
			884/151211	2021							
		2 CO2 (2 Kgr)	1353	2010							
Alquífe	C/ Doctor Segura, s/n-bajo	2 ABC (6 Kgr.)	L46-1254	2010	oct.-25	2021					
			L46-1154	2010							
			L80-90257	2010							
			L24-01699	2024							
			L24-01576	2024							
		1 CO2 (2 Kgr.)		2010							
Guadix I	Pol. Ind. La Marroba. Avda. Ciudad de Guadix, manzana 6, parcelas 11-12	2 CO2 (2 Kgr)	No tenemos nº de registro		oct.-25	2024					
			No tenemos nº de registro								
			No tenemos nº de registro								
			No tenemos nº de registro								
			No tenemos nº de registro								
			registro	2024							
Guadix II	Pol. Ind. La Marroba. Avda. Ciudad de Guadix, manzana 3, parcela PES	4 ABC (6 Kgr)	1905	2010	oct.-25	2021					
			1281	2010							
			1251	2010							
			1544	2010							
		1 CO2 (5 Kgr)	1090469	2010							
Montejicar	Hogar de Día, C/ Alamos, 1, planta baja	1 ABC (6 Kgr)	L14-01247	2020	dic.-25	2025					
		1 CO2 (2 Kgr)	467	2013		2023					

La anterior adjudicataria cambió cuatro extintores porque estaban caducados, pero en el informe no pusieron el nº de placa de cada uno de ellos.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 28/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

**LOTE 5. Mantenimiento de extintores Provincia de Huelva**

**Extintores, cartelería y cambios de altura**

REVISIÓN EXTINTORES												
CAES PROVINCIA HUELVA	Dirección	Cantidad	Nº de Registro	Fecha de Fabricación	Última Revisión	Última fecha retimbrado	Colocar Altura reglamentaria	Señalización actualizada	Observaciones			
Bollullos del Condado	C/ Francisco Pérez y Vacca, 25, 1ª planta- Plaza de Abastos	1 CO2 (2 Kgr)	2100880	2016	may-24	2024	No disponemos de esta información	No disponemos de esta información				
Almonte	C/ Santiago, 3	1 CO2 (2 Kgr)	2108715	2010	may-24	2024		clase b extintor				
Ayamonte	C/ Luis Bralle, 7-local 7	1 ABC (6 Kgr)	1743	2013	nov-25	2023		clase b extintor				
			823	2013				Reclococar	clase b extintor			
Bonares	C/ Pilar, 11	1 CO2 (2 Kgr)	1608	2010	oct-25	2024						
			18	2010		2020						
			14192	2012		2023						
Minas de Riotinto	C/ Paseo de los Caracoles, s/n	1 ABC (9 Kgr)	903633	2005	nov-25	2024						
			246629	2008		2024						
Villanueva de los	C/ Gibratón, 43	1 CO2 (2 Kgr)	34902	2011	nov-25	2022						
Valvede del Camino	Pol. Ind. y Tecnológico nave E06	4 ABC (6 Kgr)	2001767	2022	nov-25	2022						
			2001774	2022		2022						
			2001758	2022		2022						
			2000101	2022		2022						
			31580	2022		2022		Reclococar				

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 29/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Calañas	C/ Plaza de España, 4	1 ABC (6 Kgr)	4372019	2014	nov25	2024						
		1 CO2 (5 kgr)	30970	2020		2020						
Nerva	Bda. Santa Ana, s/n antiguo colegio	2 ABC (6 kgr)	528	2009	nov25	2021	2021	clase b extintor				
			1124	2009						2021	clase b extintor	
		1 CO2 (2 Kgr)	2111	2013		2023	clase b extintor					
		Beas	Ctra. De la Estación, s/n	2 ABC (6 Kgr)		7153	2010	nov25	2024			
						38998	2010					
1 CO2 (5 kgr)	355955			2010								
Arcena	C/ Rio Ojuel, 5	3 ABC ( 6 Kgr)	924698	2009	nov25	2024						
			31222024	2009						2024		
			913	2024						2024		
		2 CO2	1145 (2 kgr)	2024		2024						
			1206 (5 kgr)	2024		2024						
Cala	Avda. de Andalucía, 11	1 ABC (6 kgr)	1527	2022	abr-24	2022						
Punta Unhria	Plaza Doctor Patricio Vizcaino Romero esq. Isabel Mañaz. Manz. 4 Local )	1 ABC (6 kgr)	101713	2022	may-24	2022						
		1 CO2 ( 2 kgr)	9034	2011	2022							
Cortegana	Pol. Ind. El Pontón, parcelas 35-38 Apt11	1 ABC (6 Kgr)	L2001784	2022	may-24	2022						
		1 CO2 (2 Kgr)	L081239	2022	2022							

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR

MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN

23/04/2026

VERIFICACIÓN

Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8

PÁG. 30/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Cartaya	Avda. Profesionalidad, s/n, Edif. Ulepa	3 ABC (6 Kgr)	2910455	2010	may-24	2024			
			2910222	2010					
			2910954	2024					
Gibraltar	C/ Doctor Fleming, 4, local 2	1 ABC (6 Kgr)	911989	2019	may-24	2024			
			20027	2022					
		1 CO2 (5 Kgr)							
Isia Cristina	Avda. del Carnaval, 35, 1ª planta esq. C/ Seminario La Higuerita	2 ABC (6 Kgr)	11878	2011	nov-25	2021			
			L-68-00307	2010					
Lepe	Avda. Atiboladas, Plaza los Saucos, s/n	1 ABC (6 Kgr)	927	2024	may-24	2024			
			20082	2022					
		1 CO2 (5 Kgr)							
Huelva	Avda. Villa de Madrid, 17, local A. Edif. Buenos Aires	9 ABC (6 Kgr)	7154	2010	nov-25	2024			
			3122027	2009					
			L58-00M54	2010					
			L58-01145	2010					
			7155	2010					
			14927	2012					
			5544997	2006					
			5544992	2019					
			700	2010					
3 CO2	15571(5Kgr)	2010							
	618 (2 Kgr)	2024							
	15628 (5 Kgr)	2010							

<p>Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN</p>		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 31/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

**LOTE 6. Mantenimiento de extintores Provincia de Jaén**

**Extintores, cartelería y cambios de altura**

REVISIÓN EXTINTORES																
CADES PROVINCIA	Dirección	Cantidad	Nº de Registro	Fecha de Fabricación	Última Revisión	Última fecha timbrada	Colocar Altura reglamentaria	Señalización actualizada	Observaciones							
Jaén	C/ Doctor Federico del Castillo, 1	6 ABC (6 Kgr)	9295	2006	dic-25	2021										
			9293	2006												
			9366	2006												
			314223	2006												
			314179	2006												
			314227	2006												
			1 CO2 (5 Kgr)	B-0390189			2010		2021							
			Alcalá la Real	Pol. Ind. Fuente Granada, s/n, bajo, parcela 69-70			5 ABC (6 Kgr)	390103	2007	dic-25	2023					
								923	2018							
								924	2018							
927	2018															
L24-01533	2024															
1 CO2 (2 Kgr)	A229716	2008				2023										
Alcaudete	C/ Alcalde Juan Vallejo, 60-bajo	2 ABC (9 Kgr)			2830	2009		dic-25	2024							
					2853	2009										
					1 CO2 (5 Kgr)	36643						2012		2022		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 32/51	



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Castillo de Locubín	Pol. Ind. Los Cerezos, C/ Naranjo	1 ABC (6 kgf)	L91-01368	2012	dic-25	2022	2024				
		1 CO2 (5 kgf)	B134058	2009		2024					
Huelma	Avda. Juan Carlos I, 6, 1ª planta	1 ABC (6 kgf.)	L104-01824	2017	sep-24	2022	2024				
		1 CO2 (5 kgf.)	10493814	2024		2024					
Mancha Real	Calle La Lonja, 45	5 ABC (6kgf)	7045596	2024	dic-25	2024	2024			Esta guardado en el Almacen	
			769677	2019		2024					
			769658	2019		2024					
		7045564	2024	2024							
		1689	2024	2024							
		1 CO2 (2 kgf)	10493805	2024		2024					
Marros	Avda. de Europa, 2 (Ctra. De Úbeda a Málaga)	3 ABC	L09-00129	2010	dic-25	2021				clase b extintor	
			L09-00425	2010							clase b extintor
			409342	2010							clase b extintor
		1 CO2 (5 kgf)	L01-2001	2014							clase b extintor

<p>Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN</p>		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 33/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Municipio	Pol. Ind.	Descripción	Código	Fecha	Año	Fecha	Año	Clase	Observaciones		
										Clase	
Pegalajar	Pol. Ind. Paseo del	Puerto, parcela 8,	1 CO2 (5 Kgr)	L01-0663	2014	oct-24	2021	clase b extintor			
								L69-00368		2010	
								L69-00856		2010	
								L69-01414		2010	
								L98-01466		2014	
								L69-01642		2010	
								L69-01792		2010	
								L69-01819		2010	
								2024		Recolocar	clase b extintor
								Torredelcampo		Vivero Municipal de	Empresas. Pol. Ind. Los
4985620	2017										
2491 ¿1101?	2014										
1 CO2 (5 Kgr)											
clase b extintor											
Torredonjimeno	Pol. Ind. Mirabueno, C/	Nicaragua, 7	2 ABC (6 Kgr)	1151777	2022	dic-25	2022				
								1151781		2022	
								1 CO2 (5 Kgr)			
								L40-351		2018	
								clase b extintor			
Andújar I	Pol. Ind. Santa Ursula,	Edif. Escuelas de	3 CO2	40923	2008	may-24	2024				
								B018581		2006	
								B018559		2006	
								3 ABC (6 Kgr)			
								1470		2006	
								2848513		2008	
								1752		2006	
								2024			


Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 34/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Argonilla	Avda. De Andalucía, 59. bajo	2 ABC (6 kgf)	L23-2580	2010	may-24	2021			
			L23-2675	No poseemos el dato		2022			
		2 CO2	20878 (2 kgf)	2010		2023			
			3674 (5 kgf)	2011		2021			
		Bailén	Pol. Ind. El Cruce, C/ Alamillo, 22	1 ABC (6 kgf)	189678	2011	dic-25	2021	
1 CO2 (2 kgf)	51450				2008	2023			
2 ABC (6 kgf)	1764			2010	may-24	2021			
	2579			2010					
1 CO2 (2 kgf)	21136	2010							
Lopera	Ctra. Villa del Río, esq. C/ Jaén	2 ABC (6 kgf)	1636	2010	may-24	2021			
			2687	2010					
		1 CO2 (2 kgf)	21017	2010					
Marmolejo	Avda. Del Barco, 61, bajo	2 ABC (6 kgf)	3419176	2010	may-24	2021			
			3452673	2011					
		5 ABC (9 kgf)	3452674	2012					
			3452675	2013					
		1 CO2 (2 kgf)	3464943	2014					
Guarroman	Pol. Ind. El Guadiel, C/ E. 27, parcela 163	1 CO2 (2 kgf)	91630	2014	may-24	2024			


Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 35/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Localidad	C/ Pol. Ind. La Asomadilla Montaña II, parcelas 7-10	2 ABC	63244	2008	jul-24	2024	clase b extintor
Peal de Becerro	C/La Nava, s/n, 1ª planta, Edif. CEDER	1 CO2 (5 Kgr)	39089	2019	jul-24	2024	
		1 CO2 (5 Kgr)				2024	
Pozo Alcón	C/ Pol. Ind. La Asomadilla Montaña II, parcelas 7-10	2 ABC	63244	2008	jul-24	2024	
		1 CO2 (2 Kgr)	60916	2008		2024	
Linares	Pol. Ind. Los Rubiales, C/ Minas de San Diego, parcelas 52-53	3 ABC (6 Kgr)	1037598	2025	dic-25	2021	
			6079649	2021		2024	
		878294	2019	2021			
		1 CO2 (2 Kgr)	33991	2010		2021	
Navas de San Juan	Casa de la Juventud, C/ Antonio Machado, 12, planta 1ª	1 CO2 (2 Kgr)	13005	2015	dic-25	2025	
		1 ABC (6 Kgr)	63236	2008		2023	
Puente Génave	C/ Guadalimar, 1, bis- antiguo CAFAGE	1 CO2 (2 Kgr)	5710083	2015	dic-25	2020	
		1 ABC (6 Kgr)	63236	2008		2023	
Santiseban del Puerto	Pol. Ind. El Condado, C/ Chiciana de Segura, parcela 8 y 9	1 CO2 (5 Kgr)	L05-1468	2024	dic-25	2024	
		2 ABC (6 Kgr)	L24-01531	2024		2024	
			L24-01505	2024			

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 36/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Segura de la Sierra	Oficina Municipal de Cortijos Nuevos, C/ Riera, s/n-1ª planta	1 CO2 (5 Kgr)	10449169	2023	dic-25	2023			
		1 ABC (6 Kgr)	60905	2005					
Siles	Centro de Iniciativas Empresariales, C/ Juan de la Cruz Martínez, s/n	1 CO2 (2 Kgr)	68101	2005	jun-23	2021			
Viches	C/ Camino Real, s/n (junto al Centro de día José Molina Alba)	1 ABC (6 Kgr)	1037591	2025		2025	Recolocar	clase b extintor	
		1 CO2 (2 Kgr)	20359	2010	dic-25	2023		Recolocar	clase b extintor
Villacarrillo	C/ San Pablo, s/n	2 ABC (6 Kgr)	6164	2008		2023			
			L24-01682	2024		2024			
		1 CO2 (2 Kgr)	36787	2010	dic-25	2020			
Ubeda I	Pol. Ind. La Alberquilla, s/n	3 ABC (6 Kgr)	6079644	2021		2021			
			L02-01574	2015	dic-25	2021			
			493529	2013		2023			
		1 CO2 (2 Kgr)	566	2014		2023			
Ubeda II	C/ Cerrajería	4 ABC	3773580	2012		2022		clase b extintor	
			3787321	2012					clase b extintor
			L24-01534	2024		2024		Recolocar	
			6079644	2024	dic-25	2024			
		2 CO2	13215 (2 Kgr)	2009		2021			
			L24-01639 (5 Kgr)	2024		2024		Recolocar	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 37/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Baeza I	Baeza I Avda Alcalde Fernando Viedma ( Antigua La Yedra)	2 ABC (6 Kgr)	7045583	2024	oct-24	2024	Recolocar	clase b extintor	
		682748	2019	2024					
Cazorla	C/ Del Carmen, 15	1 CO2 ( 2 Kgr)	80748	2019	jul-24	2024	Recolocar	clase b extintor	
			998	2006		2021			
		3 ABC (6 Kgr)	60907	2018		2023			
			1338	2006		2021			
		3 CO2 (2 Kgr)	16317	2007		2022			
			17759	2007		2022			
			422	2024		2024			
		Jódar	Calle Compositor Gámez Laserna, 13, 1ª planta.	1 ABC (6 Kgr)		L31-60590			

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 38/51	



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

**LOTE 7. Mantenimiento de extintores Provincia de Málaga**

**Extintores, cartelería y cambios de altura**

REVISIÓN EXTINTORES									
CADES PROVINCIA MÁLAGA	Dirección	Cantidad	Nº de Registro	Fecha de Fabricación	Última Revisión	Última fecha retimbrado	Colocar Altura reglamentaria	Señalización actualizada	Observaciones
Antequera	C/ Cueva de la Viera, 2, Centro de Negocios CADE, Edif. Málaga planta 2ª, local 5	2 ABC (6 kgf)	449	2010	dic-25	2025			
			974	2010					
		2 CO2	33332 (5 kgf)	2010					
			2084100 (2 kgf)	2022					
Archidona	C/ Santo Domingo, 49	2 CO2 (2 kgf)	100120	2010	dic-25	2025			
			100156	2010					
		1 ABC (6 kgf)			2020				
			L62-01340						
Campillos	Avda. Sta. Mª del Reposo, s/n, Centro de Desarrollo Socioeconómico, Edif. Guadalinfo	1 ABC (6 kgf)	2319117	2006	dic-25	2022			
		1 CO2 (2 kgf)	907411	2007					

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 39/51



Municipalidad	C/ Pol. Ind. o Parcela	Categoría	Superficie		Fecha de inicio	Fecha de fin	Año de inicio	Año de fin	Observaciones	Clase de extintor
			Superficie total	Superficie útil						
Teba	Pol. Ind. de Teba.	3 ABC (6 kg)	1530		dic-25	2024	2024			
			1667				2024			
			1517				2024			
			1716				2024			
Villanueva del Trabuco	Pol. Ind. El Polear, parcela 130	1 ABC (6 kg)	871		dic-25	2024	2024			
			159				2019			
Villanueva de la Algaita	C/ Archidona, 2-4	1 ABC (6 kg)	L22-01615		dic-25	2022	2022			
Estepona	C/ Huerta Nueva, 12-14	5 ABC (6 kg)	554476		may-24	2023	2023			clase b extintor
			1274				2024			
			872				2024			
			En el informe no viene el nº				2024			
			1352				2024			
			974				2011			
			2574				2011			
Mijas	Avda. Andalucía, 3, Las Lagunas. Edif. Formación y Empleo- Ayot. De Mijas	1 ABC (6 kg)	11768		may-24	2023	2023			
			1406				2012			
			1092				2012			
Ronda	C/ Dolores Ibaruri, 4	2 CO2 (2 kg)	2007555		may-24	2022	2022			Recolocar
			431				2007			
			1602				2007			
			L22-0415				2021			
			22091				2005			

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 40/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Cortes de la Fra.	Avda. de la Libertad, 15	1008994		2010	may-24	2020	clase b extintor	
		3 ABC (6 kgf)	1008998	2010			clase b extintor	
Guaro	Avda. de Andalucía, 71	1 ABC (6 kgf)	1417	2007	may-24	2022	clase b extintor	
			910/179713	2023			clase b extintor	
		2 CO2 (2 Kgr)	910/179710	2023			clase b extintor	
			910/179710	2023			clase b extintor	
Vélez Málaga	Pol. Ind. La Patroleta C/ José Ribera, 5, puerta 4	2 ABC (6 kgf)	1070	2005	dic-25	2020		
			1414921	2022				
		1 CO2 (2 Kgr)	48982	2008			2023	
Algarrobo	C/ Antonio Ruiz Rivas, 2-Ayto. Algarrobo	1 ABC (6 kgf)	P1393621	2022	dic-25	2022		
		2 ABC (6 kgf)	274896	2009	dic-25	2024		
	274910		2009					
Benamocarra	C/ Isaac Albenz, 1	2 CO2 (2 kgf)	10145	2025	01/05/2025-dic-25	2025	Recolocar	
			11575	2025			Recolocar	
		1 CO2 (2 kgf)					2025	clase b extintor
								clase b extintor
Riogordo	Plaza de la Constitución, 14	1 ABC (6 Kgr)	261648	2009	may-24	2024		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 41/51





Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Rincón de la Victoria I	C/ Arroyo Totalán SN. Edif. Puerta de la Axarquía, Local 4. (Cala del Moral)	1 ABC (6 kgf)	1310	2024	may-24	2024			
		1 CO2 (2 Kgr)	115	2015		2020			
Rincón de la Victoria II	Plza. Del Señorío, 12-Local 4-Edif. Juan Ramón Jiménez	1 ABC (6 kgf)	166523	2009	may-24	2024			clase b extintor
		1 CO2 ( 2 kgf)	870/01453	2019		2024			
Coin	C/ Arquimedes, 79. Pol. Ind. Cantarranas s/n. Edif. Escuelas de Empresas	3 ABC( 6 kgf)	1271445	2023	jul-24	2023			
			1271442	2023		2023			
			L22-00841	2021		2021			
		2 CO2 ( 2 kgf)	657	2005		2023			
			401	2005		2023			
Casabermeja	Pol. Ind. La Huerta, Sector PT-4B	3 ABC (6 kgf)	1319	2024	may-24	2024			clase b extintor
			877	2024		2024			
			1316	2024		2024			
		2 CO2 (2 kgf)	587	2024		2024			
	182386	2007	2024						
Aloira	Avenida Pablo Ruiz Picasso, s/n.	1 CO2 ( 2 Kgr)	11649	2025	abv-25	2025			

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 43/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

**LOTE 8. Mantenimiento de extintores Provincia de Sevilla**

**Extintores, cartelería y cambios de altura**

REVISIÓN EXTINTORES											
CADES PROVINCIA SEVILLA	Dirección	Cantidad	Nº de Registro	Fecha de Fabricación	Última Revisión	Última fecha retimbrado	Colocar Altura reglamentaria	Señalización actualizada	Observaciones		
Archivo Central	C/ Párroco Antonio Gómez Villalobos, 85	3 ABC (6 Kgr)	916	2024	oct-25	2024		clase D extintor			
			936	2024							
			918	2024							
		2 CO2 (5 Kgr.)	190	2024				clase D extintor			
			866	2024							
		Cerro del Aguilá	C/ Francisco Carrera Iglesias, 2	4 ABC (6 Kgr)	158744	2007	oct-25	2023			
					1523	2011		2023			
					2973	2007		2023			
					776	2007		2023			
				2 CO2 (5 Kgr)	39614	2007			2023		
29736	2006				2023						
Alcalá de Guadaíra	Pol. Ind. ALCALÁ X S/N, Autovía A92, Km 6,332 (Manzana M2)	1 ABC (6 Kgr)	931	2024	nov-25	2024					
		3 CO2 (2 Kgr)	2132	2024							
			884	2024							
			365	2024							

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 44/51	



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Dos Hermanas	Polígono Industrial Autovía, Autovía  Sevilla-Cádiz, km 555	2 ABC (6 kgf)	239121	2009	nov-25	2024							
			1145	2019									
			39604 (5 kgf)	2009									
			43315 (2 kgf)	2009									
Las Cabezas de San Juan	P. I. Fernando Guerrero, C/ Alfaro,  17 (esq. C/ Tomero)	4 ABC (6 kgf)	924706	2019	nov-25	2024							
			3570203	2011	nov-25								
			2910223	2008	may-24								
			370130	2014	nov-25								
		2 CO2 (5 kgf)	45969	2006	nov-25	2021							
			45968	2006	nov-25	2021							
		Los Palacios	Pol. Ind. E. Muro, Anda. Miguel Ángel,  s/n esq. con C/ Molares	2 ABC (6 kgf)	200672	2009	nov-11	2021					
					6734	2011							
					38127	2010							
				1 CO2 (2 kgf)				2022					
Montellano	C/Martin Salazar, 10-12, 1ª planta			1 ABC (6 kgf)	1335	No poseemos el dato	nov-25	No poseemos el dato					
					2546	2025							
		1 CO2 (2 kgf)			2025								
		2 ABC (6 kgf)	310	2012	may-24	2023							
			1765	2022		2022							
Utrera	C/ Abate Marchena s/n	2 CO2 (2 kgf)	1424483	2022	may-24	2022							
			802937	2012									
				2023									
				2023									

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN



FIRMADO POR

MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN

23/04/2026

VERIFICACIÓN

Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8

PÁG. 45/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

<b>Arahal</b>	Pol. Ind. Huerto Ordóñez. C/ Chapista, 17	2 CO2 ( 2 kgf)	1445	2024	nov-25	2024			
			819	2024					
<b>Carmena (alojamiento)</b>	C/ José Sabín Pérez, nº 5	2 ABC ( 6 kgf)	425	2010	nov-25	2021			
			6281	2010		2021			
		2 CO2 (5 kgf)	38051	2009		2021			
			33089	2010		2021			
						2023			
<b>Estepa (alojamiento)</b>	C/ Cardenal Carlos Amigo Vallejo (antigua C/ Humilladero)	2 ABC ( 6 kgf)	18854	2012	may-24	2021			
			9450	2011					
<b>Herrera</b>	Pol. Ind. El Bujeo. C/ Casariche, 47	2 ABC ( 6 kgf)	175	2024	jun-25	2024			
			191	2024		2024			
		5 CO2	880 (5 kgf)	2024		2024			
			823 (5 kgf)	2024		2024			
			721 (2 kgf)	2024		2024			
			30218 (5 kgf)	2013		2024			
			3404 (2kgf)	2024		2024			
<b>Marchena</b>	Pol. Ind. Camino Hondo. C/ Carpintería, 10. Edif. Centro de Empresas	2 ABC ( 6 kgf)	922845	2019	nov-25	2024			
			4815	2010					
		1 CO2 ( 5 kgf)	31502	2005					
<b>Morón de la Fra.</b>	Pol. Ind. "Tejar de Carmena" Calle Seguiryas, 13	1 ABC (6 kgf)	1835	2024	nov-25	2024			
		1 CO2 (5 kgf)	1310	2024					

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 46/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Camas	Plaza Ntra. Sra. De los Dolores, s/n. Edif. Multifuncional	1ABC (6 kgf)	340785	2019	nov-25	2024		
		1 CO2 (5 kgf)	719	2015				
La Puebla del Río	Pol.Ind. El Prado, Avda de Andalucía, s/n	4 ABC (6 kgf)	622	2022	nov-25	2022		
			90	2022				
			418	2022				
			938	2022				
		1 CO2 (5 kgf)	1890	2021				
San Juan de Aznalfarache	C/ Camien de Burgos "Colombiere", Local 7	3 ABC (6 kgf)	1763	2022	oct-25	2022		
			61	2022				
			99	2022				
		1 CO2 (2 kgf)	872	2024				
Sanlúcar la Mayor	Plaza de la Constitución, 21	2 ABC (6 kgf)	454	2010	oct-25	2024		
			5544992	2019				
		2 CO2 (2 kgf)	431681	2006				
			538	2019				

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 47/51





Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Gazalla de la Sierra	Avda. María del Monte, 29. Local 6	1 ABC (6 kgf)	959	2010	nov-25	2024				
		1 CO2 (5 kgf)	719	2019		2024				
El Real de la Jara	Pol. Ind. La Encina, 3ª parcela I, nave I	2 ABC (6 kgf)	3122025	2009	may-24	2024				
			3122069	2009		2024				
		1 CO2 (2 kgf)	10041423	2013		2024				
Gerena	Plaza de los Pasuelos, s/n. Edif. Pozuelos, 1ª planta	3 ABC (6 kgf)	1182	2022	nov-25	2022				
			304	2022		2022				
			1002	2022		2022				
		1 CO2 (5 kgf)	2722	2022		2022				
La Rinconada	Vereda de los Chapatales, s/n	1 ABC (6 kgf)	2051845	2006	nov-25	2021			clase D extintor	
		1 CO2 (2 Kgf)	4001200	2013		2024				
Polígono Sur	C/ Arquitecto José Galnanes, 2	5 ABC (6 kgf)	21205	2009	oct-25	2024				
			3387279	2007		2024				
			1566	2010		2024				
			29207	2008		2024				
			4350	2009		2024				
		1 CO2 (2 kgf)	493	2013	oct-25	2023				clase D extintor

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 49/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

Osuna	C/ Francisco del Carrío, 5-bajo) y (Pol. Ind. El Ejido, C/ Alfareos, 42	1 CO2 (2 kgf)	80863	2009	nov-25	2024			
			416763	2023	nov-24	2023	Recolocar	clase b extintor	
			221086	2023		2023	Recolocar	clase b extintor	
			6438	2010	nov-25	2024			
			1203	2010	may-24	2024		clase b extintor	
			370	2010	may-24	2024		clase b extintor	
			190	2024	may-24	2024		clase b extintor	
Lora del Río	Esq. C/ Sierra Nevada y C/ Sierra de Andújar	8 CO2	1362	2010		2024			
			912 (2 Kgf)	2024		2024			
			154 (5 kgf)	2024		2024			
			830 (2 Kgf)	2007	nov-25	2023			
			28085 (2 kgf)	2013		2024			
			696 (2 kgf)	2024		2024			
			1597 (2 Kgf)	2014		2024			
			2130 (5 kgf)	2010		2024			
			586 (2 Kgf)	2011		2024			
			11655	2017	dic-25	2023			
Écija	Pol. Ind La Campiña, parcela 25	4 ABC (6 kgf)	2910222	2007	may-24	2024			
			433	2018	may-24	2024			
			5544997	2019	may-24	2024			
			¿197 ó 21677?	2024	dic-25	2024			
			282800	2019	dic-25	2024			
			15423	2007	dic-25	2023			
			18917	2007	dic-25	2023			
			951	2024	dic-25	2024			
			17436	2007	may-24	2023			
			17446	2007	dic-25	2023			
16377	2007	may-24	2023						

<p>Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN</p>		
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 50/51



Junta de Andalucía

Consejería de Universidad, Investigación e Innovación  
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza MP

**Centrales de alarmas contra incendios. BIES:**

CENTRALES DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y BIES											
LOTE	PROVINCIA	CADE	Dirección	Tipo	Central	Detectores	Pulsadores	Alarmas	Sirena	BIE	Observaciones
LOTE 1	Ampara	Albox	C/Mentecol, 40	Central CPI	1	2	4	1	2	0	
LOTE 2	Cádiz	Sanlúcar de Barrameda	Plaza de los Mayores	Central CPI	1	15	3	1	2	0	
LOTE 3	Córdoba	Baena	Pol. Ind. Quebracostilla II, C/Mancomunidad del Guadajoz, s/n	Central CPI	1	10	6	1	2	0	
LOTE 5	Huelva	Huelva	Avda. Villa de Madrid, 17, local A Edif. Buenos Aires	Central CPI	1	No disponibles	No disponibles	No disponibles	No disponibles	2	
LOTE 8	Sevilla	Cerro del Águila	C/ Francisco Carrera Iglesias, 2	Central CPI	1	de información	de información	de información	de información	0	
LOTE 8	Sevilla	Tonares	Avda. del Albarate, sin	Central CPI	1	de información	de información	de información	de información	0	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL PILAR RAMOS MARTIN	23/04/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmGAZM3GAN34DW94556S7F7JXU8	PÁG. 51/51	