

**EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE
DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR
PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL CPD TARIA, EDIFICIO
CICA.- EXPDTE: 25-00175**

Departamento: Servicios TI

Tipo de documento:

Código:

Categoría *Uso Interno*

Edición: 1

Fecha: 30/04/2026

Nº de Páginas: 1 de 11

Elaborado	Elaborado
Ignacio Capilla	Antonio Viana
Explotación de Servicios TI	Explotación de Servicios TI

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
VERIFICACIÓN	PK2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 1/10	



EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD TARFIA, EDIFICIO CICA.- EXPDTE: 25-00175		Cód. Edición. 1 Fecha: 30/04/2026
Explotación de servicios TI		Pág. 2 de 10
Tipo de documento:	Categoría: <i>Uso Interno</i>	

0 INDICE

0	INDICE.....	2
1	OBJETO	3
2	OFERTAS PRESENTADAS	3
3	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	3
4	ANÁLISIS DE LAS PROPUESTA	3
4.1	Criterios de valoración por Juicio de Valor.....	4
4.2	Análisis de las propuestas	5
4.2.1	Propuesta de ARTICLIMA ENERGIA SL	5
4.2.1.1	CRITERIO 1: Descripción de las actuaciones a realizar	5
4.2.1.2	CRITERIO 2: Condicionante suministro e instalación	6
4.2.1.3	CRITERIO 3: Características técnicas de las UTAs	6
4.2.1.4	CRITERIO 4: Características técnicas del concentrador.....	6
4.2.2	Propuesta de CLYSEMA SA.....	7
4.2.2.1	CRITERIO 1: Descripción de las actuaciones a realizar	7
4.2.2.2	CRITERIO 2: Condicionante suministro e instalación	7
4.2.2.3	CRITERIO 3: Características técnicas de las UTAs	7
4.2.2.4	CRITERIO 4: Características técnicas del concentrador.....	8
4.2.3	Propuesta de MAGTEL OPERACIONES SLU	8
4.2.3.1	CRITERIO 1: Descripción de las actuaciones a realizar	8
4.2.3.2	CRITERIO 2: Condicionante suministro e instalación	9
4.2.3.3	CRITERIO 3: Características técnicas de las UTAs	9
4.2.3.4	CRITERIO 4: Características técnicas del concentrador.....	9
5	RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN POR JUICIO DE VALOR	10

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
VERIFICACIÓN	PK2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 2/10	



EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD TARFIA, EDIFICIO CICA.- EXPDTE: 25-00175		Cód. Edición. 1 Fecha: 30/04/2026
Explotación de servicios TI		Pág. 3 de 10
Tipo de documento:	Categoría: <i>Uso Interno</i>	

1 OBJETO

Este documento tiene por objeto realizar la evaluación mediante juicios de valor de las ofertas presentadas al LOTE 2 del expediente de licitación para PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL CPD TARFIA, EDIFICIO CICA (EXPT25-00175).

2 OFERTAS PRESENTADAS

A continuación, se relacionan las propuestas presentadas, indicando para cada una la codificación utilizada en el presente documento para identificar cada propuesta individual.

Código	Nº	Empresa
E1	1	ARTICLIMA ENERGÍA SL
E2	2	CLYSEMA SA
E3	3	MAGTEL OPERACIONES SLU
E4	4	STULZ ESPAÑA SA

3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- [1] Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del Expediente EXPT25-00175
- [2] Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del Expediente EXPT25-00175
- [3] Memoria justificativa del gasto del Expediente EXPT25-00175

4 ANALISIS DE LAS PROPUESTA

Se ha procedido a analizar la totalidad de la documentación presentada con las distintas propuestas, así como a evaluarlas siguiendo los criterios establecidos.

Analizando la documentación presentada en las distintas propuestas se ha identificado la siguiente información en la documentación relativa al sobre 2 presentada por STULZ ESPAÑA SA:

La empresa E4 (STULZ ESPAÑA SA) en el sobre 2 en la página 8 del documento “Memoria técnica de trabajos en Sandetel-firma” aportan la siguiente información, la cual se debe valorar en el criterio nº2 (ampliación del tiempo de garantía) del sobre 3.

*“Según los 2 años del periodo de garantía mínima que exige el PPT sobre las UTAs, STULZ ESPAÑA realizará una ampliación del tiempo de garantía de 2 años mas (total 4 años) y durante dicho periodo se garantizará el mantenimiento correctivo de los trabajos realizados (* si hubiera manipulación de cualquier tipo en los nuevos equipos instalados con personal externo a Stulz durante este tiempo, se perdería dicha garantía)”.*

STULZ ESPAÑA SA queda excluida del proceso por incluir en el sobre 2 información del sobre 3.

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 3/10	



EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD TARFIA, EDIFICIO CICA.- EXPDTE: 25-00175		Cód. Edición. 1 Fecha: 30/04/2026
Explotación de servicios TI		Pág. 4 de 10
Tipo de documento:	Categoría: <i>Uso Interno</i>	

4.1 Criterios de valoración por Juicio de Valor

	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN POR JUICIO DE VALOR		PESO
1	DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR	Descripción detallada de los trabajos descritos en el PPT: ➤ Descripción detallada del desmontaje de las utas según el punto 4.3 del PPT ➤ Descripción detallada de la instalación de las UTAs según el punto 4.6 del PPT ➤ Descripción y detalles de las bancadas interiores y exteriores según el punto 4.7 del PPT ➤ Descripción detallada de la planificación de los trabajos según el punto 4.9. ➤ Descripción detallada de las pruebas y puesta en marcha según el punto 4.10 del PPT	29%
2	CONDICIONANTE SUMINISTRO E INSTALACION	Descripción detallada de la solución o soluciones propuesta en base a lo indicado en el punto 4.2 del PPT	5%
3	CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS UTAS	Documentación, certificados y especificaciones técnicas de los equipos ofertados. Se valorará la concreción y detalle de los mismos. Deberá contener, como mínimo: ➤ Tablas características especificaciones mínima UTAs TIPO I y II descritas en los puntos 4.4 y 4.5 del PPT. ➤ Valor de EER* ≥ 2 ➤ Equipos con R513A en lugar de R134A.	10%
4	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONCENTRADOR	Descripción detallada del Concentrador según el punto 4.8 del PPT. Se valora especialmente: ➤ Descripción de los elementos que forman parte del concentrador ➤ Descripción de la programación a realizar. ➤ Descripción de la conexión con las UTAS	5%

49%

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
VERIFICACIÓN	Pk2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 4/10	



EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD TARFIA, EDIFICIO CICA.- EXPDTE: 25-00175		Cód. Edición. 1 Fecha: 30/04/2026
Explotación de servicios TI		Pág. 5 de 10
Tipo de documento:	Categoría: <i>Uso Interno</i>	

Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: Si

En caso de que la calificación obtenida en la evaluación de los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor sea inferior a 24,5 puntos, la oferta se considerara no adecuada según su calidad técnica y adecuación a las necesidades del lote correspondiente, quedando excluida de la valoración.

Las puntuaciones técnicas estarán referidas al rango de 0 a 100 puntos, y posteriormente se aplicarán los pesos de cada criterio, lo cual nos dará la puntuación final del criterio correspondiente. Deberá observarse la máxima diligencia a la hora de elaborar la documentación del sobre 2 para que no incluya ninguna información a valorar mediante criterios objetivos del sobre 3 ya que dicho error podría llegar a ser motivo de exclusión del procedimiento.

PUNTUACIÓN	DESCRIPCIÓN
Se trata insuficientemente entre 0 y 40 puntos.	La exposición del objeto del criterio es insuficiente, realizando aportaciones de escaso valor.
Se trata suficientemente entre 41 y 60 puntos.	La exposición del objeto del criterio es adecuada y realiza aportaciones interesantes sobre el criterio valorado.
Se trata notablemente entre 61 y 80 puntos.	La exposición y las aportaciones realizadas sobre el criterio valorado son notables.
Se trata sobresalientemente entre 81 y 100 puntos.	Excelente la exposición del objetivo criterio, así como aportaciones de gran valor relativas al criterio analizado.

4.2 Análisis de las propuestas

Se han presentado 4 propuestas para el Expediente 25-00175. A continuación, se muestra el resultado de su análisis y las valoraciones técnicas realizadas.

4.2.1 Propuesta de ARTICLIMA ENERGIA SL

4.2.1.1 CRITERIO 1: Descripción de las actuaciones a realizar

Descripción notable de los trabajos a realizar especificados en el criterio. Han descrito con un nivel alto de detalle como desmontar las máquinas, distinguiendo los trabajos por sala. Indican de qué manera procederán para la extracción de los equipos, hacen mención expresa al despiece controlado de las máquinas del PDP. Indican que se delimitarán las áreas de trabajo y se protegerán las instalaciones y equipos críticos.

Descripción detallada de los trabajos de la instalación de las utas, distinguiendo entre los distintos elementos que componen la instalación de estas. Se echa en falta detalles concretos de instalación de las unidades interiores en las distintas salas, como la forma de transporte de los equipos hasta su ubicación final.

Con respecto a las bancadas interiores indican 2 modelos, indicando peso y medidas aproximadas. Se echa en falta detalle de soluciones concretas. Con respecto a las bancadas exteriores plantean la reutilización de las existentes o ejecución de nuevas bancadas metálicas, no se especifica una solución determinada.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
VERIFICACIÓN	PK2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 5/10	



EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD TARFIA, EDIFICIO CICA.- EXPDTE: 25-00175		Cód. Edición. 1 Fecha: 30/04/2026
Explotación de servicios TI		Pág. 6 de 10
Tipo de documento:	Categoría: <i>Uso Interno</i>	

Describen con un alto nivel de detalle la planificación de los trabajos, distinguiéndose los trabajos a realizar por salas, así como una estrategia general de sustitución de los equipos. No se indica disponer de equipos portátiles durante el desmontaje y el montaje como se indica en este punto del PPT.

Desarrollan la descripción de las pruebas de puesta en marcha de todos los equipos tal como se solicitaba en el punto 4.10 del PPT. Se echa en falta información específica de protocolos y procedimientos de puesta en marcha del fabricante que si hacen otros licitadores.

Valoración CRITERIO 1 (70/100)

4.2.1.2 CRITERIO 2: *Condicionante suministro e instalación*

Descripción sobresaliente de los trabajos solicitados en el criterio. Indican con detalle los condicionantes de los suministros, dando una solución completa de los trabajos a realizar y medios a utilizar.

Valoración CRITERIO 2 (90/100)

4.2.1.3 CRITERIO 3: *Características técnicas de las UTAs*

Se considera sobresaliente la exposición del criterio. Detallan las características técnicas de las utas cumpliendo con todos los requisitos solicitados.

El valor EER se considera óptima para los dos tipos modelos de máquinas presentados.

El equipo viene dimensionado con R513A.

Valoración CRITERIO 3 (100/100)

4.2.1.4 CRITERIO 4: *Características técnicas del concentrador*

Se considera suficiente la exposición de la información solicitada en el criterio. Se detallan las características técnicas del concentrador. Solo se adjunta documentación del PLC Onrom.

Con respecto a la descripción de la programación, se echa en falta las programaciones sobre configuración de funcionamiento del conjunto y alarmas. Descripción genérica de las conexiones con las utas sin indicar el número de lazos y configuración. No aportan información sobre el sistema de detección de fugas.

Se echa en falta información de software que se usara para configurar el PLC así como de la interfaz.

Valoración CRITERIO 4 (60/100)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
VERIFICACIÓN	PK2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 6/10	



EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD TARFIA, EDIFICIO CICA.- EXPDTE: 25-00175		Cód. Edición. 1 Fecha: 30/04/2026
Explotación de servicios TI		Pág. 7 de 10
Tipo de documento:	Categoría: <i>Uso Interno</i>	

4.2.2 Propuesta de CLYSEMA SA

4.2.2.1 CRITERIO 1: Descripción de las actuaciones a realizar

Descripción notable de los trabajos a realizar especificados en el criterio. Han descrito con un nivel alto de detalle como desmontar las máquinas, no distinguen los trabajos por sala. Indican de qué manera procederán para la extracción de los equipos, se echa en falta una descripción más concreta del detalle de los trabajos a realizar. Indican que se delimitarán las áreas de trabajo y se protegerán las instalaciones y equipos críticos.

Descripción detallada de los trabajos de la instalación de las utas, distinguiendo entre los distintos elementos que componen la instalación de estas.

Con respecto a las bancadas interiores plantean 3 tipos, indicando especificaciones de cada uno. No hacen mención a las bancadas de las unidades exteriores.

Describen con un alto nivel de detalle la planificación de los trabajos, distinguiéndose los trabajos a realizar por salas, así como una estrategia general de sustitución de los equipos. No se indica disponer de equipos portátiles durante el desmontaje y el montaje como se indica en este punto del PPT.

Desarrollan la descripción de las pruebas de puesta en marcha de todos los equipos tal como se solicitaba en el punto 4.10 del PPT. Se echa en falta información específica de protocolos y procedimientos de puesta en marcha del fabricante que si hacen otros licitadores.

Valoración CRITERIO 1 (70/100)

4.2.2.2 CRITERIO 2: Condicionante suministro e instalación

Descripción sobresaliente del criterio. Indican con detalle los condicionantes de los suministros, dando una solución completa de los trabajos a realizar y medios a utilizar.

Valoración CRITERIO 2 (90/100)

4.2.2.3 CRITERIO 3: Características técnicas de las UTAs

Se considera sobresaliente la exposición del criterio. Detallan las características técnicas de las utas cumpliendo con todos los requisitos solicitados.

El valor EER se considera óptima para los dos tipos modelos de máquinas presentados.

El equipo viene dimensionado con R513A.

Valoración CRITERIO 3 (100/100)

© Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
	IGNACIO CAPILLA LOBO		
VERIFICACIÓN	PK2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 7/10	



EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD TAFIA, EDIFICIO CICA.- EXPDTE: 25-00175		Cód. Edición. 1 Fecha: 30/04/2026
Explotación de servicios TI		Pág. 8 de 10
Tipo de documento:	Categoría: <i>Uso Interno</i>	

4.2.2.4 CRITERIO 4: Características técnicas del concentrador

Se considera notable la exposición del criterio. Indican las características técnicas del concentrador. Se echa en falta fichas técnicas de fabricantes de los equipos propuestos como si hacen otros licitadores.

Detallan la programación a realizar, indicando toda la información sobre configuraciones de rotación y alarmas.

Descripción genérica de las conexiones con las utas sin indicar el número de lazos y configuración.

Se echa en falta información de software que se usara para configurar el PLC así como un interfaz tipo de como quedaria la pantalla TFT del concentrador. Indican que el sistema a utilizar, EBRAIN, es compatible con la plataforma KEPServerEX a través del driver Omron.

Valoración CRITERIO 4 (80/100)

4.2.3 Propuesta de MAGTEL OPERACIONES SLU

4.2.3.1 CRITERIO 1: Descripción de las actuaciones a realizar

Descripción sobresaliente de los trabajos a realizar especificados en el criterio. Han descrito con un nivel alto de detalle como desmontar las máquinas, distinguiendo los trabajos por sala. Indican de qué manera procederán para la extracción de los equipos, hacen mención expresa al despiece controlado de las máquinas del PDP. Indican que se delimitarán las áreas de trabajo y se protegerán las instalaciones y equipos críticos.

Descripción detallada de los trabajos de la instalación de las utas, distinguiendo entre los distintos elementos que componen la instalación de estas. Hacen hincapié en detalles concretos de instalación de las unidades interiores en las distintas salas.

Con respecto a las bancadas interiores indican 2 modelos, indicando detalles de estas. Con respecto a las bancadas exteriores plantean la instalación de dados de hormigón ejecutados sobre cubierta, esta solución se considera óptima para resolver la instalación.

Describen con un alto nivel de detalle la planificación de los trabajos, distinguiéndose los trabajos a realizar por salas, así como una estrategia general de sustitución de los equipos. Indican la posibilidad de disponer de equipos portátiles durante el desmontaje y el montaje como se indica en este punto del PPT.

Desarrollan la descripción de las pruebas de puesta en marcha de todos los equipos tal como se solicitaba en el punto 4.10 del PPT. Incluyen check list propios el fabricante, a parte de una batería extensas de pruebas a cada una de las unidades.

Valoración CRITERIO 1 (90/100)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
VERIFICACIÓN	PK2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 8/10	



EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD TARFIA, EDIFICIO CICA.- EXPDTE: 25-00175		Cód. Edición. 1 Fecha: 30/04/2026
Explotación de servicios TI		Pág. 9 de 10
Tipo de documento:	Categoría: <i>Uso Interno</i>	

4.2.3.2 CRITERIO 2: *Condicionante suministro e instalación*

Se considera sobresaliente la exposición del criterio. Proporcionan una solución completa con alto nivel de detalle de los trabajos a realizar y medios a utilizar en cada fase del proyecto.

Valoración CRITERIO 2 (90/100)

4.2.3.3 CRITERIO 3: *Características técnicas de las UTAs*

Se considera sobresaliente la exposición del criterio. Detallan las características técnicas de las utas cumpliendo con todos los requisitos solicitados.

El valor EER se considera óptima para los dos tipos modelos de máquinas presentados.

El equipo viene dimensionado con R513A.

Valoración CRITERIO 3 (100/100)

4.2.3.4 CRITERIO 4: *Características técnicas del concentrador*

Descripción sobresaliente del objeto del criterio. Relacionan todos los elementos que forman parte del concentrador, tanto el PLC como los equipos auxiliares presentando un esquema técnico con todos los elementos.

Descripción detallada de la programación a realizar, indicando las interfaces de las pantallas HMI, el funcionamiento de cada uno y la lógica de programación.

Indican las conexiones con las utas, protocolo de comunicaciones a usar, así como los lazos de comunicaciones a utilizar.

Indican información del software que se usara para configurar el PLC así como de la interfaz de la pantalla TFT del concentrador. PLC Onrom.

Valoración CRITERIO 4 (100/100)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
VERIFICACIÓN	PK2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 9/10	



EVALUACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR PARA MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD TARFIA, EDIFICIO CICA.- EXPDTE: 25-00175		Cód. Edición. 1 Fecha: 30/04/2026
Explotación de servicios TI		Pág. 10 de 10
Tipo de documento:	Categoría: <i>Uso Interno</i>	

5 RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN POR JUICIO DE VALOR

A continuación, se indica la puntuación obtenida sobre estos criterios entre 0 y 100 puntos, así como la ponderación sobre cada criterio para cada una de las ofertas presentadas:

		ARTICLIMA ENERGIA SL		CLYSEMA S.A		MAGTEL OPERACIONES SLU	
CRITERIOS POR JUICIO DE VALOR	Peso	Valoración sobre 100	Puntuación	Valoración sobre 100	Puntuación	Valoración sobre 100	Puntuación
1 DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR	29%	70	20,30	70	20,30	90	26,10
2 CONDICIONANTE SUMINISTRO E INSTALACION	5%	90	4,50	90	4,50	90	4,50
3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS UTAS	10%	100	10,00	100	10,00	100	10,00
4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONCENTRADOR	5%	60	3,00	80	4,00	100	5,00
TOTAL juicio de valor		49%	37,80		38,80		45,60

En caso de que la calificación obtenida en la evaluación de los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor sea inferior a 24,5 puntos, la oferta se considerara no adecuada según su calidad técnica y adecuación a las necesidades del lote correspondiente, quedando excluida de la valoración.

Código	Empresa	Puntuación	Supera umbral mínimo	Observaciones
E1	ARTICLIMA ENERGIA SL	37,80	SI	
E2	CLYSEMA S.A	38,80	SI	
E3	MAGTEL OPERACIONES SLU	45,60	SI	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO VIANA GONZALEZ	12/05/2026	
VERIFICACIÓN	PK2jmCQU6VHVJJF8J5TQTVK4NTVJHG	PÁG. 10/10	