RESPUESTA A PREGUNTA FORMULADA POR PERSONA LICITADORA

En relación con el procedimiento de contratación de "Suministro e instalación de fancoils en sustitución de otros existentes en el edificio sede del Instituto Andaluz de Administración Pública" (expediente 2026/268595), se publica la respuesta en relación con la pregunta formulada por persona licitadora:

PREGUNTA.- *"Tras realización de visita técnica por nuestro personal especializado a las instalaciones se ha observado la existencia de válvulas de 3 vías asociadas a los fancoils objeto de sustitución.*

En el apartado 5 del PPT se contempla expresamente la instalación de nuevos latiguillos y válvulas de corte cuando estas no existan, así como determinadas adaptaciones de la instalación hidráulica, pero no se hace referencia al suministro y sustitución de las válvulas de 3 vías ni de sus correspondientes actuadores.

Se solicita aclaración acerca de si el suministro e instalación de nuevas válvulas de 3 vías y sus actuadores debe considerarse incluido dentro del alcance del contrato para cada uno de los 51 fancoils, o si deberán mantenerse y reutilizarse las actualmente instaladas.

En caso de estar incluida su sustitución, se solicita que se indiquen las características mínimas exigidas de dichas válvulas y actuadores, así como el criterio de control previsto para las mismas y el coste económico que se ha tenido en cuenta en el estudio para el cálculo del PBL".

RESPUESTA.- *"En relación con la aclaración solicitada les informamos que, teniendo en cuenta que las válvulas de 3 vías de los fancoils a sustituir no han sido contempladas en el cálculo del Precio Base de Licitación, y que no han sido expresamente contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, hay que entender que no están incluidas dentro del alcance del contrato".*

****