

INFORMACIÓN ADICIONAL – RESPUESTA A DUDA PLANTEADA POR LICITADOR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL 26 DE AGOSTO DE 2022

LICITACIÓN: SERVICIO DE GESTIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA DIVERSAS SEDES DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA UBICADAS EN LA PROVINCIA DE SEVILLA.

EXPEDIENTE: CONTR 2022 0000528909

Se publica la siguiente información adicional a los efectos oportunos:

EXPOSICIÓN DE LA DUDA PLANTEADA:

En la documentación no he encontrado el inventario de las instalaciones de PCI del edificio, sí que aparecen planos y fotografías, pero no el inventario detallado. Podrían indicar dónde está o en caso de no haber sido publicado hacérselo llegar.

RESPUESTA:

Se detalla el inventario de las instalaciones de PCI de los edificios:

- Edificio Sede Corporativa de la Agencia IDEA:

Rociadores y Columna Seca

ROCIADORES			
Marca	Tipo	No. Elementos	Ubicación
AMBER	3"	4	Sótano 1
AMBER	3"	84	Planta Baja
AMBER	3"	128	Panta 1
AMBER	3"	125	Planta 2
AMBER	3"	111	Planta 3
AMBER	3"	142	Planta 4
AMBER	3"	1	Planta técnica

COLUMNA SECA			
Marca	Tipo	No. Elementos	Ubicación
	IPF-41	1	FACHADA TRASERA



Sistema de Detección Monóxido

CENTRAL MONÓXIDO		
Marca	Modelo	Ubicación
KILSEN	KM302	Garaje

DETECTORES		
Marca	Tipo	No. Elementos
KILSEN	KMD300	11

Sistema de Abastecimiento de Agua

BOMBAS				
Tipo	Marca	Modelo	Potencia (KW)	Caudal (m3/h)
E	BLOCH	ND50-26H	40	60
E	BLOCH	ND50-26H	40	60
J	BLOCH	V35T	3	0,9-9

DEPÓSITO		
Ubicación	Tipo	Capacidad
SOTANO 2	ALJIBE	30 m3

Sistema Extinción Automática Archivo General

CENTRAL DE EXTINCIÓN 1				
Marca	Modelo	Tipo	No. Zonas	Ubicación
AGUILERA	PXE	Analogico	2	ARCHIVO S1

DETECTORES EXTINCIÓN				
Información				
Tipo	Zona	No. Elementos		
Optico	2 zonas	6		

SIRENAS INTERNAS EXTINCION				
Información				
Marca	Modelo	No. Elementos		



Aguilera	Convencional	1		
----------	--------------	---	--	--

CARTEL GAS DISPARADO				
Información				
Marca	Modelo	No. Elementos		
Aguilera	5055	1		

CILINDROS DE EXTINCIÓN				
Información				
Tipo de Gas	Fecha Fabricación	Tara	No. Industria	Ubicación
HFC-227 ea	dic-13	81,7	12152276	Archivo General
HFC-227 ea	dic-13	81,7	12152234	Archivo General
HFC-227 ea	dic-13	81,7	12152116	Archivo General
HFC-227 ea	dic-13	81,7	12152240	Archivo General

Sistema Extinción Automática CPD

CENTRAL DE EXTINCIÓN 2				
Marca	Modelo	Tipo	No. Zonas	Ubicación
Honeywell	RP1R SUPRA	Analógico	1	SOTANO1

DETECTORES EXTINCIÓN				
Información				
Tipo	Zona	No. Elementos		
Óptico	2 zonas	2		

SIRENAS INTERNAS EXTINCION				
Información				
Marca	Modelo	No. Elementos		
HONEYWELL	DP721L	1		

CARTEL GAS DISPARADO				
Información				
Marca	Modelo	No. Elementos		
HONEYWELL	LUZ/SONIDO	1		



PUSADORES EXTINCIÓN				
Información				
Marca	Modelo	No. Elementos		
KILSEN	DMN700 W09-KITR DISPARO	1		
KILSEN	DMN700 W09-KITR PARO	1		

CILINDROS DE EXTINCIÓN				
Información				
Tipo de Gas	Fecha Fabricación	Tara	No. Industria	Ubicación
HFC-227	abr-13	145	12152276	Almacén informática

Sistema Detección General

CENTRAL DE DETECCIÓN				
Marca	Modelo	Tipo	No. Zonas	Ubicación
NOTIFIER	ID3000	Analógico	4 lazos	Recepción

SIRENAS INTERIOR/EXTERIOR DETECCIÓN				
Marca	Modelo	No. Elementos	Ubicación	
NOTIFIER	Convencional	1	Exterior	
NOTIFIER	WSO-PR102	12	S1,S2,PB, P1, P2, P3 y Cubierta	
Aguilera	Convencional	1	Archivo Gral.	
HONEYWELL	DP721L	1	CPD	

PULSADOR DETECCIÓN				
Marca	Modelo	No. Elementos		
NOTIFIER	MSA-RP02FF N026-41 (ROJO)	31		
NOTIFIER	MSA-RP02FF N026-41 (Amarillo /Azul)	2		
Aguilera	Integrado en central	2		



Detectores

DETECTORES					
No.	Código	Ubicación	Zona	Marca	Modelo
1	L4D04	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
2	L4D05	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
3	L4D06	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
4	L4D07	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
5	L4D08	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
6	L4D09	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
7	L4D10	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
8	L4D11	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
9	L4D12	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
10	L4D13	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
11	L4D14	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
12	L4D15	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
13	L4D16	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
14	L4D17	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
15	L4D18	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
16	L4D19	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
17	L4D20	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
18	L4D21	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
19	L4D22	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
20	L4D23	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
21	L4D24	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
22	L4D25	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
23	L4D26	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
24	L4D27	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
25	L4D28	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
26	L4D29	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
27	L4D30	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
28	L4D31	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
29	L4D32	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
30	L4D33	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
31	L4D34	Sótano 2	AAE-SOT2-BOMBEO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
32	L4D35	Sótano 2	AAE-SOT2-BOMBEO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
33	L4D36	Sótano 2	AAE-SOT2-CGBT	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
34	L4D37	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
35	L4D38	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV



36	L4D39	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
37	L4D40	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
38	L4D41	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
39	L4D42	Sótano 2	AAE-SOT2-ASC1	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
40	L4D43	Sótano 2	AAE-SOT2-ASC1	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
41	L4D44	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
42	L4D45	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
43	L4D46	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
44	L4D47	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
45	L4D48	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
46	L4D49	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
47	L4D50	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
48	L4D51	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
49	L4D52	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
50	L4D53	Sótano 2	AAE-SOT2-ASC2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
51	L4D54	Sótano 2	AAE-SOT2-ASC2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
52	L4D55	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
53	L4D56	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
54	L4D57	Sótano 2	AAE-SOT2-GARAJE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
55	L3D01	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
56	L3D02	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
57	L3D03	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
58	L3D06	Sótano 1	AAE-SOT1-ALM1	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
59	L3D07	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
60	L3D09	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
61	L3D10	Sótano 1	AAE-SOT1-ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
62	L3D11	Sótano 1	AAE-SOT1-COMEDOR	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
63	L3D12	Sótano 1	AAE-SOT1-COMEDOR	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
64	L3D13	Sótano 1	AAE-SOT1-ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
65	L3D14	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
66	L3D15	Sótano 1	AAE-SOT1-ASC2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
67	L3D16	Sótano 1	AAE-SOT1-ASC2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
68	L3D18	Sótano 1	AAE-SOT1-ASC2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
69	L3D19	Sótano 1	AAE-SOT1-ALM ALIMENTACION	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
70	L3D20	Sótano 1	AAE-SOT1-ACCESO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
71	L3D21	Sótano 1	AAE-SOT1-ACCESO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
72	L3D22	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
73	L3D23	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
74	L3D24	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
75	L3D25	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV



76	L3D26	Sótano 1	AAE-SOT1-ASC1	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
77	L3D27	Sótano 1	AAE-SOT1-ASC1	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
78	L3D29	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
79	L3D30	Sótano 1	AAE-SOT1-ALM7	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
80	L3D33	Sótano 1	AAE-SOT1-ALM4	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
81	L3D34	Sótano 1	AAE-SOT1-ARCHIVO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
82	L3D35	Sótano 1	AAE-SOT1-ARCHIVO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
83	L3D36	Sótano 1	AAE-SOT1-ARCHIVO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
84	L3D37	Sótano 1	AAE-SOT1-ARCHIVO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
85	L3D38	Sótano 1	AAE-SOT1-ARCHIVO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
86	L3D39	Sótano 1	AAE-SOT1-ARCHIVO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
87	L3D40	Sótano 1	AAE-SOT1-ARCHIVO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
88	L3D41	Sótano 1	AAE-SOT1-ALM2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
89	L3D42	Sótano 1	AAE-SOT1-ALM3	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
90	L3D43	Sótano 1	AAE-SOT1-CPD	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
91	L3D44	Sótano 1	AAE-SOT1-ALM3	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
92	L3D45	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
93	L3D46	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
94	L3D47	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
95	L3D49	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
96	L3D50	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
97	L3D51	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
98	L3D52	Sótano 1	AAE-SOT1-INSTALACIONES	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
99	L3D53	Sótano 2	AAE-SOT1-ARCHIVO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
100	L3D74	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
101	L3D75	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
102	L3D76	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
103	L3D77	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
104	L3D78	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
105	L3D79	P. Baja	AAE-BAJA-SALA CRISTAL	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
106	L3D80	P. Baja	AAE-BAJA-SALA CONSEJO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
107	L3D81	P. Baja	AAE-BAJA-SALA CONSEJO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
108	L3D82	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
109	L3D83	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
110	L3D85	P. Baja	AAE-BAJA-NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
111	L3D86	P. Baja	AAE-BAJA-NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
112	L3D87	P. Baja	AAE-BAJA-NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
113	L3D88	P. Baja	AAE-BAJA-NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
114	L3D89	P. Baja	AAE-BAJA-NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
115	L3D90	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV



116	L3D91	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
117	L3D92	P. Baja	AAE-BAJA-ASC2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
118	L3D93	P. Baja	AAE-BAJA-ASC2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
119	L3D94	P. Baja	AAE-BAJA-ASC2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
120	L3D95	P. Baja	AAE-BAJA-ASC2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
121	L3D96	P. Baja	AAE-BAJA-TCO2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
122	L3D97	P. Baja	AAE-BAJA-TCO2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
123	L3D98	P. Baja	AAE-BAJA-CT	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
124	L3D99	P. Baja	AAE-BAJA-CT	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
125	L3D54	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
126	L3D55	P. Baja	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
127	L3S04	P. Baja	AAE-BAJA-NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
128	L3S05	P. Baja	AAE-BAJA-NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
129	L2D42	P. Primera	AAE-1ªSOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
130	L2D43	P. Primera	AAE-1ªSOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
131	L2D44	P. Primera	AAE-1ªSOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
132	L2D45	P. Primera	AAE-BAJA CONTROL	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
133	L2D46	P. Primera	AAE-BAJA CONTROL	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
134	L2D47	P. Primera	AAE-BAJA CONTROL	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
135	L2D48	P. Primera	AAE-BAJA CONTROL	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
136	L2D49	P. Primera	AAE-BAJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
137	L2D50	P. Primera	AAE-1ª SOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
138	L2D51	P. Primera	AAE-1ª ASEOS 1	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
139	L2D52	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
140	L2D53	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
141	L2D54	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
142	L2D55	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
143	L2D56	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
144	L2D57	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
145	L2D58	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
146	L2D59	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
147	L2D60	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
148	L2D61	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
149	L2D62	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
150	L2D63	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
151	L2D65	P. Primera	AAE-1ª SALA CARTUJA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
152	L2D66	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
153	L2D67	P. Primera	AAE-1ª NOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
154	L2D68	P. Primera	AAE-1ª ASC 2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
155	L2D69	P. Primera	AAE-1ª ASC 2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV



156	L2D70	P. Primera	AAE-1ª ASC 2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
157	L2D71	P. Primera	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
158	L2D72	P. Primera	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
159	L2D73	P. Primera	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
160	L2D74	P. Primera	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
161	L2D75	P. Primera	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
162	L2D76	P. Primera	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
163	L2D77	P. Primera	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
164	L2D78	P. Primera	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
165	L2D79	P. Primera	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
166	L2D80	P. Primera	AAE-1ª -TCO 1	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
167	L2D81	P. Primera	AAE-1ª - TCO 2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
168	L2D91	P. Primera	AAE-1ªNOESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
169	L2D01	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
170	L2D02	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
171	L2D03	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
172	L2D04	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
173	L2D05	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
174	L2D06	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
175	L2D07	P. Segunda	AAE-2ª SALA BARQUETA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
176	L2D08	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
177	L2D09	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
178	L2D10	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
179	L2D11	P. Segunda	AAE-2ª SALA BARQUETA	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
180	L2D12	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
181	L2D13	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
182	L2D14	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
183	L2D15	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
184	L2D16	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
185	L2D17	P. Segunda	AAE-2ª ASC 2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
186	L2D18	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
187	L2D19	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
188	L2D20	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
189	L2D21	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
190	L2D22	P. Segunda	AAE-2ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
191	L2D23	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
192	L2D24	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
193	L2D25	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
194	L2D26	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
195	L2D27	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV



196	L2D28	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
197	L2D29	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
198	L2D30	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
199	L2D31	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
200	L2D32	P. Segunda	AAE-1ª -ASEOS 1	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
201	L2D33	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
202	L2D34	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
203	L2D35	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
204	L2D36	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
205	L2D37	P. Segunda	AAE-1ª-SALA TORNEO	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
206	L2D38	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
207	L2D39	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
208	L2D40	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
209	L2D41	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
210	L2D92	P. Segunda	AAE-1ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
211	L2D93	P. Segunda	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
212	L2D94	P. Segunda	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
213	L2D95	P. Segunda	AAE-1ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
214	L1D01	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
215	L1D02	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
216	L1D03	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
217	L1D04	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
218	L1D05	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
219	L1D06	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
220	L1D07	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
221	L1D08	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
222	L1D09	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
223	L1D10	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
224	L1D11	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
225	L1D12	P. Tercera	AAE-3ª -ASC 2	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
226	L1D13	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
227	L1D14	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
228	L1D15	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
229	L1D16	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
230	L1D17	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
231	L1D18	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
232	L1D19	P. Tercera	AAE-3ª ESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
233	L1D20	P. Tercera	AAE-3ª SALA DE DIRECCION	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
234	L1D21	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
235	L1D22	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV



236	L1D23	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
237	L1D24	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
238	L1D25	P. Tercera	AAE-3ª ASEOS 1	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
239	L1D26	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
240	L1D27	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
241	L1D28	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
242	L1D29	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
243	L1D30	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
244	L1D31	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
245	L1D32	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
246	L1D33	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
247	L1D34	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
248	L1D35	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
249	L1D85	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
250	L1D86	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
251	L1D87	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
252	L1D88	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
253	L1D89	P. Tercera	AAE-3ª OESTE	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
254	L1D91	P. Tercera	AAE-3ª JARDIN	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
255	L1D92	P. Tercera	AAE-3ª JARDIN	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
256	L1D93	P. Tercera	AAE-3ª JARDIN	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
257	L1D94	P. Tercera	AAE-3ª JARDIN	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
258	L1D95	P. Tercera	AAE-3ª JARDIN	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
259	L1D96	P. Tercera	AAE-3ª JARDIN	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
260	L1D97	P. Tercera	AAE-3ª JARDIN	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
261	L1D98	P. Tercera	AAE-3ª JARDIN	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
262	L1D99	P. Tercera	AAE-3ª JARDIN	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
263	L1D55	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
264	L1D56	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
265	L1D57	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
266	L1D58	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
267	L1D59	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
268	L1D60	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
269	L1D61	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
270	L1D62	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
271	L1D63	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
272	L1D64	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
273	L1D65	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
274	L1D66	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
275	L1D67	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV



276	L1D68	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
277	L1D69	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
278	L1D70	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
279	L1D71	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
280	L1D72	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
281	L1D73	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
282	L1D74	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
283	L1D75	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
284	L1D76	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
285	L1D77	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
286	L1D79	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
287	L1D80	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
288	L1D81	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
289	L1D82	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
290	L1D83	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV
291	L1D84	P. Cuarta	AAE-4ª	NOTIFIER	NFX-OPT-IV

Extintores y BIES

EXTINTORES						
L	No.	Tipo	Eficacia	Carga (Kg)	No.Serie	Ubicación
1	ALJ1	ABC	27A183B	6	L1500277	PS2-Aljibe
2	ALJ2	CO2	89B	5	505942	PS2-Aljibe
3	ALJ3	ABC	27A183B	6	L63-00409	PS2-Aljibe
4	ALJ4	CO2	89B	5	832	PS2-Aljibe
5	PS2S1	ABC	27A183B	6	L1500465	PS2-GARAGE
6	PS2S2	ABC	27A183B	6	L1500555	PS2-GARAGE
7	PS2S3	ABC	27A183B	6	L1500176	PS2-GARAGE
8	PS2S4	ABC	27A183B	6	L1501834	PS2-GARAGE
9	PS2E1	ABC	27A183B	6	L1500809	PS2-GARAGE
10	PS2N1	ABC	27A183B	6	L1500682	PS2-GARAGE
11	PS2N2	ABC	27A183B	6	L1500515	PS2-GARAGE
12	PS2N3	ABC	27A183B	6	L1501761	PS2-GARAGE
13	PS2N4	ABC	27A183B	6	L1501592	PS2-GARAGE
14	PS2O1	ABC	27A183B	6	L1500146	PS2-GARAGE
15	CGBT	CO2	89B	10	86160	PS2-CGBT
16	PS1N1	CO2	89B	5	505947	PS1-C.Limpieza
17	PS1N2	ABC	27A183B	6	L1501367	PS1-C.Limpieza
18	PS1N3	ABC	27A183B	6	L63-00983	PS1-NORTE



19	PS1C1	ABC	27A183B	6	L63-00985	PS1-CENTRAL
20	PS1O1	ABC	27A183B	6	L1501659	PS1-OESTE
21	PS1O2	CO2	89B	5	505944	PS1-Bombas PCI
22	CPD1	CO2	89B	5	L6 1308	PS1-CPD
23	CPD2	CO2	89B	5	L6 1556	PS1-CPD
24	PS1S1	CO2	89B	5	L6 1681	PS1-CALDERA
25	PS1S2	CO2	89B	5	505935	PS1-A/A
26	PS1S3	ABC	27A183B	6	L1500278	PS1-A/A
27	PS1E1	ABC	27A183B	6	L1500046	PS1-OFFICE
28	PS1E2	ABC	27A183B	6	L1500558	PS1-ESTE
29	PS1E3	ABC	27A183B	6	L1501795	PS1-ESTE
30	PS1AR	ABC	27A183B	6	L63-00108	PS1-ARCHIVO
31	PS1SA1	ABC	27A183B	6	L63-00947	PS1-S.ABSORCION
32	PS1SA2	CO2	89B	5	L6 1506	PS1-S.ABSORCION
33	PS1SC	CO2	89B	5	L6 1005	PS1-CONTROL
34	PS1AL	ABC	27A183B	6	L1500284	PS1-ALMACEN
35	PBIN1	ABC	27A183B	6	L63-00410	PB-INT.NORTE
36	PBN1	ABC	27A183B	6	L63-00974	PB-NORTE
37	PBN2	ABC	27A183B	6	L63-00422	PB-NORTE
38	PBN3	CO2	89B	5	505940	PB-NORTE
39	PBE2	ABC	27A183B	6	L63-00977	PB-ESTE
40	PBS1	ABC	27A183B	6	L1500338	PB-SUR
41	PBS2	ABC	27A183B	6	L1500667	PB-SUR
42	PBIO1	ABC	27A183B	6	L63-00434	PB-OESTE
43	PBO2	ABC	21A113B	6	L1501286	PB-INT.OESTE
44	PBC1	ABC	27A183B	6	L63-00984	PB-CENTRO
45	PBE1	ABC	27A183B	6	L63-01003	PB-ESTE
46	PBCT1	CO2	89B	5	L6 1207	PB-C.T
47	P1N1	ABC	27A183B	6	L63-00936	P1-NORTE
48	P1N2	CO2	89B	5	505941	P1-NORTE
49	P1IN1	ABC	27A183B	6	L63-00949	P1-INT.NORTE
50	P1IN2	ABC	27A183B	6	L1500671	P1-INT.NORTE
51	P1S1	ABC	27A183B	6	L63-00976	P1-SUR
52	P1O1	ABC	27A183B	6	L63-00963	P1-INT.OESTE
53	P2S1	ABC	27A183B	6	L63-00979	P2-SUR
54	P2S2	ABC	27A183B	6	L63-	P2-SUR
55	P2IS1	ABC	27A183B	6	L63-00965	P2-INT.SUR
56	P2IN1	ABC	27A183B	6	L63-00982	P2-INT.NORTE
57	P2E1	ABC	27A183B	6	L63-00987	P2-ESTE
58	P2N1	ABC	27A183B	6	L63-00406	P2-NORTE



59	P2N2	CO2	89B	5	11112	P2-NORTE
60	P2O1	ABC	27A183B	6	L63-00964	P2-OESTE
61	P3N1	ABC	27A183B	6	L63-00404	P3-NORTE
62	P3N2	CO2	89B	5	505939	P3-NORTE
63	P3E1	ABC	27A183B	6	L63-00121	P3-ESTE
64	P3IN1	ABC	27A183B	6	L63-00405	P3-INT.ESTE
65	P3IS1	ABC	27A183B	6	L1500713	P3-INT.SUR
66	P3O1	ABC	27A183B	6	L63-00407	P3-OESTE
67	P3S1	ABC	27A183B	6	L1500171	P3-SUR
68	P4O1	ABC	27A183B	6	L1500298	P4-NORTE
69	PTN1	ABC	27A183B	6	L63-00927	PT-NORTE
70	PTN2	ABC	27A183B	6	L63-00997	PT-NORTE
71	PTS1	ABC	27A183B	6	L63-00996	PT-SUR
72	PTS2	ABC	27A183B	6	L63-00930	PT-SUR
73	PTCT	CO2	89B	5	L6 1766	PT-CUARTO TEC

BIES					
No.	No Serie	Tipo	Marca	Ubicación	
1	947C-67	25	MACOIN	SÓTANO 2-GARAJE	
2	947C-69	25	MACOIN	SÓTANO 2-GARAJE	
3	947C-62	25	MACOIN	SÓTANO 2-GARAJE	
4	947C-63	25	MACOIN	SÓTANO 2-GARAJE	
5	736C-46	25	MACOIN	SÓTANO 2-ALJIBE	
6	917C-53	25	MACOIN	SÓTANO 1-NORTE	
7	917C-36	25	MACOIN	SÓTANO 1-ARCHIVO	
8	917C-42	25	MACOIN	SÓTANO 1-CENTRAL	
9	917C-57	25	MACOIN	SÓTANO 1-OESTE	
10	917C-34	25	MACOIN	SÓTANO 1-ESTE	
11	917C-51	25	MACOIN	PLANTA BAJA-ESTE	
12	917C-50	25	MACOIN	PLANTA BAJA-INT.NORTE	
13	917C-38	25	MACOIN	PLANTA BAJA-NORTE	
14	917C-52	25	MACOIN	PLANTA BAJA-INT.OESTE	
15	917C-47	25	MACOIN	PLANTA BAJA-CENTRO	
16	917C-33	25	MACOIN	PLANTA 1-INT.NORTE	
17	917C-43	25	MACOIN	PLANTA 1-INT.NORTE	
18	917C-32	25	MACOIN	PLANTA 1-OESTE	
19	917C-35	25	MACOIN	PLANTA 1-SUR	
20	917C-41	25	MACOIN	PLANTA 2-INT.NORTE	
21	917C-45	25	MACOIN	PLANTA 2-OESTE	
22	917C-44	25	MACOIN	PLANTA 2-SUR	



23	917C-39	25	MACOIN	PLANTA 2-SUR	
24	917C-37	25	MACOIN	PLANTA 2-INT. SUR	
25	917C-40	25	MACOIN	PLANTA 3-INT.NORTE	
26	917C-48	25	MACOIN	PLANTA 3-OESTE	
27	917C-46	25	MACOIN	PLANTA 3-SUR	
28	917C-54	25	MACOIN	PLANTA 3-ESTE	
29	947C-65	25	MACOIN	PLANTA TÉCNICA-NORTE	
30	947C66	25	MACOIN	PLANTA TÉCNICA-NORTE	
31	947C-64	25	MACOIN	PLANTA TÉCNICA-SUR	
32	947C-68	25	MACOIN	PLANTA TÉCNICA-SUR	

- Nave Almacén en Camas (Sevilla):

Extintores

EXTINTORES					
No.	Tipo	Eficacia	Carga (Kg)	No.Serie	Ubicación
E-01	ABC	27A183B	6	190120	Entrada PB
E-02	ABC	89B	6	190733	Aseos PB
E-03	ABC	27A183B	6	190130	Oficina P1
E-04	ABC	89B	6	190115	Entrada PB
E-05	CO2	27A183B	5	6100973	Entrada PB

Sistema de Detección y Alarma

CENTRAL				
Marca	Modelo	Tipo	No. Zonas	Ubicación
AGUILERA	PX2	Analógico	2	ENTRADA

DETECTORES				
Tipo	Zona	No. Elementos	Marca	Modelo
LINEALES	1	1	Bosch	Fire 2000
LINEALES	2	1	Bosch	Fire 2001

SIRENAS INTERNAS EXTINCION		
Marca	Modelo	No. Elementos
-	-	1

CARTEL GAS DISPARADO



Marca	Modelo	No. Elementos
HONEYWELL	LUZ/SONIDO	1

Sistema de Abastecimiento de Agua

ROCIADORES			
Marca	Tipo	No. Elementos	Ubicación
S/M	Nebulización abierta 90º	18	NAVE

DEPÓSITO		
Ubicación	Tipo	Capacidad
PB	POLIESTER	3m3

Grupo de Presión				
Tipo	Marca	Modelo	Caudal	Potencia
Horizontal	Limige	Hc980a	-	11

- Oficina en C/Narciso Bonaplata:

Extintores

EXTINTORES					
No.	Tipo	Eficacia	Carga (Kg)	No.Serie	Ubicación
1	ABC	21A113BC	6	L6300420	P.Baja/Entrada
2	ABC	21A113BC	6	L6300478	P.Baja/Escalera
3	ABC	21A113BC	6	1249	P.Baja /Aseos
4	CO2	34B	5	L61658	P.Baja/Entrada

Sistema de Detección y Alarma

CENTRAL DE EXTINCIÓN				
Marca	Modelo	Tipo	No. Zonas	Ubicación



AGUILERA	2003	Analógico	2	P.SOTANO (Entrada Archivo Gral.)
----------	------	-----------	---	--

DETECTORES EXTINCIÓN		
Tipo	Zona	No. Elementos
Óptico	2 zonas	12

SIRENAS INTERNAS EXTINCION		
Marca	Modelo	No. Elementos
NOTIFIER	AWS32	1

CARTEL GAS DISPARADO		
Marca	Modelo	No. Elementos
-	-	1

Sistema de Extinción Automática

CILINDROS DE EXTINCIÓN					
Tipo de Gas	Fecha Fabricación	F. Retibrado	Tara	No. Industria	Ubicación
HFC-23	2002	2014	81	239796	Archivo General
HFC-23	2002	2014	82,7	239778	Archivo General
HFC-23	2002	2014	82,3	239803	Archivo General