



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y  
ORDENACION DEL TERRITORIO  
DELEGACION TERRITORIAL DE GRANADA  
AV. JOAQUIN EGUARAS, 2 7,  
18013 (Granada)

En Granada, a 26 de junio de 2017

Expte.: VP@229/2005. (OVP 8/05). (ECO: 2017 / 1 389 942).

Asunto: Cambio de peticionario a favor de Distribuidora Eléctrica Bermejales S.L.

En relación con la autorización de ocupación de terreno perteneciente LA VIA PECUARIA "COLADA DEL CAMINO COMPETA O DE ARENAS A MALAGA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JATAR, EN LA PROVINCIA DE GRANADA, para la ejecución de obra consistente en Línea Eléctrica BT desde Distribuidora Eléctrica Bermejales S.L. (en adelante Bermejales), solicitamos el cambio de peticionario a favor de Bermejales, ya que consiste en un instalación cedida a esta distribuidora y por lo tanto es esta la que debe de hacer frente a estos cargos. Se adjunta Acta de Puesta en Marcha (documento 1).



Quedando a su disposición para cualquier aclaración,

Atentamente, reciba un cordial saludo.




DISTRIBUIDORA  
ELÉCTRICA  
**Jorge Cuadros Vilchez**  
Responsable de Explotación de Red y Medida  
C/ Santa Lucía, s/n  
Churriana de la Vega  
18194 (Granada)  
www.grupocuerva.com

S A L I D A	JUNTA DE ANDALUCÍA
	CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
	19 OCT. 2005
	Registro General Delegación Provincial
	16360
	Granada

<p align="center"><b>ACTA DE INSPECCION Y PUESTA EN SERVICIO</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>Expte.nº:9376/AT</td> <td>Id RAT :</td> </tr> </table>	Expte.nº:9376/AT	Id RAT :
Expte.nº:9376/AT	Id RAT :		
<p><b>Denominación:</b> LAMT "Río Añales-Los Enebrales" y C.T. intemperie Camino del Aguadero del Hornillo, s/n</p> <p>Término Municipal: JATAR</p> <p><b>LÍNEA AÉREA A.T.:</b> Origen: LAMT "Río Añales" Final: CT Propiedad: Distribuidora Eléctrica de los Bermejales. Tensión: 20 kV Longitud: 954 m Conductor: Al-Ac de 54,6 mm<sup>2</sup> Aislamiento: Cadenas 3 elementos U40BS. Apoyos: Metálicos galvanizados.</p> <p><b>E. TRANSFORMACIÓN:</b> Nombre C.T.: Camino del Aguadero Tipo: Intemperie sobre poste metálico Entrada: Aerea Protecciones: seccionadores cortacircuitos tipo Cut-Outs y pararrayos autoválvulas de 10 kA Potencia KVA: 50 Relación: 20KV +/- 5%/B2 Marca: COTRADIS Número: 67.942</p> <p>Presupuesto: 28.942'60 €</p>	<p><b>Destinatario:</b> <b>Distribuidora Eléctrica de los Bermejales, S.A.</b> Santa Lucia, s/n 18194-CHURRIANA DE LA VEGA CIF: A-18045666</p> <p><b>El facultativo que suscribe ha reconocido la instalación de Alta Tensión autorizada a Juan Navas Rodríguez y otros y cedida a Distribuidora Eléctrica de los Bermejales, S.A.</b> mediante Resolución de 5 de mayo de 2005 (BOP 14/06/05) cuyas características principales se indican al margen.</p> <p>Visto lo anterior y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, Ley 54/1997, de 26 de noviembre, Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, y Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre.</p> <p>Este Servicio de Industria, Energía y Minas, adscrito a la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada, emite el siguiente dictamen <b>FAVORABLE</b> por el que se autoriza la puesta en servicio de la citada instalación eléctrica.</p> <p>Granada, 18 de octubre de 2005.</p> <p align="center"><b>El Asesor Técnico</b></p> <p align="center"> Fdo: Fernando Machado Gallas</p> <p align="center"><b>Vº Bº</b> <b>El Delegado Provincial</b> <b>P.D. El Jefe del Servicio de</b> <b>Industria, Energía y Minas</b></p> <p align="center"> Fdo: José Antonio Carrillo Serrano.</p>		

