Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	889	2342	-94

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	889	2342	-94

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	889	2342	-94

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	243	909	-24
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	890	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	889	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	924	2342	-94
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1575	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1574	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1630	3706	-6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1584	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1582	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1638	3688	-2
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1588	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1587	3647	6
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1642	3647	5
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	245	906	-23
Apoyo 97	IME-AMIII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	243	909	-24

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	699	1156	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	681	1156	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	664	1156	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	1329	1601	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	1302	1601	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	1274	1601	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	1	1337	1617	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	2	1309	1617	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	3	1282	1617	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	1	1341	1615	-1
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	2	1314	1615	-1
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	3	1286	1615	-1
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	224	442	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	222	442	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	699	-1153	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	681	-1153	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	664	-1153	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	1329	-1609	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	1302	-1609	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	1274	-1609	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	1	1337	-1609	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	2	1309	-1609	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	3	1282	-1609	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	1	1341	-1620	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	2	1314	-1619	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	3	1286	-1619	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	224	-445	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	222	-439	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	699	1	691
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	681	1	691
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	664	1	691
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	1329	-4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	1302	-4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	1274	-4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	1	1337	4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	2	1309	4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	3	1282	4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	1	1341	-2	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	2	1314	-2	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	3	1286	-2	1094

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	224	-2	284
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	222	2	283
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	699	1	691
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	681	1	691
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	664	1	691
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	1329	-4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	1302	-4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	1274	-4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	1	1337	4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	2	1309	4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	3	1282	4	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	1	1341	-2	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	2	1314	-2	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	3	1286	-2	1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	224	-2	284
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	222	2	283
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	699	2	-691
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	681	2	-691
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	664	2	-691
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	1329	-3	-1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	1302	-3	-1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	1274	-3	-1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	1	1337	3	-1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	2	1309	3	-1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	3	1282	3	-1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	1	1341	-2	-1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	2	1314	-2	-1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	3	1286	-2	-1094
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	224	-2	-255
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	222	2	-256
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	605	0	1151
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	1	1341	-2	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	548	1	-1151
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	599	0	1151
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	541	1	-1151
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	2	1309	4	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	593	0	1151
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	534	1	-1151
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	1128	-2	1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	1274	-4	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	1014	-1	-1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	1118	-2	1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	1329	-4	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	1003	-1	-1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	1108	-2	1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	992	-1	-1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	681	1	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	1	1134	2	1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	1	1019	1	-1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	2	1124	2	1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	222	2	15

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	2	1008	1	-1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	3	1114	2	1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	3	997	1	-1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	3	1286	-2	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	1	1137	0	1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	1	1022	-1	-1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	1	1341	-2	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	2	1128	0	1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	2	1011	-1	-1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	3	1118	0	1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	2	1309	4	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	3	1000	-1	-1824
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	1274	-4	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	1329	-4	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	138	0	901
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	98	-1	-893
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	681	1	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	137	0	901
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	98	1	-894
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	222	2	15

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	3	1286	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	222	2	15
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	699	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	681	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	664	1	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	1329	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	1302	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	1274	-4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	1	1337	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	2	1309	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	3	1282	4	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	1	1341	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	2	1314	-2	0
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	3	1286	-2	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	224	-2	16
Apoyo 98	IME-SUS-4C-220_39	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	222	2	15
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	831	2133	84
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	841	2134	84
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	851	2134	83
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1437	3205	6
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1453	3205	6
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1469	3205	6
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1440	3205	5
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1456	3205	5
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1472	3205	5
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1441	3211	4
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1457	3211	4
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1474	3212	4
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	236	815	8
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	236	812	10
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	831	256	95
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	841	256	95
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	851	256	95
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1437	622	23
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1453	622	23
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1469	621	23
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1440	614	23
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1456	614	23
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1472	614	22
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1441	617	22
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1457	617	22
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1474	616	22
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	236	121	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	236	120	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	831	1046	1208
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	841	1046	1208
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	851	1046	1208
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1437	1674	1819
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1453	1674	1819
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1469	1674	1819
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1440	1671	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1456	1671	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1472	1671	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1441	1676	1818

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1457	1676	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1474	1676	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	236	410	451
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	236	408	452
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	831	1046	1208
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	841	1046	1208
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	851	1046	1208
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1437	1674	1819
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1453	1674	1819
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1469	1674	1819
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1440	1671	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1456	1671	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1472	1671	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1441	1676	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1457	1676	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1474	1676	1818
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	236	410	451
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	236	408	452
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	831	1044	-1052
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	841	1044	-1052
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	851	1044	-1052
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1437	1674	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1453	1674	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1469	1674	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1440	1671	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1456	1671	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1472	1671	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1441	1674	-1795
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1457	1674	-1795
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1474	1674	-1795
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	236	409	-432
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	236	408	-431
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	831	1044	-1052
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	841	1044	-1052
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	851	1044	-1052
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1437	1674	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1453	1674	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1469	1674	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1440	1671	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1456	1671	-1794

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1472	1671	-1794
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1441	1674	-1795
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1457	1674	-1795
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1474	1674	-1795
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	236	409	-432
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	236	408	-431
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1469	1913	14

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1437	1913	14

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	841	1195	89

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	236	466	12

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1474	1914	13

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1441	1914	13

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1456	1910	14

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1469	1913	14

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1437	1913	14

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	841	1195	89

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	831	1195	89

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	841	1195	89

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	236	466	12

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	831	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	841	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	851	1195	89
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1437	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1453	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1469	1913	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1440	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1456	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1472	1910	14
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1441	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1457	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1474	1914	13
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	236	468	11
Apoyo 99	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	236	466	12
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	437	150	55
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	437	150	55
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	437	150	55
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	776	32	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	776	32	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	776	32	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	771	33	36
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	771	33	36
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	771	33	36
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	769	33	40
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	769	33	40
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	769	33	40
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	86	35	18
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	87	35	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	437	-1547	48
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	437	-1547	48
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	437	-1547	48
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	776	-2290	23
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	776	-2290	23
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	776	-2290	23
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	771	-2282	24
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	771	-2282	24
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	771	-2282	24
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	769	-2278	28
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	769	-2278	28
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	769	-2278	28

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	86	-582	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	87	-584	14
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	437	-612	1164
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	437	-612	1164
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	437	-612	1164
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	776	-988	1836
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	776	-988	1836
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	776	-988	1836
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	771	-985	1837
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	771	-985	1837
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	771	-985	1837
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	769	-983	1841
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	769	-983	1841
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	769	-983	1841
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	86	-239	455
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	87	-241	454
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	437	-612	1164
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	437	-612	1164
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	437	-612	1164
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	776	-988	1836
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	776	-988	1836
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	776	-988	1836
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	771	-985	1837
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	771	-985	1837
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	771	-985	1837
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	769	-983	1841
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	769	-983	1841
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	769	-983	1841
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	86	-239	455
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	87	-241	454
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	437	-611	-1074
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	437	-611	-1074
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	437	-611	-1074
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	776	-987	-1786
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	776	-987	-1786
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	776	-987	-1786
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	771	-984	-1784
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	771	-984	-1784
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	771	-984	-1784
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	769	-982	-1781

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	769	-982	-1781
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	769	-982	-1781
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	86	-239	-426
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	87	-240	-427
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	437	-611	-1074
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	437	-611	-1074
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	437	-611	-1074
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	776	-987	-1786
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	776	-987	-1786
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	776	-987	-1786
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	771	-984	-1784
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	771	-984	-1784
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	771	-984	-1784
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	769	-982	-1781
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	769	-982	-1781
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	769	-982	-1781
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	86	-239	-426
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	87	-240	-427
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	771	-1125	30

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	776	-1129	29

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	437	-699	52

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	87	-275	15

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	769	-1123	34

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	771	-1125	30

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	776	-1129	29

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	776	-1129	29

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	437	-699	52

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	437	-699	52

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	437	-699	52

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	87	-275	15
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	437	-699	52
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	776	-1129	29
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	771	-1125	30
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	769	-1123	34
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	86	-273	17
Apoyo 100	IME-AMI-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	87	-275	15
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1099	-393	-93
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1092	-393	-93
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	1115	-393	-92
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1861	-892	-20
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1850	-892	-20
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1887	-891	-19
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1858	-908	-20
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1847	-908	-20
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1884	-908	-19
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1856	-947	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1845	-947	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1882	-946	-17
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	334	-193	-25
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	334	-188	-24

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1099	-2234	-59
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1092	-2234	-60
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	1115	-2234	-59
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1861	-3410	33
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1850	-3410	33
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1887	-3410	34
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1858	-3411	35
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1847	-3411	34
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1884	-3411	36
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1856	-3440	43
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1845	-3440	42
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1882	-3440	44
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	334	-861	-10
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	334	-862	-9
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1099	-1151	1046
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1092	-1151	1046
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	1115	-1151	1047
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1861	-1882	1798
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1850	-1882	1798
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1887	-1882	1799
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1858	-1889	1798
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1847	-1889	1798
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1884	-1889	1799
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1856	-1915	1801
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1845	-1915	1801
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1882	-1915	1802
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	334	-461	422
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	334	-459	423
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1099	-1151	1046
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1092	-1151	1046
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	1115	-1151	1047
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1861	-1882	1798
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1850	-1882	1798
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1887	-1882	1799
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1858	-1889	1798
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1847	-1889	1798
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1884	-1889	1799
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1856	-1915	1801
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1845	-1915	1801
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1882	-1915	1802

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	334	-461	422
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	334	-459	423
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1099	-1148	-1179
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1092	-1148	-1180
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	1115	-1148	-1179
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1861	-1882	-1786
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1850	-1882	-1787
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1887	-1881	-1785
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1858	-1890	-1785
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1847	-1890	-1785
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1884	-1889	-1784
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1856	-1924	-1779
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1845	-1924	-1780
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1882	-1923	-1778
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	334	-461	-452
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	334	-459	-451
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1099	-1148	-1179
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1092	-1148	-1180
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	1115	-1148	-1179
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1861	-1882	-1786
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1850	-1882	-1787
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1887	-1881	-1785
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1858	-1890	-1785
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1847	-1890	-1785
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1884	-1889	-1784
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1856	-1924	-1779
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1845	-1924	-1780
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1882	-1923	-1778
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	334	-461	-452
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	334	-459	-451
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1856	-2194	12

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1887	-2151	8

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	334	-525	-16

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1856	-2194	12

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1887	-2151	8

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1861	-2151	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	334	-525	-16
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1099	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1092	-1314	-76
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	1115	-1314	-75
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1861	-2151	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1850	-2151	6
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1887	-2151	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1858	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1847	-2159	7
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1884	-2159	8
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1856	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1845	-2194	12
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1882	-2193	13
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	334	-527	-18
Apoyo 101	IME-AMII-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	334	-525	-16
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	1	104	504	4539
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	2	110	504	4540

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	3	88	505	4539
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	1	229	721	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	2	240	720	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	3	203	721	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	1	224	724	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	2	235	724	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	3	199	724	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	1	222	756	7237
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	2	233	756	7238
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	3	196	756	7236
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	10	1	6	195	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	11	1	7	194	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	1	104	-551	4534
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	2	110	-551	4535
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	3	88	-551	4534
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	1	229	-727	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	2	240	-727	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	3	203	-727	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	1	224	-717	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	2	235	-717	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	3	199	-717	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	1	222	-682	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	2	233	-682	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	3	196	-682	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	10	1	6	-193	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	11	1	7	-196	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	1	104	-23	4537

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	2	110	-23	4537

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	3	88	-23	4536

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	1	229	-3	7245

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	1	229	-3	7245

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	88	-23	4536

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	11	1	7	-1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	104	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	110	-23	4537
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	88	-23	4536
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	229	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	240	-3	7245
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	203	-3	7244
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	224	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	235	3	7243
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	199	3	7242
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	1	222	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	2	233	37	7241
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	3	196	37	7240
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	6	1	1777
Apoyo 102-PAS	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	11	1	7	-1	1777
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	155	255	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	155	255	-4244

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	155	255	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	248	348	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	248	348	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	248	348	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	251	353	-7147
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	251	353	-7147
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	251	353	-7147
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	253	357	-7151
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	253	357	-7151
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	253	357	-7151
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	24	91	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	23	90	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	155	-259	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	155	-259	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	155	-259	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	248	-351	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	248	-351	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	248	-351	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	251	-350	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	251	-350	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	251	-350	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	253	-350	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	253	-350	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	253	-350	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	24	-91	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	23	-91	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	155	-2	-3183
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	155	-2	-3183
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	155	-2	-3183
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	248	-1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	248	-1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	248	-1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	251	1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	251	1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	251	1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	253	3	-5364
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	253	3	-5364
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	253	3	-5364
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	24	0	-1273
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	23	-0	-1271

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	155	-2	-3183
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	155	-2	-3183
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	155	-2	-3183
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	248	-1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	248	-1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	248	-1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	251	1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	251	1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	251	1	-5361
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	253	3	-5364
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	253	3	-5364
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	253	3	-5364
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	24	0	-1273
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	23	-0	-1271
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	253	3	-7152

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	253	3	-7152

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	251	1	-7148

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	248	-1	-7148

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	155	-2	-4244

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	23	-0	-1695

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	253	3	-7152

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	253	3	-7152

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	80	0	0
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	251	1	-7148

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	248	-1	-7148

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	248	-1	-7148

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	155	-2	-4244
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	248	-1	-7148

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	248	-1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	251	1	-7148
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	253	3	-7152
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	24	0	-1697
Apoyo 103-PAS	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	23	-0	-1695
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	727	1470	-64
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	739	1470	-64
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	698	1470	-65
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1198	2347	-13
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1218	2347	-13
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1151	2347	-15
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1199	2357	-12
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1219	2357	-11
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1152	2357	-13
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1200	2416	2
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1220	2416	3
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1154	2416	1
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	231	578	-15
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	231	575	-15
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	727	374	-68
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	739	374	-68
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	698	374	-69
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1198	852	-25
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1218	852	-24
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1151	853	-26
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1199	849	-24
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1219	849	-24
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1152	850	-26
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1200	901	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1220	901	-16
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1154	901	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	231	186	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	231	187	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	727	811	1005
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	739	811	1005

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	698	811	1004
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1198	1400	1761
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1218	1400	1762
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1151	1400	1760
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1199	1402	1762
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1219	1402	1763
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1152	1402	1761
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1200	1443	1771
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1220	1443	1772
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1154	1443	1771
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	231	334	409
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	231	333	408
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	727	811	1005
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	739	811	1005
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	698	811	1004
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1198	1400	1761
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1218	1400	1762
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1151	1400	1760
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1199	1402	1762
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1219	1402	1763
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1152	1402	1761
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1200	1443	1771
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1220	1443	1772
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1154	1443	1771
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	231	334	409
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	231	333	408
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	727	803	-1120
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	739	803	-1120
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	698	803	-1121
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1198	1400	-1795
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1218	1400	-1794
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1151	1400	-1796
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1199	1404	-1794
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1219	1403	-1793
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1152	1404	-1795
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1200	1459	-1784
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1220	1459	-1783
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1154	1459	-1785
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	231	334	-438
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	231	333	-438

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	727	803	-1120
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	739	803	-1120
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	698	803	-1121
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1198	1400	-1795
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1218	1400	-1794
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1151	1400	-1796
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1199	1404	-1794
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1219	1403	-1793
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1152	1404	-1795
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1200	1459	-1784
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1220	1459	-1783
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1154	1459	-1785
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	231	334	-438
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	231	333	-438
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1200	1658	-7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	739	922	-66

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	231	381	-17

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1200	1658	-7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1151	1600	-20

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1151	1600	-20

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	231	381	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	727	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	739	922	-66
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	698	922	-67
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1198	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1218	1600	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1151	1600	-20
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1199	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1219	1603	-18
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1152	1603	-19
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1200	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1220	1658	-7
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1154	1658	-8
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	231	382	-17
Apoyo 104	IME-PAS-4C-220_20	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	231	381	-17
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	156	1333	-147
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	136	1333	-147
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	206	1333	-147
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	290	1901	-63
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	256	1901	-63
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	371	1901	-63
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	301	1897	-65
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	268	1897	-65
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	382	1897	-65
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	308	1804	-66
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	275	1804	-66
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	388	1804	-66
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	-49	480	-40
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	-52	480	-41
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	156	-65	-162
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	136	-65	-162
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	206	-65	-162
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	290	-18	-84

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	256	-18	-84
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	371	-17	-83
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	301	-36	-85
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	268	-36	-86
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	382	-36	-85
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	308	-139	-87
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	275	-139	-87
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	388	-139	-86
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	-49	-31	-46
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	-52	-26	-47
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	156	555	958
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	136	555	958
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	206	555	958
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	290	824	1733
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	256	824	1732
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	371	824	1733
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	301	814	1731
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	268	814	1731
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	382	814	1732
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	308	726	1731
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	275	726	1731
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	388	726	1732
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	-49	196	395
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	-52	198	394
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	156	555	958
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	136	555	958
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	206	555	958
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	290	824	1733
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	256	824	1732
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	371	824	1733
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	301	814	1731
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	268	814	1731
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	382	814	1732
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	308	726	1731
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	275	726	1731
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	388	726	1732
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	-49	196	395
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	-52	198	394
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	156	555	-1228
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	136	555	-1228

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	206	555	-1228
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	290	825	-1861
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	256	825	-1861
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	371	825	-1861
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	301	815	-1863
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	268	815	-1863
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	382	815	-1863
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	308	731	-1865
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	275	731	-1865
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	388	731	-1865
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	-49	197	-471
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	-52	199	-471
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	156	555	-1228
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	136	555	-1228
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	206	555	-1228
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	290	825	-1861
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	256	825	-1861
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	371	825	-1861
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	301	815	-1863
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	268	815	-1863
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	382	815	-1863
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	308	731	-1865
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	275	731	-1865
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	388	731	-1865
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	-49	197	-471
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	-52	199	-471
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	-52	227	-44

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	388	833	-76

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	308	833	-76

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	268	931	-75

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	371	942	-73

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	290	942	-73

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	136	634	-155

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	-52	227	-44

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	308	833	-76

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	268	931	-75

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	268	931	-75

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	268	931	-75

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	-52	227	-44
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	156	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	136	634	-155
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	206	634	-154
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	290	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	256	942	-74
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	371	942	-73
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	301	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	268	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	382	931	-75
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	308	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	275	832	-77
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	388	833	-76
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	-49	224	-43
Apoyo 105	IME-AMI-4C-220_15	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	-52	227	-44
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	1	493	1292	35
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	2	522	1292	34
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	1	3	422	1292	37
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	1	794	2130	-432
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	2	845	2130	-434
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	2	3	674	2130	-429

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	1	799	2152	-438
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	2	849	2152	-439
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	3	3	679	2152	-435
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	1	803	2300	-422
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	2	852	2300	-423
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	4	3	684	2300	-419
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	10	1	169	517	118
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO + SUSPENSIÓN	11	1	169	511	118
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	1	493	113	75
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	2	522	113	74
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	1	3	422	113	77
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	1	794	522	-376
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	2	845	522	-377
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	2	3	674	522	-373
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	1	799	535	-381
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	2	849	535	-383
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	3	3	679	535	-378
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	1	803	677	-365
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	2	852	677	-366
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	4	3	684	677	-362
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	10	1	169	94	133
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	1ª: VIENTO - SUSPENSIÓN	11	1	169	92	134
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	1	493	653	713
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	2	522	653	713
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	1	3	422	653	716
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	1	794	1224	738
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	2	845	1224	737
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	2	3	674	1224	741
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	1	799	1240	734
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	2	849	1240	732
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	3	3	679	1240	736
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	1	803	1369	747
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	2	852	1369	746
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	4	3	684	1369	750
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	10	1	169	283	369
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE +	11	1	169	280	370
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	1	493	653	713
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	2	522	653	713
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	1	3	422	653	716
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	1	794	1224	738

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	2	845	1224	737
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	2	3	674	1224	741
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	1	799	1240	734
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	2	849	1240	732
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	3	3	679	1240	736
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	1	803	1369	747
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	2	852	1369	746
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	4	3	684	1369	750
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	10	1	169	283	369
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN DELANTE -	11	1	169	280	370
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	1	493	647	-612
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	2	522	647	-613
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	1	3	422	647	-610
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	1	794	1229	-1486
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	2	845	1229	-1487
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	2	3	674	1229	-1483
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	1	799	1246	-1492
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	2	849	1246	-1493
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	3	3	679	1246	-1488
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	1	803	1385	-1475
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	2	852	1385	-1476
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	4	3	684	1384	-1472
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	10	1	169	282	-137
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	3ª: DESEQUILIBRIO SUSPENSIÓN ATRÁS +	11	1	169	278	-136
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	1	494	269	1125
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	1	324	258	-1084
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	2	522	703	54

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:1 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	2	504	269	1125
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	2	337	258	-1084
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:2 ATRÁS	11	1	169	302	126

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	1	3	471	269	1126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	1	3	294	258	-1083
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 1:3 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	1	797	493	1702
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	4	3	684	1488	-390

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	1	491	501	-2005
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:1 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	2	813	493	1701
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	2	512	501	-2005
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	1	803	1489	-393

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:2 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	2	3	758	493	1703
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	2	3	439	501	-2003
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 2:3 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	1	800	499	1701
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	2	849	1344	-411

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	1	494	509	-2008
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:1 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	2	816	499	1700
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	2	3	674	1326	-401

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	2	516	509	-2009
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:2 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	3	3	762	499	1702
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	3	3	443	509	-2007
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 3:3 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	1	794	1326	-404

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	1	802	545	1704
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	1	497	571	-1999
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:1 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	2	818	545	1704
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	2	522	703	54

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	2	518	571	-2000
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:2 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	4	3	764	545	1705
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	4	3	446	571	-1998
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 4:3 ATRÁS	11	1	169	302	126

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:1 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	4	3	684	1488	-390

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:2 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	1	803	1489	-393

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 5:3 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	10	1	130	79	875
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	10	1	13	74	-812
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 10:1 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	2	849	1344	-411

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 DELANTE	11	1	130	78	875
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 11:1 ATRÁS	11	1	13	72	-812
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	2	3	674	1326	-401

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 12:1 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 DELANTE	11	1	169	302	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	1	493	703	55
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	2	522	703	54
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	1	3	422	703	57
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	1	794	1326	-404
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	2	845	1326	-405
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	2	3	674	1326	-401
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	1	799	1344	-410
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	2	849	1344	-411
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	3	3	679	1343	-406
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	1	803	1489	-393
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	2	852	1489	-395
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	4	3	684	1488	-390
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	10	1	169	305	126
Apoyo 106	IME-PAS-4C-220_25	4ª: ROTURA SUSPENSIÓN 13:1 ATRÁS	11	1	169	302	126
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	353	562	-536
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	345	562	-536
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	428	562	-539
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	610	606	-346

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	593	606	-346
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	736	606	-350
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	595	600	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	580	600	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	722	600	-334
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	585	459	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	569	459	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	711	459	-343
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	19	169	-124
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	23	170	-127
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	353	-693	-526
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	345	-693	-526
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	428	-693	-529
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	610	-1096	-334
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	593	-1096	-334
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	736	-1096	-338
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	595	-1090	-320
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	580	-1090	-320
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	722	-1090	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	585	-1223	-331
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	569	-1223	-331
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	711	-1223	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	19	-274	-122
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	23	-277	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	353	-50	702
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	345	-50	702
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	428	-50	700
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	610	-212	1656
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	593	-212	1656
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	736	-212	1652
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	595	-215	1670
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	580	-215	1670
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	722	-215	1666
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	585	-344	1660
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	569	-344	1660
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	711	-344	1656
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	19	-46	316
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	23	-46	313
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	353	-50	702
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	345	-50	702

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	428	-50	700
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	610	-212	1656
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	593	-212	1656
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	736	-212	1652
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	595	-215	1670
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	580	-215	1670
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	722	-215	1666
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	585	-344	1660
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	569	-344	1660
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	711	-344	1656
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	19	-46	316
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	23	-46	313
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	353	-65	-1632
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	345	-65	-1632
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	428	-65	-1634
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	610	-216	-2251
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	593	-216	-2251
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	736	-216	-2255
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	595	-214	-2238
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	580	-214	-2238
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	722	-214	-2241
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	585	-324	-2245
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	569	-324	-2245
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	711	-324	-2249
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	19	-46	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	23	-47	-533
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	353	-65	-1632
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	345	-65	-1632
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	428	-65	-1634
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	610	-216	-2251
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	593	-216	-2251
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	736	-216	-2255
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	595	-214	-2238
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	580	-214	-2238
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	722	-214	-2241
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	585	-324	-2245
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	569	-324	-2245
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	711	-324	-2249
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	19	-46	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	23	-47	-533

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	711	-382	-339

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	585	-382	-335

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	580	-245	-324

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	610	-245	-340

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	345	-66	-531

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	23	-54	-125

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	585	-382	-335

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	580	-245	-324

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	595	-245	-325

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	580	-245	-324

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	736	-245	-344
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	23	-54	-125
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	353	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	345	-66	-531
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	428	-66	-534
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	610	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	593	-245	-340
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	736	-245	-344

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	595	-245	-325
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	580	-245	-324
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	722	-245	-329
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	585	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	569	-382	-335
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	711	-382	-339
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	19	-52	-123
Apoyo 107	IME-AMIII-4C-220_30	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	23	-54	-125
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1024	-2342	430
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	1012	-2342	431
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	999	-2342	432
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1727	-3986	690
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1707	-3986	690
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1686	-3987	691
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1721	-4023	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1701	-4024	686
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1681	-4024	687
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1718	-4013	697
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1698	-4014	697
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1677	-4014	698
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	318	-892	-5
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	318	-880	-7
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1024	-3958	402
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	1012	-3958	402
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	999	-3959	403
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1727	-6183	656
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1707	-6183	656
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1686	-6183	657
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1721	-6192	652
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1701	-6192	653
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1681	-6192	654
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1718	-6164	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1698	-6164	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1677	-6164	671
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	318	-1467	-15
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	318	-1465	-17
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1024	-2778	1473
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	1012	-2779	1474
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	999	-2779	1475
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1727	-4479	2387

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1707	-4479	2387
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1686	-4480	2388
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1721	-4498	2381
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1701	-4499	2382
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1681	-4499	2382
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1718	-4477	2394
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1698	-4477	2395
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1677	-4477	2396
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	318	-1032	406
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	318	-1026	405
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1024	-2778	1473
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	1012	-2779	1474
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	999	-2779	1475
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1727	-4479	2387
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1707	-4479	2387
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1686	-4480	2388
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1721	-4498	2381
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1701	-4499	2382
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1681	-4499	2382
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1718	-4477	2394
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1698	-4477	2395
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1677	-4477	2396
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	318	-1032	406
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	318	-1026	405
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1024	-2734	-745
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	1012	-2734	-745
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	999	-2734	-744
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1727	-4419	-1209
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1707	-4419	-1209
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1686	-4419	-1208
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1721	-4440	-1211
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1701	-4440	-1210
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1681	-4440	-1210
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1718	-4428	-1199
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1698	-4429	-1198
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1677	-4429	-1198
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	318	-1033	-423
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	318	-1027	-426
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1024	-2734	-745
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	1012	-2734	-745

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	999	-2734	-744
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1727	-4419	-1209
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1707	-4419	-1209
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1686	-4419	-1208
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1721	-4440	-1211
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1701	-4440	-1210
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1681	-4440	-1210
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1718	-4428	-1199
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1698	-4429	-1198
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1677	-4429	-1198
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	318	-1033	-423
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	318	-1027	-426
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1677	-5089	685

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1701	-5108	669

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1727	-5084	673

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1677	-5089	685

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1701	-5108	669

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1701	-5108	669

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1024	-3150	416
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	1012	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	999	-3150	417
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1727	-5084	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1707	-5085	673
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1686	-5085	674
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1721	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1701	-5108	669
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1681	-5108	670
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1718	-5089	683
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1698	-5089	684
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1677	-5089	685
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	318	-1180	-10
Apoyo 108	IME-FL-4C-220_50	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	318	-1173	-12
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	1001	4258	2065
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	991	4259	2064
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	981	4259	2064
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1695	6655	3304
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1679	6655	3303
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1663	6655	3303
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1690	6632	3244
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1674	6633	3243
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1659	6633	3243
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1687	6634	3231
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1672	6635	3231
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1656	6635	3230
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	316	1640	798
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	318	1645	819
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	1001	2808	1327
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	991	2809	1327
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	981	2809	1326
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1695	4665	2260
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1679	4665	2260
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1663	4666	2260

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1690	4624	2186
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1674	4625	2186
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1659	4625	2186
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1687	4618	2161
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1672	4618	2160
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1656	4619	2160
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	316	1108	502
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	318	1120	528
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	1001	2647	2393
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	991	2647	2392
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	981	2648	2392
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1695	4243	3904
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1679	4243	3904
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1663	4243	3904
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1690	4223	3854
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1674	4224	3853
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1659	4224	3853
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1687	4225	3839
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1672	4225	3839
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1656	4225	3839
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	316	1031	929
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	318	1036	947
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	1001	2647	2393
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	991	2647	2392
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	981	2648	2392
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1695	4243	3904
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1679	4243	3904
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1663	4243	3904
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1690	4223	3854
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1674	4224	3853
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1659	4224	3853
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1687	4225	3839
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1672	4225	3839
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1656	4225	3839
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	316	1031	929
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	318	1036	947
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	1001	3536	575
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	991	3537	575
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	981	3537	574
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1695	5662	964

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1679	5662	964
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1663	5663	963
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1690	5626	898
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1674	5627	897
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1659	5627	897
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1687	5621	878
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1672	5622	878
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1656	5622	878
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	316	1373	209
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	318	1383	232
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	1001	3536	575
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	991	3537	575
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	981	3537	574
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1695	5662	964
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1679	5662	964
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1663	5663	963
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1690	5626	898
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1674	5627	897
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1659	5627	897
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1687	5621	878
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1672	5622	878
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1656	5622	878
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	316	1373	209
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	318	1383	232
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	991	3534	1695

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	318	1383	674

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1656	5627	2695

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1674	5629	2715

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1695	5660	2782

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	991	3534	1695

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	318	1383	674

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1656	5627	2695

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1687	5626	2696

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	318	1383	674
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	1001	3533	1696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	991	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	981	3534	1695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1695	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1679	5660	2782
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1663	5661	2781
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1690	5628	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1674	5629	2715
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1659	5629	2714
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1687	5626	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1672	5627	2696
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1656	5627	2695
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	316	1374	650
Apoyo 109	IME-FL-4C-220_55	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	318	1383	674
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	299	578	19
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	322	577	20
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	344	577	20
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	595	751	-61
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	630	751	-60
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	666	751	-59
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	628	870	-67
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	663	870	-66

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	698	870	-66
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	650	906	-72
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	685	906	-71
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	719	906	-71
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	23	251	-8
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	14	205	-7
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	299	-1223	60
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	322	-1223	60
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	344	-1223	61
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	595	-1750	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	630	-1750	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	666	-1750	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	628	-1678	9
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	663	-1678	10
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	698	-1678	10
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	650	-1672	10
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	685	-1672	10
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	719	-1672	11
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	23	-432	13
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	14	-463	11
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	299	-252	1157
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	322	-252	1158
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	344	-252	1158
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	595	-383	1785
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	630	-383	1786
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	666	-383	1787
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	628	-291	1787
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	663	-291	1787
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	698	-291	1788
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	650	-269	1785
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	685	-269	1786
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	719	-269	1786
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	23	-64	444
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	14	-100	443
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	299	-252	1157
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	322	-252	1158
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	344	-252	1158
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	595	-383	1785
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	630	-383	1786
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	666	-383	1787

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	628	-291	1787
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	663	-291	1787
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	698	-291	1788
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	650	-269	1785
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	685	-269	1786
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	719	-269	1786
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	23	-64	444
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	14	-100	443
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	299	-313	-1088
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	322	-313	-1088
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	344	-313	-1087
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	595	-491	-1837
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	630	-491	-1837
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	666	-491	-1836
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	628	-416	-1837
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	663	-416	-1837
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	698	-416	-1836
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	650	-400	-1840
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	685	-400	-1839
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	719	-400	-1839
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	23	-94	-439
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	14	-126	-439
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	299	-313	-1088
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	322	-313	-1088
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	344	-313	-1087
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	595	-491	-1837
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	630	-491	-1837
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	666	-491	-1836
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	628	-416	-1837
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	663	-416	-1837
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	698	-416	-1836
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	650	-400	-1840
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	685	-400	-1839
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	719	-400	-1839
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	23	-94	-439
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	14	-126	-439
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	595	-499	-29

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	14	-129	2

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	719	-383	-30

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	650	-383	-31

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	666	-499	-28

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	595	-499	-29

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	322	-323	40

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	14	-129	2

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	719	-383	-30

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	685	-383	-31

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	719	-383	-30

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	650	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	14	-129	2
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	299	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	322	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	344	-323	40
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	595	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	630	-499	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	666	-499	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	628	-404	-29
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	663	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	698	-404	-28
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	650	-383	-31

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	685	-383	-31
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	719	-383	-30
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	23	-91	3
Apoyo 110	IME-AMI-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	14	-129	2
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	1	829	4111	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	2	817	4111	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	1	3	805	4111	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	1	1412	6453	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	2	1392	6453	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	2	3	1372	6453	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	1	1419	6436	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	2	1400	6436	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	3	3	1380	6436	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	1	1424	6412	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	2	1405	6412	4
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	4	3	1385	6412	4
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	10	1	252	1579	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO + AMARRE	11	1	251	1600	4
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	1	829	2590	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	2	817	2590	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	1	3	805	2590	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	1	1412	4356	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	2	1392	4356	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	2	3	1372	4356	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	1	1419	4313	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	2	1400	4313	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	3	3	1380	4313	21
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	1	1424	4273	10
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	2	1405	4273	10
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	4	3	1385	4273	10
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	10	1	252	1015	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	1ª: VIENTO - AMARRE	11	1	251	1045	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	1	829	2929	1056
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	2	817	2929	1056
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	1	3	805	2929	1056
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	1	1412	4730	1706
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	2	1392	4730	1706
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	2	3	1372	4730	1706
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	1	1419	4704	1705
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	2	1400	4704	1705

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	3	3	1380	4704	1705
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	1	1424	4681	1696
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	2	1405	4681	1696
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	4	3	1385	4681	1696
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	10	1	252	1135	413
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE +	11	1	251	1157	413
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	1	829	2929	1056
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	2	817	2929	1056
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	1	3	805	2929	1056
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	1	1412	4730	1706
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	2	1392	4730	1706
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	2	3	1372	4730	1706
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	1	1419	4704	1705
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	2	1400	4704	1705
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	3	3	1380	4704	1705
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	1	1424	4681	1696
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	2	1405	4681	1696
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	4	3	1385	4681	1696
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	10	1	252	1135	413
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE DELANTE -	11	1	251	1157	413
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	1	829	2934	-1018
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	2	817	2934	-1018
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	1	3	805	2934	-1018
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	1	1412	4728	-1664
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	2	1392	4728	-1664
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	2	3	1372	4728	-1664
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	1	1419	4701	-1670
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	2	1400	4701	-1670
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	3	3	1380	4701	-1670
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	1	1424	4669	-1684
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	2	1405	4669	-1684
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	4	3	1385	4669	-1684
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	10	1	252	1135	-408
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS +	11	1	251	1157	-405
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	1	829	2934	-1018
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	2	817	2934	-1018
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	1	3	805	2934	-1018
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	1	1412	4728	-1664
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	2	1392	4728	-1664
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	2	3	1372	4728	-1664

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	1	1419	4701	-1670
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	2	1400	4701	-1670
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	3	3	1380	4701	-1670
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	1	1424	4669	-1684
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	2	1405	4669	-1684
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	4	3	1385	4669	-1684
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	10	1	252	1135	-408
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	3ª: DESEQUILIBRIO AMARRE ATRÁS -	11	1	251	1157	-405
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	1	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	1	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:1 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	2	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	1	1412	5404	24

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	2	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:2 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	1	3	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	2	817	3350	22

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	1	3	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 1:3 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	1	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	1	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:1 ATRÁS	11	1	251	1323	5

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	2	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	2	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:2 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	2	3	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	4	3	1385	5343	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	2	3	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 2:3 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	1	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	1	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	1	1424	5343	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:1 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	2	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	2	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:2 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	2	1400	5375	20

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	3	3	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	3	3	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 3:3 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	1	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	2	3	1372	5404	24

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	1	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:1 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	2	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	2	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:2 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	1	1412	5404	24

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	4	3	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	4	3	160	0	0
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 4:3 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	2	817	3350	22

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:1 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:2 ATRÁS	11	1	251	1323	5

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 5:3 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	4	3	1385	5343	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 10:1 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 11:1 ATRÁS	10	1	252	1297	3

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 12:1 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	4	3	1385	5343	7

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 DELANTE	11	1	251	1323	5
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	1	829	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	2	817	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	1	3	805	3350	22
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	1	1412	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	2	1392	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	2	3	1372	5404	24
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	1	1419	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	2	1400	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	3	3	1380	5375	20
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	1	1424	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	2	1405	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	4	3	1385	5343	7
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	10	1	252	1297	3
Apoyo 111	IME-AMIV-4C-220_35	4ª: ROTURA AMARRE 13:1 ATRÁS	11	1	251	1323	5
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	1	236	147	4482
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	2	236	147	4482
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	3	236	147	4482
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	1	369	165	7268
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	2	369	165	7268
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	3	369	165	7268
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	1	298	166	7272
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	2	298	166	7272
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	3	298	166	7272
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	1	383	234	7273
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	2	383	234	7273
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	4	3	383	234	7273
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	10	1	26	59	1769
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	11	1	24	42	1768
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	1	236	-713	4434
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	2	236	-713	4434
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	3	236	-713	4434
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	1	369	-1003	7207
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	2	369	-1003	7207
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	3	369	-1003	7207
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	1	298	-965	7213
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	2	298	-965	7213
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	3	298	-965	7213
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	1	383	-956	7219

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	2	383	-956	7219
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	4	3	383	-956	7219
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	10	1	26	-243	1754
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	11	1	24	-256	1750
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	1	80	0	0
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	2	80	0	0
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	3	80	0	0
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	2	298	-400	7242

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	1	80	0	0
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	2	80	0	0
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	3	80	0	0

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	1	80	0	0
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	2	80	0	0
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	4	3	80	0	0
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	3	636	1841	1241

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	636	1841	1241

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	11	1	287	767	519
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	705	1839	1246
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	671	1840	1243
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	636	1841	1241
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	1165	2676	1067
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	1108	2677	1064
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	1051	2678	1062
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	298	-400	7242
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	1	2152	-1513	6333
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	2	1775	-1372	5902
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	4	3	1253	-1131	5543
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	602	-558	1538
Apoyo 112	IME-FL-4C-220_25	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	11	1	287	767	519
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	1	-288	332	3838
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	2	-254	332	3841
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	1	3	-219	332	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	1	-500	1364	6774
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	2	-443	1364	6777
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	2	3	-386	1365	6780
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	1	80	27	0
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	2	80	27	0
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	3	3	80	27	0
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO + FIN DE LÍNEA	10	1	-225	76	1515
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	1	-288	114	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	2	-254	114	3851
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	1	3	-219	114	3853
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	1	-500	1064	6818
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	2	-443	1065	6821

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	2	3	-386	1065	6823
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	1	80	-27	0
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	2	80	-27	0
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	3	3	80	-27	0
Apoyo 113	IC-55000-20	1ª: VIENTO - FIN DE LÍNEA	10	1	-225	8	1517
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:1 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:2 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 1:3 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:1 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:2 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 2:3 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	1	80	0	0
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:1 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	2	80	0	0
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:2 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	1	-288	223	3843

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	3	3	80	0	0
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 3:3 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:1 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:2 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 4:3 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	1	-288	223	3843

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:1 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:2 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 5:3 ATRÁS	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 10:1 DELANTE	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	2	-254	223	3846

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 11:1 DELANTE	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 12:1 DELANTE	10	1	87	-791	1239
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	1	-288	223	3843
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	2	-254	223	3846
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	1	3	-219	223	3848
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	1	-500	1214	6796
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	2	-443	1214	6799
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	2	3	-386	1215	6802
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	1	813	-1960	61
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	2	593	-2001	-148
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	3	3	350	-2003	-368
Apoyo 113	IC-55000-20	4ª: ROTURA FIN DE LÍNEA 13:1 DELANTE	10	1	87	-791	1239

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

DOCUMENTO 2: PLIEGO DE CONDICIONES

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Índice

1 CONDICIONES FACULTATIVAS 4

1.1 TECNICO DIRECTOR DE OBRA 4
1.2 CONSTRUCTOR INSTALADOR 5
1.3 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 5
1.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
1.5 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA 6
1.6 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 6
1.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 7
1.8 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 7
1.9 FALTAS DE PERSONAL 7
1.10 CAMINOS Y ACCESOS 8
1.11 REPLANTEO 8
1.12 COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 8
1.13 ORDEN DE LOS TRABAJOS 8
1.14 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 9
1.15 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 9
1.16 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 9
1.17 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 9
1.18 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 10
1.19 OBRAS OCULTAS 10
1.20 TRABAJOS DEFECTUOSOS 10
1.21 VICIOS OCULTOS 11
1.22 DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 11
1.23 MATERIALES NO UTILIZABLES 11
1.24 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 11
1.25 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 12
1.26 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 12
1.27 PLAZO DE GARANTÍA 12
1.28 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 12
1.29 RECEPCIÓN DEFINITIVA 13
1.30 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 13
1.31 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 13

2 CONDICIONES ECONÓMICAS 14

2.1 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 14

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

2.2 PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 15
2.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS 15
2.4 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 16
2.5 REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 16
2.6 ACOPIO DE MATERIALES 16
2.7 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES 16
2.8 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 17
2.9 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 18
2.10 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 18
2.11 PAGOS 18
2.12 IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 19
2.13 DEMORA DE LOS PAGOS 19
2.14 MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 19
2.15 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 20
2.16 SEGURO DE LAS OBRAS 20
2.17 CONSERVACIÓN DE LA OBRA 20
2.18 USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 21
2.19 CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRESENTE PLEIGO DE CONDICIONES Y LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ENTRE CONTRATISTA O INTALADOR Y PROMOTOR 21

3 CONDICIONES TECNICAS 22

3.1 OBJETO Y ALCANCE 22
3.2 NORMATIVA DE CONSULTA 22
3.3 SUBESTACIÓN ELEVADORA 220/30 KV 24
3.4 LÍNEA ALTA TENSIÓN 220 KV 46
3.5 DOCUMENTACIÓN 50

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1 CONDICIONES FACULTATIVAS

1.1 TECNICO DIRECTOR DE OBRA

Corresponde a la Dirección Técnica:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica.
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
- Efectuar el replanteo inicial de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, siempre que no solape competencias con el Coordinador de Seguridad y Salud, controlando su correcta ejecución.
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas.
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.
- Suscribir el certificado final de la obra.
- Las funciones de la Dirección de Obras serán llevadas a cabo por el equipo facultativo que para ello se designe.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1.2 CONSTRUCTOR INSTALADOR

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1.3 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.

1.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.

1.5 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1.6 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

1.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando este obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

1.8 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

1.9 FALTAS DE PERSONAL

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1.10 CAMINOS Y ACCESOS

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.

Asimismo, el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra con relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.

1.11 REPLANTEO

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

1.12 COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

1.13 ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1.14 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.15 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente.

1.16 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.17 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. °6299760392°
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1.18 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

1.19 OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1.20 TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.

1.21 VICIOS OCULTOS

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan realmente.

1.22 DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.23 MATERIALES NO UTILIZABLES

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico.

1.24 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras serán dé cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1.25 LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

1.26 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.

1.27 PLAZO DE GARANTÍA

Durante este período el Contratista corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.

1.28 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva correrán a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

1.29 RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

1.30 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

1.31 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

2 CONDICIONES ECONÓMICAS

2.1 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarán costes directos:

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán Gastos Generales:

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un máximo del 9 por 100).

Beneficio Industrial:

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en un máximo del 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Precio de Ejecución Material:

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2.2 PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

En el caso de que los trabajos a realizar se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 8 por 100 y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares o contractuales entre Contrata y Promotor se establezca otro destino.

2.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS

Salvo que condiciones contractuales entre Contrata y Promotor que establezca otro destino:

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

2.4 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).

2.5 REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Una vez que el Contratista y el Promotor cierren el contrato económico de la ejecución de las obras NO SE PROCEDERÁ A REVISIÓN DE PRECIOS.

2.6 ACOPIO DE MATERIALES

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.

2.7 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES

Si de los partes mensuales, o cualquier solución bajo forma contractual entre Contratista y Promotor para la elaboración de las certificaciones parciales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos o calidades, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos o calidades normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción o calidad en la cuantía señalada por el Técnico Director.

Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos o calidades no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones parciales que preceptivamente deben efectuársele, siempre

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

que el resultado ejecutado tenga solución técnico-normativo. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo se someterá el caso a arbitraje.

2.8 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas.

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

2.9 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

2.10 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", y siempre que no se contradiga el documento contractual entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
- Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
- Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

2.11 PAGOS

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

2.12 IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

2.13 DEMORA DE LOS PAGOS

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

2.14 MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

2.15 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

2.16 SEGURO DE LAS OBRAS

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

2.17 CONSERVACIÓN DE LA OBRA

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso

para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

2.18 USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

2.19 CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRESENTE PLEIGO DE CONDICIONES Y LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ENTRE CONTRATISTA O INTALADOR Y PROMOTOR

En todo caso PREVALECERÁN LOS ACUERDOS Y CLAUSULAS QUE DE MUTUO ACUERDO HAYAN PACTADO CONTRATISTA O INSTALADOR Y PROMOTOR DE LAS OBRAS.

Cuando tal circunstancia se produjera, el Técnico Director puede solicitar al Contratista una copia de dichos acuerdos o contratos suscritos en forma de Contrato Legal y deberá estar firmado por las partes que acuerden tal Documento.

3 CONDICIONES TECNICAS

3.1 OBJETO Y ALCANCE

El objeto del presente Pliego de Condiciones es establecer los requisitos a los que se debe ajustar la ejecución de las obras del proyecto, así como las condiciones técnicas de control de calidad que han de cumplir los materiales utilizados en el mismo:

- Subestación Elevadora 220/30 kV
- Línea Alta Tensión 220 kV

Las condiciones técnicas y operaciones a realizar que se indican no tienen carácter limitativo, teniendo que efectuar, además de las indicadas, todas las necesarias para la ejecución correcta del trabajo.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

3.2 NORMATIVA DE CONSULTA

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. "REBT". DECRETO 842/2002, y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09
- Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) que le afecten.
- RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
- Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en Instalaciones Eléctricas, de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA
- Código Técnico de la Edificación (CTE)
- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE)
- Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos.
- Documento Básico de Seguridad Estructural SE-AE "Acciones en la Edificación del Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006
- Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR02).
- Documento Básico SE “Seguridad estructural- Cimientos” del Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006
- Documento Básico de Seguridad Estructural SE-A “Acero” del Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006
- Documento Básico de Seguridad Estructural SE-F “Fábrica” del Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) aprobado por el Real Decreto 1027/2007

- Documento Básico de Salubridad HS "Salubridad" del Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006.
- Real Decreto 140/03 de 7 de febrero sobre Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de consumo humano
- RD 337/2014 Reglamento instalaciones eléctricas de Alta Tensión
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación, CTE.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

3.3 SUBESTACIÓN ELEVADORA 220/30 KV

3.3.1 OBRA CIVIL

3.3.1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Según las recomendaciones efectuadas por el informe geotécnico del terreno en el que se va a ubicar la subestación, habrá que sanear la capa de cobertura vegetal más exterior mediante medios mecánicos.

Posteriormente, se efectuará la excavación y relleno de la parcela, para conseguir la correspondiente cota de explanación, según planos.

El relleno se efectuará sobre bancadas horizontales que se realizaran previamente, para asegurar la transmisión de esfuerzos al terreno de modo vertical.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

3.3.1.2 CIMENTACIONES

En este apartado se recogen los trabajos necesarios para la ejecución de todas las cimentaciones. Las cimentaciones a construir son las correspondientes a los siguientes equipos:

- Pórticos de entrada de líneas y amarre de barras
- Transformadores de intensidad
- Transformadores de tensión
- Soportes de aisladores y aparellaje eléctrico
- Interruptores
- Seccionadores de línea con puesta a tierra
- Seccionadores de línea
- Autoválvulas
- Fosos de transformadores de potencia
- Depósito de recogida aceite
- Reactancia de puesta a tierra
- Grupo diésel
- Banco de condensadores (Si aplica)
- Edificio eléctrico y de control

Además, serán de nueva construcción las bancadas para los armarios de centralización de circuitos.

Los elementos que intervienen en su construcción serán:

- Hormigones de relleno y limpieza HM-12,5.
- Hormigones en masa para cimentaciones y estructuras HM-30.

- Hormigones armados para cimentaciones y estructuras armadas HA-30
- Aceros para armaduras (principales y de reparto) B 400 S.

Las características dimensionales y de armados de cada una de ellas se detallan en el Documento de Mediciones.

En líneas generales su realización se llevará a cabo en dos fases:

PRIMERA FASE: En ésta se procederá al encofrado, armado (en caso de que sea necesario) y hormigonado hasta la cota de acabado, dejando embebidos los pernos de anclaje a los que se atornillarán los soportes metálicos de los diferentes equipos.

Del mismo modo, también en esta primera fase, y en aquellas cimentaciones que así lo requieran, se dejarán instalados los tubos previstos para el paso de cables eléctricos, según los cajeados especificados, en la cantidad y calidad que se indica en los planos constructivos.

SEGUNDA FASE: En esta segunda fase, en la que se alcanzará la cota de coronación, se realizará el acabado de las cimentaciones hasta la cota de arranque del soporte. Esta segunda fase lógicamente se realizará después de montar el soporte correspondiente con todos sus accesorios.

Una vez fraguado el hormigón se retirará el encofrado de la excavación, y se procederá al relleno con tierras clasificadas hasta el 95% del P.M.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

3.3.1.3 HORMIGONES

La composición del hormigón será la adecuada para que la resistencia de proyecto o resistencia característica especificada del hormigón a compresión a los veintiocho días, expresada en N/mm², la expresada en el cuadro adjunto.

TIPO DE HORMIGÓN	Fck (N/mm²)	HORMIGÓN USADO EN
HA-25/P/20/IIa	25	Obras de hormigón armado como soleras, forjados, depósitos, bancadas de transformadores, etc.
HM-20/P/40/IIa	20	Obras de hormigón en masa como cimientos, viales, solados, bordillos, cunetas, arquetas, zanjas, etc.
HM-10/P/40/IIa	10	Hormigones de limpieza, rellenos, etc.

Figura 1. Tipos de Hormigón

Las dosificaciones de hormigón a emplear en las distintas estructuras, en contacto con el suelo y por debajo de la cota 0,00 de la explanación tendrá una relación agua/cemento menor o igual a 0,60.

3.3.1.4 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Los áridos serán de cantera, río o bien procedentes de machaqueo, debiendo ser limpios y exentos de tierra-arcilla o materia orgánica.

El tamaño máximo del árido estará limitado por el tamiz 40 UNE y su proporción de mezcla definida por porcentaje en peso de cada uno de los diversos tamaños utilizados.

Deberán encontrarse saturados y superficialmente secos, a fin de obtener un hormigón de la máxima compacidad, manejable, sin segregación, bien ligado y de la resistencia exigida.

Los áridos cumplirán, como mínimo, las condiciones exigidas en el Real Decreto 470/2021.

3.3.1.5 MORTEROS

La composición del mortero será adecuada a la aplicación de las obras de fábrica que se ejecute.

En general se adaptarán a los tipos especificados en la norma NBE-FL-90, (tabla 3.3) y su dosificación será la exigida en la tabla 3.5 de la norma anterior, que a continuación se incluye.

Tabla 3.5 Dosificación de morteros tipo. Partes en volumen de sus componentes

USO	Mortero	Tipo	Cemento	Cal Aérea	Cal Hidráulica.	Arena
Fábricas ordinarias, relleno mortero para solados	M-20	A	1	-	-	8
		B	1	2	-	10
		C	-	-	1	3
Fábricas cargadas y enfoscados	M-40	a	1	-	-	6
		b	1	1	-	7
Bóvedas, doblados de rasilla, escaleras	M-80	a	1	-	-	4
		b	1	½	-	4
Enlucidos, revocos, cornisas, enfoscados impermeables.	M-160	a	1	-	-	3
		b	1	¼	-	3

Figura 2. Dosificación de Morteros Tipo

3.3.1.6 CEMENTOS

El tipo de cemento utilizado para la ejecución de los hormigones, “cemento de la clase resistente 32,5 N/mm2 o superior”, se determinará teniendo en cuenta entre otros factores la aplicación del hormigón, las condiciones ambientales a las que va a estar expuesto y las dimensiones de las piezas. Cumplirá como mínimo las condiciones exigidas en la RC-03 y Real Decreto 470/2021.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

La dosificación del cemento se realizará en base al tipo de hormigón a conseguir y el tipo de cemento a utilizar, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tipo de Hormigón	Tipo de cemento	Dosificación
H. en masa	C. comunes C. para usos especiales	-
H. armado	C. comunes	Mínimo 275Kg/ m^3 de cemento
H. pretensado	C. comunes del tipo CEM I y CEM II/A-D	Mínimo 300Kg/ m^3 de cemento

Figura 3. Tipos de Cemento

3.3.1.7 AGUA

Cumplirá como mínimo las condiciones impuestas Real Decreto 470/2021.

No se utilizarán aguas del mar ó aguas salinas análogas, tanto para amasar como para curar hormigones, y se rechazarán, salvo justificación especial, todas aquellas aguas que no cumplan las siguientes condiciones:

- Un PH ≥ 5.
- Contenido de sulfato ≤ 1g/l.
- Contenido de Ion Cloro ≤ 3g/l para HA ó HM y ≤ 1g/l para HP.
- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad ≤ 15g/l.

3.3.1.8 ARMADURAS

Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por:

- Barras corrugadas designadas como B 400 S y B 500 S y cumplirán como mínimo las condiciones impuestas en el mencionado artículo.
- Mallas electrosoldadas designadas como B 500 T y cumplirán como mínimo las condiciones impuestas en el mencionado artículo.

Tanto la superficie como la parte interior de las barras y varillas para armar el hormigón deberán estar exentas de toda clase de defectos.

Las secciones y las masas nominales por metro serán las establecidas en la tabla 6 de la UNE 10080. La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de la sección nominal.

Sólo podrán emplearse barras o rollos de acero corrugado soldable que sean conformes con UNE 10080.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Los posibles diámetros nominales de las barras corrugadas serán los definidos en la serie siguiente, de acuerdo con la tabla 6 de la UNE 10080:

6 – 8 – 10 - 12 - 14 - 16 - 20 – 25 - 32 y 40 mm.

Tabla 1. Diámetros Nominales de Barras Corrugadas

3.3.1.9 PIEZAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO

La forma y dimensiones de las piezas prefabricadas se ajustarán perfectamente a los planos aprobados, así como a las indicaciones del proyecto, y al cuerpo de la obra a ensamblar, siendo recibidos todos aquellos cuerpos que requieran su unión.

3.3.1.10 MATERIALES SIDERÚRGICOS, CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS

Los tornillos serán de la clase ordinaria y de una calidad del acero 5.6 y cumplirán, así como las tuercas y arandelas, las condiciones impuestas en la NBE.

3.3.1.11 LAMINADOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS

Los aceros laminados para estructuras serán de calidad S275JR de acuerdo con la norma UNE 10025.

En aquellos casos en los que se suministren perfiles ya elaborados, incluirán 2 manos de pintura protectora antioxidante y su medición se realizará por su peso directo.

3.3.1.12 SUMINISTRO DE MATERIALES

Todos los materiales dispondrán del correspondiente certificado de Control de Calidad.

3.3.1.13 CANALES DE CABLES

Para conducir los circuitos eléctricos de fuerza en MT y BT, instrumentación y señalización se diseña una red de canales consistente en:

- Parque intemperie. Red de canales de cables prefabricados de hormigón, cerrados en su parte superior con losetas de hormigón.

Toda la red de canales prefabricados finalizará en las arquetas de entrada de canales prefabricados al Edificio de Mando y Control, estando todas las canales que componen esta red dotadas de losetas de hormigón prefabricadas, a excepción de las BR que estarán dotadas de tapa metálica de acero galvanizado en caliente con superficie superior lagrimada para garantizar suficiente adherencia.

Estos canales se instalarán sobre un lecho y laterales de grava lavada de 20/40 de 100 mm de espesor. Estos canales están dotados de ventanas de drenaje en el fondo de éstas.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

- Edificio de Mando y Control. Las canales se realizarán mediante hormigonado in situ, con la traza y dimensiones que figuran en los planos adjuntos al proyecto. Estarán dotados de tapaderas metálicas de chapa lagrimada 6/8, con perno de extracción. La profundidad de estas canales interiores será de 80 cm desde la superficie superior hasta el fondo de la atarjea o canal.

3.3.1.14 RED DE TIERRAS

En todos los puntos de unión entre diferentes conductores de malla de tierra, se realizará una soldadura exotérmica.

De esta red tienen que salir a la superficie los bucles de cable indicados en los planos a los que se unirán los elementos siguientes:

- Las carcasas de transformadores, motores y otras máquinas.
- La estructura metálica.
- Los blindajes metálicos de los cables.
- Los chasis y bastidores de los aparatos de maniobra.
- Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.
- Las puertas metálicas de los locales.
- Las vallas y los cerramientos metálicos.
- Las tuberías y conductos metálicos.

Se conectarán a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los siguientes elementos, que se consideran puestas a tierra de servicio:

- Los neutros de transformadores de potencia y medida.
- Los hilos de tierra de las líneas aéreas.
- Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.
- Las tomas de tierra de las autoválvulas para eliminación de sobretensiones o descargas atmosféricas.

La red estará calculada para soportar el paso de las corrientes de defecto a tierra considerando la red de tierra del resto de la planta, de forma que no pueda producirse la aparición de tensiones de paso y contacto peligrosas derivadas de la aparición de un defecto en la misma. Todas las conexiones enterradas de la red, incluidos los cruces entre los cables de cobre, se realizarán con soldaduras exotérmicas.

En el caso de que la Subestación sea mixta, con el escalón de media tensión de tipo interior, el conjunto de las cabinas metálicas estará equipadas con una pletina de cobre de 40x5 mm.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

En este apartado se incluye la realización de zanjas, tendido de cable desnudo de cable de cobre y soldaduras exotérmicas, relleno y compactado al 95% del P.M. dejando accesible el cable para poner a tierra las estructuras metálicas de la subestación.

El relleno se hará con materiales procedentes de la excavación, siempre que estos sean aceptados por la dirección de obra.

La red de tierras se extenderá, al menos, 1 m por el exterior del recinto de la subestación.

3.3.1.15 DRENAJES

Existirá en el recinto de la subestación un sistema de drenaje capaz de asegurar que no se producirá encharcamiento de agua.

Este sistema estará formado por una red de tubos de drenaje bajo los canales de cable y bajo la capa de grava, con sus correspondientes arquetas de registro (incluso bajo canales de cables), colectores de tubo, pozo de registro y arquetas de ventilación, dispuestas en una red con las pendientes apropiadas.

Asimismo, los viales se realizarán con las pendientes y cunetas adecuadas para evitar los encharcamientos.

3.3.1.16 CERRAMIENTO PERIMETRAL

El recinto de la SE Elevadora estará protegido por una valla de enrejado de simple torsión, de una altura de 2,3 m, medida desde el exterior.

Los tramos de valla cercanos a los puntos de entrada y salida de los transformadores de potencia serán desmontables.

Dispondrá de un acceso mediante puerta corredera, que permita el paso de vehículos de carga y descarga de materiales, y paso de hombre independiente, con dispositivos de traba para salidas de emergencia. Será necesario el uso de llaves para apertura de la puerta de paso de hombre desde el exterior. También se asegura el acceso directo al parque de intemperie desde el propio Edificio de Mando y Control.

3.3.1.17 VIALES

Para acceder desde el exterior a la puerta de acceso a la Subestación se ejecutará un vial perimetral que rodea completamente el perímetro de ésta ejecutado mediante zahorra compactada, con sobreanchos suficientes para permitir el giro de vehículos pesados.

3.3.1.18 EDIFICIO DE MANDO Y CONTROL

En el interior del recinto de la subestación se construirá un edificio con las dimensiones necesarias para albergar las siguientes instalaciones:

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. °6299760392°
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

- Sala de Baja Tensión y Control para los cuadros de BT y equipos para el mando, cuadros de control y protecciones de la subestación.
- Salas de Media Tensión, para las cabinas de MT.

En la Sala de MT, BT y despacho, existirá un sistema de aire acondicionado: frío, calor y deshumidificador.

El edificio estará convenientemente impermeabilizado y aislado térmica y acústicamente.

Las ventanas estarán dotadas de doble vidrio de seguridad.

Su diseño posibilitará su integración en el entorno natural de la zona.

3.3.2 MONTAJES

3.3.2.1 ESTRUCTURA METÁLICA

La estructura metálica de soporte consistirá en perfiles galvanizados, y será realizada de acorde a la Especificación Técnica de Estructura Metálica y normativa en vigor.

Se incluye en el suministro del contratista los perfiles metálicos galvanizados necesarios para el apoyo de equipos en el interior del Edificio de Mando y Control.

Las tolerancias admitidas en el montaje de estructura metálica de pórticos, soportes de aparellaje y aisladores soporte, serán los siguientes:

- Alineación: ± 5 mm
- Nivelación: ± 2,5 mm
- Aplomado: ± altura/1 000

El instalador contemplará la permanencia en obra, durante el montaje de la estructura metálica, de un topógrafo con taquímetro y nivel para conseguir la perfecta alineación, nivelación y aplomado de toda la estructura metálica.

3.3.2.2 MONTAJE DE APARELLAJE

En esta partida se contempla la instalación de todo el aparellaje según los planos adjuntos, incluyendo su fijación a la estructura metálica y la fijación de las cajas de centralización, conducciones porta cables y accesorios para cables aislados, cables desnudos de puesta a tierra a dicha estructura.

Las placas de características de los equipos se instalarán de manera que pueda leerse el código de éstos con la mayor claridad posible, a ser posible a una altura máxima del nivel +0.00 de la subestación de 2 m.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Antes de proceder a la instalación de éstas, se deberá comprobar de forma inequívoca la correspondencia de las fases de la subestación para asegurar que las placas correspondientes a las fases R, S y T se emplazan correctamente.

El contratista suministrará la tornillería de fijación del aparellaje, el cable de cobre para la puesta a tierra, las piezas de fijación de la puesta a tierra, y todos los conductos y accesorios para la fijación de cables que se reflejan en las listas de materiales incluidas en los planos de montaje correspondientes, estando detalladas las partidas de suministro y/o montaje en los capítulos correspondientes de las mediciones.

La nivelación de todo el aparellaje se realizará sobre un mismo plano horizontal; una vez conseguida la nivelación correcta, los pernos se apretarán con llave dinamométrica hasta su posición definitiva.

Todas las modificaciones (nuevos taladros, rasgado de los existentes, etc.) que pudiesen exigir la sujeción de aparatos, el paralelismo entre fases, etc., deberán realizarse en el soporte metálico correspondiente.

Una vez finalizado el montaje de todo el aparellaje, el instalador procederá a la limpieza del mismo debiendo emplear trapos limpios que no dejen residuos, y un disolvente adecuado. Las cuchillas de los seccionadores serán tratadas mediante aplicación de capa de vaselina, siendo posteriormente limpiados mediante trapos limpios.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

3.3.2.3 APARAMENTA

3.3.2.3.1 Interruptores

Se procederá a la fijación en sus bancadas y una vez nivelados se regularán y ajustarán según instrucciones del fabricante.

El llenado del SF6 se realizará a la presión de trabajo indicada por el fabricante. En su recepción se comprobará la densidad del gas a través del densímetro y la presión.

La casa constructora del interruptor deberá revisar el montaje y dar su aprobación al mismo.

3.3.2.3.2 Seccionadores

Se procederá al izado, fijación en sus soportes y una vez nivelados se regularán y ajustarán según instrucciones del fabricante.

Se comprobarán los ajustes, engrases finales, así como la penetración de las cuchillas, conforme a las indicaciones del fabricante.

3.3.2.3.3 Resto de la aparamenta

Se procederá a la situación, nivelación y fijación a los soportes correspondientes y, en donde proceda, se instalarán las conducciones necesarias hasta las cajas de centralización.

Para su montaje se seguirán las instrucciones del fabricante.

- El montaje de los transformadores de medida, cuando se monte uno por fase, se realizará siguiendo el número de fabricación: el menor fase 0 y el mayor en la fase 8. Una vez montados se medirán aislamientos. En los TI además, se medirá la polaridad y relación de transformación.
- En las autoválvulas, cuando proceda, se montarán los contadores de descargas. Se comprobará y medirá el aislamiento entre la base donde lleve la puesta a tierra y el soporte metálico.

3.3.2.4 TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y REACTANCIAS

Actividades principales a desarrollar en el montaje:

- Descarga y traslado hasta su emplazamiento definitivo junto con sus accesorios.
- Montaje de accesorios y bornas.
- Tratamiento y llenado de aceite bajo vacío.
- Recepción final.
    - Se comprobará la existencia de una ligera sobrepresión de gas en la cuba del transformador.
    - Se efectuará el vacío de la cuba, al mismo tiempo se realizará el filtrado del aceite en depósitos aparte.
    - Una vez conseguidos los valores de rigidez dieléctrica y vacío indicados en la Especificación Técnica de Montaje de Transformadores de Potencia, se iniciará el llenado de la cuba por la parte inferior hasta alcanzar un nivel cercano a la tapa.
    - Se procederá a la rotura de vacío.
    - Una vez montados todos los elementos del transformador se procederá al llenado final del transformador.

El aceite antes del llenado debe tener un contenido de humedad de 10 ppm o menos y el contenido de gases no debe exceder del 1%.

Cuando la cuba no esté preparada para pleno vacío, se procederá solamente al tratamiento del aceite y al llenado del transformador.

En el caso de transformadores nuevos, la casa constructora del transformador realizará el montaje y supervisará la puesta en servicio del mismo.

3.3.2.5 CELDAS BLINDADAS DE 36 KV

Se realizarán las siguientes operaciones:

- Desembalaje, situación, ensamblado, nivelado y fijación de los diversos elementos que componen el conjunto, en su bancada correspondiente.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

- Se realizará la unión de embarrados principales y derivaciones.
- Comprobación y colocación de los aislamientos de embarrados.
- Cableado de interconexiones entre celdas, hasta la caja de centralización, colocación y cableado de todos los aparatos.
- Puesta a tierra.
- Pruebas funcionales de maniobra y control.
- Ensayos de rigidez dieléctrica del embarrado.

3.3.2.6 CABLES DE POTENCIA

El tendido se realizará formando ternas trifásicas (fases R, S, T).

No se admitirán empalmes en el tendido de los cables de potencia.

Se comprobará el cumplimiento de las instrucciones de tendido y montaje dadas por el fabricante del cable, así como los ensayos eléctricos previos a la puesta en servicio.

Los cables irán marcados identificando circuito y fase en las zonas visibles y arquetas de registro

3.3.2.7 EMBARRADOS Y CONEXIONES EN ALTA TENSIÓN

Se realizarán los trabajos de tendido aéreo de los cables para derivaciones y conexiones al aparellaje eléctrico, así como el montaje de todas las piezas de conexión que sean correspondientes.

El suministro de conductores, racorería y todo el pequeño material necesario también será por cuenta del contratista.

Expresamente se prohíbe arrastrar los cables, así como ponerlos en zonas de tránsito, con el fin de evitar las deformaciones y erosiones que podrían ocasionarse en los mismos.

3.3.2.8 CABLES DE FUERZA Y CONTROL

Se incluyen en este apartado las siguientes actividades:

- Plan de tendido y conexionado.
- Tendido
- Conexionado.
- Mediciones y comprobaciones.

Los cables se fijarán en los extremos mediante prensaestopas o grapas de presión.

Todos los cables estarán identificados y marcados. Cada hilo será igualmente identificado en sus dos extremos y marcado con la numeración que figure en los planos de cableado correspondiente.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

Se procederá a realizar el tendido y conexionado de todos los cables de fuerza y control, según los esquemas de cableado del proyecto.

El Contratista suministrará todos los cables correspondientes a este apartado, incluidos todos los elementos auxiliares indicados en los documentos ya mencionados.

Asimismo, suministrará y montará las cajas colectoras para centralización de los cables del parque de intemperie de 220 kV.

El Contratista incluirá el suministro de los bornes de conexión de los armarios y bastidores de la subestación.

3.3.2.9 MONTAJE DE EQUIPOS EN EDIFICIO

Se realizará el montaje de los equipos eléctricos alojados en el edificio de mando y control. En el estado de mediciones se indican los equipos, y se adjunta el plano de disposición de equipos en el edificio.

3.3.2.10 ALUMBRADO Y FUERZA

La instalación de alumbrado del parque de intemperie comprende un conjunto de proyectores de vapor de sodio alta presión con alojamiento de equipo eléctrico, fijados en las estructuras metálicas previstas a tal efecto.

La instalación de fuerza estará realizada a base de tomas de corrientes instaladas sobre los mismos soportes que se emplean para el alumbrado del parque.

El Contratista ejecutará totalmente estas instalaciones, incluyendo zanjas, cables, pequeño material etc.; del mismo modo se procederá a la instalación de alumbrado y fuerza del interior del edificio de mando y control.

3.3.2.11 TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

Se instalará un armario de fibra óptica en el Edificio de Mando y Control, así como una caja de conexión de f.o. en el pórtico de llegada de línea, para prever la conexión de la línea de f.o. (OPGW-48) que proceda instalada en el hilo de guarda de la línea eléctrica aérea para alta tensión de enlace.

El Contratista deberá seguir las siguientes recomendaciones para el tendido de los cables de fibra óptica:

- No sobrepasar el radio de curvatura indicado por el fabricante del cable de fibra óptica.
- No presionar ni tirar del cable con fuerza superior a la tensión que recomiende el fabricante.
- No grapar con clavos el cable de fibra óptica a la pared.
- Utilizar el tipo de cable más adecuado para cada instalación:
    - En instalación subterránea o bajo tierra, se empleará cable de f.o. armado.

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTÍN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica

- En instalación por tendido aéreo: cable dieléctrico, mejor soportado.
- En instalación en bandeja portacables: cable para construcción interior (sin armadura).
- Instalación en emplazamientos con humedad y roedores: cable para instalación exterior, con cubierta antihumedad y armadura anti-roedores.

- Para definir el cable de fibra óptica de la flexibilidad adecuada, se estudiarán los cambios de dirección en el recorrido de los cables de instalación, que aumentan la atenuación de la señal.

3.3.2.12 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se realizará la instalación de los sistemas de detección de incendios y anti-intrusismo en el edificio de mando y control, de acuerdo con los planos adjuntos, incluyendo todas las instalaciones y actuaciones complementarias, equipos, pequeño material, etc… que sea necesario para dejar el sistema completamente instalado, probado y en funcionamiento, de acorde con la normativa de aplicación vigente.

Es por ello que la conexión con la centralita e instalación de la misma correrá también por cuenta del contratista.

Serán suministro del Contratista todos los elementos auxiliares tales como canaleta de PVC y tubos para montajes de cables, cajas de derivación, elementos de fijación y conexionado (tacos, tortillería, abrazaderas, grapas, bornes, etc....).

3.3.3 PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA

Para cada fase de los trabajos, el Contratista deberá preparar una serie de Programas de Puntos de Inspección (PPI's) de las labores realizadas, que recogerá en documentos escritos y guardará para glosar la documentación final de la obra.

La Ingenieria/Propiedad podrá estar presente en las inspecciones que se realicen, aunque su ausencia no justificará la aprobación de un producto defectuoso.

El establecimiento de los PPI's se realizará previa al inicio de los trabajos, sometiéndose a la aprobación por parte de la Ingenieria/Promotora, quien podrá proponer pruebas y/o ensayos alternativos.

3.3.3.1 REPLANTEOS

Los errores máximos permitidos serán:

- Entre ejes de replanteo y ejes de cimentaciones 2 mm
- Entre ejes de cimentaciones y testas de los pernos 1 mm
- En nivelación de bases de cimentaciones 1 mm
- En nivelación de carreteras y viales 5 mm
- En nivelación de explanada 20 mm

COGITISE
VISADO Nº 1184/2023 - A01
03/06/2024
COLEGIADO 12.161 MARTIN ANARTE, JAVIER
C.S.V. *6299760392*
Verificación de integridad: https://www.cogitise.es/verifica