

MIRAMUNDO GAS RENOVABLE, S.L.

BIODUCTO DE INTERCONEXIÓN DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO AMBIENTAL MIRAMUNDO CON LA RED BÁSICA DE GASODUCTOS DE ENAGAS

TM de Medina Sidonia (Cádiz)

Contestación Requerimiento

Referencia: SE/E/CLG Expte.: GAS 24/24

Mayo 2025

REDES //

ÍNDICE

1. OBJETO..... 3

2. LÍNEAS PARALELAS AL EJE DEL BIODUCTO..... 3

3. LEYENDA..... 3

4. SEGÚN DIBUJO TIPO DO.001 DE ENAGAS INCLUIDO EN EL ANAJO 6 AFECCIÓN A TERRENOS. 4

5. TABLA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 4

6. TRAMA..... 4

1. OBJETO.

Este documento tiene por finalidad dar respuesta al requerimiento Ref. SE/E/CLG Expte: GAS 24/24 en relación con el documento "ANEXO EXPROPIACIONES" presentado según número de registro 202599903721988 y fecha de entrada 28/03/2025.

A continuación, se contesta presentando las correcciones al documento.

2. LÍNEAS PARALELAS AL EJE DEL BIODUCTO.

La pista definida como ocupación temporal para obras es de 3 metros a un lado del eje del bioducto y 5 al otro lado del eje, siendo el ancho de 5 m para camino de trabajo y el de 3 m para acopio de material de excavación.

El ancho de ocupación temporal se define en función de:

- El diámetro de la tubería a instalar.
- El tipo de maquinaria que realizará la obra.
- Las dificultades de paso previstas.
- Las necesidades específicas de ocupación en la ejecución de obras especiales (cruces de carretera, cruces de ríos, accesos a instalaciones, etc.).

Como la obra se realizará con vehículos con ruedas de goma, el cambio de la pista de rodadura (ocupación temporal) no es relevante, siendo la razón de este cambio:

La necesidad de producir el mínimo daño medioambiental, evitando con estos cambios de pista mitigar daños al menos en los 2 metros de diferencia existente (menor nº de árboles afectados, desafección vegetación ruderal, etc.).

3. LEYENDA.

La leyenda queda resumida en:

- Trazado de proyecto
- Ocupación permanente y
- Ocupación temporal (pista de trabajo 3 + 5 ó 5+ 3 m)

4. SEGÚN DIBUJO TIPO DO.001 DE ENAGAS INCLUIDO EN EL ANAJO 6 AFECCIÓN A TERRENOS.

La servidumbre de 2 + 2 m a cada lado del eje del bioducto como:

- Servidumbre permanente
- Derecho de paso por ese pasillo de 2 + 2 m a lo largo de la longitud del bioducto (SP).

5. TABLA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.

En la descripción de “afección a terrenos” se indica que:

- SP (ml) La servidumbre de paso en ml tiene 4 m de ancho. (DO.001)
- OT (m2) Ocupación temporal. Cada propietario tiene en la documentación la ocupación en superficie total y grafiado el ancho a cada lado del bioducto.

6. TRAMA.

Solamente se ha dejado la trama de ocupación permanente para evitar interpretaciones al obtener copias de los planos.

En la descripción de “afección a terrenos” se define el carácter de la ocupación de cada parcela.

Apartado a) No hay ninguna incoherencia.

- La ocupación temporal está definida en cada parcela normalmente 3+5 que es independiente de las limitaciones de dominio, establecidas así por la Propiedad en cada proyecto y que la Autoridad valida.

Para intentar, una aclaración:

Si fuera un gasoducto como el Tarifa – Córdoba de 48”, la ocupación temporal sería de 9m + 17m siendo válido el mismo Dibujo Tipo DO.001 de ENAGAS, en cuanto a servidumbre y limitaciones de dominio.