

ANEXO VIII. PLANOS

Estudio de impacto ambiental de la LAT y centro de seccionamiento "LOS CAÑOS" para la conexión del PSFV
"QUINTOS" y PSFV "DOS HERMANAS II"

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025
VERIFICACIÓN	PEGVENUJC5CCP54KCDCUVTE22V3TGK	PÁG. 1/8





TECNOAMBIENTE

A TRADEBE COMPANY

Enabling sustainable progress

Anexo VIII. Planos

Abril 2025

Providing integrated environmental,
survey and inspection solutions

Globally. Offshore & Nearshore. On shore. In our own Labs.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO

16/04/2025

VERIFICACIÓN PEGVENUJC5CCP54KCDUCUVE22V3TGK



PÁG. 2/8



Versión	Fecha	Elaborado por	Aprobado por	Modificaciones
Inicial	09-04-2025	MRG	CCS	-
V01				
V02				

Anexo I. Planos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVENUJC5CCP54KCDUCVTE22V3TGK	PÁG. 3/8	



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)

SET Los Caños (punto medio)


X: 242 082Y: 4138 184



Nº de	Puntos	Descripción	País	Reg.	Dimensiones (m)			
					1	2	3	4
1	FL	CO-0700-15	8884	5	1.0	1.0	1.0	1.0
2	RM	ARM-1000-15	2176	5	2.4	2	2.4	1.0
3	AL-01	AL-0000-15	1180	4	1.0	1.0	1.0	1.0
4	AL-02	AL-0000-15	1184	5	2	2	2	1.0
5	FL	CO-0800-15	8891	5	1.0	1.0	1.0	1.0

LEYENDA	
LINEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"	
	Tramo aéreo
	Tramo subterráneo
	Vuelo de la LAT
SUBESTACIÓN DE MANIOBRA A 66 KV "LOS CAÑOS"	
	SET Quintos

AUTORES	
Manuel Rodríguez García Consultor	Ágata Taboada de la Calzada Jefe de proyecto

FECHA:	ABRIL 2025
PLANO Nº:	Nº VISTA:
1	1/3





UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)	
SET Los Caños (punto medio)	
X: 242 082	Y: 4138 154

Nº de	Parcela	Seccionamiento	Punto	Elev.	Dimensiones (m)				
					L1	L2	L3	L4	L5
1	FL	CO-0700-15	884	5	3	5,3	3	4,3	12,3
2	AL-01	AL-0100-15	215	5	2,4	2	2,4	3,7	10
3	AL-02	AL-0200-15	1100	4	1,5	1,5	1,5	2,7	5,7
4	AL-03	AL-0300-15	214	5	2	2	2	3	21,3
5	FL	CO-0800-15	881	5	3	5,4	3	4,3	12,3

LEYENDA

- LÍNEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"
- Apoyos
- Área de ocupación temporal
- Accesos
- LÍNEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"
- Tramo aéreo
- Tramo subterráneo
- Vuelo de la LAT
- SUBESTACIÓN DE MANIOBRA A 66 KV "LOS CAÑOS"
- SET Quintos

AUTORES

Manuel Rodríguez García
Consultor

Ágata Taboada de la Calzada
Jefe de proyecto

FECHA: ABRIL 2025

PLANO Nº: 1
Nº VISTA: 2/3

TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PFV "QUINTOS" Y PFV "DOS HERMANAS II"

TÍTULO DEL PLANO:

PLANTA GENERAL ESCALA 1:2.500

ESCALA:

0 25 50 100 150 200 m

DIN-A1: 1/2.500

FECHA:

ABRIL 2025


PLANO Nº:

1

Nº VISTA:

2/3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVENUJC5CCP54KCDCUVTE22V3TGK	PÁG. 5/8	



Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)	
SET Los Caños (punto medio)	
X:242.082	Y:4.138.154

Nº de	Función	Descripción	Peso	Tipo	Dimensiones (m)				
					"a-d"	"b"	"c"	"b"	Altura
1	FL	CO-27300-15	5885	S	3	3,2	3	4,2	15,2
2	AL-AM	ACR-14020-16	3175	S	2,6	2	2,6	3,7	16
3	AL-SU	HA-8020-23	1783	S	1,75	1,6	1,75	2,7	21,82
4	AL-AM	HNR-6020-24	3765	S	2	2	2	3,7	21,72
5	FL	CO-3330-12	8021	S	3	4,6	3	4,3	13,2

LÍNEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA “LOS CAÑOS” A SUBESTACIÓN “QUINTOS”

 Apoyos

 Área de ocupación temporal

 Accesos

LÍNEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA “LOS CAÑOS” A SUBESTACIÓN “QUINTOS”

 Tramo aéreo

 Tramo subterráneo

 Vuelo de la LAT.

SUBESTACIÓN DE MANIOBRA A 66 KV “LOS CAÑOS”

 SET Quintos

Manuel Rodríguez García Consultor	Ágata Taboada de la Calzada Jefa de proyectos
--------------------------------------	--


FECHA:	ABRIL 2025
--------	------------

PLANO Nº:	Nº VISTA:
1	3/3



16/04/2025

PÁG. 6/8



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)

SET Los Caños (punto medio)

X: 242.082 Y: 4.138.154

Nº de	Parcela	Descripción	Parcela	Tipo	Superficie (m²)			
					Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
1	FL	CO-0790-15	884	3	53	3	43	13,3
2	AL-01	AL-0100-15	215	3	24	2	24	3,7
3	AL-02	AL-0200-15	1180	3	118	118	118	27
4	AL-03	AL-0300-15	214	3	21	21	21	21,0
5	FL	CO-0300-15	801	3	3	3	3	3,3

LEYENDA	
LINEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"	
Apoyos	
Accesos	
Area de ocupación temporal	
Linea eléctrica	
Tramo aéreo	
Tramo subterráneo	
Vuelo de la LAT	
SUBESTACIÓN DE MANIOBRA A 66 kV "LOS CAÑOS"	
SET Quintos	

AUTORES	
Manuel Rodríguez García Consultor	Ágata Taboada de la Calzada Jefe de proyecto
FECHA: ABRIL 2025	
PLANO Nº: 2	Nº VISTA: 1/3



TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PVV "QUINTOS" Y PVV "DOS HERMANAS II"

TÍTULO DEL PLANO:
PLANTA GENERAL ESCALA SOBRE ORTOFOTO 1:2.500

ESCALA:
0 25 50 100 150 200 m
DIN-A1: 1/2.500

FECHA:
ABRIL 2025
PLANO Nº: 2
Nº VISTA: 1/3



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACION

FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO
VERIFICACIÓN	PEGVENUJC5CCP54KDCUCVTE22V3TGK

16/04/2025
PÁG. 7/8



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVENUJC5CCP54KCDCUVTE22V3TGK	PÁG. 8/8	



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)
SET Los Caños (punto medio)

X: 242 082 Y: 413 184

Nº de	Función	Denominación	Piso	Tipo	Dimensiones (m)				
					"a-b"	"c"	"d"	"e"	Área m²
1	FL	CO-2700-15	5848	5	3	3,3	3	4,3	15,2
2	AL-NE	AL-1600-16	3176	5	2,4	2	2,8	3,7	16
3	AL-SU	HA-2000-23	1763	5	1,75	1,6	1,75	2,7	21,82
4	AL-AM	HW-8000-36	3745	5	2	2	2	3,7	27,72
5	FL	CO-3300-13	6201	5	3	6,6	3	4,3	12,2

LEYENDA

LÍNEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"

Apoyos

Accesos

Área de ocupación temporal

Línea eléctrica

Tramo aéreo

Tramo subterráneo

Vuelo de la LAT

SUBESTACIÓN DE MANIOBRA A 66 kV "LOS CAÑOS"

SET Quintos

Accesos

AUTORES

Manuel Rodríguez García

Coautor

Ágata Taboada de la Calzada

Jefa de proyecto

FECHA: ABRIL 2025

PLANO Nº:

Nº VISTA:

2

2/3




TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PFV "QUINTOS" Y PFV "DOS HERMANAS II"

TÍTULO DEL PLANO:

PLANTA GENERAL ESCALA SOBRE ORTOFOTO 1:2.500

ESCALA:



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACION

FIRMADO POR

RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO


16/04/2025

VERIFICACIÓN

PEGVEUJV35XYA5GM5PMLZYQBSBVYN3

PÁG. 1/4





UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)

SET Los Caños (punto medio)

X 242 082Y 4138 154

Nº de	Punto	Descripción	País	Tipo	Muestreo (m)				
					Longitud	Latitud	Profundidad	Altitud	
1	FL	CO-0700-15	SPA	5	33	3	4.3	15.5	
2	AL-ME	AN-1000-16	2176	5	34	-2	24	3.7	16
3	AL-ME	AN-1000-16	1780	5	33	34	156	27	24.6
4	AL-ME	AN-1000-16	2174	5	37	3	37	27.15	
5	FL	CO-0300-13	8001	5	3	34	3	4.3	15.5

LEYENDA	
LINEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"	
Apoyos	
Accesos	
Area de ocupación temporal	
Linea eléctrica	
Tramo aéreo	
Tramo subterráneo	
Vuelo de la LAT	
SUBESTACIÓN DE MANIOBRA A 66 kV "LOS CAÑOS"	
SET Quintos	

AUTORES	
Manuel Rodríguez García Consultor	Ágata Taboada de la Calzada Jefe de proyecto

FECHA:	ABRIL 2025
PLANO Nº:	Nº VISTA:
2	3/3



TÍTULO DEL PROYECTO:	TÍTULO DEL PLANO:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PFV "QUINTOS" Y PFV "DOS HERMANAS II"	PLANTA GENERAL ESCALA SOBRE ORTOFOTO 1:2.500

ESCALA:
0 25 50 100 150 200 m
DIN-A1: 1/2.500


FECHA:	ABRIL 2025
PLANO Nº:	Nº VISTA:
2	3/3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACION

FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO
VERIFICACIÓN	PEGVEUJV35XYA5GM5PMLZYQBSBVYN3

16/04/2025
PÁG. 2/4





Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACION

FIRMADO POR RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO



VERIFICACIÓN PEGVEUJV35XYA5GM5PMLZYQBSBVYN3

16/04/2025

PÁG. 3/4



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEUJV35XYA5GM5PMLZYQBSBVYN3	PÁG. 4/4	



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)

SET Los Caños (punto medio)

X: 242.082Y: 4.138.154

Nº de	Pavimento	Descripción	Pav.	Tipo	Dimensiones (m)			
					1	2	3	4
1	FL	CO-0700-15	800	5	5,0	5	4,5	15,0
2	AL-02	AL-0200-15	210	5	2,4	2	2,4	5,0
3	AL-02	AL-0200-15	1100	5	1,0	1	1,0	3,0
4	AL-02	AL-0200-15	1100	5	1,0	1	1,0	3,0
5	FL	CO-0700-15	800	5	5,0	5	4,5	15,0

LEYENDA	
LÍNEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"	
Aproyos	
Área de ocupación temporal	
Accesos	
Línea eléctrica	
Tramo aéreo	
Tramo subterráneo	
Vuelo de la LAT	
SUBESTACIÓN DE MANIOBRA A 66 KV "LOS CAÑOS"	
SET Quintos	

AUTORES	
Manuel Rodríguez García Consultor	Ágata Taboada de la Calzada Jefe de proyecto
FECHA:	ABRIL 2025
PLANO Nº:	Nº VISTA:
3	2/3



TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PFV "QUINTOS" Y PFV "DOS HERMANAS II"

TÍTULO DEL PLANO:
HIDROLOGÍA EN DETALLE


ESCALA:
0 25 50 100 150 200 m
DIN-A1: 1/2.500

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO
VERIFICACIÓN	PEGVEUQMHQGCHJDCN4MLYWQKJJNEPK

16/04/2025
PÁG. 1/5





UBICACIÓN DEL PROYECTO	
Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)	
SET Los Caños (punto medio)	
X 242 082	Y 4138 154
Nº de Parcela Denominación Pista Eje	
1 FL CO-0700-15 884 3 3 5,3 3 4,3 12,3	
2 RM-01 RM-0000-16 2176 3 2,4 2 2,4 3,7 16	
3 AL-01 AL-0000-17 1182 3 1,5 1,5 1,5 2,7 24,6	
4 AL-01 AL-0000-18 2174 3 2 2 2 3 21,15	
5 FL CO-0300-13 8801 3 3 3 3 4,3 12,3	

LEYENDA	
LÍNEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"	
Apoyos	
Área de ocupación temporal	
Accesos	
Línea eléctrica	
Tramo aéreo	
Tramo subterráneo	
Vuelo de la LAT	
SUBESTACIÓN DE MANIOBRA A 66 KV "LOS CAÑOS"	
SET Quintos	

AUTORES	
Manuel Rodríguez García Consultor	Ágata Taboada de la Calzada Jefe de proyecto
FECHA: ABRIL 2025	
PLANO Nº: 3	Nº VISTA: 3/3




TÍTULO DEL PROYECTO:	TÍTULO DEL PLANO:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PFV "QUINTOS" Y PFV "DOS HERMANAS II"	HIDROLOGÍA EN DETALLE



ESCALA:
0 25 50 100 150 200 m
DIN-A1: 1/2.500

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025
VERIFICACIÓN	PEGVEUQMHQGCHJDCN4MLYWQKJJNEPK	PÁG. 2/5





Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEUQMHHQGCJDCN4MLYWQKJJNEPK	PÁG. 3/5	



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)

SET Los Caños (punto medio)

X: 242.082Y: 413.154

Nº de	Parcela	Descripción	País	Tipo	Dimensiones (m)				
					1	2	3	4	5
1	FL	CO-0700-15	884	5	5,3	3	4,3	12,3	
2	RM-01	ARM-0000-14	2176	5	2,4	2	2,4	3,7	15
3	RM-02	ARM-0000-15	1789	5	1,5	1,5	1,5	2,7	20,4
4	RM-03	ARM-0000-16	2174	5	2	2	2	3,7	21,15
5	FL	CO-0800-13	8801	5	5	5	5	4,3	12,3

LEYENDA	
LINEA DE 66 KV DESDE SUBESTACION DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACION "QUINTOS"	
Apoyos	
Area de ocupación temporal	
Accesos	
Linea eléctrica	
CAPGEN, Línea Aérea	
CAPGEN, Línea Subterránea	
Vuelo de la LAT	
SUBESTACION DE MANIOBRA A 66 KV "LOS CAÑOS"	
SET Quintos	

AUTORES	
Manuel Rodríguez García Consultor	Ágata Taboada de la Calzada Jefe de proyecto
FECHA:	ABRIL 2025
PLANO Nº:	Nº VISTA:
4	2/3



TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PFV "QUINTOS" Y PFV "DOS HERMANAS II"



TÍTULO DEL PLANO:
PLANO DE COBERTURAS VEGETALES

ESCALA:
0 25 50 100 150 200 m
DIN-A1: 1/2.500

FECHA:	ABRIL 2025
PLANO Nº:	Nº VISTA:
4	2/3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEUQMHHQGCHJDCN4MLYWQKJJNEPK	PÁG. 4/5	

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEUQMHQGCHJDCN4MLYWQKJJNEPK	PÁG. 5/5	



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)

SET Los Caños (punto medio)

X: 242.082Y: 4.138.154


Nº de	Punto	Descripción	Punto	Tipo	Distancia (m)	
					X-Y	W
1	FL	CO-0700-15	884	5	5.3	5.3
2	ARM	ARM-1000-15	2176	5	2.4	2.4
3	AL-02	AL-0000-15	1788	5	1.5	1.5
4	AL-02	AL-0000-15	1788	5	1.5	1.5
5	FL	CO-0700-15	884	5	5.3	5.3

LEYENDA	
LÍNEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"	
	Apoyos
	Area de ocupación temporal
	Accesos
	Línea eléctrica
	CAPGEN, Línea Aéreo
	CAPGEN, Línea Subterráneo
	Vuelo de la LAT
	SET Quintos

AUTORES	
Manuel Rodríguez García Consultor	Ágata Taboada de la Calzada Jefe de proyecto
FECHA:	ABRIL 2025
PLANO Nº:	Nº VISTA:
4	3/3

		TÍTULO DEL PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PFV "QUINTOS" Y PFV "DOS HERMANAS II"	TÍTULO DEL PLANO: PLANO DE COBERTURAS VEGETALES	ESCALA: DIN-A1: 1/2.500	FECHA: ABRIL 2025
					PLANO Nº: 4
					Nº VISTA: 3/3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVE7HTYYNVCQ6KCVCWJRGGHMEY55	PÁG. 1/4	



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)

SET Los Caños (punto medio)

X: 242 082Y: 4138 154

Nº de	Parcela	Descripción	Parcela	Tipo	Superficie (m²)			
					1	2	3	4
1	FL	CO-0700-15	884	3	53	3	43	13,3
2	AL-01	AL-0100-15	215	3	24	2	24	3,7
3	AL-02	AL-0200-15	100	3	100	100	100	100
4	AL-03	AL-0300-15	100	3	100	100	100	100
5	FL	CO-0800-15	884	3	53	3	43	13,3

LEYENDA	
LÍNEA DE 66 KV DESDE SUBESTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBESTACIÓN "QUINTOS"	
Apoyos	
Área de ocupación temporal	
Accesos	
Línea eléctrica	
Tramo aéreo	
Tramo subterráneo	
Vuelo de la LAT	
SUBESTACIÓN DE MANIOBRA A 66 KV "LOS CAÑOS"	
SET Quintos	

AUTORES	
Manuel Rodríguez García Consultor	Ágata Taboada de la Calzada Jefe de proyecto
FECHA: ABRIL 2025	
PLANO Nº: 5	Nº VISTA: 1/3






TÍTULO DEL PROYECTO:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PFV "QUINTOS" Y PFV "DOS HERMANAS II"

TÍTULO DEL PLANO:
PATRIMONIO CULTURAL

ESCALA:
0 25 50 100 150 200 m
DIN-A1: 1/2.500

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACION	
FIRMADO POR	
VERIFICACIÓN	

RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025
PEGVE7HTYYNVCQ6KCVCWJRGGHMEY55	PÁG. 2/4



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30)	
SET Los Caños (punto medio)	
X: 242 082	Y: 4138 154

Nº de	Función	Denominación	Piso	Tipo	Dimensiones (m)				
					"a-b"	"c"	"d"	"e"	Área m²
1	FL	CO-27000-15	5848	S	3	3,3	3	4,3	15,2
2	AL-02	AL-0600-15	3175	S	2,4	2	2,4	3,7	16
3	AL-02	HA-2000-23	1763	S	1,75	1,6	1,75	2,7	21,82
4	AL-02	HAN-0020-24	3741	S	2	2	2	3,7	21,73
5	FL	CO-33000-12	2051	S	3	6,4	3	4,3	13,2

LEYENDA

LÍNEA DE 66 kV DESDE SUBSTACIÓN DE MANIOBRA "LOS CAÑOS" A SUBSTACIÓN "QUINTOS"

Apoyos

Área de ocupación temporal

Accesos

Línea eléctrica

Tramo aéreo

Tramo subterráneo

Vuelo de la LAT

SUBSTACIÓN DE MANIOBRA A 66 kV "LOS CAÑOS"

SET Quintos

AUTORES

Manuel Rodríguez García
Consultor

Ágata Taboada de la Calzada
Jefa de proyecto




TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA LAT Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO "LOS CAÑOS" PARA LA CONEXIÓN DEL PFV "QUINTOS" Y PFV "DOS HERMANAS II"

TÍTULO DEL PLANO:

PATRIMONIO CULTURAL

ESCALA:



FECHA:

ABRIL 2025

PLANO Nº:

5

Nº VISTA:

2/3

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACION

FIRMADO POR

RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO

16/04/2025

VERIFICACIÓN

PEGVE7HTYYNVCQ6KCVCWJRGGHMEY55

PÁG. 3/4



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	RAUL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ASCASO	16/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVE7HTYYNVQC6KVCWJRGGHMEY55	PÁG. 4/4	