

Fecha : <la de la firma electrónica>

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.

Ref. : Exp: VP 1288/2023

Av. de la Borbollilla, 5

N/Ref.: SG/DVP/IFC

41004 (Sevilla)

Asunto : Subsanación de la Solicitud de Ocupación

En relación a la solicitud de Ocupación por VARIANTES DE LAS LAMT “HT-PADRE” Y “ESTEPA” DE 25 KV DE LA S.E. “OSUNA”(SEVILLA), en el TM de Osuna, se le solicita se proceda a la **subsanación** del proyecto en los siguientes extremos:

Analizada la documentación aportada, se informa que la ejecución del proyecto afecta a la siguiente vía pecuaria:

Denominación Vía Pecuaria	Cañada Real de Écija a Teba
Proyecto de Clasificación:	Aprobado por Orden Ministerial de fecha 4 de febrero de 1964
Anchura legal:	75 m
Deslinde:	RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Écija a Teba, en su tramo 5.º, subtramo 2.º, en el término municipal de Osuna (Sevilla) (VP 78/01).

Estudiada la documentación aportada por el promotor, el Proyecto de Clasificación del término municipal de Osuna y el resto de documentación obrante en el departamento, se les solicita procedan a subsanar la documentación en los siguientes extremos:


1. Retranqueo del nuevo apoyo proyectado denominado AP NUEVO N°01 (con coordenadas ETRS89 30 N 314083,4122554) fuera de la superficie de vía pecuaria. Se deberán aportar las coordenadas de la nueva ubicación.
2. Aportar plano de detalle con las dimensiones de los herrajes de los apoyos de la nueva línea LAMT “ESTEPA” para poder realizar el cálculo del canon por ocupación.
3. Aportar plano de detalle con las dimensiones de las zanjas de conducción de las nuevas líneas subterráneas programadas para poder realizar el cálculo del canon de ocupación.
4. Aportar coordenadas ETRS89 30 N de las arquetas programadas en las nuevas líneas subterráneas y otros elementos asociados a la misma. Aportar plano de detalle con indicación de sus dimensiones exteriores. Las arquetas deberán situarse fuera del camino existente en vía pecuaria y quedar rasantes en el terreno.

Avda. de Grecia, 17
41012 - Sevilla

T: 955 121 144
delegacion.dtse.csmaea@juntadeandalucia.es



JULIO GARCIA MORENO		01/04/2025	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	BndJAKVKMKJ92YJBHGV2J8YN6EXA	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANGEL BLANCO GARCIA	19/11/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEHBT2KDN5SAV9JDTMKDX879KF	PÁG. 1/2	



5. Aportar **una propuesta de aseguramiento de la cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales** que pudieran producirse en las vías pecuarias con motivo de la ocupación. Dicha propuesta deberá contemplar que el aseguramiento sea actualizable anualmente y por un período de validez, al menos, igual al de la duración de la ocupación solicitada.
6. Con respecto a las actuaciones programadas en el apoyo existente AP A270168: instalación de anti-escalo e instalación de losa perimetral, cabe indicar que al encontrarse el mismo dentro de la superficie de vía pecuaria **no podrán ser autorizadas**. Estas franjas de terreno deberán quedar **libres y expeditas**, sin que pueda producirse ocupación de la mismas y se debe favorecer el **tránsito ganadero** y los demás usos compatibles y complementarios.

Por lo que se requiere al interesado para que, **en un plazo de diez días**, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

EL SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL

Julio García Moreno

JULIO GARCIA MORENO		01/04/2025	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	BndJAKVKMKJ92YJBJBHGV2J8YN6EXA	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANGEL BLANCO GARCIA	19/11/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEHBT2KDN5SAV9JDTMKDX879KF	PÁG. 2/2	